

臺北翡翠水庫管理局
109年第28次主管會報會議紀錄

時間：109年9月21日(星期一)9時50分

地點：第2會議室

主席：謝局長政道

記錄：許麗鴻

出席人員：(如簽到表)

壹、指(裁)示事項執行情形報告

貳、上週市長室會議、市政會議與本局有關內容報告

參、議員索取資料一覽表報告

肆、主席裁示

- 一、有關「翡翠大壩及壩區強震儀系統汰換」、「水土保持工程」、「UAV應用於水庫環境監測及調查」等3案，請承辦科室依執行進度積極辦理。
- 二、「翡翠發電進水口控制閘門及阻水閘門大修」案，請安檢科密切注意施工進度，並依執行情形完成相關工作。(列管)
- 三、「翡翠機組序控系統汰換」案，請安檢科向台電公司確認各項工作時程，確依表訂時間辦理完成。(列管)
- 四、本局使用電子發票執行情形，請秘書室檢討改善及研議精進作為，以提高本局電子發票執行績效。(列管)
- 五、近來水庫水情不佳，請操作科評估辦理人工增雨，並視後續降雨情形發布新聞稿或最新消息週知。(列管)

散會：11時05分