

### 翡翠水庫營運概況(修正表)

中華民國108年

單位:萬立方公尺

月別	期初存水量 (1)	進水量 (2)	發電水量		各標的用水量 <sup>(5)</sup>				其他放流量 (6)	洩洪量 (7)	損耗水量 (8)	年底水庫水量			總蓄水量	有效蓄水量	放水量	利用量		
			放流 (3)	回流 (4)	總計 (5)	農業用水	生活用水	工業用水				期末存水量 <small>(9)=(1)+(2)-(3)+(4)-(5)-(6)-(7)-(8)</small>	淤積 增減量	水位(EL) (公尺)						
																			呆水量	
總計	35806.50	84953.38	80878.79	21909.81	21909.81	0.00	21909.81	0.00	621.69	3869.52	0.00	35389.88	4513.90	27.60	166.89	29904.97 (平均)	25391.07 (平均)	85370.00	81500.49	0.0
1月	35806.50	8317.41	9660.21	884.02	884.02		884.02		0.00	0.00		34463.70			166.75	35327.96	30814.06	9660.21	9660.22	0.0
2月	34463.70	2467.19	4732.39	4241.05	4241.05		4241.05		0.00	0.00		32198.50			164.35	34289.54	29775.64	4732.39	4732.39	0.0
3月	32198.50	4355.77	4291.58	3499.12	3499.12		3499.12		621.69	7.20		31633.80			163.71	31811.41	27297.51	4920.47	4913.27	0.0
4月	31633.80	3290.29	5613.49	3667.74	3667.74		3667.74		0.00	0.00		29310.60			160.74	28358.85	23844.95	5613.49	5613.49	0.0
5月	29310.60	8288.77	7343.87	241.87	241.87		241.87		0.00	0.00		30255.50			160.45	24765.35	20251.45	7343.87	7343.87	0.0
6月	30255.50	8751.98	10666.28	1283.48	1283.48		1283.48		0.00	0.00		28341.20			160.32	22339.10	17825.20	10666.28	10666.28	0.0
7月	28341.20	5614.10	5327.70	1977.93	1977.93		1977.93		0.00	0.00		28627.60			158.90	26558.92	22045.02	5327.70	5327.70	0.0
8月	28627.60	10009.67	10145.17	827.13	827.13		827.13		0.00	0.00		28492.10			159.43	25640.80	21126.90	10145.17	10145.17	0.0
9月	28492.10	14211.07	6211.01	787.94	787.94		787.94		0.00	2582.40		33909.76			160.15	27378.34	22864.44	8793.41	6211.01	0.0
10月	33909.76	8548.10	10594.30	1545.73	1545.73		1545.73		0.00	1279.20		30584.36			163.65	34045.30	29531.40	11873.50	10594.30	0.0
11月	30584.36	4579.23	1554.71	1120.06	1120.06		1120.06		0.00	0.00		33608.88			162.66	34385.72	29871.82	1554.71	1554.71	0.0
12月	33608.88	6519.80	4738.08	1833.74	1833.74		1833.74		0.00	0.72		35389.88			166.89	33958.29	29444.39	4738.80	4738.08	0.0

填表 審核 業務主管人員 主辦統計人員 機關首長 中華民國109年3月5日編製

資料來源：本局水庫操作科  
 填表說明：1. 本表一式4份，1份送本府主計處，1份送經濟部水利署，1份送本局會計室，1份自存。  
 2. 除水位計量單位取至小數點後2位外，其餘均至少取至小數點後1位數。