

捷運車站非公告項目110年自主管理檢測懸浮微粒(PM10)檢測結果

、	量測地點	PM10量測結果 (參考值 < 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$) (24小時值)
1	南港站	34
2	昆陽站	53
3	善導寺站	34
4	龍山寺站	39
5	江子翠站	46
6	新埔站	71
7	板橋站	49
8	亞東醫院站	58
9	海山站	54
10	小南門站	50
11	中正紀念堂站	70
12	古亭站	54
13	台電大樓站	49
14	萬隆站	55
15	景美站	53
16	大坪林站	43
17	七張站	50
18	新店區公所站	72
19	雙連站	72
20	頂溪站	55
21	永安市場站	53
22	景安站	57

捷運車站非公告項目110年自主管理檢測懸浮微粒(PM2.5)檢測結果

站次	量測地點	PM2.5量測結果 (參考值 < 35 µg/m ³) (24小時值)
1	南港站	18
2	昆陽站	26
3	龍山寺站	20
4	江子翠站	26
5	新埔站	26
6	板橋站	19
7	亞東醫院站	24
8	海山站	18
9	小南門站	17
10	中正紀念堂站	26
11	古亭站	21
12	台電大樓站	18
13	萬隆站	11
14	景美站	23
15	大坪林站	14
16	七張站	18
17	新店區公所站	18
18	雙連站	31
19	頂溪站	21
20	永安市場站	21
21	景安站	18