

捷運車站申請室內空氣品質標章113年檢測結果

站次	檢測項目	二氧化碳 (CO ₂)	一氧化碳 (CO)	甲醛 (HCHO)	自主管理標 章等級
	法規標準 檢測站	1000ppm (連續8小時值)	9ppm (連續8小時值)	0.08ppm (1小時值)	
1	徐匯中學站	553	0.2	ND	優良級
2	雙連站	579	0.7	ND	優良級
3	南京復興站	701	0.7	ND	優良級
	南京復興站	790	0.8	ND	優良級
4	大安森林公園站	560	0.4	0.02	優良級
	大安森林公園站	562	0.6	0.02	優良級
5	忠孝敦化站	580	0.7	ND	優良級
6	信義安和站	680	0.4	ND	優良級
	信義安和站	663	0.6	ND	優良級
7	台北101/世貿站	595	0.1	ND	優良級
	台北101/世貿站	578	0.8	0.01	優良級
8	北門站	584	0.3	ND	優良級
	北門站	582	0.8	ND	優良級
9	亞東醫院站	490	0.7	0.01	優良級
10	迴龍站	502	0.6	ND	優良級
11	輔大站	500	1	ND	優良級
12	南京三民站	503	1.2	ND	優良級
13	象山站	475	0.8	ND	優良級
14	松山站	490	1.4	ND	優良級
	松山站	504	0.7	0.03	優良級
15	台北小巨蛋站	579	0.8	0.02	優良級
	台北小巨蛋站	574	1.6	0.02	優良級
16	行天宮站	580	0.8	0.01	優良級
17	善導寺站	539	1.8	0.01	優良級
18	松江南京站	536	0.8	ND	優良級
	松江南京站	653	2.0	ND	優良級
19	頂溪站	537	0.6	ND	優良級
20	龍山寺站	582	0.6	ND	優良級
21	三重站	511	0.3	ND	優良級
22	台北橋站	540	0.4	ND	優良級
23	新莊站	640	0.8	ND	優良級
24	頭前庄站	463	0.9	ND	優良級
25	江子翠站	576	0.7	ND	優良級

站次	檢測項目	二氧化碳 (CO ₂)	一氧化碳 (CO)	甲醛 (HCHO)	自主管理標 章等級
	法規標準 檢測站	1000ppm (連續8小時值)	9ppm (連續8小時值)	0.08ppm (1小時值)	
26	新埔站	554	0.5	ND	優良級
27	新店站	508	0.2	ND	優良級
28	大坪林站	505	0.7	ND	優良級
29	萬隆站	485	0.1	ND	優良級
30	景美站	477	0.7	ND	優良級
31	公館站	514	0.3	0.01	優良級
32	南勢角站	472	0.7	0.02	優良級
33	海山站	510	0.4	ND	優良級
34	頂埔站	472	0.5	ND	優良級

備註:

- 1.各站定檢總數係依據公告場所室內空氣品質檢驗測定管理辦法之管制室內空間面積大小辦理檢測。
- 2.ND(未檢出)係指數值低於儀器、檢測方法之偵測極限。