

B1

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：青發處  
 設備負責人：秘書處  
 水源類別：自來水

連絡電話：23514078  
 設備管理人：陳'3

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1061	3-28				裝機	王俊	
2	4-13	✓				王明	
3	6-8		UF-61			王明	
4	7-11	✓				王明	
5	8-9		UF-63			王明	
6	9-5	✓				王明	
7	10-15	✓				王明	
8	11-23		UF-61, 64			王明	
9	12-21	✓				王明	
107	1-11	✓				王明	
11	2-9		UF-61, 64			王明	
12	3-12	✓				王明	
13	4-13	✓				王明	
14	5-18		UF-61, 64			王明	
15	6-15	✓				王明	
16	7-20	✓				王明	
17	8-21	✓	UF-61, 64			王明	
18	9-10	✓				王明	
19	10-16	✓				王明	
20	11-19	✓	UF-61, 64			王明	
21	12-19	✓				王明	
108	1-14	✓				王明	
23	2-18	✓	UF-61, 64			王明	
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：  
 電話：

## 賀眾牌

台北新生服務中心 000

☎ 2521-9000\*200

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準
月 日				

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

# 賀眾牌

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

179

設備設置單位：葦發處  
 設備負責人：謝書厚  
 水源類別：自來水

連絡電話：23514078  
 設備管理人：陳'S

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
106	3/28				裝機	王俊宏	
2	4/13	✓				王俊宏	
3	5/11	✓				王俊宏	
4	6/8		UF-61			王俊宏	
5	7/11	✓				王俊宏	
6	8/9		UF-63			王俊宏	
7	9/5	✓				王俊宏	
8	10/13	✓				王俊宏	
9	11/23		UF-61.64			王俊宏	
10	12/21	✓				王俊宏	
107	1/11	✓				王俊宏	
12	2/9		UF-61.64			王俊宏	
13	3/12	✓				王俊宏	
14	4/17	✓				王俊宏	
15	5/18		UF-61.64			王俊宏	
16	6/15	✓				王俊宏	
17	7/20	✓				王俊宏	
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：

電話：

賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*700

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

賀眾牌



# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

17

設備設置單位：青少年發展處  
 設備負責人：陳'S  
 連絡電話：23514078  
 設備管理人：陳'S  
 水源類別：自來水



## 一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
107年8月21日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
年 月 日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
107年10月16日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
107年11月17日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
年 月 日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		高英傑	
108年1月14日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
108年2月18日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3.非屬公告之公私場所打\*記號處免填。  
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

37

設備設置單位：青少中心  
 設備負責人：MS  
 水源類別：自來水

連絡電話：2351-6178  
 設備管理人：MS

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	1/10	✓	UF-64			明晃	
2	1/10	✓	UF			明晃	
3	2/6	✓				明晃	
4	4/13	✓				明晃	
5	5/8		UF-64			明晃	
6	6/7	✓				明晃	
7	7/11	✓				明晃	
8	8/9		UF-64			明晃	
9	9/5	✓				明晃	
10	10/13	✓				明晃	
11	11/23		UF-64			明晃	
12	12/21	✓				明晃	
13	1/11	✓				明晃	
14	2/9		UF-64			明晃	
15	3/19	✓				明晃	
16	4/17	✓				明晃	
17	5/18		UF-64			明晃	
18	6/15	✓				明晃	
19	7/20	✓				明晃	
20	8/21	✓	UF-64			明晃	
21	9/10	✓				明晃	
22	10/10	✓				明晃	
23	11/19	✓	UF-64			明晃	
24	12/19	✓				明晃	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：                      
 電 話：                    

**賀眾牌**  
 台北新生服務中心  
 ☎ 2521-9000\*200

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

**賀眾牌**



# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

3P

設備設置單位：青少年發展

設備負責人：陳

連絡電話：23514078

設備管理人：陳

水源類別：自來水

## 賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*300

### 一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
108年1月14日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
年2月18日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。  
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

### 二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
3.非屬公告之公私場所打\*記號處免填。  
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

474

設備設置單位：青少年發展處  
 設備負責人：陳'S  
 水源類別：自來水

連絡電話：25932211 #413  
 設備管理人：陳'S

## 一、設備維護記錄：

7/20 巡 吳明晃

次數	日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1	6/6				巡	吳明晃	
2	7/27				巡	吳明晃	
3	8/15		Q.64		巡	吳明晃	
4	9/3				巡	吳明晃	
5	10/13	✓			巡	吳明晃	
6	11/7		G3.64		巡	吳明晃	
7	12/18	✓				吳明晃	
8	1/11	✓				吳明晃	
9	2/10	✓	G3			吳明晃	
10	3/6	✓				吳明晃	
11	4/13	✓				吳明晃	
12	5/8		UF-63.64			吳明晃	
13	6/7	✓				吳明晃	
14	7/11	✓				吳明晃	
15	8/9		UF-64			吳明晃	
16	9/5	✓				吳明晃	
17	10/13	✓				吳明晃	
18	11/23		UF61.64			吳明晃	
19	12/21	✓				吳明晃	
20	1/11	✓				吳明晃	
21	2/9		UF61.64			吳明晃	
22	3/13	✓				吳明晃	
23	4/17	✓				吳明晃	
24	5/18		UF61.64			吳明晃	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：  
 電話：

## 二、水質檢驗記錄

6/15 巡 吳明晃

日期	項目標準	大腸桿菌群	檢驗測定單位	是否符合標準
月 日		6.0MPN/100ml		

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

### 賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*300

**賀眾牌**



# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

4A

設備設置單位：青年發展處

設備負責人：陳S

連絡電話：25932211

設備管理人：陳S

水源類別：自來水



## 一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換	消毒	其他	維護人員	備註
107年6月15日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
107年7月20日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
107年8月21日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
107年9月10日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
107年10月16日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
年 月 日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
年 12月 19日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		高英傑	
108年 1月 14日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
年 2月 18日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-64 <input type="checkbox"/> UF-29 <input type="checkbox"/> UF-11	■			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾芯、管線消毒等）。  
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群 標準 6.0MPN/100ml	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準						
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
3.非屬公告之公私場所打\*記號處免填。  
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

# 飲用水連續供水固定設備水質檢驗及設備維護記錄表

544

飲用水設備編號：台北市青少年發展處 54  
 設備設置單位：  
 設備負責人：  
 水源類別：自來水

登記使用有效日期： 年 月 日  
 聯絡電話：28322200  
 設備管理人：陳淑琴 23514078 #1753  
 設備維護單位：力霸工業科技股份有限公司  
 電話：(02)2832-2200 (20 線代表)

一、設備維護記錄：

維護日期	清 洗	更 換	消 毒	其 它	維護人員簽名	備 註
106年1月2日	✓				鄭博徽	
106年2月6日	✓				鄭博徽	
106年3月10日	✓	✓			鄭博徽	
106年4月10日	✓				鄭博徽	黃盛修
年5月12日					吳敏芳	
年6月9日					吳敏芳	
年7月10日					吳敏芳	
年8月11日					吳敏芳	
年11月20日	✓	✓			鄭博徽	
107年2月12日	✓	✓			鄭博徽	
107年5月18日	✓	✓			吳敏芳	
年8月21日	✓	✓			吳敏芳	
年11月20日	✓	✓			吳敏芳	
108年2月11日	✓	✓			吳敏芳	
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						
年 月 日						

二、水質檢驗記錄：

日期	項目 標準	大腸桿菌數	硝酸鹽氮	砷	自由有效餘氯	檢驗測定單位	是否符合標準	備 註
		6.0CF/100 ml	10mg/L	0.05mg/L	0.2-1mg/L			

註：1. 社區自設公共給水裝備每季檢驗一次腸桿菌群。  
 2. 公私場所供公眾飲用之連續水固定設備。  
 (1)以自來水為水源者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
 (2)非以自來水為水源者，處理後水質每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
 3. 非屬指定公告之公私場所打\*記號處免填。  
 4. 請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告書存查。  
 5. 飲用水質標準中「自由有效餘氯」自八十九年七月一日改為0.2-1.0mg/L



# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

677

設備設置單位：青少年發展處  
 設備負責人：陳's  
 水源類別：自來水

連絡電話：                      
 設備管理人：                    

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
104 1	5 18		2P W			明晃	
2	9 9				2P	明晃	
3	9 21				2P	明晃	
4	8 19		2P W		2P	明晃	
5	9 10				2P	明晃	
6	10 23				2P	明晃	
7	11 16		2P W		2P	明晃	
8	12 3				2P	明晃	
9	1 20				2P	明晃	
10	2 17		2P W		2P	明晃	
11	3 9				2P	明晃	
12	4 13				2P	明晃	
13	5 30		2P W		2P	明晃	
14	6 6				2P	明晃	
15	7 27				2P	明晃	
16	8 12						
17	9 10	✓					
18	10 10	✓					
19	11 20		✓				
20	12 15	✓				4月5	
102 21	1 16	✓				2月3	
22	2 10	✓	✓				
23	3 16	✓	✓				
24	4 17	✓	✓				

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：域中區  
 電話：25619000 #310

## 二、水質檢驗記錄

— 客服專線：(02)8295-9000

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準	備註

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

**賀眾牌**





# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

7A

設備設置單位：青少年發展處

設備負責人：陳's

連絡電話：23514078

設備管理人：陳's

水源類別：自來水



## 一、設備維護記錄

維護日期	巡檢	濾芯更換			消毒	其他	維護人員	備註
107年8月21日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input checked="" type="checkbox"/> UF-62 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
年9月18日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
107年10月18日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
年11月17日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
年12月19日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11	■		高英傑	
108年1月16日	✓	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
年2月18日	✓	<input checked="" type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input checked="" type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11	■		吳明晃	
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11	■			
年 月 日	■	<input type="checkbox"/> UF-61 <input type="checkbox"/> UF-62 <input type="checkbox"/> UF-64	<input type="checkbox"/> UF-18 <input type="checkbox"/> UF-19 <input type="checkbox"/> UF-29	<input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> UF-10 <input type="checkbox"/> UF-11	■			

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。  
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L			
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
年 月 日						<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。  
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群；其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。  
3.非屬公告之公私場所打\*記號處免填。  
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000





# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：青發處  
 設備負責人：秘書處  
 水源類別：自來水

連絡電話：23514078  
 設備管理人：陳's

## 一、設備維護記錄：

次數	日期	清洗	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
106	3/28				裝機	王俊	
2	4/13	✓				王明	
3	5/11	✓				王明	
4	6/8		UF-61			王明	
5	7/11	✓				王明	
6	8/9		UF-63			王明	
7	9/5	✓				王明	
8	10/13	✓				王明	
9	11/23		UF-61.64			王明	
10	12/21	✓				王明	
11	1/11	✓				王明	
12	2/9		UF-61.64			王明	
13	3/12	✓				王明	
14	4/17	✓				王明	
15	5/18		UF-61.64			王明	
16	6/15	✓				王明	
17	7/20	✓				王明	
18	8/21	✓	UF-61.64			王明	
19	9/10	✓				王明	
20	10/16	✓				王明	
21	11/19	✓	UF-61.64			王明	
22	12/19	✓				王明	
23	1/14	✓				王明	
24	2/18	✓	UF-61.64			王明	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容  
 (如：更換濾心、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：  
 電話：

## 賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*300

## 二、水質檢驗記錄

日期	項目標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ml	檢驗測定單位	是否符合標準

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌。  
 2.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

# 飲用水設備水質檢驗及設備維護記錄表

設備設置單位：育少年發展區  
 設備負責人：陳'S  
 水源類別：自來水

連絡電話：                      
 設備管理人：陳'S

## 一、設備維護記錄：

維護日期	清洗(巡檢)	濾芯更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
106 4 13	✓				明	
5 16	✓				明	
6 8		UF-641			明	
7 11	✓				明	
8 9		UF-63			明	
9 5	✓				明	
10 13	✓				明	
11 23		UF-61.64			明	
12 21	✓				明	
107 1 11	✓				明	
2 12	✓	uf-61.64			明	
3 13	✓				明	
4 16	✓				明	
5 18		uf-61.64			明	
6 17	✓				明	
7 20	✓				明	
8 21	✓	uf-61.64			明	
9 10	✓				明	
10 6	✓				明	
11 17	✓	uf-61.64			明	
12 19	✓				明	
108 1 14	✓				明	
2 18	✓	uf-61.64			明	

註：1.設備維護記錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容(如：更換濾芯、管線消毒等)。  
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

設備維護單位：                      
 電話：                    

## 水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準
標準	6.0MPN/100ml	10 mg/L	0.05 mg/L		
日期					

次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

## 賀眾牌

台北新生服務中心

☎ 2521-9000\*300