

「臺北市公共建築物行動不便者使用設施改善諮詢及審查小組」110年度第11次會議紀錄

壹、開會時間：民國110年9月23日（星期四）下午2時0分

貳、開會地點：本市會議採網路視訊會議

參、主持人：劉處長美秀（楊委員檔巖代理）

肆、出席單位：詳簽到表

伍、主持致詞：（略）

陸、宣讀上次會議紀錄：

上次會議紀錄經委員確認。

柒、提案報告與決議：

- 一、財團法人「張老師」基金會台北分事務所於本市松山區敦化北路199巷5號3樓建築物作為G-2類組（政府機關）使用經檢查不合格，提具無障礙設施與設備替代改善計畫案。

說明：

- （一）不符規定項目：廁所盥洗室馬桶側移空間不足。
- （二）替代改善方案：改採角落臉盆，以達側移空間達70公分。

決議：

- （三）同意所提廁所盥洗室洗面盆改採角落臉盆免設環狀扶手方式替代改善廁所盥洗室。
- （四）上述項目請於110年11月30日前改善完成。

捌、討論案：

- 一、有關既有公共建築物設置可供跌倒後使用求助鈴高度範圍，提出討論。
決議：既有公共建築物設置可供跌倒後使用求助鈴得依104年或108年「建築物無障礙設施設計規範」規定設置，列為通案，辦理變更使用執照或檢查不合格者均得逕自改善。

二、有關本市分類、分期、分區執行計畫列管案件經檢討免設置法定停車空間，是否需設置無障礙停車位，提出討論。

決議：本市分類、分期、分區執行計畫列管案件倘經檢討免設置法定停車空間，得依「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」第十一點規定無需設置無障礙停車位。

玖、報告案：

一、110年度公共建築物無障礙生活環境業務督導現場抽查會議模擬。

決議：洽悉。