

檢查結果			
設置項目		應設置(V)	
		符合	不符合
1	獨立式親子廁所		
2	男女廁所		
			總計不合格 項
改善建議：			
1. 建議改善情況描述：			
勘檢人員簽章：		勘檢人員聯絡電話：	
受檢場所簽章：		受檢場所連絡電話：	

註1:勘檢人員資格:建議由有建築相關經驗之從業人員進行勘檢，亦得由場所自主檢查。

臺北市既有公共場所親子廁所盥洗室檢查紀錄表

表A-2.1

法令依據：公共場所親子廁所盥洗室設置辦法、既有公共場所親子廁所盥洗室替代改善計畫作業程序及認定原則。

(適用106.12.16至113.10.30間取得建造執照或建造許可者)

編號：

檢查日期： 年 月 日

場所名稱		類組/用途	
建照號碼		樓地板 (適用需檢討面積之建築物)	
場所地址		樓層數	

注意事項：

1. 親子廁所盥洗室依替代改善計畫改善完成者，應檢附佐證資料，若為合格者檢查結果應劃成斜線並備註「符合00年00月00日會議記錄決議」。
2. 現場未達應設置條件及未設置者，檢查結果應勾選不符合。

查核項目		檢查結果		相片編號	備註	
		符合	不符合			
1 數量計算	(1) 獨立式親子廁所： <input type="checkbox"/> 獨立設置					
	(2) 男女廁所設備	兒童安全座椅：設置 () 個				
		尿布臺：設置 () 個				
		兒童小便器：設置 () 個				
		兒童馬桶：設置 () 個				
	兒童洗面盆：設置 () 個					
<input type="checkbox"/> 分開設置者，免檢討下列(1)~(4)項。						
2 獨立式親子廁所	設置	(1) 獨立設置 ：於男女廁所外獨立設置且不得與無障礙廁所合併設置。(辦法第五條) <input type="checkbox"/> 該無障礙廁所非依法令設置者，不在此限。				
		(2) 設置設備 ：設置至少一個兒童安全座椅、尿布臺、兒童馬桶、兒童洗面盆及照顧者使用之馬桶、洗面盆。(辦法第五條)				
	通路	(3) 出入口 ：獨立之出入口，淨寬不得小於80cm。(辦法第五條)				
		(4) 通路寬度 ：不得小於90cm。(辦法第五條)				
	範圍	(5) 服務範圍 ：其服務範圍不得超過三層。				
	兒童安全座椅	(6) 裝置 ：固定式或摺疊式，應有防止兒童跌落之裝置(辦法第六條)				
		(7) 高度 ：座椅面距地板面40cm-60cm。(辦法第六條)				
		(8) 使用空間 ：設置位置須使照顧者視線可隨時看到兒童，且應留設足夠之安全座椅使用空間。(辦法第六條)				
		(9) 標示 ：(1)載重:可承載30kg以上 (2)使用年齡:適合二歲半以下之兒童使用 (3)使用方式說明 (辦法第六條)				

查核項目		檢查結果		相片編號	備註	
		符合	不符合			
2 獨立式親子廁所	尿布臺	(10)	裝置:固定式或摺疊式,應設置安全裝置。(辦法第六條)			
		(11)	高度:使用時檯面距地板面不得大於80cm。(辦法第六條)			
		(12)	尿布臺尺寸:內部長78cm、寬42cm以上。(辦法第六條)			
		(13)	操作空間:至少有一側應留設長60cm、深50cm以上照顧者之操作空間。(辦法第六條)			
		(14)	垃圾桶:須提供附有蓋子之垃圾桶。(辦法第六條)			
		(15)	標示:(1)載重:可承載30kg以上(2)使用年齡:適合二歲半以下之兒童使用(3)使用方式說明(辦法第六條)			
	兒童小便器	(16)	高度:突出端距地板面不得大於32cm。(辦法第六條)			
		兒童馬桶	(17)	高度:馬桶座位之高度為27cm-29cm。(辦法第六條)		
	兒童洗面盆		(18)	洗面盆:上緣距地板面58cm-62cm。(辦法第六條)		
		(19)	水龍頭距離:出水口距洗面盆邊緣距離不得大於35cm。(辦法第六條)			
		(20)	水龍頭:應使用撥桿式或自動感應式水龍頭。(辦法第六條)			
	引導及標誌	(21)	引導標示:場所及樓層引導,並加註所在樓層。(辦法第七條)			
		(22)	廁所設備種類標誌:說明親子廁所盥洗室內部之相關設備種類,設置於廁所門口。(辦法第七條)			
		(23)	廁間設備種類標誌:個別種類標誌圖,應視設置種類放置於廁間門口。(辦法第七條)			
(24)		設備位置圖標誌:標示親子廁所盥洗室相關設施之位置。(辦法第七條)				
3 男女廁所	兒童安全座椅	(1)	數量:依1數量計算(2)項檢討 ※合計:男廁()個,女廁()個			
		(2)	裝置:固定式或摺疊式,應有防止兒童跌落之裝置(辦法第六條)			
		(3)	高度:座椅面距地板面40cm-60cm。(辦法第六條)			
		(4)	使用空間:設置位置須使照顧者視線可隨時看到兒童,且應留設足夠之安全座椅使用空間。(辦法第六條)			
		(5)	標示:(1)載重:可承載30kg以上(2)使用年齡:適合二歲半以下之兒童使用(3)使用方式說明(辦法第六條)			
	尿布臺	(6)	數量:依1數量計算(2)項檢討 ※合計:男廁()個,女廁()個			
		(7)	裝置:固定式或摺疊式,應設置安全裝置(辦法第六條)			
		(8)	高度:使用時檯面距地板面不得大於80cm。(辦法第六條)			
		(9)	尿布臺尺寸:內部長78cm、寬42cm以上。(辦法第六條)			
		(10)	操作空間:至少有一側應留設長60cm、深50cm以上照顧者之操作空間。(辦法第六條)			

查核項目		檢查結果		相片編號	備註	
		符合	不符合			
3 男女廁所	兒童馬桶	(11)	垃圾桶 ：須提供附有蓋子之垃圾桶。(辦法第六條)			
		(12)	標示 ：(1)載重:可承載30kg以上 (2)使用年齡:適合二歲半以下之兒童使用 (3)使用方式說明 (辦法第六條)			
		(13)	數量 ：依1 數量計算(2)項檢討 ※合計：男廁()個，女廁()個			
		(14)	高度 ：馬桶座位之高度為27cm-29cm。(辦法第六條)			
	兒童洗面盆	(15)	數量 ：依1 數量計算(2)項檢討 ※合計：男廁()個，女廁()個			
		(16)	洗面盆 ：上緣距地板面58cm-62cm。(辦法第六條)			
		(17)	水龍頭距離 ：出水口距洗面盆邊緣距離不得大於35cm。(辦法第六條)			
		(18)	水龍頭 ：應使用撥桿式或自動感應式水龍頭。(辦法第六條)			
	引導及標誌	(19)	引導標示 ：場所及樓層引導，並加註所在樓層。(辦法第七條)			
		(20)	廁所設備種類標誌 ：說明親子廁所盥洗室內部之相關設備種類，設置於廁所門口。(辦法第七條)			
		(21)	廁間設備種類標誌 ：個別種類標誌圖，應視設置種類放置於廁間門口。(辦法第七條)			
		(22)	設備位置圖標誌 ：標示親子廁所盥洗室相關設施之位置。(辦法第七條)			
備註	註1: 勘檢人員資格: 建議由有建築相關經驗之從業人員進行勘檢，亦得由場所自主檢查。					
勘檢人員簽章			勘檢人員電話			
勘檢場所簽章			勘檢場所電話			

臺北市既有公共場所親子廁所盥洗室檢查紀錄表

檢查照片

檢查日期	年 月 日	檢查人員	
案件編號	建築物名稱	使用類組	
建築物地址			

照片編號	號碼+樓層	說明	項目說明
檢查項目			
<input type="checkbox"/> 2 獨立式親子廁所 <input type="checkbox"/> 兒童安全座椅 <input type="checkbox"/> 尿布臺 <input type="checkbox"/> 兒童馬桶 <input type="checkbox"/> 兒童洗面盆 <input type="checkbox"/> 3 男女廁所 <input type="checkbox"/> 兒童安全座椅 <input type="checkbox"/> 尿布臺 <input type="checkbox"/> 兒童小便器 <input type="checkbox"/> 兒童馬桶 <input type="checkbox"/> 兒童洗面盆			相片需清晰可辨視
檢查項目			
<input type="checkbox"/> 2 獨立式親子廁所 <input type="checkbox"/> 兒童安全座椅 <input type="checkbox"/> 尿布臺 <input type="checkbox"/> 兒童馬桶 <input type="checkbox"/> 兒童洗面盆 <input type="checkbox"/> 3 男女廁所 <input type="checkbox"/> 兒童安全座椅 <input type="checkbox"/> 尿布臺 <input type="checkbox"/> 兒童小便器 <input type="checkbox"/> 兒童馬桶 <input type="checkbox"/> 兒童洗面盆			相片需清晰可辨視
檢查項目			
<input type="checkbox"/> 2 獨立式親子廁所 <input type="checkbox"/> 兒童安全座椅 <input type="checkbox"/> 尿布臺 <input type="checkbox"/> 兒童馬桶 <input type="checkbox"/> 兒童洗面盆 <input type="checkbox"/> 3 男女廁所 <input type="checkbox"/> 兒童安全座椅 <input type="checkbox"/> 尿布臺 <input type="checkbox"/> 兒童小便器 <input type="checkbox"/> 兒童馬桶 <input type="checkbox"/> 兒童洗面盆			相片需清晰可辨視

本頁不足，請自行增加