

## 公告附表四-斯文首善社區內商辦服務設施承租人應 提供本處申請綠建築標章文件

核准文號：113 年 5 月 23 日北市都新企字第 1136012164 號

- 一、承租戶應於完成室內裝修作業正式營業日前將下列表  
附資料 1 份送交本處彙辦。申請綠建築標章階段如經通  
知應辦理補正，應於接獲本處通知 5 日內備齊提供資  
料。
- 二、外觀立面開窗尺寸位置、外牆材質勿擅自變更。
- 三、空間裝設之分離式個別空調，單一室外機應小於 5HP，  
併已設置具一級效能標章的機種；若設置大於 5HP 之個  
別空調或 VRV 系統中央空調，應檢附具空調技師簽證之  
空調節能計算書，且應符合 EAC、COP、CSPF 等之效能  
基準。
- 四、個別空間勿任意增加照明密度、燈具瓦數、變更燈具種  
類、變更設置間接照明。

天花板燈具配置圖(※. dwg)
天花板燈具配置圖(※. pdf)
燈具出廠證明
燈具節能標章影本

空調設備配置圖(※. dwg)

空調設備配置圖(※. pdf)

空調設備型錄

空調設備出廠證明

主機銘牌照片

空調設備節能標章影本