

106年臺北市各公立游泳池檢查結果一覽表

編號	廠商名稱〈市招〉	體育局	衛生局	消防局	建管處	水質檢測	複查不合格
1	臺北醫學大學	合格	不合格(從業人員未體檢；3月13日複查符合規定)	合格	合格	合格	
2	GO GYM健身俱樂部永春館	合格	不合格(從業人員未體檢；5月2日複查符合規定)	合格	合格	合格	
3	台北市中華基督教青年會永吉會館	合格	不合格(從業人員未體檢；3月20日複查符合規定)	合格	合格	合格	
4	泉心健康休閒會館	合格	不合格(無自主管理檢查表之紀錄；3月21日複查符合規定)	不合格(4月17日複查查有新缺失，5月23日複查未合格進行裁罰，6月28日複查合格)	合格	合格	5月23日複查未合格進行裁罰，6月28日複查合格
5	松山運動中心	合格	不合格(餘氯過高5月10日複查餘氯0.61符合規定)	合格	合格	合格	
6	松山國小	不合格(現場救生員無合格證照，該廠商於106年3月22日來函已將該員調離救生員勤務)	不合格(從業人員未體檢、無自主管理檢查表之紀錄；3月17日複查符合規定)	不合格(消防設備不合格，於4月2日複查合格)	合格	合格	
7	南港國小	合格	不合格(業人員未體檢；3月30日複查符合規定)	合格	合格	合格	

106年臺北市各公私立游泳池檢查結果一覽表

編號	廠商名稱〈市招〉	體育局	衛生局	消防局	建管處	水質檢測	複查不合格
8	長安國小	合格	不合格(從業人員未體檢；4月5日複查符合規定)	合格	合格	合格	
9	新生公園游泳池	合格	不合格(從業人員未體檢；4月6日複查符合規定)	合格	合格	合格	
10	大同運動中心	合格	不合格(冷卻水塔無清洗紀錄；4月12日複查符合規定)	合格	合格	合格	
11	桑富士股份有限公司附設泳池	合格	合格	不合格(消防設備不合格，已於5月10日複查合格)	合格	合格	
12	萬華運動中心	合格	合格	不合格(消防設備不合格，已於5月19日複查合格)	合格	合格	
13	台北市中華基督教青年會萬華會館	合格	不合格(從業人員未體檢；4月18日複查符合規定)	不合格(消防設備不合格，已於4月24日複查合格)	合格	合格	
14	華江高中	合格	不合格(從業人員未體檢；4月18日複查符合規定)	合格	合格	合格	
15	雙園國中附設藍鯨游泳學校	合格	不合格(從業人員未體檢；4月19日複查符合規定)	不合格(消防設備不合格，5月22日複查舉發並進行裁罰，6月20日複查合格)	合格	合格	5月22日複查舉發並進行裁罰，6月20日複查合格

106年臺北市各公立游泳池檢查結果一覽表

編號	廠商名稱〈市招〉	體育局	衛生局	消防局	建管處	水質檢測	複查不合格
16	國立臺北教育大學 泳健館	合格	不合格(從業人員未體檢；4月25日複查符合規定)	合格	合格	合格	
17	國立臺灣科技大學 游泳池	合格	不合格(從業人員未健檢；4月28日複查符合規定)	合格	合格	合格	
18	靜心中小學	合格	不合格(從業人員未健檢；5月2日複查符合規定)	合格	合格	合格	
19	文山運動中心	合格	不合格(從業人員未健檢；5月1日複查符合規定)	合格	合格	合格	
20	市立南湖高中運動中心	合格	合格	合格	不合格(初查時建物公共安全檢查簽證未合格，6月15日複查合格)	合格	
21	貝克漢健康運動世界	合格	不合格(無病媒防治紀錄、無中央冷卻水塔清洗紀錄；5月18日複查符合規定)	合格	合格	合格	
22	內湖運動中心	合格	不合格(從業人員未健檢；5月19日複查符合規定)	合格	合格	合格	
23	玉泉公園游泳池	合格	不合格(從業人員未健檢，6月6日複查合格)	合格	合格	合格	
24	木柵公園游泳池	合格	不合格(從業人員未健檢，6月30日複查合格)	合格	室外免檢查	合格	

106年臺北市各公私立游泳池檢查結果一覽表

編號	廠商名稱〈市招〉	體育局	衛生局	消防局	建管處	水質檢測	複查不合格
25	青年公園游泳池	合格	不合格(從業人員未健檢, 6月21日複查合格)	不合格 (消防設備不合格限期改善 106.07.24 複查合格)	合格	合格	
26	國立臺灣大學總區 室外游泳池	不合格 (未配置合格救生員, 已於6月22日改善)	合格	合格	室外免檢查	合格	
27	成德國中	合格	不合格(從業人員未健檢, 6月22日複查合格)	合格	合格	合格	
28	三民公園游泳池	合格	不合格(從業人員未健檢、無 病媒防治紀錄, 6月23日複查 合格)	不合格 (消防設備不合格限期改善 106.07.21 複查合格)	合格	合格	
29	玉成公園游泳池	不合格 (未辦理履約保證, 已於7月11日改善 完成)	合格	合格	合格	合格	
30	克強公園游泳池	合格	不合格(從業人員未健檢, 6月 20日複查合格)	不合格 (消防設備不合格限期改善, 7 月18日複檢合格)	合格	合格	

106年臺北市各公立游泳池檢查結果一覽表

編號	廠商名稱〈市招〉	體育局	衛生局	消防局	建管處	水質檢測	複查不合格
31	前山公園游泳池	合格	合格	合格	合格	6月22日初驗不符規定，限期改善，7月11日複驗仍不合格，將依臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第4款裁處。	7月11日複驗仍不合格，將依臺北市營業衛生管理自治條例第15條第1項第4款裁處。
32	國立臺北藝術大學室內溫水游泳館	合格	不合格(初查無衛生管理人員證書，7月4日複查合格)	合格	合格	合格	
33	國立陽明大學游泳池	不合格(現場救生員及教練無合格證照，已於7月12日改善)	不合格(初查無衛生管理人員證書，7月5日複查合格)	合格	合格	合格	
34	碧湖公園游泳池	合格	不合格(初查無衛生管理人員證書、從業人員未健檢，7月4日複查合格)	合格	室外免檢查	合格	