

臺北市停車管理工程處 地下停車場防(汛)颱措施檢查表

颱風名稱： \_\_\_\_\_ 颱風 檢查日期： 年 月 日

<p>一、 發電機設備部份：</p> <p>(A) 發電機啟動是否正常？ (1) <input type="checkbox"/> 正常 (2) 故障原因：</p> <p>(B) 充電機是否正常？ (1) <input type="checkbox"/> 正常 (2) 故障原因：</p> <p>(C) 電瓶是否正常？ (1) <input type="checkbox"/> 正常 (2) 故障原因：</p>	
<p>二、 污廢水池抽水設備：</p> <p>(A) 污水馬達抽水是否正常？</p> <p>(1) <input type="checkbox"/> 正常</p> <p>(2) <input type="checkbox"/> 故障原因：</p>	
<p>三、 出入口防水閘門設備：</p> <p>(A) 出入口防水閘門可否正常使用？</p> <p>(1) <input type="checkbox"/> 正常</p> <p>(2) <input type="checkbox"/> 故障原因：</p>	
備註	<p>一、為落實防颱措施，請各委託廠商於每次在中央氣象局發布海上颱風警報後，務必徹底檢查上述設備做好緊急應變處置和防颱準備。</p> <p>二、本檢查表請各委託廠商於海上颱風警報發佈後 2 小時內，<b>放置於場內管理供本處查核。</b></p>

填表人簽章：