臺北市停車管理工程處　　地下停車場防(汛)颱措施檢查表

颱風名稱：＿＿＿＿颱風＿＿＿＿　　檢查日期：　年　月　日

一、　發電機設備部份： (A)　發電機啟動是否正常？(1)□正常 (2)故障原因： (B)　充電機是否正常？　(1)□正常 (2)故障原因： (C)　電瓶是否正常？　(1)□正常 (2)故障原因：	
二、　污廢水池抽水設備： (A)污水馬達抽水是否正常？ (1)□正常 (2)□故障原因：	
三、　出入口防水閘門設備： (A)出入口防水閘門可否正常使用？ (1)□正常 (2)□故障原因：	
備註	一、為落實防颱措施，請各委託廠商於每次在中央氣象局發布海上颱風警報後，務必徹底檢查上述設備做好緊急應變處置和防颱準備。 二、本檢查表請各委託廠商於海上颱風警報發佈後 2 小時內，放置於場內管理供本處查核。

填表人簽章：