# 臺北市停車管理工程處　　地下停車場防(汛)颱措施檢查表

颱風名稱：＿＿＿＿颱風＿＿＿＿　　檢查日期：　年　月　日

| | |
|---|---|
| 一、　發電機設備部份：<br><br>(A)　發電機啟動是否正常？(1)□正常 (2)故障原因：<br>(B)　充電機是否正常？　(1)□正常 (2)故障原因：<br>(C)　電瓶是否正常？　(1)□正常 (2)故障原因： | |
| 二、　污廢水池抽水設備：<br><br>(A)污水馬達抽水是否正常？<br>(1)□正常<br>(2)□故障原因： | |
| 三、　出入口防水閘門設備：<br><br>(A)出入口防水閘門可否正常使用？<br>(1)□正常<br>(2)□故障原因： | |
| 備註 | 一、為落實防颱措施，請各委託廠商於每次在中央氣象局發布海上颱風警報後，務必徹底檢查上述設備做好緊急應變處置和防颱準備。<br>二、本檢查表請各委託廠商於海上颱風警報發佈後 2 小時內，放置於場內管理供本處查核。 |

填表人簽章：