

蓬萊國小地下停車場

維修廠商資料

項目	廠商名稱	聯絡人	報修電話	緊急叫修規範
監視系統設備	捷睿智能股份有限公司	陳維凱	市話：02-26573385	<p>緊急故障報修： 廠商於接獲機關緊急故障報修通知時起，應於3小時內派遣工作人員至維護地點，並於到達後24小時內修復完成；若無法於24 小時內修復，廠商需自備備品暫時更換至原送修之設備回來後更換。 截止時間不分平常上班日、例假日、國定假日，須依照契約規定期限前派遣工作人員至維護地點及修復完成。</p> <p>一般故障報修： 機關一般故障報修通知時間以正常上班時段為原則，廠商於接獲機關一般故障報修通知時起，應於24小時內派遣工作人員至維護地點，並於到達後 72 小時內修復完成。 截止時間落在平常上班日夜間八時之後、例假日、國定假日，應於第一個上班日中午 12 時前派遣工作人員至維護地點。</p>
			手機：0989-161-615	
LED 智慧燈具設備	宏發光能股份有限公司	萬來儀	市話：03-6218529#106	<p>廠商接獲機關一般故障通知，廠商應於 24 小時到場，48 小時完成修復。 緊急叫修(樓梯或廁所或停車場內超過一半以上燈具不亮)應於 1 小時到場，6 小時完成修復，若於 20 時至 24 時叫修，若翌日為正常上班日，應於 10 時前到場；若翌日為國定假日或例假日應於中午 12 時前到場。</p>
			手機：0922-289-208	

電動汽車充電柱設備			市話：	接獲機關報修通知，上班日應於 24 小時內派人到達現場處理及復歸，若非上班期間應於次 1 日上班日 12 時前到場，線上叫修應於 4 小時內回覆機關問題狀況及處理方式。
			手機：	
消防設備	華一消防工程有限公司	鄭景元	市話：02-2341-3377	廠商於接獲機關通知後，應於 4 小時內派遣設備師(士)至檢測地點。夜間 8 時以後之臨時檢測，應於翌日上午 10 時前到場，若翌日為國定假日或例假日，則應於中午 12 時前到場。國定假日或例假日之日間臨時檢測，應於通知時起 8 小時內到場。
			手機：0936-380-540	
水電設備	立潔機電技術顧問有限公司	呂愷洛	市話：02-25570575	廠商接到機關緊急故障報修通知後，應於 2 小時內派員到場處理，一般故障報修應於接到機關通知後，4 小時內派員到場處理。
			手機：	
電梯設備	東洋電梯工業股份有限公司		市話:2961-5668	<p>緊急故障叫修： 廠商於接獲機關緊急故障叫修時起，應於 1 小時內派遣技術人員至維護地點排除電梯緊急故障事件，不得藉故推諉。</p> <p>一般故障叫修： 廠商於接獲機關一般故障叫修通知時起，應於 3 小時內派遣技術人員至維護地點排除電（扶）梯故障事件，不得藉故推諉。</p>
			免付費:0800-002-626	

本處報修備查聯絡資訊：

監管場組：(承辦人) 成淵高中地下停車場；(電話) 2552-0589。

機電科：(承辦人) 簡百昶；(電話) 2759-0666 分機 6514。

營運科：(承辦人) 張志堃；(電話) 2759-0666 分機 6322。