

附表、109 年秋季臺北市醫療機構室內空品專案稽查結果

序號	公告場所名稱	地址	稽查日期	結果
1	臺北醫學大學附設醫院	臺北市信義區吳興街 252 號	109.09.14~15	1F 骨科/中醫等候區細菌超標 (2,622CFU/m ³)
2	三軍總醫院	臺北市內湖區成功路二段 325 號	109.09.16~17	2F 眼科等候區細菌超標 (2,602CFU/m ³)
3	臺北市立聯合醫院-陽明院區	臺北市士林區雨聲街 105 號	109.09.17~18	1F 藥局等候區細菌超標 (2,175CFU/m ³)
4	和信治癌中心醫院	臺北市北投區立德路 125 號	109.09.01~02	合格
5	三軍總醫院北投分院附設民眾診療服務處	臺北市北投區新民路 60 號	109.09.01~02	合格
6	臺北榮民總醫院	臺北市北投區石牌路二段 201 號	109.09.03~04	合格
7	振興醫療財團法人振興醫院	臺北市北投區振興街 45 號	109.09.03~04	合格
8	國泰醫療財團法人國泰綜合醫院	臺北市大安區仁愛路四段 280 號	109.09.07~08	合格
9	臺北市立萬芳醫院-委託財團法人臺北醫學大學辦理	臺北市文山區興隆路三段 111 號	109.09.07~08	合格
10	長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院	臺北市松山區敦化北路 199 號	109.09.09~10	合格
11	臺北市立聯合醫院婦幼院區	臺北市中正區中華路二段 33 號	109.09.09~10	合格
12	臺北市立聯合醫院和平院區	臺北市中正區福州街 12 號	109.09.10~11	合格
13	三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處	臺北市松山區健康路 131 號	109.09.09~10	合格
14	臺北市立聯合醫院仁愛院區	臺北市大安區仁愛路四段 10 號	109.09.10~11	合格
15	臺北市立聯合醫院忠孝院區	臺北市南港區同德路 87 號	109.09.10~11	合格

序號	公告場所名稱	地址	稽查日期	結果
16	臺北市立聯合醫院-松德院區	臺北市信義區松德路 309 號	109.09.14~15	合格
17	國立臺灣大學醫學院附設醫院	臺北市中正區中山南路 7 號	109.09.15~16	合格
18	國立臺灣大學醫學院附設醫院兒童醫院	臺北市中正區中山南路 8 號	109.09.15~16	合格
19	基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院	臺北市松山區八德路二段 424 號	109.09.16~17	合格
20	新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院	臺北市士林區文昌路 95 號	109.09.17~18	合格
21	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院	臺北市中山區中山北路二段 92 號	109.09.23~24	合格
22	台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕兒童醫院	臺北市中山區中山北路二段 92 號	109.09.21~22	合格
23	臺北市立聯合醫院中興院區	臺北市大同區鄭州路 145 號	109.09.22~23	合格

註：細菌標準值：1,500 CFU/m³