

第 08210 章

木門

1. 通則

1.1 本章概要

說明木製門扇及門樘之材料、安裝及檢驗等之相關規定。

1.2 工作範圍

凡屬於木製門扇、門樘（含百葉或必要之紗門）及其相關之週邊附屬零件、配件、五金、固定支架及其組立、安裝等均屬之。

1.3 相關章節

1.3.1 第 01330 章--資料送審

1.3.2 第 01450 章--品質管理

1.3.3 第 04061 章--水泥砂漿

1.3.4 第 06200 章--細木作

1.3.5 第 08710 章--門五金

1.3.6 第 08810 章--玻璃

1.4 相關準則

1.4.1 中華民國國家標準（CNS）

(1) CNS 856 A1005 木門窗用金屬製品總則

(2) CNS 1349 01010 普通合板

(3) CNS 2215 01012 粒片板

(4) CNS 2232 K3010 尿素膠（暫行標準）

(5) CNS 2706 K3017 乳化聚醋酸乙烯膠合劑

(6) CNS 6539 A2088 拉門及拉窗用槽輪

(7) CNS 6540 A3114 拉門及拉窗用槽輪檢驗法

(8) CNS 7931 A2111 木製嵌板門

(9) CNS 7932 A2112 木製門樘

- (10) CNS 8058 01023 特殊合板
- (11) CNS 10148 A3185 建築物木構造部分防火檢驗法
- (12) CNS 10209 A2154 建築用墊條
- (13) CNS 11227 A3223 建築用防火門耐火試驗法
- (14) CNS 11668 01039 防焰合板
- (15) CNS 11669 01040 耐燃合板
- (13) CNS 11988 A2208 嵌板用紙芯
- (16) CNS 12001 K3090 木材用酚樹脂黏著劑
- (17) CNS 13562 01044 防火門用合板
- (18) CNS 13563 02061 防火門用合板試驗法

1.5 資料送審

1.5.1 品質計畫

1.5.2 施工製造圖

1.5.3 廠商資料

- (1) 產品出廠證明文件
- (2) 試驗合格證明文件
- (3) 防火門應具有商品檢驗合格標章及防火時效證明
- (4) 室外門扇及門檯抗風壓強度證明

1.5.4 實品大樣

承包商應依契約圖說之規定，先行製作結構式樣及尺度等實品大樣，經工程司核可後始可施工。

1.6 品質保證

所有木門扇及門檯成品出廠應貼黏製造、檢驗標籤，並明顯標示每一門扇及門檯之類別、尺度與編號。

1.7 運送、儲存及處理

1.7.1 所有已完成之木門製品在工廠內，搬運中及其他工作施工時應以適當措施保護之。

1.7.2 木門製品及加工後之木裝修料運達工地後，須置於通風、有遮蔽、不受

潮地點，日後發現有彎曲變形者應剔除，不得採用。

1.7.3 木門製品其儲放場所應有完善防火措施。

2. 產品

2.1 功能

2.1.1 依開閉型式分類：至少應包括橫拉門、推開門、固定門等。

2.1.2 防火、防焰及耐燃：

(1) 契約圖說規定防火功能時，應符合 CNS 10148 A3185 之規定。

(2) 防焰合板應符合 CNS 11668 01039 之規定。

(3) 耐燃合板應符合 CNS 11669 01040 之規定。

2.1.3 木門所使用之一切木料必須先經乾燥處理後始可加工製造，木料不得有彎撓、節疤、蟲蛀等弊病。

2.1.4 防腐及防蟻處理應符合第 06200 章「細木作」之規定。

2.2 材料

2.2.1 實木：除契約圖說另有規定外，應符合第 06200 章「細木作」之規定。

2.2.2 合板及裝飾面板

(1) 合板及木芯板

A. 應為熱壓法製造之一級品。

B. 所用膠合面板及底板之膠合劑，須為防水合成樹脂膠，其品質應符合 CNS 2232 K3010 或 CNS 2706 K3017 或 CNS 12001 K3090 之規定，且符合 CNS 1349 01010 之浸水剝離試驗及膠合剪力試驗規定。

(2) 多元酯飾面板（通稱美耐板）

應符合 CNS 8058 01023 之規格，其花式、顏色應符合契約圖說之規定。

(3) 塑合板（粒片板）

須以高溫高壓成型，並符合 CNS 2215 01012 之規定，其厚度及顏

色應依契約圖說之規定。

(4) 薄木皮：應厚薄均勻，無潮濕、裂縫、節疤之弊，且木理清晰者，其使用種類應依契約圖說之規定。

(5) 其他貼面材料

其規格、花式、顏色應符合契約圖說之規定。

2.2.3 木線板：依契約圖說之規定，選用現有規格線板製作實木線板。

2.2.4 玻璃：應符合第 08810 章「玻璃」之規定。

2.2.5 門鎖及五金：應符合契約圖說及第 08710 章「門五金」之規定，並有補強、打磨、鑽孔、固定等處理程序。

2.2.6 水泥砂漿：應符合第 04061 章「水泥砂漿」之規定。

2.3 產品製造

2.3.1 木質防火門

應經耐燃處理，且符合契約圖說之防火時效規定。

2.3.2 木製門檯

(1) 各部材之接合均須做榫，並以楔打緊，頂端角隅應做成斜交，外露部分均應刨光，裝用前如發現木料走動、變形，均應更換成新料。

(2) 門檯應以支撐材料固定避免變形。

2.3.3 木製門扇

(1) 應符合第 06200 章「細木作」之實木規定，並依契約圖說型式及材質加工製作，其接頭應為木榫接法加白膠補強固定。

(2) 如須使用暗釘，限為銅釘或不銹鋼釘，並將釘頭特殊處理，以不露釘頭為原則。

2.3.4 合板門扇／裝飾面板門扇

(1) 其面板採裝飾面板或貼薄木皮工法者，皆用機器熱壓木皮合板，再以貼木皮合板加工成合板門。

(2) 空心合板門扇骨架，除契約圖說另有規定外，一律採用 3cm×4.5cm 以上之實木間距 45cm 雙向。中空部分應符合契約圖說所示，若為蜂窩紙芯應符合 CNS 11988 A2208 之規定，若為吸音棉應符合契約

圖說之規定。

- (3) 空心合板門不論採用貼木皮或貼美耐板方式，除契約圖說另有規定外，其收邊一律採用與門扇木皮或門檯同系列實木收邊，厚度不得小於 6mm。

2.3.5 木框玻璃門扇

- (1) 木框：除契約圖說另有規定外，木框玻璃門門扇之框架採用 3cm×4.5cm 以上之實木製作。
- (2) 玻璃：應依契約圖說所示之規格製作，並符合第 08810 章「玻璃」之規定。

2.3.6 木製百葉門扇：應依契約圖說所示之規格製作。

2.3.7 木框紗門扇

- (1) 木框：除契約圖說另有規定外，木框紗門門扇之框架採用 3cm×4.5cm 以上之實木製作。
- (2) 紗門：依契約圖說所示位置設置。紗門安裝方式應具通風及防止蚊蟲侵入之功能。紗門紗網除契約圖說另有規定外，其網格每 2.5cm 內不得少於 16 目。

3. 施工

3.1 準備工作

- 3.1.1 現場測量，以確定木門尺度無誤。
- 3.1.2 檢查預留開口與木門尺度，如有偏差，應予修改。
- 3.1.3 標示安裝基準墨線。
- 3.1.4 安裝門檯之表面應為垂直、平整及無尖銳突出物。牆上開口處不得有混凝土、砂漿或其他材料殘渣。

3.2 施工

3.2.1 木料接合

- (1) 木門製品應裝置平直，拼接緊密，所有搭接之處均須採用榫接。

- (2) 木門若須運用膠合劑接合取代接榫處理時，應經工程司核可後始得施工。
- (3) 木門製品應以適當材料保護，務使邊角整齊無損。

3.2.2 安裝

- (1) 門檯於砌入圻工牆內部分（例如：混凝土牆、磚牆等）應依契約圖說所示之尺度、式樣做押縫。
- (2) 門檯上一切線板均以暗釘釘牢，檯木除另有規定者外應裝配五金固定。釘結時不得損及裝修材料或其他工作面。
- (3) 門檯角隅應依契約圖說所示，予以補強處理。
- (4) 豎立門檯時應用斜撐撐牢勿使檯子變樣或偏斜，但不得釘於露面木料，俟牆壁施工完成後始可拆去支撐。
- (5) 調整門檯底部至設計高度及出入位置，再用膨脹螺栓或鐵件錨定於結構體上。若結構體的高程與裝修完成地板高程不同時，則錨片須延伸支撐到框架底部。門檯結構體之錨定件其間距不得大於 60cm，並至少需有 2 處固定點。除契約圖說另有規定外，濕式隔間牆時，門檯與結構體間隙應用 1：3 水泥砂漿填滿，乾式隔間牆時，門檯斷面尺度應稍大於隔間厚度，並直接將門檯固定於隔間框架上。
- (6) 門扇安裝時，門扇啟閉與頂緣，兩側維持 1.5mm 之淨空隙，門下緣維持 9mm 之淨空隙。

3.2.3 表面塗裝

- (1) 除以多元酯飾面板貼面製成之門扇，其餘皆需表面塗裝。
- (2) 塗裝前表面需先行磨光，依契約圖說所示並採用符合第 06200 章「細木作」之油漆等進行表面塗裝處理。
- (3) 處理後表面須手感良好，塗膜平滑無起泡、皺紋、流痕及不平現象。

3.2.4 門五金配件

工地現場應試組裝 1 組，供檢視其實際效果及功能，經工程司核可後，據以安裝施工。

3.2.5 玻璃安裝

玻璃、固定墊塊、填縫材等之現場安裝應依據第 08810 章「玻璃」之施工規定施作。

3.3 檢驗

除契約另有約定外，各項材料及施工之檢驗項目如下表：

名稱	檢驗項目	檢驗方法	規範之要求	頻率
木門	門扇尺度	量測	依契約圖說規定	逐一檢驗
	門樘尺度		依契約圖說規定	
	內部構造	破壞抽驗	按圖說或本章規定施作	1. 數量未達 20 樘時，免檢驗。
	防火時效（僅適用木質防火門）	CNS 11227 A3223	依契約圖說之規定	2. 數量達 20～100 樘檢驗 1 次。 3. 數量超過 100 樘時，每 100 樘加驗 1 次。

3.4 清理

3.4.1 施工面應清理潔淨並須乾燥。

3.4.2 裝修材料若以膠合劑膠結時，溢出之膠合劑應於未乾前拭去並不得滴落於已完成之工作上。

4. 計量與計價

4.1 計量

木門依契約圖說所示之型別及安裝數量，以樘計量。

4.2 計價

4.2.1 木門依契約圖說所示之型別及安裝數量，以樘計價。該項單價已包括完成本項工作所需之一切人工、材料、機具、設備、運輸、動力及附屬工作等費用在內。附屬工作包括紗門、門鎖、固定件、五金配件、水泥砂漿、填縫材、表面塗裝、清理、試驗用構件等。

4.2.2 除契約另有約定外，門鎖、鉸鏈等五金已包含於本章工作項目內，不另計價。

〈本章結束〉