

臺北市停車管理工程處

停車場電(扶)梯維護保養紀錄表 維護日期： 年 月 日

昇降機 統一編號		電梯型號規格	載重量 KG、速度 M/min、停	
電梯使用合格證到期日： 年 月 日				
維 護 保 養 項 目				
	檢 查 項 目	檢 查 結 果	檢 查 項 目	檢 查 結 果
機 械 室	1. 機房清理(環境、主機、控盤)	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	6. GOV 及編碼器狀況檢查	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
	2. 控盤內結線檢查	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	7. 控制盤內各機器、保險絲檢查	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
	3. 主機運轉狀況及潤滑檢查	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	8. 變頻器、CPU 運轉狀態檢查及清理	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
	4. 主剎車器狀況及潤滑檢查	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	9. 機房內各安全迴路功能檢查	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
	5. 主接觸器及 BR 接觸器接點檢查	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	10. 主鋼索與索輪狀況檢查	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
	車 廂 及 昇 降 路	1. E. STOP 及警鈴功能檢查	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	7. 門接點、門軌及門檻清理
2. 乘廂內照明、風扇檢查、清理		<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	8. 各樓定位檢查、調整	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
3. 乘廂運轉狀態		<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	9. 升降道開關、近接開關檢查	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
4. 乘廂安全邊及電眼功能檢查		<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	10. 鋼索張力調整及磨耗程度檢查	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
5. 乘廂對講機及緊急照明試驗		<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	11. 開門機構(皮帶、鏈條、門刀等)檢查、調整	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
6. 樓層表示燈、按鈕功能檢查		<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	12. 開關門凸輪、門馬達碳刷檢查	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
機坑	1. 機坑清理	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	2. 油壓梯油管及各接頭檢查	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
油 壓 昇 降 機	1. 冷卻器(氣冷式、水冷式)點檢	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	5. 油壓缸柱塞止擋板點檢及預留行程確認	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
	2. 冷卻器作動溫度設定點	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	6. 油壓缸頭蓋部分點檢	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
	3. 油壓閥門濾網及內漏點檢	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	7. 管路外漏及各接頭點檢	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
	4. 油壓油量、油質點檢	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	8. 油壓梯防止鋼索鬆脫裝置點檢	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
緊 急 機 用 昇	1. 車廂召回避難樓裝置	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
	2. 緊急運轉功能	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
	3. 緊急用標誌	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
	4. 緊急電源	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
機 者 供 使 用 動 昇 降 不 便	1. 點字	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	附 加 設 備	
	2. 語音系統	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否	1. ups 設備	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
	3. 殘障用操作盤	<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 否
結 果 報 告 欄	維護員簽章： 證號：		場 組 人 員 簽 章	
	備註：		到場時間：	簽章
			離場時間：	簽章

註：1. 保養紀錄表應就設備之清潔、調整、檢修及更新等維護作業項目敘明。

2. 本維護保養紀錄表每份僅得填寫一組電梯設備，專業技術人員依一般維護保養之作業程序，按月實施並做成紀錄表一式4份，並應簽章及

填註其證照號碼，由機關持3份及廠商執1份。

3. 粗框資料由場組填寫。