

臺北市立聯合醫院（南港健康中心） 111 年 02 月
107 至 112 年度飲用水設備租賃財務採購案月維護保養單

飲水機

項次	項目/地點	1	2							
		1F	7F							
1	濾材更換 (①、②、③、④、⑤)	①	①							
2	濾罐清洗	✓	✓							
3	漏電斷路器測試	✓	✓							
4	定時排放設定確認	✓	✓							
5	出水狀況確認	✓	✓							
6	設備外觀無損壞、清潔維護	✓	✓							
7	備註									
使用科室簽章/日期										

備註：【項次1】濾材更換頻率為 (①5 μ m pp 每月乙次②活性碳每3個月乙次③1 μ m pp 每9個月乙次④薄膜每24個月乙次⑤後置顆粒活性碳每12個月乙次)，廠商更換完成後於欄位敘明更換濾材編號；機關有權得依現場供水狀況縮短濾材更換週期。

(1) 完成項目請打『✓』，異常狀況請於備註欄內敘明，並應於48小時內修復完成。

(2) 實施月維護保養作業時需由機關人員會同，維護完成後需保持現場環境清潔及地面乾燥。並將本表送交機關承辦人員。

維護日期： 111 年 02 月 10 日

維護技術人員： 張忠義

機關會同人員： 辦事員楊修為

[機密]

賀琮(成)(立)事業有限公司

LINE ID : @360qaald

客戶編號：1558

區域：南港

【送貨單】

TEL : 02-27861100

銷貨日期：22/02/10

客戶代碼：健康-南港一

承辦人：高小姐

統一編號：03813706

發票號碼：

客戶名稱：南港健康服務中心

聯絡電話：02-27825220

二聯 現金 應收款

送貨地址：台北市南港路一段360號7樓

應帳：594

三聯 支票 扣預付款

收款地址：

料號	數量	價格	小計 備註
租機	2	282.9	565.8

現金

支票

扣預付款

支票號碼

兌現日期

收款日期

業務員：

領料：

請客戶於收受產品時已確認下列事項：

1. 產品說明書及保證書均已隨產品交付無誤。
2. 產品上之警示、警告標牌確已完整張貼。
3. 訂購品未付清價金前，所有權仍屬本公司，請客戶之簽章視為同意附條件買賣。
4. 每次送貨保養維修時，均附檢修進水排水電源等安裝工程。

合計：

566 稅金：

28 總計：

594

水源：自來水 地下水 其它
安裝漏水斷路器？ 是 否

安裝減壓閥？ 是 否

水流壓力： 公斤

水質檢測： ppm

客戶簽名

退回空瓶：

瓶

台北市南港區忠孝東路六段65號1樓
匯款後，請提供後五碼()

銀行帳號：

)以便公司對帳。

存根一白 業務一藍 客戶一紅 會計一黃