

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號(原環署環檢字第035號)



飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市政府體育局
 業別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NPD23C04547001~012
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：台北市松山區敦化北路3號

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：112年12月26日09時26分
 至：112年12月26日09時55分
 收樣時間：112年12月26日17時40分
 報告日期：113年01月02日
 報告編號：NPD23C04547001
 聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD23C04547001 (1樓134暖身區室前茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04547002 (1樓135重量訓練室前茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04547003 (1樓161會議室前茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04547004 ((東區)防暴溝內左)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04547005 ((東區)防暴溝內右)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04547006 ((北區)防暴溝內左)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04547007 ((北區)防暴溝內右)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04547008 (暖身場七米巷道旁左)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04547009 (暖身場七米巷道旁#2號機右)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04547010 (1樓世壯運辦公室內茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04547011 (5樓西區廁所外走廊)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04547012 (2樓西區廁所外走廊)	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鐘鴻文(FII-27)。
 2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
 3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。
 聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
 負責人：李仁燮
 檢驗室主管：

李仁燮

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司

環境實驗室-台北

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 9767010

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號(原環署環檢字第035號)



飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市政府體育局
 業 別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NPD23C04550001~002
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：台北市萬華區水源路199號

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：112年12月22日11時55分
 至：112年12月22日11時57分
 收樣時間：112年12月22日14時45分
 報告日期：112年12月28日
 報告編號：NPD23C04550001
 聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD23C04550001 (二樓辦公室外)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04550002 (1F大門內右側)	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鍾鴻文(FII-27)。
 2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
 3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為 1.5×10^2 。

聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
 負責人：李仁變
 檢驗室主管：

報告專用章
 台灣檢驗科技股份有限公司
 環境實驗室 台北
 負責人：李仁變
 檢驗室主管：葉松

頁次(I/I)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號(原環署環檢字第035號)



飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市政府體育局

業 別：*

樣品特性：水樣

樣品編號：NPD23C04557001~002

採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣地點：台北市士林區通河東街一段(百齡河濱公園)

檢測目的：定期檢測

採樣時間：112年12月22日 15時35分

至：112年12月22日 15時47分

收樣時間：112年12月22日 17時24分


報告日期：112年12月28日

報告編號：NPD23C04557001

聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD23C04557001 (右岸(士林岸)壘球場(B器材室))	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04557002 (左岸(社子岸)網球場(百齡橋下))	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鍾鴻文(FII-27)。
 2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
 3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。
 聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品質保管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲法律制裁。
 公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
 負責人：李仁燮
 檢驗室主管：左文儀 申



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號(原環署環檢字第035號)



飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市府體育局
 業別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NPD23C04556001~004
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：台北市士林區忠誠路二段77號

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：112年12月22日10時50分
 至：112年12月22日10時58分
 收樣時間：112年12月22日17時24分
 報告日期：112年12月28日
 報告編號：NPD23C04556001
 聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD23C04556001 (網球場辦公室旁左)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04556002 (網球場辦公室旁右)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04556003 (運動公園服務中心左)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04556004 (運動公園服務中心右)	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鐘鴻文(FII-27)。
 2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
 3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如 $1.5E+02$ ，即為 1.5×10^2 。

聲明書：(一)茲保證本機構實驗室分析之樣品，自本實驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
 負責人：李仁燮
 檢驗室主管：左文儀

報告專用章
 台灣檢驗科技股份有限公司
 環境實驗室-台北
 負責人：李仁燮
 檢驗室主管：葉峻格

頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWD 9766511

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號(原環署環檢字第035號)



飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市府體育局
業別：*
樣品特性：水樣
樣品編號：NPD23C04546001~003
採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
採樣方法：NIEA W101.56A
採樣地點：台北市中山區新生北路三段105號

檢測目的：定期檢測
採樣時間：112年12月21日15時05分
至：112年12月21日15時11分
收樣時間：112年12月21日17時30分
報告日期：112年12月27日
報告編號：NPD23C04546001
聯絡人：陳癸芬

Table with 3 columns: Sample Number and Location, Coliform Bacteria Test Value (Unit: NIEA E230.55B), and Remarks. Rows include '飲用水水質標準' and three specific sample locations with their respective test results.

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鐘鴻文(FII-27)。
2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。
聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
負責人：李仁燮
檢驗室主管： [Signature]

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
環境實驗室-台北
負責人：李仁燮
檢驗室主管：葉峻格

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部環檢證字第035號(原環署環檢字第035號)



飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市府體育局
 業別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NPD23C04548001~013
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：台北市松山區南京東路四段10號

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：112年12月26日08時53分
 至：112年12月26日09時21分
 收樣時間：112年12月26日17時40分
 報告日期：113年01月02日
 報告編號：NPD23C04548001
 聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD23C04548001 (臺北體育館1樓(南邊左側門))	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04548002 (臺北體育館1樓(北邊右側門))	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04548003 (臺北體育館4樓(南邊左側門))	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04548004 (臺北體育館4樓(北邊右側門))	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04548005 (臺北體育館7樓東側(靠正門))	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04548006 (臺北體育館7樓東側(靠南門))	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04548007 (7樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04548008 (6樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04548009 (5樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04548010 (4樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04548011 (3樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04548012 (2樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04548013 (1樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註：1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鍾鴻文(FII-27)。
 2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND < MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
 3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。
 聲明書：(一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
 負責人：李仁燮
 檢驗室主管：

李仁燮

報告專用章

台灣檢驗科技股份有限公司
 環境實驗室-台北 頁次(1/1)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償及限制管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所記錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

台灣檢驗科技股份有限公司

環境部許可證字號：環境部國環檢證字第035號(原環署環檢字第035號)



飲用水樣品檢測報告

受驗單位：臺北市府體育局
 業 別：*
 樣品特性：水樣
 樣品編號：NPD23C04549001~003
 採樣單位：台灣檢驗科技股份有限公司
 採樣方法：NIEA W101.56A
 採樣地點：台北市松山區南京東路四段6號

檢測目的：定期檢測
 採樣時間：112年12月26日08時43分
 至：112年12月26日08時49分
 收樣時間：112年12月26日17時40分
 報告日期：113年01月02日
 報告編號：NPD23C04549001
 聯絡人：陳癸分

樣品編號及位置	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	備註
飲用水水質標準	6 (CFU/100mL)	
NPD23C04549001 (4樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04549002 (3樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
NPD23C04549003 (2樓茶水間)	<1 (CFU/100mL)	
以下空白		

備註： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
 採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：鍾鴻文(FII-27)。
 2.測定值低於方法偵測極限(MDL)時，以“ND<MDL”表示；若高於MDL但低於檢量線最低濃度時，以“<檢量線最低濃度值”表示，並括號註明實測值。
 3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
 4.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10²。
聲明書： (一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人/申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
 (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司
 負責人：李仁燮
 檢驗室主管：



負責 人：李仁燮

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽署，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。