

第一果菜及漁類批發市場改建公會代表說明會

會議紀錄

壹、 會議時間：111年10月28日(星期五) 上午9時30分

貳、 會議地點：農中繼辦公室2樓會議室

參、 主持人：臺北市市場處張育璋科長

紀錄：洪顯睿

肆、 出席單位及人員：詳如簽到表

伍、 建議事項辦理情形

序號	前次說明會 公會建議事項	權責 單位	主要辦理情形	主要結論
1	有關農產主體大樓蔬菜及水果改建後之攤位面積規劃增幅不一，請市場處與農產公司儘速與公會協商確認。	農產公司/ 中工	<p>1. 農產：青果公會原則同意同比例增加，蔬菜公會尚有疑義，仍需再與果菜兩公會協商。</p> <p>2. 8/11果菜公會座談會結論：</p> <p>(1)以抽籤決定果、菜東西區位配置。</p> <p>(2)新市場零批場總面積較舊市場增加15%，先按舊市場蔬菜、水果零批場總面積分配，增加的部份再與公會協商。</p> <p>3. 9/6完成東西區位抽籤，蔬菜位於西側、水果位於東側。</p> <p>4. 農產：</p> <p>(1)10/7座談會，業者原則同意以不分甲乙丙位配置，個別位置面積均一樣大，但需再行規劃甲乙位之配套措施。</p> <p>(2)10/26座談會，兩公會同意零批位置總面積較舊市場增加15%後，個別依使用需求進行規劃。零批位置仍維持蔬菜、青果各自甲、乙、丙位。</p> <p>(4)蔬菜公會同意二期部分零批位置暫設置於二樓冷藏庫區，惟需公告並做調查及登記。</p> <p>蔬菜公會：建議主體零批場增加之面積，依蔬菜、水果到貨量進行分配，非平均分配。</p> <p>青果公會：增加之面積仍應均分子蔬菜及青果公會，惟青果增加之面積，請調</p>	<p>1. 請農產公司與二公會協商零批場攤位面積配置規劃，有共識後再與業者說明規劃。</p> <p>2. 持續列管。</p>

			整做為青果零批場縱向通道，零批攤面積維持5、4、3坪。	
2	蔬菜中繼零批場設置淺水溝	農產公司	<p>1. 零批場增設淺水溝施工4/6完成，後續針對排水不良問題陸續改善。</p> <p>2. 農產：(1)酸菜區與廁所間的水溝於8/8再進行挖深，方便排水。</p> <p>(2)每天重點清理零批場水溝，每週休市日沖洗大排水溝。</p> <p>3. 農產：已於8月份再加深廁所與酸菜區間的淺水溝及增設地號131、132間的水溝，若仍有積水，將把洗手台移至南側，儘量減少該區域用水。</p> <p>4. 蔬菜公會：請加強要求業者勿隨意排水導致通道濕滑，部份業者收攤未將水溝蓋板收攏，造成淺水溝清掃困難。</p> <p>5. 農產：已責付零批場管理員，加強宣導、巡視，請業者配合於收攤後將水溝蓋一併收入攤內。</p> <p>農產：重點用水區已有改善，經與業者協調，後續將視業者需求協助設置小型集水井，以提升排水效果。</p> <p>蔬菜公會：無意見。</p>	<p>1. 請農產公司持續加強宣導。</p> <p>2. 解除列管。</p>
3	有關匝道工程施做期間，近郊豆芽菜區營運動線調整及影響期程	農產公司/中工	<p>1. 農產：8/4召開說明會，近郊豆芽菜業者同意採在堤內搭設鐵棚方式營業，將大件貨品的業者分配在鋼棚區。</p> <p>2. 為利進貨車卸貨，豆芽區移至鐵棚區，大件進貨業者移20號涵洞。</p> <p>3. 10/5~10/28搭建七米道鐵棚，10/31近郊豆芽菜營業位置調整搬遷，11/1起設置涵洞圍籬，11/5~11/30拆除工型樑。</p> <p>中工：預計11/7拆除工型樑，12月底完成臨時冷藏庫。</p> <p>蔬菜公會：無意見。</p>	解除列管。
4	農中繼市場通風不良、場內悶熱，建議增設通風設施	中工/農產公司	<p>1. 公會建議增設風扇一節，請農產公司檢討全場增設風扇、通風設備可行性。</p> <p>2. 農產：蔬菜零批場比照水果零批場排風扇運轉方式，由排轉吸，引進室外較低溫空氣並增加氣流擾動，可明顯改善</p>	<p>1. 請農產公司將青果公會需求納入，並請加速完成採購、安裝作業。</p> <p>2. 持續列管。</p>

			<p>蔬菜零批場悶熱問題，已洽妥廠商進行施作，預計8/22前施工完成。且考量電扇運轉會造蔬菜失水萎凋，以及零批位置上方空間管線複雜，因此確定不裝設大型吊扇。</p> <p>3. 農產：經現場與零批場業者詢問，目前悶熱情形已獲改善，將持續滾動式改善場內通風。</p> <p>4. 蔬菜公會：入秋後氣溫較低，仍建議增設大型吊扇因應來年夏季高溫造成之悶熱問題。</p> <p>農產：受限於空間因素，已洽得蔬菜公會同意，改於通道兩側攤位框輔助架上裝設搖頭扇，目前招商中。</p> <p>蔬菜公會：無意見。</p> <p>青果公會：因增設黑網影響通風，請一併於水果零批場設置搖頭扇。</p>	
5	建議於零批場設置管理線以維場內營運動線順暢	農產	<p>1. 請農產公司8/31起先行向業者宣導相關營業物品勿超過管理線並落實管理。</p> <p>2. 農產：8/30起進行宣導業者不得越線擺貨，9/13起勸導不聽者，開單取締，截至目前已開立4張罰單。</p> <p>3. 農產：已責付零批場管理員，加強宣導、巡視，請業者遵守規範，若違規者開單取締。</p> <p>蔬菜公會：無意見。</p>	<p>1. 請農產公司持續落實管理。</p> <p>2. 解除列管。</p>
6	建議於拍賣場南側圍籬適當處所設置開口以利卸貨	農產	<p>1. 請農產公司評估可行性並妥與公會說明。</p> <p>2. 農產：經整體考量批發市場管理因素，拍賣場南側圍籬暫不設置開口。</p> <p>3. 蔬菜公會：冬季蔬菜進貨量大，請將此卸貨問題納入考量。</p> <p>4. 農產：已就冬季蔬菜盛產，研擬妥適之卸貨方式。</p> <p>農產公司：目前該區域已規劃做為卸貨空間。</p> <p>蔬菜公會：因該區位處邊陲且無出入口，為避免該區貨件難以進出，請公司妥善規劃該區進出貨件動線。</p>	持續列管。

7	零批場東側有部份黑紗網遮陽效果不佳	農產	案經9/8現勘，請農產公司於9/16前調查受日曬影響之區域，並於9/23前提具改善方案予本處。 農產：已於10/20完成黑紗網設置。 青果公會：無意見。	解除列管。
8	中繼市場廁所留設	農產	1. 蔬菜公會：請勿廢除公會旁流動廁所，以便豆芽菜區業者就近使用。因使用人數多，請加強清掃。 2. 青果公會：零批場出口處業者眾多，請勿移設興德宮貨櫃廁所。 3. 請農產公司與公會現勘另覓適合場所設置廁所，並請加強廁所清掃作業。 4. 中工：請農產公司及公會確認後，中工配合辦理。 農產：目前預定將興德宮北方廁所南移，原緊鄰於興德宮北側的儲藏室則移至西側，已洽得青果公會及興德宮管委會同意。 蔬菜、青果公會：廁所移設地點尚須再議。	1. 請農產公司再與蔬菜、青果公會研商廁所調整設置事宜。 2. 持續列管。
9	建議武聖殿側鐵門開放時間由7點延長至12點	農產/ 市場處	1. 本處於9/15動線檢討會議要求，請農、漁產公司總經理先行協商可行性。 2. 農產：10/21函請市場處，表示因事涉業者營運需求，仍請市場處協調。 3. 市場處：事涉農、漁市場之場地營運管理（如武聖殿側停管設施及鐵門管理、人員引導等），故請農產公司提具相關因應措施、方案先行與漁產公司研商可行性。 蔬菜公會：目前尚無影響場內通行，武聖殿側鐵門開放時間暫不調整。	解除列管。

陸、臨時動議：

一、蔬菜公會反映零批場部份區域地面太滑，近日發生數起滑倒受傷事件。

結論：請統包商與現場確認待改善區域，並儘速完成地面改善。

二、蔬菜公會反映明年春節加強作業期間，統包商可否於工區內預留部份場域做為臨時卸貨、停放空間。

結論：請農產公司研提具體規劃，並於雙處會議討論後續配合事宜。

三、蔬菜公會反映凌晨時段除場內業者外，也有大型土車進出，惟現場未

見統包商交管人員引導，恐衍生意外事件。

結論：請統包商嚴格要求交管人員務必準時到班，必要時請加派人員，以免發生意外，另請統包商現場人員於下次說明會中報告說明。

四、農產公司反映統包商進行地下水抽取作業適逢大雨，造成前門議價辦公室周圍區域淹水。

結論：請統包商持續進行排水優化。

柒、散會