

說明書

(建築部分拆除結構安全無虞)

茲有起造人台北建設股份有限公司 負責人王小明 申請基地座落台北市中正區(成功段一小段 001 號等 1 筆地號)之建照申請案。本建築物左側係為與鄰房共有之共同壁、共同基礎，今辦理拆除、新建工程，該共同壁保留暫不拆除，拆除剩餘部份結構體完整，經結構分析無安全之顧慮。本拆除工程進行，對鄰房採取必要之保護、補強措施，如於 2 樓樓板採壓樑撐之安全支撐，及鄰房基礎採托基低壓灌漿之補強措施...等，本所亦要求承包商於施工前，審慎評估本拆除工程及開挖對鄰房之影響，並提送相關之鄰房保護計畫經建築師核可後使得施工。故本工程無影響鄰房結構安全之虞。

此致

臺北市政府都市發展局

設計人：李大華建築師事務所

建築師：李大華

蓋章

(6 樓以上供公眾之建築物另須由專業技師簽證)

中 華 民 國 9 7 年 5 月 1 2 日

視個案情形，得由申請人配合調整說明書內容

