

公告本廠 111 年第 2 季固定污染源空氣污染物定期檢測結果。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠

Muzha Refuse Incineration Plant, Department of Environmental Protection, Taipei City Government

111 年第 2 季煙道檢測結果

Air Pollutant Emissions Testing Report
For the Three Months Ended Jun 30, 2022

檢驗項目 Air Pollutant	檢測值 Detection value	法規排放標準. Emissions Standard
粒狀污染物 mg/Nm ³ Particulate Pollutant	<1	99
總硫氧化物 ppm Sulfur Oxides	2	150
總氮氧化物 ppm Nitrogen Oxides	43	220
一氧化碳 ppm Carbon Monoxide	7	150
氯化氫 ppm Hydrogen Chloride	3	60
鉛及其他化合物 mg/Nm ³ Plumbum(Lead)	<0.0127	0.2
鎘及其他化合物 mg/Nm ³ Cadmium	<0.00067	0.02
汞及其他化合物 mg/Nm ³ Mercury	0.0146	0.05

檢測日期：111 年 5 月 9 日至 11 日