

公告本廠 111 年第 4 季固定污染源空氣污染物定期檢測結果。

臺北市政府環境保護局木柵垃圾焚化廠
Muzha Refuse Incineration Plant, Department of Environmental
Protection, Taipei City Government
111 年第 4 季煙道檢測結果
Air Pollutant Emissions Testing Report
For the Three Months Ended Dec 31, 2022

檢驗項目 Air Pollutant	檢測值 Detection value	法規排放標準. Emissions Standard
粒狀污染物 mg/Nm ³ Particulate Pollutant	3	85
總硫氧化物 ppm Sulfur Oxides	5	150
總氮氧化物 ppm Nitrogen Oxides	63	220
一氧化碳 ppm Carbon Monoxide	29	150
氯化氫 ppm Hydrogen Chloride	2	60
鉛及其他化合物 mg/Nm ³ Plumbum(Lead)	<0.0103	0.2
鎘及其他化合物 mg/Nm ³ Cadmium	0.00059	0.02
汞及其他化合物 mg/Nm ³ Mercury	0.0140	0.05

檢測日期：111 年 11 月 9 日至 11 日