

開類  
年報 [次年一月底前編報]

編製機關 養護工程處  
表號 2354-07-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況

中華民國九十五年上半年

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
總計	76		338			1,772.36			234,486	不含已完工未驗收	
合計(正式)	55		290			1,701.32			220,857	接管部份。	
松山區	撫遠	81.06	5	1.50	5.00	25.00	7.50	柴油	830	4,150	
	松山	計	3			12.00				1,450	
		76.01	1	1.37	4.00		5.70	柴油	450		
		87.02	2	1.35	4.00		5.80	柴油	500		
	南京	79.05	3	1.50	5.00	15.00	5.25	柴油	370	1,110	
	濱江	計	6			32.00				4,620	
中山區		87.05	2	1.35	4.00		4.10	柴油	610		
		87.05	4	1.65	6.00		4.10	柴油	850		
	民生	87.03	5	1.20	3.00	15.00	6.24	柴油	310	1,550	
	新長安	91.05	4	1.50	5.00	20.00	5.20	柴油	675	2,700	
	民權	94.09	1	1.20	4.00	4.00	3.40	柴油	940	940	
	圓山	89.12	6	1.35	4.34	26.04	8.20	柴油	715	4,290	
	長春	68.12	2	0.52	0.50	1.00	5.00	電動	50	100	
	錦州	計	5			7.00				760	
		70.12	2	0.51	0.50		4.50	電動	50		
		76.03	3	1.05	2.00		6.90	柴油	220		
中山	計	7			49.00					5,015	
		71.03	4	1.80	8.50		4.50	柴油	900		
		71.03	2	1.50	5.00		4.50	柴油	520		
		92.02	1	1.50	5.00		4.50	柴油	375		

填表 辦事員 葉期國  
鄭印朝

審核 股長 蔡玉珠  
督工程司兼 楊德雄  
抽水站管理中心主任  
此工程司兼 焦建仁  
工程組組長

主辦業務人員 副總工程師兼 陳郭正(乙)  
主辦統計人員 會計室主任 林玉鳳

機關長官 養護工程處 長 羅俊昇(D)

資料來源：本處業務科

- 填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份。  
二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。  
三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

△ 開類  
年報 [次年一月底前編報]

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續一)

中華民國九十五年上半年

編製機關	養護工程處
表號	2354-07-03

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	
中山區	大直	計	12			49.20				
		71.07	4	1.42	4.00				7,050	
		89.05	2	1.35	4.00	3.37	柴油	280		
	建國	92.02	6	1.35	4.20	6.90	柴油	715		
		71.11	6	2.24	13.83	82.98	柴油	750		
		計	12			89.00	柴油	1,150	6,900	
	新生	71.11	4	2.24	13.25				10,820	
		88.01	2	1.20	5.00	3.50	柴油	950		
		92.05	2	1.50	5.00	4.75	柴油	1,855		
	林森	92.05	4	1.35	4.00	6.00	柴油	675		
		76.06	6	1.65	7.00	5.80	柴油	490		
		計	8			42.00	柴油	724	4,344	
	北安	85.02	3	1.50	5.00	5.80	柴油	714	7,637	
		85.02	5	1.80	8.00	5.80	柴油	1,099		
		計	6			39.00	柴油		6,511	
環山	84.11	1	1.50	5.00	6.80	柴油	578			
	84.11	2	1.50	5.00	6.80	柴油	1,675			
	84.11	3	1.80	8.00	6.80	柴油	861			
中正區	古亭	計	4			8.00				
		63.12	2	0.91	2.00	3.60	柴油	160	680	
大同區	大龍	77.05	2	1.00	2.00	3.60	柴油	180		
		計	4			16.00	柴油		2,040	

填表

辦事員 葉期國  
鄭印朝

審核

股長 蔡玉珠  
工程師 楊德雄  
工程師 焦建仁

主辦業務人員  
主辦統計人員

副總工程師 陳郭正(乙)  
會計室主任 林玉鳳

機關長官

養護工程處 長 鍾俊昇

資料來源：本處業務科

- 填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份。  
二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。  
三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續二)  
中華民國九十五年上半年

開類  
年報 [次年一月底前編報]

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機		每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	每站馬力 (H.P)	備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)							
大同區		64.05	3	1.37	4.00	6.25	柴油	510			
		90.01	1	1.37	4.00	6.25	柴油	510	2,848		
		89.06	4	1.35	4.00	7.50	柴油	712	10,590		
萬華區	六館	計	10		3.00	5.60	柴油	335			
	雙園	87.12	1	1.20	3.00	5.60	柴油	335			
		87.12	5	1.20	3.00	5.60	柴油	2,145	1,500		
文山區	貴陽	87.12	4	2.60	18.00	6.30	柴油	750	8,623		
		87.12	2	1.35	4.00	58.00					
		94.10	9				6.00	柴油	750		
	忠孝	計	2	1.35	4.00		7.10	柴油	1,569		
		94.10	3	2.00	10.00		6.80	柴油	604	7,355	
		85.12	4	1.50	5.00	58.00					
文山區	景美	85.12	9			3.60	柴油	340			
		計	2	1.35	4.00	4.80	柴油	450			
		71.10	2	1.50	5.00	6.20	柴油	1,155	3,909		
文山區	中港	92.02	2	1.80	8.00						
		93.12	5			27.00					
		計	4				6.30	柴油	550		
文山區	道南	94.09	1	1.50	5.00	6.00	柴油	712			
		90.06	2	1.52	5.00	7.20	柴油	1,935	4,797		
		93.03	1	2.00	12.00	30.00					
	道南	計	6			6.40	柴油	517			
		67.08	1	1.37	4.00						

填表 辦事員 葉期國  
鄭印朝

審核 股長 蔡玉珠  
副工程司 楊德雄  
副工程司 焦建仁

主辦業務人員 郭正(乙)  
主辦統計人員 林玉鳳

機關長官 長 侯昇(丁)

資料來源：本處業務科  
填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份。  
二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。  
三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

公開類  
年報 [次年一月底前編報]

編製機關 養護工程處  
表號 2354-07-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續三)  
中華民國九十五年上半年

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	每站馬力 (H.P)	備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)						
文山區		68.07	2	1.37	4.00		8.00	柴油	820			
		76.05	3	1.65	6.00		7.00	柴油	880			
		實踐計	3			9.00				1,070		
		94.09	1	1.20	3.00		5.50	柴油	430			
		90.06	2	1.20	3.00		5.50	柴油	320			
		保儀	90.07	2	1.00	2.00	4.00	6.20	柴油	284	568	
		埤腹	73.06	3	1.35	4.00	12.00	4.00	柴油	400	1,200	
		萬芳	81.03	4	1.50	5.00	20.00	5.50	柴油	583	2,332	
		無名溪	91.07	3	1.20	3.00	9.00	6.50	柴油	400	1,200	
		老泉溪	91.07	3	1.20	3.00	9.00	6.50	柴油	400	1,200	
南港區	玉成	76.12	7	3.00	26.30	184.10	5.20	柴油	3,000	21,000		
	成功	85.07	4	1.80	8.00	32.00	5.80	柴油	1,099	4,396		
	南港	86.06	4	1.50	5.00	20.00	5.80	柴油	1,675	6,700		
	經貿	92.07	2	1.50	1.50	3.00	4.50	柴油	660	1,320		
	福山	93.07	2	1.00	2.00	4.00	4.80	柴油	870	1,740		
	士林區	士林計	12			59.00				8,000		
士林區		74.10	2	1.35	4.00		7.30	柴油	650			
		81.03	10	1.50	5.10		6.40	柴油	670			
		迪化計	11			44.00				6,820		
		72.02	6	1.35	4.00		6.80	柴油	620			
		88.06	5	1.35	4.00		6.80	柴油	620			
	社子計	5			12.00				1,645			

填表 辦事員 葉期國  
鄭印朝

審核 股長 蔡玉珠  
工程師兼 楊德雄  
工程師兼 侯建仁

主辦業務人員 副總工程師兼 陳郭正(乙)  
主辦統計人員 會計室 林玉鳳

機關長官 養護工程處 長 侯昇行

資料來源：本處業務科  
填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份。  
二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。  
三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

公開類  
年報[次年一月底前編報]

編製機關 養護工程處  
表號 2354-07-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續四)

中華民國九十五年上半年

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
士林區		87.03	1	0.91	2.00		6.00	柴油	307		
		90.05	2	1.22	3.00		6.00	柴油	347		
		92.01	2	1.00	2.00		7.00	柴油	322		
		計	5			18.00				2,955	
		劍潭	90.05	1	1.35	4.00		7.20	柴油	715	
			74.10	2	1.35	4.00		7.20	柴油	640	
			92.04	2	1.20	3.00		6.90	柴油	480	
		計	6			31.00					3,770
			71.05	4	1.52	5.25		5.10	柴油	585	
			92.04	2	1.50	5.00		5.80	柴油	715	
		芝山	71.05	4	1.37	4.00	16.00	5.00	柴油	452	1,808
		大南	90.03	2	0.80	1.00	2.00	5.80	柴油	155	310
	文昌	計	3			12.00				1,640	
		71.05	2	1.35	4.00		6.00	柴油	545		
		75.01	1	1.35	4.00		6.00	柴油	550		
	東華	76.06	4	1.50	4.50	18.00	4.50	柴油	450	1,800	
	福德	計	5			10.00				1,360	
		76.08	4	1.00	2.00		5.50	柴油	240		
		84.05	1	1.00	2.00		5.50	柴油	400		
北投區	奇岩	80.03	4	1.20	3.00	12.00	4.00	柴油	263	1,052	
內湖區	新民權	計	10			74.00				10,782	
		85.01	2	1.50	5.00		6.80	柴油	775		

填表

辦事員 葉期國  
鄭印朝

審核

股長 蔡玉珠  
兼 工程師 楊德雄  
兼 抽水站管理中心主任  
兼 工程師 焦建仁

主辦業務人員  
主辦統計人員

工程師 陳正乙  
會計主任 林玉鳳

機關長官

工程師 吳俊升

資料來源：本處業務科

填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份。

二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。

三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

公開類  
年報 [次年一月底前編報]

編製機關 養護工程處  
表號 2354-07-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續五)

中華民國九十五年上半年

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機			引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別		每臺馬力 (H.P)
內湖區		85.01	8	1.80	8.00		6.80	柴油	1,154	
	港墘	計	8			55.00				6,372
		84.12	3	1.50	5.00		4.80	柴油	554	
		84.12	5	1.80	8.00		4.80	柴油	942	
	南湖	85.11	3	1.50	5.00	15.00	5.80	柴油	1,250	3,750
	陽光	計	10			71.00				7,403
		86.12	3	1.50	5.00		4.80	柴油	531	
		86.12	7	1.80	8.00		4.80	柴油	830	
	長壽	計	4			23.00				2,850
		88.05	3	1.50	5.00		5.80	柴油	650	
		88.05	1	1.80	8.00		5.80	柴油	900	
	成美	84.04	3	1.50	5.00	15.00	4.90	柴油	700	2,100
康樂	計	5			34.00				1,425	
	94.04	2	1.50	5.00		7.00	柴油	327		
	94.04	3	2.00	8.00		7.00	柴油	257		

填表 辦事員葉期國  
鄭印朝

審核 股長蔡玉珠  
副工程司兼楊德雄  
副工程司兼焦建仁

主辦業務人員 副總工程司兼陳正(乙)  
主辦統計人員 會計室主任林玉鳳

機關長官 養護工程處長 羅俊昇(丁)

資料來源：本處業務科  
填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份。  
二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。  
三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

公開類  
年報[次年一月底前編報]

編製機關 養護工程處  
表號 2354-07-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續六)

中華民國九十五年上半年

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	
合計(臨時)	21		48			71.04			13,629	
文山區	樟新	89.06	2	0.80	1.00	2.00	7.20	柴油	140	280
北投區	北憲	計	4			16.00				4,200
		88.02	2	1.20	3.00		3.50	柴油	600	
		89.01	2	1.50	5.00		6.20	柴油	1,500	
	洲美(一)	94.10	5	1.22	3.00	15.00	6.10	柴油	430	2,150
	洲美(二)	計	2			6.00				2,560
		94.10	1	1.20	2.00		7.40	柴油	1,280	
		94.10	1	1.20	4.00		6.70	柴油	1,280	
	下八仙	88.07	3	1.12	2.70	8.10	4.50	柴油	275	825
	大業(二)	87.06	1	1.37	3.95	3.95	5.59	柴油	450	450
士林區	中洲	90.02	2	0.50	0.37	0.74	6.00	電動	57	114
	社臨一	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300
	社臨二	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300
	社臨三	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300
	社臨四	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300
	社臨五	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300
	社臨六	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300
	社臨七	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300
	社臨八	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300
	社臨九	85.02	2	0.35	0.25	0.50	6.00	電動	50	100
	社臨十	85.02	2	0.35	0.25	0.50	6.00	電動	50	100

填表 辦事員葉期國  
鄭印朝

審核 股長蔡玉珠  
警工程師兼楊德雄  
抽水站管制中心主任  
工程師兼焦建仁  
工程師

主辦業務人員 副總工程師兼陳郭正(乙)  
主辦統計人員 會計室主任林玉鳳

機關長官 工務局長侯昇(丁)

資料來源：本處業務科

填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份。

二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。

三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

