

| | | | |
|-----|------------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 水利工程處 |
| 半年報 | 半年終了一個月內編報 | 表 號 | 2354-07-31-03 |

臺北市現有雨水抽水站設施概況

中華民國 96 年 上 半年

| 區別 | 抽水站名稱 | 抽水機 設施日期 | 抽水機 | | | | 引擎 | | | 備註 |
|-----------|-------|-------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------|-----|---------------|------------|
| | | | 臺數 (臺) | 口徑 (公尺) | 每臺抽水量 (C.M.S) | 每站抽水量 (C.M.S) | 揚程 (公尺) | 燃料別 | 每臺馬力 (H.P) | |
| 總計 | 79 | | 361 | | | 1830.01 | | | 243,529 | 不含已完工未驗收接管 |
| 抽一科轄管合計 | 32 | | 171 | | | 1134.19 | | | 144,155 | 部份 |
| 正式站小計 | 32 | | 171 | | | 1134.19 | | | 144,155 | |
| 松山區 | 撫遠 | 81.06 | 5 | 1.50 | 5.00 | 25.00 | 7.50 | 柴油 | 819 | 4,095 |
| | 松山 | 計 | 3 | | | 12.50 | | | | 1,705 |
| | | 96.02 | 1 | 1.35 | 4.50 | | 5.70 | 柴油 | 715 | |
| | | 87.02 | 2 | 1.35 | 4.00 | | 5.80 | 柴油 | 495 | |
| | 南京 | 79.05 | 3 | 1.50 | 5.00 | 15.00 | 5.25 | 柴油 | 850 | 2,550 |
| | 濱江 | 計 | 6 | | | 32.00 | | | | 4,626 |
| | | 87.05 | 2 | 1.35 | 4.00 | | 4.10 | 柴油 | 609 | |
| | | 87.05 | 4 | 1.65 | 6.00 | | 4.10 | 柴油 | 852 | |
| 中山區 | 民生 | 87.03 | 5 | 1.20 | 3.00 | 15.00 | 6.24 | 柴油 | 310 | 1,550 |
| | 新長安 | 91.05 | 4 | 1.50 | 5.00 | 20.00 | 5.20 | 柴油 | 750 | 3,000 |
| | 民權 | 94.09 | 1 | 1.20 | 4.00 | 4.00 | 3.40 | 柴油 | 315 | 315 |
| | 圓山 | 89.12 | 6 | 1.35 | 4.34 | 26.04 | 8.20 | 柴油 | 714 | 4,284 |
| | 長春 | 96.02 | 2 | 0.52 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 電動 | 60 | 120 |
| | 錦州 | 計 | 5 | | | 7.00 | | | | 760 |
| | | 70.12 | 2 | 0.51 | 0.50 | | 4.50 | 電動 | 50 | |
| | | 76.03 | 3 | 1.05 | 2.00 | | 6.90 | 柴油 | 220 | |
| | 中山 | 計 | 9 | | | 65.00 | | | | 6,470 |
| | | 71.03 | 4 | 1.80 | 8.50 | | 4.50 | 柴油 | 900 | |
| | | 71.03 | 3 | 1.50 | 5.00 | | 4.50 | 柴油 | 520 | |
| | | 96.02 | 2 | 1.50 | 8.00 | | 7.00 | 柴油 | 655 | |
| | 大直 | 計 | 12 | | | 49.20 | | | | 5,874 |

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

| | | | |
|-----|------------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 水利工程處 |
| 半年報 | 半年終了一個月內編報 | 表 號 | 2354-07-31-03 |

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續一)

中華民國 96 年 上 半年

| 區別 | 抽水站名稱 | 抽水機 設施日期 | 抽水機 | | | | 引擎 | | | 備註 | |
|-----|-------|-------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------|-------|---------------|--------|---------------|
| | | | 臺數 (臺) | 口徑 (公尺) | 每臺抽水量 (C.M.S) | 每站抽水量 (C.M.S) | 揚程 (公尺) | 燃料別 | 每臺馬力 (H.P) | | 每站馬力 (H.P) |
| 中山區 | | 71.07 | 4 | 1.42 | 4.00 | | 3.37 | 柴油 | 280 | | |
| | | 89.05 | 2 | 1.35 | 4.00 | | 6.90 | 柴油 | 715 | | |
| | | 92.02 | 6 | 1.40 | 4.20 | | 6.30 | 柴油 | 554 | | |
| | 建國 | 96.01 | 6 | 2.24 | 14.80 | 88.80 | 6.50 | 柴油 | 1,998 | 11,988 | |
| | 新生 | 計 | 12 | | | 95.20 | | | | 10,672 | |
| | | 96.01 | 4 | 2.24 | 14.80 | | 5.00 | 柴油 | 1,544 | | 本站 |
| | | 88.01 | 2 | 1.20 | 5.00 | | 4.75 | 柴油 | 469 | | 特一左 |
| | | 88.05 | 2 | 1.50 | 5.00 | | 6.00 | 柴油 | 581 | | 特一右 |
| | | 92.05 | 4 | 1.35 | 4.00 | | 5.80 | 柴油 | 599 | | 特一右 |
| | 林森 | 76.06 | 6 | 1.65 | 7.00 | 42.00 | 4.23 | 柴油 | 800 | 4,800 | |
| 北安 | 計 | 8 | | | 55.00 | | | | 7,637 | | |
| | 85.02 | 3 | 1.50 | 5.00 | | 5.80 | 柴油 | 714 | | | |
| | 85.02 | 5 | 1.80 | 8.00 | | 5.80 | 柴油 | 1,099 | | | |
| 環山 | 計 | 6 | | | 39.00 | | | | 5,332 | | |
| | 84.11 | 1 | 1.50 | 5.00 | | 6.80 | 柴油 | 786 | | | |
| | 84.11 | 2 | 1.50 | 5.00 | | 6.80 | 柴油 | 542 | | | |
| | 84.11 | 3 | 1.80 | 8.00 | | 6.80 | 柴油 | 1,154 | | | |
| 南港區 | 玉成 | 76.12 | 7 | 3.00 | 26.30 | 184.10 | 5.20 | 柴油 | 3,000 | 21,000 | |
| | 成功 | 85.07 | 4 | 1.80 | 8.00 | 32.00 | 5.80 | 柴油 | 1,099 | 4,396 | |
| | 南港 | 計 | 5 | | | 25.00 | | | | 2,666 | |
| | | 86.06 | 4 | 1.50 | 5.00 | | 5.80 | 電動 | 509 | | |
| | | 96.02 | 1 | 1.50 | 5.00 | | 6.10 | 電動 | 630 | | |
| 經貿 | 92.07 | 2 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 柴油 | 174 | 348 | | |
| 福山 | 93.07 | 2 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 4.80 | 電動 | 117 | 234 | | |

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

| | | | |
|-----|------------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 水利工程處 |
| 半年報 | 半年終了一個月內編報 | 表 號 | 2354-07-31-03 |

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續二)

中華民國 96 年 上 半年

| 區別 | 抽水站名稱 | 抽水機 設施日期 | 抽水機 | | | | 引擎 | | | 備註 | | |
|-----|-------|-------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------|------|---------------|--------|---------------|--|
| | | | 臺數 (臺) | 口徑 (公尺) | 每臺抽水量 (C.M.S) | 每站抽水量 (C.M.S) | 揚程 (公尺) | 燃料別 | 每臺馬力 (H.P) | | 每站馬力 (H.P) | |
| 南港區 | 勤力 | 96.05 | 3 | 0.90 | 0.90 | 2.70 | 2.94 | 電動 | 60 | 180 | | |
| | 南深右 | 96.05 | 3 | 0.90 | 1.10 | 3.30 | 4.65 | 電動 | 113 | 339 | | |
| | 南深左 | 96.05 | 3 | 0.90 | 0.45 | 1.35 | 4.95 | 電動 | 53 | 159 | | |
| 內湖區 | 新民權 | 計 | 10 | | | 74.00 | | | | 10,790 | | |
| | | 85.01 | 2 | 1.50 | 5.00 | | 6.80 | 柴油 | 775 | | | |
| | | 85.01 | 8 | 1.80 | 8.00 | | 6.80 | 柴油 | 1,155 | | | |
| | | 計 | 8 | | | 55.00 | | | | 8,850 | | |
| | | 84.12 | 3 | 1.50 | 5.00 | | 4.80 | 柴油 | 700 | | | |
| | | 84.12 | 5 | 1.80 | 8.00 | | 4.80 | 柴油 | 1,350 | | | |
| | | 南湖 | 85.11 | 3 | 1.50 | 5.00 | 15.00 | 5.80 | 電動 | 462 | 1,386 | |
| | | 陽光 | 計 | 10 | | | 71.00 | | | | 7,403 | |
| | | | 86.12 | 3 | 1.50 | 5.00 | | 4.80 | 柴油 | 531 | | |
| | | | 86.12 | 7 | 1.80 | 8.00 | | 4.80 | 柴油 | 830 | | |
| | 長壽 | 計 | 4 | | | 23.00 | | | | 2,700 | | |
| | | 88.05 | 3 | 1.50 | 5.00 | | 5.80 | 柴油 | 600 | | | |
| | | 88.05 | 1 | 1.80 | 8.00 | | 5.80 | 柴油 | 900 | | | |
| | 成美 | 84.04 | 3 | 1.50 | 5.00 | 15.00 | 4.90 | 柴油 | 900 | 2,700 | | |
| | 康樂 | 計 | 5 | | | 34.00 | | | | 5,226 | | |
| | | 94.04 | 2 | 1.50 | 5.00 | | 7.00 | 電動 | 804 | | | |
| | | 94.04 | 3 | 2.00 | 8.00 | | 7.00 | 電動 | 1,206 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

| | | | |
|-----|------------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 水利工程處 |
| 半年報 | 半年終了一個月內編報 | 表 號 | 2354-07-31-03 |

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續三)

中華民國 95 年 下 半 年

| 區別 | 抽水站名稱 | 抽水機 設施日期 | 抽水機 | | | | 引擎 | | | 備註 | |
|---------|-------|-------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------|------|---------------|------------|---------------|
| | | | 臺數 (臺) | 口徑 (公尺) | 每臺抽水量 (C.M.S) | 每站抽水量 (C.M.S) | 揚程 (公尺) | 燃料別 | 每臺馬力 (H.P) | | 每站馬力 (H.P) |
| 抽二科轄管合計 | 47 | | 190 | | | 695.82 | | | 99,374 | 不含已完工未驗收接管 | |
| 正式站小計 | 26 | | 133 | | | 620.00 | | | 84,371 | 部份 | |
| 中正區 | 古亭 | 計 | 4 | | | 8.00 | | | 1,008 | | |
| | | | | 96.01 | 2 | 0.90 | 2.00 | | 4.90 | 柴油 | 324 |
| | | | | 77.05 | 2 | 1.00 | 2.00 | | 3.60 | 柴油 | 180 |
| 大同區 | 大龍 | 計 | 4 | | | 16.00 | | | 1,788 | | |
| | | | | 96.01 | 3 | 1.35 | 4.00 | | 6.40 | 柴油 | 426 |
| | | | | 90.01 | 1 | 1.37 | 4.00 | | 6.25 | 柴油 | 510 |
| 萬華區 | 六館 | 計 | 4 | | | 16.00 | | 7.50 | 柴油 | 712 | 2,848 |
| | | | | 89.06 | 4 | 1.35 | 4.00 | | 7.50 | 柴油 | 712 |
| | | | | 87.12 | 1 | 1.20 | 3.00 | | 5.60 | 柴油 | 335 |
| | 雙園 | 計 | 10 | | | 90.00 | | | 10,590 | | |
| | | | | 87.12 | 5 | 1.20 | 3.00 | | 5.60 | 柴油 | 335 |
| | | | | 87.12 | 4 | 2.60 | 18.00 | | 5.60 | 柴油 | 2,145 |
| | 貴陽 | 計 | 2 | | | 8.00 | | 6.30 | 柴油 | 750 | 1,500 |
| | | | | 94.10 | 2 | 1.35 | 4.00 | | 6.30 | 柴油 | 750 |
| | | | | 85.12 | 3 | 2.00 | 10.00 | | 7.10 | 柴油 | 1,569 |
| | 忠孝 | 計 | 9 | | | 58.00 | | | 8,623 | | |
| | | | | 94.10 | 2 | 1.35 | 4.00 | | 6.00 | 柴油 | 750 |
| | | | | 85.12 | 4 | 1.50 | 5.00 | | 6.80 | 柴油 | 604 |
| 文山區 | 景美 | 計 | 10 | | | 62.00 | | | 7,820 | | |
| | | | | 71.10 | 2 | 1.35 | 4.00 | | 3.60 | 柴油 | 340 |
| | | | | 92.02 | 2 | 1.50 | 5.00 | | 4.80 | 柴油 | 450 |
| | | 計 | 5 | | | 8.00 | | 6.20 | 柴油 | 1,155 | |
| | | | | 93.12 | 5 | 1.80 | 8.00 | | 6.20 | 柴油 | 1,155 |
| | | | | 96.01 | 1 | 1.35 | 4.00 | | 4.10 | 柴油 | 465 |
| | 中港 | 計 | 4 | | | 27.00 | | | 3,909 | | |

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

| | | | |
|-----|------------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 水利工程處 |
| 半年報 | 半年終了一個月內編報 | 表 號 | 2354-07-31-03 |

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續四)

中華民國 年 半年

| 區別 | 抽水站名稱 | 抽水機 設施日期 | 抽水機 | | | | 引擎 | | | 備註 | |
|-----|-------|-------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------|------|---------------|-------|---------------|
| | | | 臺數 (臺) | 口徑 (公尺) | 每臺抽水量 (C.M.S) | 每站抽水量 (C.M.S) | 揚程 (公尺) | 燃料別 | 每臺馬力 (H.P) | | 每站馬力 (H.P) |
| 文山區 | | 94.09 | 1 | 1.50 | 5.00 | | 6.30 | 柴油 | 550 | | |
| | | 90.06 | 2 | 1.52 | 5.00 | | 6.00 | 柴油 | 712 | | |
| | | 93.03 | 1 | 2.00 | 12.00 | | 7.20 | 柴油 | 1,935 | | |
| | | 道南 | 計 | 6 | | | 31.50 | | | 5,640 | |
| | | | 96.01 | 3 | 1.35 | 4.50 | | 8.00 | 柴油 | 1,000 | |
| | | | 76.05 | 3 | 1.65 | 6.00 | | 7.00 | 柴油 | 880 | |
| | | 實踐 | 計 | 3 | | | 9.00 | | | 1,070 | |
| | | | 94.09 | 1 | 1.20 | 3.00 | | 5.50 | 柴油 | 430 | |
| | | | 90.06 | 2 | 1.20 | 3.00 | | 5.50 | 柴油 | 320 | |
| | | 保儀 | 90.07 | 2 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 6.20 | 柴油 | 284 | 568 |
| | | 埤腹 | 73.06 | 3 | 1.35 | 4.00 | 12.00 | 4.00 | 柴油 | 400 | 1,200 |
| | | 萬芳 | 81.03 | 4 | 1.50 | 5.00 | 20.00 | 5.50 | 柴油 | 583 | 2,332 |
| | 無名溪 | 91.07 | 3 | 1.20 | 3.00 | 9.00 | 6.50 | 柴油 | 400 | 1,200 | |
| | 老泉溪 | 91.07 | 3 | 1.20 | 3.00 | 9.00 | 6.50 | 柴油 | 400 | 1,200 | |
| 士林區 | 士林 | 計 | 12 | | | 60.00 | | | | 8,408 | |
| | | 96.01 | 2 | 1.35 | 4.50 | | 7.80 | 柴油 | 854 | | |
| | | 81.03 | 10 | 1.50 | 5.10 | | 6.40 | 柴油 | 670 | | |
| | | 迪化 | 計 | 11 | | | 44.00 | | | 6,820 | |
| | | | 72.02 | 6 | 1.35 | 4.00 | | 6.80 | 柴油 | 620 | |
| | | | 88.06 | 5 | 1.35 | 4.00 | | 6.80 | 柴油 | 620 | |
| | | 社子 | 計 | 5 | | | 12.00 | | | 1,645 | |
| | | 87.03 | 1 | 0.91 | 2.00 | | 6.00 | 柴油 | 307 | | |
| | | 90.05 | 2 | 1.22 | 3.00 | | 6.00 | 柴油 | 347 | | |
| | | 92.01 | 2 | 1.00 | 2.00 | | 7.00 | 柴油 | 322 | | |

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

| | | | |
|-----|------------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 水利工程處 |
| 半年報 | 半年終了一個月內編報 | 表 號 | 2354-07-31-03 |

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續五)

中華民國 年 半年

| 區別 | 抽水站名稱 | 抽水機 設施日期 | 抽水機 | | | | 引擎 | | | 備註 | | |
|-------|-------|-------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------|------|---------------|-------|---------------|--|
| | | | 臺數 (臺) | 口徑 (公尺) | 每臺抽水量 (C.M.S) | 每站抽水量 (C.M.S) | 揚程 (公尺) | 燃料別 | 每臺馬力 (H.P) | | 每站馬力 (H.P) | |
| 士林區 | 劍潭 | 計 | 5 | | | 19.00 | | | | 3,675 | | |
| | | 90.05 | 1 | 1.35 | 4.00 | | 7.20 | 柴油 | 715 | | | |
| | | 96.01 | 2 | 1.35 | 4.50 | | 8.30 | 柴油 | 1,000 | | | |
| | | | 92.04 | 2 | 1.20 | 3.00 | | 6.90 | 柴油 | 480 | | |
| | 福林 | 計 | 6 | | | 31.00 | | | | | 3,770 | |
| | | 71.05 | 4 | 1.52 | 5.25 | | 5.10 | 柴油 | 585 | | | |
| | | 92.04 | 2 | 1.50 | 5.00 | | 5.80 | 柴油 | 715 | | | |
| | 芝山 | 計 | 5 | | | 20.00 | | | | | 2,431 | |
| | | 71.05 | 4 | 1.37 | 4.00 | | 5.00 | 柴油 | 452 | | | |
| | | 96.01 | 1 | 1.35 | 4.00 | | 5.40 | 柴油 | 623 | | | |
| 90.03 | | 2 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 5.80 | 柴油 | 155 | 310 | | | |
| 大南 | 文昌 | 計 | 3 | | | 12.50 | | | | 1,804 | | |
| | | 71.05 | 2 | 1.35 | 4.00 | | 6.00 | 柴油 | 545 | | | |
| | | | 96.01 | 1 | 1.35 | 4.50 | | 6.30 | 柴油 | 714 | | |
| | 東華 | 76.06 | 4 | 1.50 | 4.50 | 18.00 | 4.50 | 柴油 | 450 | 1,800 | | |
| | | 福德 | 計 | 5 | | | 10.00 | | | | 1,360 | |
| | | | 76.08 | 4 | 1.00 | 2.00 | | 5.50 | 柴油 | 240 | | |
| 北投區 | 奇岩 | 84.05 | 1 | 1.00 | 2.00 | | 5.50 | 柴油 | 400 | | | |
| | | 80.03 | 4 | 1.20 | 3.00 | 12.00 | 4.00 | 柴油 | 263 | 1,052 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

| | | | |
|-----|------------|------|---------------|
| 公開類 | | 編製機關 | 水利工程處 |
| 半年報 | 半年終了一個月內編報 | 表 號 | 2354-07-31-03 |

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續六)

中華民國 年 半年

| 區別 | 抽水站名稱 | 抽水機 設施日期 | 抽水機 | | | | 引擎 | | | 備註 | |
|-------|-------|-------------|-----------|------------|------------------|------------------|------------|-----|---------------|--------|---------------|
| | | | 臺數 (臺) | 口徑 (公尺) | 每臺抽水量 (C.M.S) | 每站抽水量 (C.M.S) | 揚程 (公尺) | 燃料別 | 每臺馬力 (H.P) | | 每站馬力 (H.P) |
| 臨時站小計 | 21 | | 57 | | | 75.82 | | | | 15,003 | |
| 文山區 | 樟新 | 89.06 | 2 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 7.20 | 柴油 | 140 | 280 | |
| 北投區 | 北憲 | 計 | 4 | | | 16.00 | | | | 4,200 | |
| | | 88.02 | 2 | 1.20 | 3.00 | | 3.50 | 柴油 | 600 | | |
| | | 89.01 | 2 | 1.50 | 5.00 | | 6.20 | 柴油 | 1,500 | | |
| | 洲美(一) | 94.10 | 5 | 1.22 | 3.00 | 15.00 | 6.10 | 柴油 | 430 | 2,150 | |
| | 洲美(二) | 計 | 2 | | | 6.00 | | | | 2,560 | |
| | | 94.10 | 1 | 1.20 | 2.00 | | 7.40 | 柴油 | 1,280 | | |
| | | 94.10 | 1 | 1.20 | 4.00 | | 6.70 | 柴油 | 1,280 | | |
| | 下八仙 | 96.01 | 3 | 1.12 | 3.00 | 9.00 | 6.20 | 柴油 | 465 | 1,395 | |
| | 大業(二) | 96.01 | 1 | 1.35 | 4.50 | 4.50 | 6.50 | 柴油 | 714 | 714 | |
| 士林區 | 中洲 | 計 | 3 | | | 1.11 | | | | 174 | |
| | | 90.02 | 2 | 0.50 | 0.37 | | 6.00 | 電動 | 57 | | |
| | | 96.04 | 1 | 0.50 | 0.37 | | 6.20 | 電動 | 60 | | |
| | 社臨一 | 85.02 | 2 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 6.70 | 柴油 | 150 | 300 | |
| | 社臨二 | 85.02 | 2 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 6.70 | 柴油 | 150 | 300 | |
| | 社臨三 | 85.02 | 2 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 6.70 | 柴油 | 150 | 300 | |
| | 社臨四 | 85.02 | 2 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 6.70 | 柴油 | 150 | 300 | |
| | 社臨五 | 85.02 | 2 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 6.70 | 柴油 | 150 | 300 | |
| | 社臨六 | 85.02 | 2 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 6.70 | 柴油 | 150 | 300 | |
| | 社臨七 | 85.02 | 2 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 6.70 | 柴油 | 150 | 300 | |
| | 社臨八 | 85.02 | 2 | 0.80 | 1.00 | 2.00 | 6.70 | 柴油 | 150 | 300 | |
| | 社臨九 | 計 | 5 | | | 1.61 | | | | 280 | |
| | | 85.02 | 2 | 0.35 | 0.25 | | 6.00 | 電動 | 50 | | |

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

