

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況

中華民國 96 年 下 半年

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	
總計	80		364			1867.81			246,991	不含已完工未驗收接管
抽一科轄管合計	33		174			1171.99			147,617	部份
正式站小計	33		174			1171.99			147,617	
松山區	撫遠	81.06	5	1.50	5.00	25.00	7.50	柴油	819	4,095
	松山	計	3			12.50				1,705
		96.02	1	1.35	4.50		5.70	柴油	715	
		87.02	2	1.35	4.00		5.80	柴油	495	
	南京	79.05	3	1.50	5.00	15.00	5.25	柴油	850	2,550
	濱江	計	6			32.00				4,626
		87.05	2	1.35	4.00		4.10	柴油	609	
		87.05	4	1.65	6.00		4.10	柴油	852	
中山區	民生	87.03	5	1.20	3.00	15.00	6.24	柴油	310	1,550
	新長安	90.05	4	1.50	5.00	20.00	5.20	柴油	750	3,000
	民權	94.09	1	1.20	4.00	4.00	3.40	柴油	315	315
	圓山	89.12	6	1.35	4.34	26.04	8.20	柴油	714	4,284
	長春	96.02	2	0.52	0.50	1.00	5.00	電動	60	120
	錦州	計	5			7.00				760
		70.12	2	0.51	0.50		4.50	電動	50	
		76.03	3	1.05	2.00		6.90	柴油	220	
	中山	計	9			65.00				6,470
		71.03	4	1.80	8.50		4.50	柴油	900	
		71.03	3	1.50	5.00		4.50	柴油	520	
		96.02	2	1.50	8.00		7.00	柴油	655	
	大直	計	12			49.20				5,874

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續一)

中華民國 96 年 下 半 年

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
中山區		71.07	4	1.42	4.00		3.37	柴油	280		
		89.05	2	1.35	4.00		6.90	柴油	715		
		92.02	6	1.40	4.20		6.30	柴油	554		
	建國	96.01	6	2.24	14.80	88.80	6.50	柴油	1,998	11,988	
	新生	計	12			95.20				10,672	
		96.01	4	2.24	14.80		5.00	柴油	1,544		本站
		88.01	2	1.20	5.00		4.75	柴油	469		特一左
		88.05	2	1.50	5.00		6.00	柴油	581		特一右
		92.05	4	1.35	4.00		5.80	柴油	599		特一右
	林森	76.06	6	1.65	7.00	42.00	4.23	柴油	800	4,800	
北安	計	8			55.00				7,637		
	85.02	3	1.50	5.00		5.80	柴油	714			
	85.02	5	1.80	8.00		5.80	柴油	1,099			
環山	計	6			39.00				5,332		
	84.11	1	1.50	5.00		6.80	柴油	786			
	84.11	2	1.50	5.00		6.80	柴油	542			
	84.11	3	1.80	8.00		6.80	柴油	1,154			
南港區	玉成	76.12	7	3.00	26.30	184.10	5.20	柴油	3,000	21,000	
	成功	85.07	4	1.80	8.00	32.00	5.80	柴油	1,099	4,396	
	南港	計	5			25.00				2,666	
		86.06	4	1.50	5.00		5.80	電動	509		
		96.02	1	1.50	5.00		6.10	電動	630		
	經貿	92.07	2	1.50	1.50	3.00	4.50	柴油	174	348	
	福山	93.07	2	1.00	2.00	4.00	4.80	電動	117	234	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續二)

中華民國 96 年 下 半 年

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
南港區	勤力	96.05	3	0.90	0.90	2.70	2.94	電動	60	180	
	南深右	96.05	3	0.90	1.10	3.30	4.65	電動	113	339	
	南深左	96.05	3	0.60	0.45	1.35	4.95	電動	53	159	
內湖區	新民權	計	10			74.00				10,790	
		85.01	2	1.50	5.00		6.80	柴油	775		
		85.01	8	1.80	8.00		6.80	柴油	1,155		
	港墘	計	8			55.00				8,850	
		84.12	3	1.50	5.00		4.80	柴油	700		
		84.12	5	1.80	8.00		4.80	柴油	1,350		
	南湖	85.11	3	1.50	5.00	15.00	5.80	電動	462	1,386	
	陽光	計	10			71.00				7,403	
		86.12	3	1.50	5.00		4.80	柴油	531		
		86.12	7	1.80	8.00		4.80	柴油	830		
	長壽	計	4			23.00				2,700	
		88.05	3	1.50	5.00		5.80	柴油	600		
		88.05	1	1.80	8.00		5.80	柴油	900		
	成美	84.04	3	1.50	5.00	15.00	4.90	柴油	900	2,700	
	康樂	計	5			34.00				5,226	
		94.04	2	1.50	5.00		7.00	電動	804		
		94.04	3	2.00	8.00		7.00	電動	1,206		
	康寧	96.10	3	2.20	12.60	37.80	4.50	柴油	1,154	3,462	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續三)

中華民國 96 年 下 半 年

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
抽二科轄管合計	47		190			695.82				99,374	
正式站小計	26		133			620.00				84,371	
中正區	古亭	計	4			8.00				1,008	
		96.01	2	0.90	2.00		4.90	柴油	324		
		77.05	2	1.00	2.00		3.60	柴油	180		
大同區	大龍	計	4			16.00				1,788	
		96.01	3	1.35	4.00		6.40	柴油	426		
		90.01	1	1.37	4.00		6.25	柴油	510		
	六館	89.06	4	1.35	4.00	16.00	7.50	柴油	712	2,848	
萬華區	雙園	計	10			90.00				10,590	
		87.12	1	1.20	3.00		5.60	柴油	335		
		87.12	5	1.20	3.00		5.60	柴油	335		
		87.12	4	2.60	18.00		5.60	柴油	2,145		
	貴陽	94.10	2	1.35	4.00	8.00	6.30	柴油	750	1,500	
	忠孝	計	9			58.00				8,623	
		94.10	2	1.35	4.00		6.00	柴油	750		
		85.12	3	2.00	10.00		7.10	柴油	1,569		
		85.12	4	1.50	5.00		6.80	柴油	604		
文山區	景美	計	10			62.00				7,820	
		71.10	2	1.35	4.00		3.60	柴油	340		
		92.02	2	1.50	5.00		4.80	柴油	450		
		93.12	5	1.80	8.00		6.20	柴油	1,155		
		96.01	1	1.35	4.00		4.10	柴油	465		
	中港	計	4			27.00				3,909	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續四)

中華民國 96 年 下 半 年

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
文山區		94.09	1	1.50	5.00		6.30	柴油	550		
		90.06	2	1.52	5.00		6.00	柴油	712		
		93.03	1	2.00	12.00		7.20	柴油	1,935		
		道南	計	6			31.50			5,640	
			96.01	3	1.35	4.50		8.00	柴油	1,000	
			76.05	3	1.65	6.00		7.00	柴油	880	
		實踐	計	3			9.00			1,070	
			94.09	1	1.20	3.00		5.50	柴油	430	
			90.06	2	1.20	3.00		5.50	柴油	320	
		保儀	90.07	2	1.00	2.00	4.00	6.20	柴油	284	568
		埤腹	73.06	3	1.35	4.00	12.00	4.00	柴油	400	1,200
		萬芳	81.03	4	1.50	5.00	20.00	5.50	柴油	583	2,332
	無名溪	91.07	3	1.20	3.00	9.00	6.50	柴油	400	1,200	
	老泉溪	91.07	3	1.20	3.00	9.00	6.50	柴油	400	1,200	
士林區	士林	計	12			60.00				8,408	
		96.01	2	1.35	4.50		7.80	柴油	854		
		81.03	10	1.50	5.10		6.40	柴油	670		
		迪化	計	11			44.00			6,820	
			72.02	6	1.35	4.00		6.80	柴油	620	
			88.06	5	1.35	4.00		6.80	柴油	620	
		社子	計	5			12.00			1,645	
			87.03	1	0.91	2.00		6.00	柴油	307	
		90.05	2	1.22	3.00		6.00	柴油	347		
		92.01	2	1.00	2.00		7.00	柴油	322		

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續五)

中華民國 96 年 下 半年

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註		
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)	
士林區	劍潭	計	5			19.00				3,675		
		90.05	1	1.35	4.00		7.20	柴油	715			
		96.01	2	1.35	4.50		8.30	柴油	1,000			
			92.04	2	1.20	3.00		6.90	柴油	480		
	福林	計	6			31.00					3,770	
		71.05	4	1.52	5.25		5.10	柴油	585			
		92.04	2	1.50	5.00		5.80	柴油	715			
	芝山	計	5			20.00					2,431	
		71.05	4	1.37	4.00		5.00	柴油	452			
		96.01	1	1.35	4.00		5.40	柴油	623			
大南	90.03	2	0.80	1.00	2.00	5.80	柴油	155	310			
	文昌	計	3			12.50				1,804		
		71.05	2	1.35	4.00		6.00	柴油	545			
		96.01	1	1.35	4.50		6.30	柴油	714			
東華	76.06	4	1.50	4.50	18.00	4.50	柴油	450	1,800			
	福德	計	5			10.00				1,360		
		76.08	4	1.00	2.00		5.50	柴油	240			
		84.05	1	1.00	2.00		5.50	柴油	400			
北投區	奇岩	80.03	4	1.20	3.00	12.00	4.00	柴油	263	1,052		

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續六)

中華民國 96 年 下 半 年

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	抽水機				引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
臨時站小計	21		57			75.82				15,003	
文山區	樟新	89.06	2	0.80	1.00	2.00	7.20	柴油	140	280	
北投區	北憲	計	4			16.00				4,200	
		88.02	2	1.20	3.00		3.50	柴油	600		
		89.01	2	1.50	5.00		6.20	柴油	1,500		
	洲美(一)	94.10	5	1.22	3.00	15.00	6.10	柴油	430	2,150	
	洲美(二)	計	2			6.00				2,560	
		94.10	1	1.20	2.00		7.40	柴油	1,280		
		94.10	1	1.20	4.00		6.70	柴油	1,280		
	下八仙	96.01	3	1.12	3.00	9.00	6.20	柴油	465	1,395	
	大業(二)	96.01	1	1.35	4.50	4.50	6.50	柴油	714	714	
士林區	中洲	計	3			1.11				174	
		90.02	2	0.50	0.37		6.00	電動	57		
		96.04	1	0.50	0.37		6.20	電動	60		
	社臨一	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨二	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨三	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨四	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨五	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨六	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨七	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨八	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨九	計	5			1.61				280	
		85.02	2	0.35	0.25		6.00	電動	50		

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

