

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

### 臺北市現有雨水抽水站設施概況

中華民國 97 年 下 半 年

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機				引擎			備註
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	
<b>總計</b>	80		369			1890.76			248,911	不含已完工未驗收接管
抽一科轄管合計	33		179			1194.94			150,091	部份
正式站計	33		179			1194.94			150,091	
松山區	撫遠	81.06	5	1.50	5.00	25.00	7.50	柴油	819	4,095
	松山	小計	3			12.50				1,705
		96.02	1	1.35	4.50		5.70	柴油	715	
		87.02	2	1.35	4.00		5.80	柴油	495	
	南京	79.05	3	1.50	5.00	15.00	5.25	柴油	850	2,550
	濱江	小計	6			32.00				4,626
		87.05	2	1.35	4.00		4.10	柴油	609	
		87.05	4	1.65	6.00		4.10	柴油	852	
中山區	民生	87.03	5	1.20	3.00	15.00	6.24	柴油	310	1,550
	新長安	90.05	4	1.50	5.00	20.00	5.20	柴油	750	3,000
	民權	94.09	1	1.20	4.00	4.00	3.40	柴油	315	315
	圓山	89.12	6	1.35	4.34	26.04	8.20	柴油	714	4,284
	長春	96.02	2	0.52	0.50	1.00	5.00	電動	60	120
	錦州	小計	5			7.00				760
		70.12	2	0.51	0.50		4.50	電動	50	
		76.03	3	1.05	2.00		6.90	柴油	220	
	中山	小計	9			65.00				6,470
		71.03	4	1.80	8.50		4.50	柴油	900	
		71.03	3	1.50	5.00		4.50	柴油	520	
		96.02	2	1.50	8.00		7.00	柴油	655	
	大直	小計	12			49.20				5,874

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期： 98 年 01 月 23 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續一)

中華民國 97 年 下 半 年

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機				引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
中山區		71.07	4	1.42	4.00		3.37	柴油	280		
		89.05	2	1.35	4.00		6.90	柴油	715		
		92.02	6	1.40	4.20		6.30	柴油	554		
		小計	9			110.55				14,262	
	建國	96.01	6	2.24	14.80		6.50	柴油	1,998		
		97.11	3	2.20	7.25		5.40	柴油	758		本站
	新生	小計	12			95.20				10,672	
		96.01	4	2.24	14.80		5.00	柴油	1,544		本站
		88.01	2	1.20	5.00		4.75	柴油	469		特一左
		88.05	2	1.50	5.00		6.00	柴油	581		特一右
	92.05	4	1.35	4.00		5.80	柴油	599		特一右	
林森	76.06	6	1.65	7.00	42.00	4.23	柴油	800	4,800		
北安	小計	8			55.00				7,637		
	85.02	3	1.50	5.00		5.80	柴油	714			
	85.02	5	1.80	8.00		5.80	柴油	1,099			
環山	小計	6			39.00				5,332		
	84.11	1	1.50	5.00		6.80	柴油	786			
	84.11	2	1.50	5.00		6.80	柴油	542			
	84.11	3	1.80	8.00		6.80	柴油	1,154			
南港區	玉成	76.12	7	3.00	26.30	184.10	5.20	柴油	3,000	21,000	
	成功	85.07	4	1.80	8.00	32.00	5.80	柴油	1,099	4,396	
	南港	小計	5			25.00				2,666	
		86.06	4	1.50	5.00		5.80	電動	509		
		96.02	1	1.50	5.00		6.10	電動	630		

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：98 年 01 月 23 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續二)

中華民國 97 年 下 半 年

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機				引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
南港區	經貿	92.07	2	1.50	1.50	3.00	4.50	柴油	174	348	
	福山	小計	4			5.20				434	
		93.07	2	1.00	2.00		4.80	電動	117		
		96.07	2	0.40	0.60		8.00	電動	100		
	勤力	96.05	3	0.90	0.90	2.70	2.94	電動	60	180	
	南深右	96.05	3	0.90	1.10	3.30	4.65	電動	113	339	
	南深左	96.05	3	0.60	0.45	1.35	4.95	電動	53	159	
內湖區	新民權	小計	10			74.00				10,790	
		85.01	2	1.50	5.00		6.80	柴油	775		
		85.01	8	1.80	8.00		6.80	柴油	1,155		
	港墘	小計	8			55.00				8,850	
		84.12	3	1.50	5.00		4.80	柴油	700		
		84.12	5	1.80	8.00		4.80	柴油	1,350		
	南湖	85.11	3	1.50	5.00	15.00	5.80	電動	462	1,386	
	陽光	小計	10			71.00				7,403	
		86.12	3	1.50	5.00		4.80	柴油	531		
		86.12	7	1.80	8.00		4.80	柴油	830		
	長壽	小計	4			23.00				2,700	
		88.05	3	1.50	5.00		5.80	柴油	600		
		88.05	1	1.80	8.00		5.80	柴油	900		
	成美	84.04	3	1.50	5.00	15.00	4.90	柴油	900	2,700	
	康樂	小計	5			34.00				5,226	
		94.04	2	1.50	5.00		7.00	電動	804		
		94.04	3	2.00	8.00		7.00	電動	1,206		

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期： 98 年 01 月 23 日



公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續四)

中華民國 97 年 下 半 年

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機				引擎			備註
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	
抽二科轄管合計	47		190			695.82			98,820	
正式站計	26		133			620.00			83,817	
中正區	古亭	小計	4			8.00			1,008	
		96.01	2	0.90	2.00		4.90	柴油	324	
		77.05	2	1.00	2.00		3.60	柴油	180	
大同區	大龍	小計	4			16.00			1,788	
		96.01	3	1.35	4.00		6.40	柴油	426	
		90.01	1	1.37	4.00		6.25	柴油	510	
萬華區	六館	89.06	4	1.35	4.00	16.00	7.50	柴油	712	2,848
	雙園	小計	10			90.00			10,590	
		87.12	1	1.20	3.00		5.60	柴油	335	
		87.12	5	1.20	3.00		5.60	柴油	335	
		87.12	4	2.60	18.00		5.60	柴油	2,145	
	貴陽	94.10	2	1.35	4.00	8.00	6.30	柴油	750	1,500
	忠孝	小計	9			58.00			8,623	
		94.10	2	1.35	4.00		6.00	柴油	750	
		85.12	3	2.00	10.00		7.10	柴油	1,569	
		85.12	4	1.50	5.00		6.80	柴油	604	
文山區	景美	小計	10			62.00			7,820	
		71.10	2	1.35	4.00		3.60	柴油	340	
		92.02	2	1.50	5.00		4.80	柴油	450	
		93.12	5	1.80	8.00		6.20	柴油	1,155	
		96.01	1	1.35	4.00		4.10	柴油	465	
	中港	小計	4			27.00			3,909	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：98 年 01 月 23 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續五)

中華民國 97 年 下 半 年

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機				引擎			備註
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	
文山區		94.09	1	1.50	5.00		6.30	柴油	550	
		90.06	2	1.52	5.00		6.24	柴油	712	
		93.03	1	2.00	12.00		7.20	柴油	1,935	
	道南	小計	6			31.50				5,100
		96.01	3	1.35	4.50		8.00	柴油	820	
		76.05	3	1.65	6.00		7.00	柴油	880	
	實踐	小計	3			9.00				1,070
		94.09	1	1.20	3.00		5.50	柴油	430	
		90.06	2	1.20	3.00		5.50	柴油	320	
		90.07	2	1.00	2.00	4.00	6.20	柴油	284	568
	埤腹	73.06	3	1.35	4.00	12.00	4.00	柴油	400	1,200
	萬芳	81.03	4	1.50	5.00	20.00	5.50	柴油	583	2,332
	無名溪	91.07	3	1.20	3.00	9.00	6.50	柴油	400	1,200
	老泉溪	91.07	3	1.20	3.00	9.00	6.50	柴油	400	1,200
士林區	士林	小計	12			60.00				8,408
		96.01	2	1.35	4.50		7.80	柴油	854	
		81.03	10	1.50	5.10		6.40	柴油	670	
	迪化	小計	11			44.00				6,820
		72.02	6	1.35	4.00		6.80	柴油	620	
		88.06	5	1.35	4.00		6.80	柴油	620	
	社子	小計	5			12.00				1,645
		87.03	1	0.91	2.00		6.00	柴油	307	
	90.05	2	1.22	3.00		6.00	柴油	347		
	92.01	2	1.00	2.00		7.00	柴油	322		

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：98 年 01 月 23 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續六)

中華民國 97 年 下 半 年

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機				引擎			備註		
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)	
士林區	劍潭	小計	5			19.00				3,675		
		90.05	1	1.35	4.00		7.20	柴油	715			
		96.01	2	1.35	4.50		8.30	柴油	1,000			
			92.04	2	1.20	3.00		6.90	柴油	480		
	福林	小計	6			31.00					3,770	
		71.05	4	1.52	5.25		5.10	柴油	585			
		92.04	2	1.50	5.00		5.80	柴油	715			
	芝山	小計	5			20.00					2,431	
		71.05	4	1.37	4.00		5.00	柴油	452			
		96.01	1	1.35	4.00		5.40	柴油	623			
大南	90.03	2	0.80	1.00	2.00	5.80	柴油	155		310		
	文昌	小計	3			12.50				1,790		
		71.05	2	1.35	4.00		6.00	柴油	545			
		96.01	1	1.35	4.50		6.30	柴油	700			
東華	76.06	4	1.50	4.50	18.00	4.50	柴油	450		1,800		
	福德	小計	5			10.00				1,360		
		76.08	4	1.00	2.00		5.50	柴油	240			
		84.05	1	1.00	2.00		5.50	柴油	400			
北投區	奇岩	80.03	4	1.20	3.00	12.00	4.00	柴油	263		1,052	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：98 年 01 月 23 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續七)

中華民國 97 年 下 半 年

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機				引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
臨時站計	21		57			75.82				15,003	
文山區	樟新	89.06	2	0.80	1.00	2.00	7.20	柴油	140	280	
北投區	北憲	小計	4			16.00				4,200	
		88.02	2	1.20	3.00		3.50	柴油	600		
		89.01	2	1.50	5.00		6.20	柴油	1,500		
	洲美(一)	94.10	5	1.22	3.00	15.00	6.10	柴油	430	2,150	
	洲美(二)	小計	2			6.00				2,560	
		94.10	1	1.20	2.00		7.40	柴油	1,280		
		94.10	1	1.20	4.00		6.70	柴油	1,280		
	下八仙	96.01	3	1.12	3.00	9.00	6.20	柴油	465	1,395	
	大業(二)	96.01	1	1.35	4.50	4.50	6.50	柴油	714	714	
士林區	中洲	小計	3			1.11				174	
		90.02	2	0.50	0.37		6.00	電動	57		
		96.04	1	0.50	0.37		6.20	電動	60		
	社臨一	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨二	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨三	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨四	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨五	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨六	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨七	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨八	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨九	小計	5			1.61				280	
		85.02	2	0.35	0.25		6.00	電動	50		

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：98 年 01 月 23 日



