

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報	編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	表 號	20535-05-02

### 臺北市現有雨水抽水站設施概況

中華民國 108 年 下 半年底

名稱	行政區	抽水機 設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (立方公尺/秒)	每站抽水量 (立方公尺/秒)	運轉次數 (臺次) (半年)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
<b>總計</b>	87		419			2,198.74	14,194				294,774	不含已完工未驗收接管部分
抽一科轄管合計	36		198			1,395.84	1,120				176,571	
正式站計	36		198			1,395.84	1,120				176,571	
撫遠	松山區	81.06	5	1.50	5.00	25.00	45	7.50	柴油	819	4,095	
松山	松山區	小計	3				12.50	14			1,705	
		96.02	1	1.35	4.50		2	5.70	柴油	715		
		87.02	2	1.35	4.00		12	5.80	柴油	495		
南京	松山區	79.05	3	1.50	5.00	15.00	3	5.25	柴油	850	2,550	
濱江	中山區	小計	6				32.00	113			4,626	
		87.05	2	1.35	4.00		58	4.10	柴油	609		
		87.05	4	1.65	6.00		55	4.10	柴油	852		
民生	中山區	87.03	5	1.20	3.00	15.00	30	6.24	柴油	310	1,550	
長安	中山區	90.05	4	1.50	5.00	20.00	65	5.20	柴油	750	3,000	
民權	中山區	94.09	1	1.20	4.00	4.00	6	3.40	電動	315	315	
圓山	中山區	89.12	6	1.35	4.34	26.04	72	8.20	柴油	714	4,284	
長春	中山區	小計	2				3.00	9			207	
		96.02	1	0.52	0.50		5	5.00	電動	60		
		102.06	1	1.20	2.50		4	3.50	電動	147		
錦州	中山區	小計	5				9.00	68			675	
		103.12	2	0.80	0.75		50	5.00	電動	75		
		103.12	3	1.35	2.50		18	3.50	電動	175		
中山	中山區	小計	9				79.00	73			8,159	
		102.10	5	2.00	10.00		37	6.60	柴油	1,007		
		102.10	2	1.65	6.50		26	6.60	柴油	907		

填表

審核

業務主管人員

機關首長

中華民國109年1月7日編製

主辦統計人員

資料來源：本處抽水站管理一科、抽水站管理二科。

填表說明：本表一式5份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)，1份送本府工務局水利科，1份送本處會計室，1份自存。

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報	編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	表 號	20535-05-02

### 臺北市現有雨水抽水站設施概況(續1)

中華民國 108 年 下 半年底

名稱	行政區	抽水機 設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (立方公尺/秒)	每站抽水量 (立方公尺/秒)	運轉次數 (臺次) (半年)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
		96.02	2	1.50	8.00		10	7.00	柴油	655		
大直	中山區	小計	12			51.20	34				7,614	
		98.05	4	1.35	4.50		10	6.90	柴油	715		
		89.05	2	1.35	4.00		12	6.90	柴油	715		
		92.02	6	1.40	4.20		12	6.30	柴油	554		
建國	中山區	小計	9			118.80	74				16,491	
		96.01	6	2.24	14.80		24	6.50	柴油	1,998		本站
		106.11	3	2.20	10.00		50	5.40	柴油	1,501		
新生	中山區	小計	16			151.20	34				18,448	
		96.01	4	2.24	14.80		20	5.00	柴油	1,544		本站
		98.03	4	2.40	14.00		12	6.50	柴油	1,944		
		88.01	2	1.20	5.00		2	4.75	柴油	469		特一左
		88.05	2	1.50	5.00		-	6.00	柴油	581		特一右
		92.05	4	1.35	4.00		-	5.80	柴油	599		特一右
林森	中山區	107.02	6	1.80	8.00	48.00	48	4.39	柴油	794	4,764	
北安	中山區	小計	8			55.00	20				7,637	
		85.02	3	1.50	5.00		10	5.80	柴油	714		
		85.02	5	1.80	8.00		10	5.80	柴油	1,099		
環山	中山區	小計	6			39.00	33				5,332	
		84.11	1	1.50	5.00		11	6.80	柴油	786		
		84.11	2	1.50	5.00		11	6.80	電動	542		
		84.11	3	1.80	8.00		11	6.80	柴油	1,154		
玉成	南港區	小計	11			234.10	67				29,308	
		76.12	7	3.00	26.30		60	5.20	柴油	3,000		

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報	編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	表 號	20535-05-02

### 臺北市現有雨水抽水站設施概況(續2)

中華民國 108 年 下 半年底

名稱	行政區	抽水機 設施日期	抽水機					引擎			備註
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (立方公尺/秒)	每站抽水量 (立方公尺/秒)	運轉次數 (臺次) (半年)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	
		99.04	4	2.20	12.50		7	7.25	柴油	2,077	
成功	南港區	85.07	4	1.80	8.00	32.00	36	5.80	柴油	1,099	4,396
南港	南港區	小計	5			25.00	26				2,666
		86.06	4	1.50	5.00		20	5.80	電動	509	
		96.02	1	1.50	5.00		6	6.10	電動	630	
經貿	南港區	92.07	2	1.50	1.50	3.00	2	4.50	電動	174	348
福山	南港區	小計	4			5.20	24				434
		93.07	2	1.00	2.00		18	4.80	電動	117	
		96.07	2	0.40	0.60		6	8.00	電動	100	
勤力	南港區	96.05	3	0.90	0.90	2.70	29	2.94	電動	60	180
南深右	南港區	96.05	3	0.90	1.10	3.30	10	4.65	電動	113	339
南深左	南港區	96.05	3	0.60	0.45	1.35	18	4.95	電動	53	159
誠正	南港區	98.01	3	1.00	1.75	5.25	21	4.50	電動	214	642
大坑左	南港區	98.01	2	0.70	0.45	0.90	-	3.50	電動	44	88
大坑右	南港區	98.01	2	0.70	0.45	0.90	-	3.50	電動	44	88
新民權	內湖區	小計	10			74.00	55				10,790
		85.01	2	1.50	5.00		17	6.80	柴油	775	
		85.01	8	1.80	8.00		38	6.80	柴油	1,155	
港墘	內湖區	小計	8			55.00	1				6,372
		84.12	3	1.50	5.00		1	4.80	柴油	554	
		84.12	5	1.80	8.00		-	4.80	柴油	942	
南湖	內湖區	85.11	3	1.50	5.00	15.00	-	5.80	電動	462	1,386
陽光	內湖區	小計	10			71.00	62				7,403
		86.12	3	1.50	5.00		50	4.80	柴油	531	



公開類	水利工程處每半年終了20日內編報	編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	表 號	20535-05-02

### 臺北市現有雨水抽水站設施概況(續4)

中華民國 108 年 下 半年底

名稱	行政區	抽水機 設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (立方公尺/秒)	每站抽水量 (立方公尺/秒)	運轉次數 (臺次) (半年)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
抽二科轄管合計	51		221			802.90	13,074				118,203	
正式站計	30		159			717.18	1,528				99,872	
古亭	中正區	小計	4			9.00	-				1,250	
		101.05	2	1.00	2.50		-	5.10	柴油	300		
		95.03	2	0.91	2.00		-	4.90	柴油	325		
大龍	大同區	小計	4			16.00	20				2,705	
		96.01	3	1.35	4.00		18	6.40	柴油	715		
		90.01	1	1.37	4.00		2	6.25	柴油	560		
六館	大同區	89.06	4	1.35	4.00	16.00	13	7.50	柴油	715	2,860	
雙園	萬華區	小計	10			90.00	67				10,590	
		87.12	1	1.20	3.00		3	5.60	柴油	335		
		87.12	5	1.20	3.00		36	5.60	柴油	335		
		87.12	4	2.60	18.00		28	5.60	柴油	2,145		
貴陽	萬華區	94.10	2	1.35	4.00	8.00	2	6.30	柴油	750	1,500	
忠孝	萬華區	小計	9			58.00	8				8,623	
		94.10	2	1.35	4.00		-	6.00	柴油	750		
		85.12	3	2.00	10.00		5	7.10	柴油	1,569		
		85.12	4	1.50	5.00		3	6.80	柴油	604		
景美	文山區	小計	14			86.00	-				10,820	
		71.10	2	1.35	4.00		-	3.60	柴油	340		
		92.02	2	1.50	5.00		-	4.80	柴油	450		
		93.12	5	1.80	8.00		-	6.20	柴油	1,155		
		95.03	1	1.35	4.00		-	4.10	柴油	465		
		104.11	4	1.80	6.00		-	6.20	柴油	750		
中港	文山區	小計	4			27.00	-				3,909	

填表 審核 業務主管人員 機關首長 中華民國109年1月7日編製

主辦統計人員

資料來源：本處抽水站管理一科、抽水站管理二科。

填表說明：本表一式5份，2份送本府工務局統計室(1份轉送本府主計處)，1份送工務局水利科，1份送本處會計室，1份自存。

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報	編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	表 號	20535-05-02

### 臺北市現有雨水抽水站設施概況(續5)

中華民國 108 年 下 半年底

名稱	行政區	抽水機 設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (立方公尺/秒)	每站抽水量 (立方公尺/秒)	運轉次數 (臺次) (半年)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
		94.09	1	1.50	5.00		-	6.30	柴油	550		
		90.06	2	1.52	5.00		-	6.24	柴油	712		
		93.03	1	2.00	12.00		-	7.20	柴油	1,935		
道南	文山區	小計	6			31.50	3				5,610	
		95.03	3	1.35	4.50		3	8.00	柴油	820		
		106.12	3	1.65	6.00		-	7.00	柴油	1,050		
實踐	文山區	小計	3			9.00	1				1,070	
		94.09	1	1.20	3.00		-	5.50	柴油	430		
		90.06	2	1.20	3.00		1	5.50	柴油	320		
保儀	文山區	90.07	2	1.00	2.00	4.00	3	6.20	柴油	284	568	
埤腹	文山區	106.12	3	1.35	4.00	12.00	-	4.00	柴油	400	1,200	
萬芳	文山區	81.03	4	1.50	5.00	20.00	1	5.50	柴油	583	2,332	
無名溪	文山區	91.07	3	1.20	3.00	9.00	-	6.50	柴油	400	1,200	
老泉溪	文山區	91.07	3	1.20	3.00	9.00	-	6.50	柴油	400	1,200	
木新	文山區	99.12	2	0.70	1.00	2.00	-	5.20	柴油	147	294	
士林	士林區	小計	12			60.00	151				8,364	
		96.01	2	1.35	4.50		71	7.30	柴油	832		
		83.05	10	1.52	5.10		80	6.40	柴油	670		更新機組
迪化	士林區	小計	11			44.00	36				6,940	
		106.12	6	1.35	4.00		32	6.80	柴油	640		
		88.06	5	1.35	4.00		4	6.80	柴油	620		
社子	士林區	小計	5			12.00	36				1,646	
		87.03	1	0.90	2.00		4	6.00	柴油	246		
		90.05	2	1.22	3.00		20	6.00	柴油	375		

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報	編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	表 號	20535-05-02

### 臺北市現有雨水抽水站設施概況(續6)

中華民國 108 年 下 半年底

名稱	行政區	抽水機 設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (立方公尺/秒)	每站抽水量 (立方公尺/秒)	運轉次數 (臺次) (半年)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
		92.01	2	1.00	2.00		12	5.80	柴油	325		
劍潭	士林區	小計	5			19.00	125				2,936	
		90.05	1	1.35	4.00		40	7.20	柴油	696		
		96.01	2	1.35	4.50		53	8.30	柴油	640		
		92.04	2	1.20	3.00		32	6.90	柴油	480		
福林	士林區	小計	7			42.50	108				6,430	
		100.09	5	1.52	6.50		79	8.45	柴油	1,000		
		92.04	2	1.50	5.00		29	5.80	柴油	715		
芝山	士林區	小計	5			20.00	84				2,765	
		103.12	4	1.40	4.00		68	5.40	柴油	575		
		95.08	1	1.35	4.00		16	5.00	柴油	465		更新機組
大南	士林區	90.08	2	0.80	1.00	2.00	6	5.80	柴油	115	230	更新機組
文昌	士林區	小計	3			15.50	81				2,150	
		99.06	2	1.50	5.50		58	6.50	柴油	800		更新機組
		95.03	1	1.35	4.50		23	6.00	柴油	550		更新機組
福德	士林區	小計	5			14.00	90				2,000	
		103.12	4	1.33	3.00		74	6.50	柴油	440		
		84.07	1	1.00	2.00		16	5.50	柴油	240		更新機組
東華	北投區	101.09	4	1.50	5.00	20.00	71	5.60	柴油	600	2,400	
奇岩	北投區	80.04	4	1.20	3.00	12.00	96	4.00	柴油	263	1,052	更新機組
大業東	北投區	小計	7			10.50	184				1,203	
		98.03	4	0.90	1.50		118	5.20	電動	150		
		98.11	3	0.90	1.50		66	6.00	電動	201		
文林	北投區	小計	7			17.30	250				3,150	



公開類	水利工程處每半年終了20日內編報	編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	表 號	20535-05-02

### 臺北市現有雨水抽水站設施概況(續8)

中華民國 108 年 下 半年底

名稱	行政區	抽水機 設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (立方公尺/秒)	每站抽水量 (立方公尺/秒)	運轉次數 (臺次) (半年)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
臨時站計	21		62			85.72	11,546				18,331	
樟新	文山區	89.06	2	0.80	1.00	2.00	-	7.20	柴油	140	280	
北憲	北投區	小計	5			19.00	130				4,800	
		102.01	1	1.20	3.00		-	3.50	柴油	600		機房設施新增一台發電機
		88.02	2	1.20	3.00		80	3.50	柴油	600		更新機組
		89.01	2	1.50	5.00		50	6.20	柴油	1,500		
洲美(一)	北投區	小計	6			19.00	360				2,650	
		94.10	5	1.20	3.00		309	6.10	柴油	430		
		99.07	1	1.35	4.00		51	5.60	柴油	500		
洲美(二)	北投區	小計	2			6.00	37				3,400	
		94.10	1	0.90	2.00		20	7.40	柴油	1,700		
		94.10	1	1.35	4.00		17	6.70	柴油	1,700		
下八仙	北投區	95.03	3	1.12	3.00	9.00	65	6.20	柴油	465	1,395	
大業(二)	北投區	95.03	1	1.37	4.50	4.50	26	6.50	柴油	487	487	
中洲	士林區	小計	3			1.11	1,035				174	自動化建置完成，方能取得運轉次數數量
		91.06	2	0.56	0.37		487	6.00	電動	57		
		96.04	1	0.56	0.37		548	10.00	電動	60		
社臨一	士林區	85.02	2	0.80	1.00	2.00	27	6.70	柴油	150	300	自動化建置完成，方能取得運轉次數數量
社臨二	士林區	85.02	2	0.80	1.00	2.00	106	6.70	柴油	150	300	自動化建置完成，方能取得運轉次數數量
社臨三	士林區	85.02	2	0.80	1.00	2.00	28	6.70	柴油	150	300	自動化建置完成，方能取得運轉次數數量
社臨四	士林區	85.02	2	0.80	1.00	2.00	20	6.70	柴油	150	300	自動化建置完成，方能取得運轉次數數量
社臨五	士林區	85.02	2	0.80	1.00	2.00	39	6.70	柴油	150	300	自動化建置完成，方能取得運轉次數數量

公開類	水利工程處每半年終了20日內編報	編製機關	臺北市政府工務局 水利工程處
半年報	工務局每半年終了1個月內彙報	表 號	20535-05-02

### 臺北市現有雨水抽水站設施概況(續9完)

中華民國 108 年 下 半年底

名稱	行政區	抽水機 設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (立方公尺/秒)	每站抽水量 (立方公尺/秒)	運轉次數 (臺次) (半年)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
社臨六	士林區	85.02	2	0.80	1.00	2.00	44	6.70	柴油	150	300	自動化建置完成，方能取得運轉次數數量
社臨七	士林區	85.02	2	0.80	1.00	2.00	30	6.70	柴油	150	300	自動化建置完成，方能取得運轉次數數量
社臨八	士林區	85.02	2	0.80	1.00	2.00	14	6.70	柴油	150	300	自動化建置完成，方能取得運轉次數數量
社臨九	士林區	小計	5			1.61	3,681				520	自動化建置完成，方能取得運轉次數數量
		105.03	2	0.39	0.25		1,101	6.00	電動	104		
		96.04	3	0.56	0.37		2,580	8.00	電動	104		
社臨十	士林區	85.02	2	0.35	0.25	0.50	1,433	8.00	電動	50	100	自動化建置完成，方能取得運轉次數數量
社增一	士林區	88.09	1	0.39	0.25	0.25	623	7.00	電動	50	50	自動化建置完成，方能取得運轉次數數量
社增二	士林區	小計	5			1.61	807				280	自動化建置完成，方能取得運轉次數數量
		88.09	1	0.39	0.25		41	7.00	電動	50		
		92.04	1	0.39	0.25		37	7.00	電動	50		
		96.04	3	0.56	0.37		729	10.00	電動	60		
社增三	士林區	小計	6			2.00	2,958				1,300	自動化建置完成，方能取得運轉次數數量
		88.09	2	0.39	0.25		649	7.00	電動	195		
		92.04	2	0.39	0.25		1,458	7.00	電動	380		
		106.04	2	0.50	0.50		851	6.00	電動	75		
社增四	士林區	小計	5			3.14	83				495	自動化建置完成，方能取得運轉次數數量
		100.12	3	0.80	0.80		44	6.20	電動	125		
		96.04	2	0.56	0.37		39	7.50	電動	60		