

臺北市立聯合醫院（南港健康中心） 111 年 03 月
107 至 112 年度飲用水設備租賃財務採購案月維護保養單

飲水機

項次	項目/地點	1	2							
		1F	7F							
1	濾材更換 (①、②、③、④、⑤)	①②	①②							
2	濾罐清洗	✓	✓							
3	漏電斷路器測試	✓	✓							
4	定時排放設定確認	✓	✓							
5	出水狀況確認	✓	✓							
6	設備外觀無損壞、清潔維護	✓	✓							
7	備註									
使用科室簽章/日期										

備註：【項次 1】濾材更換頻率為 (①5 μ m pp 每月乙次②活性碳每 3 個月乙次③1 μ m pp 每 9 個月乙次④薄膜每 24 個月乙次⑤後置顆粒活性碳每 12 個月乙次)，廠商更換完成後於欄位敘明更換濾材編號；機關有權得依現場供水狀況縮短濾材更換週期。

(1) 完成項目請打『✓』，異常狀況請於備註欄內敘明，並應於 48 小時內修復完成。

(2) 實施月維護保養作業時需由機關人員會同，維護完成後需保持現場環境清潔及地面乾燥。並將本表送交機關承辦人員。

維護日期：111 年 03 月 4 日

維護技術人員：張忠義

機關會同人員：辦事員楊修為

客戶編號：1558

區域：南港

寶珠(成)立)事業有限公司

073

LINE ID : @360qoald

【送貨單】

TEL : 02-27861100

銷貨日期：22/03/4

客戶代碼：健康-南港一

承辦人：黃小姐

統一編號：03813706

發票號碼：

客戶名稱：南港健康服務中心

聯絡電話：02-27825220

二聯 現金 應收款

送貨地址：台北市南港路一段360號7樓

三聯 支票 扣預付款

收款地址：

應帳：594

料號	數量	價格	小計	備註
恒機	2	282.9	565.8	

現金
支票
扣預付款
支票號碼
完現日期
收款日期

業務員：15 領料：15

買客戶於收受產品時已確認下列事項：

1. 產品說明書及保證書均已隨產品交付無誤。
2. 產品上之標示、警告、標牌確已完整張貼。
3. 訂購品未付清價金前，所有權仍屬本公司，買客戶之簽單視為同意附條件買賣。
4. 每次送貨保養維修時，均附接修進水排水電源等安裝工程。

合計： 566 稅金： 28 總計： 594

水源：自來水 地下水 其它
 安裝漏水斷路器？ 是 否
 安裝減壓閥？ 是 否
 水流壓力： 公斤
 水質檢測： ppm

客戶簽名

退回空瓶： 瓶

台北市南海高忠孝路六段65號1樓

銀行帳號：

匯款後，請提供後五碼

以便公司對帳

存根一白

存根一藍

客戶一紅

會計一黃