

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

### 臺北市現有雨水抽水站設施概況

中華民國 101 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
<b>總計</b>	85		402			2,096.31	17,533				277,507	不含已完工未驗收接管
抽一科轄管合計	36		198			1,363.59	805				173,461	部份
正式站計	36		198			1,363.59	805				173,461	
松山區	撫遠	81.06	5	1.50	5.00	25.00	26	7.50	柴油	819	4,095	
	松山	小計	3			12.50	6				1,705	
		96.02	1	1.35	4.50		3	5.70	柴油	715		
		87.02	2	1.35	4.00		3	5.80	柴油	495		
	南京	79.05	3	1.50	5.00	15.00	5	5.25	柴油	850	2,550	
	濱江	小計	6			32.00	53				4,626	
		87.05	2	1.35	4.00		12	4.10	柴油	609		
		87.05	4	1.65	6.00		41	4.10	柴油	852		
中山區	民生	87.03	5	1.20	3.00	15.00	22	6.24	柴油	310	1,550	
	新長安	90.05	4	1.50	5.00	20.00	34	5.20	柴油	750	3,000	
	民權	94.09	1	1.20	4.00	4.00	3	3.40	電動	315	315	
	圓山	89.12	6	1.35	4.34	26.04	4	8.20	柴油	714	4,284	
	長春	96.02	2	0.52	0.50	1.00	3	5.00	電動	60	120	
	錦州	小計	5			7.00	33				760	
		70.12	2	0.51	0.50		-	4.50	電動	50		
		76.03	3	1.05	2.00		33	6.90	柴油	220		
	中山	小計	9			65.00	33				6,470	
		71.03	4	1.80	8.50		10	4.50	柴油	900		
		71.03	3	1.50	5.00		15	4.50	柴油	520		
		96.02	2	1.50	8.00		8	7.00	柴油	655		
	大直	小計	12			51.20	30				7,614	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：102年01月22日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續一)

中華民國 101 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
中山區		98.05	4	1.35	4.50		17	6.90	柴油	715		
		89.05	2	1.35	4.00		-	6.90	柴油	715		
		92.02	6	1.40	4.20		13	6.30	柴油	554		
	建國	小計	9			110.55	26				15,036	
		96.01	6	2.24	14.80		26	6.50	柴油	1,998		
		97.11	3	2.20	7.25		-	5.40	柴油	1,016		本站
	新生	小計	16			151.20	22				18,448	
		96.01	4	2.24	14.80		4	5.00	柴油	1,544		本站
		98.03	4	2.40	14.00		15	6.50	柴油	1,944		本站
		88.01	2	1.20	5.00		1	4.75	柴油	469		特一左
		88.05	2	1.50	5.00		1	6.00	柴油	581		特一右
		92.05	4	1.35	4.00		1	5.80	柴油	599		特一右
	林森	76.06	6	1.65	7.00	42.00	32	4.23	柴油	800	4,800	
	北安	小計	8			55.00	24				7,637	
		85.02	3	1.50	5.00		6	5.80	柴油	714		
		85.02	5	1.80	8.00		18	5.80	柴油	1,099		
	環山	小計	6			39.00	55				5,332	
		84.11	1	1.50	5.00		6	6.80	柴油	786		
		84.11	2	1.50	5.00		20	6.80	電動	542		
		84.11	3	1.80	8.00		29	6.80	柴油	1,154		
南港區	玉成	小計	11			234.10	39				29,308	
		76.12	7	3.00	26.30		38	5.20	柴油	3,000		
		99.04	4	2.20	12.50		1	7.25	柴油	2,077		
	成功	85.07	4	1.80	8.00	32.00	24	5.80	柴油	1,099	4,396	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：102 年 01 月 22 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續二)

中華民國 101 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註		
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)	
南港區	南港	小計	5			25.00	26				2,666		
		86.06	4	1.50	5.00		20	5.80	電動	509			
			96.02	1	1.50	5.00		6	6.10	電動	630		
	經貿	92.07	2	1.50	1.50	3.00	8	4.50	電動	174	348		
	福山	小計	4			5.20	24					434	
		93.07	2	1.00	2.00		12	4.80	電動	117			
			96.07	2	0.40	0.60		12	8.00	電動	100		
	勤力	96.05	3	0.90	0.90	2.70	9	2.94	電動	60	180		
	南深右	96.05	3	0.90	1.10	3.30	8	4.65	電動	113	339		
	南深左	96.05	3	0.60	0.45	1.35	18	4.95	電動	53	159		
	誠正	98.01	3	1.00	1.75	5.25	18	4.50	電動	214	642		
	內湖區	大坑左	98.01	2	0.70	0.45	0.90	-	3.50	電動	44	88	
98.01			2	0.70	0.45	0.90	12	3.50	電動	44	88		
新民權		小計	10			74.00	59					10,790	
		85.01	2	1.50	5.00		4	6.80	柴油	775			
			85.01	8	1.80	8.00		55	6.80	柴油	1,155		
港墘		小計	8			55.00	7					6,372	
		84.12	3	1.50	5.00		2	4.80	柴油	554			
			84.12	5	1.80	8.00		5	4.80	柴油	942		
南湖		85.11	3	1.50	5.00	15.00	19	5.80	電動	462	1,386		
陽光		小計	10			71.00	35					7,403	
		86.12	3	1.50	5.00		19	4.80	柴油	531			
			86.12	7	1.80	8.00		16	4.80	柴油	830		
長壽	小計	4			23.00	29					2,700		

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：102年01月22日

公開類
半年報

半年終了一個月內編報

編製機關	水利工程處
表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續三)

中華民國 101 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
內湖區		88.05	3	1.50	5.00		25	5.80	柴油	600		
		88.05	1	1.80	8.00		4	5.80	柴油	900		
	成美	84.04	3	1.50	5.00	15.00	8	4.90	柴油	900	2,700	
	康樂	小計	5			34.00	41				5,226	
		94.04	2	1.50	5.00		17	7.00	電動	804		
		94.04	3	2.00	8.00		24	7.00	電動	1,206		
	康寧	小計	7			91.40	10				9,894	
		96.10	3	2.20	12.60		5	4.50	柴油	1,154		
		98.12	4	2.20	13.40		5	4.50	柴油	1,608		

填表 審核 主辦業務人員 主辦統計人員 機關長官

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：102 年 01 月 22 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續四)

中華民國 101 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
抽二科轄管合計	49		204			732.72	16,728				104,046	
正式站計	28		143			650.00	1,311				88,075	
中正區	古亭	小計	4			9.00	25				1,330	
		101.05	2	1.00	2.50		11	5.10	柴油	340		
		95.03	2	0.91	2.00		14	4.90	柴油	325		
大同區	大龍	小計	4			16.00	21				1,788	
		96.01	3	1.35	4.00		15	6.40	柴油	426		
		90.01	1	1.37	4.00		6	6.25	柴油	510		
	六館	89.06	4	1.35	4.00	16.00	21	7.50	柴油	712	2,848	
萬華區	雙園	小計	10			90.00	143				10,590	
		87.12	1	1.20	3.00		14	5.60	柴油	335		
		87.12	5	1.20	3.00		70	5.60	柴油	335		
		87.12	4	2.60	18.00		59	5.60	柴油	2,145		
	貴陽	94.10	2	1.35	4.00	8.00	11	6.30	柴油	750	1,500	
	忠孝	小計	9			58.00	16				8,623	
		94.10	2	1.35	4.00		1	6.00	柴油	750		
		85.12	3	2.00	10.00		7	7.10	柴油	1,569		
		85.12	4	1.50	5.00		8	6.80	柴油	604		
文山區	景美	小計	10			62.00	22				7,820	
		71.10	2	1.35	4.00		9	3.60	柴油	340		
		92.02	2	1.50	5.00		2	4.80	柴油	450		
		93.12	5	1.80	8.00		9	6.20	柴油	1,155		
		95.03	1	1.35	4.00		2	4.10	柴油	465		
	中港	小計	4			27.00	13				3,909	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：102 年 01 月 22 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續五)

中華民國 101 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
文山區		94.09	1	1.50	5.00		3	6.30	柴油	550		
		90.06	2	1.52	5.00		9	6.24	柴油	712		
		93.03	1	2.00	12.00		1	7.20	柴油	1,935		
	道南	小計	6			31.50	22				5,100	
		95.03	3	1.35	4.50		11	8.00	柴油	820		
		76.01	3	1.65	6.00		11	7.00	柴油	880		
	實踐	小計	3			9.00	10				1,070	
		94.09	1	1.20	3.00		4	5.50	柴油	430		
		90.06	2	1.20	3.00		6	5.50	柴油	320		
	保儀	90.07	2	1.00	2.00	4.00	20	6.20	柴油	284	568	
	埤腹	73.06	3	1.35	4.00	12.00	2	4.00	柴油	400	1,200	
	萬芳	81.03	4	1.50	5.00	20.00	20	5.50	柴油	583	2,332	
	無名溪	91.07	3	1.20	3.00	9.00	24	6.50	柴油	400	1,200	
	老泉溪	91.07	3	1.20	3.00	9.00	41	6.50	柴油	400	1,200	
	木新	99.12	2	0.70	1.00	2.00	53	5.20	柴油	147	294	
士林區	士林	小計	12			60.00	190				8,364	
		96.01	2	1.35	4.50		129	7.30	柴油	832		
		81.03	10	1.52	5.10		61	6.40	柴油	670		
	迪化	小計	11			44.00	96				6,820	
		72.02	6	1.35	4.00		55	6.80	柴油	620		
		88.06	5	1.35	4.00		41	6.80	柴油	620		
	社子	小計	5			12.00	79				1,645	
		87.03	1	0.90	2.00		27	6.00	柴油	307		
		90.05	2	1.22	3.00		52	6.00	柴油	347		

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：102 年 01 月 22 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續六)

中華民國 101 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
士林區		92.01	2	1.00	2.00		-	7.00	柴油	322		
	劍潭	小計	5			19.00	59				2,936	
		90.05	1	1.35	4.00		-	7.20	柴油	696		
		96.01	2	1.35	4.50		23	8.30	柴油	640		
		92.04	2	1.20	3.00		36	6.90	柴油	480		
	福林	小計	7			42.50	11				6,430	
		100.09	5	1.52	6.50		11	8.45	柴油	1,000		
		92.04	2	1.50	5.00		-	5.80	柴油	715		
	芝山	小計	5			20.00	12				2,273	
		71.05	4	1.37	4.00		10	5.00	柴油	452		
		96.01	1	1.35	4.00		2	5.00	柴油	465		
	大南	90.03	2	0.80	1.00	2.00	50	5.80	柴油	115	230	
	文昌	小計	3			15.50	51				2,150	
		99.11	2	1.50	5.50		27	6.50	柴油	800		
		96.01	1	1.35	4.50		24	6.00	柴油	550		
	東華	101.09	4	1.50	5.00	20.00	30	5.60	柴油	600	2,400	
	福德	小計	5			10.00	34				1,200	
		76.08	4	1.00	2.00		34	5.50	柴油	240		
		84.05	1	1.00	2.00		-	5.50	柴油	240		
北投區	奇岩	80.03	4	1.20	3.00	12.00	131	4.00	柴油	263	1,052	
	大業東	小計	7			10.50	104				1,203	
		98.03	4	0.90	1.50		36	5.20	電動	150		
		98.11	3	0.90	1.50		68	6.00	電動	201		

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：102 年 01 月 22 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續七)

中華民國 101 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	
臨時站計	21		61			82.72	15,417			15,971	
文山區	樟新	89.06	2	0.80	1.00	2.00	8	7.20	柴油	140	280
北投區	北憲	小計	4			16.00	201			4,200	
		89.01	2	1.20	3.00		122	3.50	柴油	600	
		89.01	2	1.50	5.00		79	6.20	柴油	1,500	
	洲美(一)	小計	6			19.00	108			2,650	
		94.10	5	1.20	3.00		91	6.10	柴油	430	
		99.07	1	1.35	4.00		17	5.60	柴油	500	
	洲美(二)	小計	2			6.00	25			3,400	
		94.10	1	1.20	2.00		13	7.40	柴油	1,700	
		94.10	1	1.20	4.00		12	6.70	柴油	1,700	
	下八仙	95.03	3	1.12	3.00	9.00	56	6.20	柴油	275	825
	大業(二)	95.03	1	1.37	4.50	4.50	15	5.59	柴油	487	487
士林區	中洲	小計	3			1.11	2,068			174	
		90.02	2	0.50	0.37		1,379	6.00	電動	57	
		96.04	1	0.50	0.37		689	10.00	電動	60	
	社臨一	85.02	2	0.80	1.00	2.00	543	6.70	柴油	150	300
	社臨二	85.02	2	0.80	1.00	2.00	637	6.70	柴油	150	300
	社臨三	85.02	2	0.80	1.00	2.00	428	6.70	柴油	150	300
	社臨四	85.02	2	0.80	1.00	2.00	590	6.70	柴油	150	300
	社臨五	85.02	2	0.80	1.00	2.00	642	6.70	柴油	150	300
	社臨六	85.02	2	0.80	1.00	2.00	546	6.70	柴油	150	300
	社臨七	85.02	2	0.80	1.00	2.00	566	6.70	柴油	150	300
	社臨八	85.02	2	0.80	1.00	2.00	556	6.70	柴油	150	300

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：102 年 01 月 22 日



公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表號	2354-07-31-03

### 臺北市現有雨水抽水站設施概況(續八完)

中華民國 101 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註		
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)	
士林區	社臨九	小計	5			1.61	1,748				280		
		85.02	2	0.35	0.25		700	6.00	電動	50			
			96.04	3	0.35	0.37		1,048	8.00	電動	60		
	社臨十	85.02	2	0.35	0.25	0.50	1,551	8.00	電動	50	100		
	社增一	88.09	1	0.35	0.25	0.25	1,105	6.00	電動	50	50		
	社增二	小計	5			1.61	1,479					280	
		88.09	1	0.35	0.25		295	7.00	電動	50			
			92.04	1	0.35	0.25		295	7.00	電動	50		
			96.04	3	0.35	0.37		889	10.00	電動	60		
	社增三	小計	6			2.00	1,056					350	
		88.09	2	0.35	0.25		352	6.00	電動	50			
			92.04	2	0.35	0.25		352	6.00	電動	50		
			100.01	2	0.50	0.50		352	6.00	電動	75		
	社增四	小計	5			3.14	1,489					495	
		100.12	3	0.80	0.80		894	6.20	電動	125			
			96.04	2	0.35	0.37		595	7.50	電動	60		

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：102年01月22日