

臺北市政府工務局新建工程處
建照工程人行道設置斜坡道自主檢查表

建照號碼：_____ 建字第_____ 號

斜坡道核准文號：_____ 年_____ 月_____ 日北市工新管字第_____ 號

項次	項目	自主檢查		
		符合	不符合	備註
1	斜坡道施作寬度與核准圖說一致(核准寬度_____公尺)			
2	斜坡道漸變段長度與核准圖說一致			
3	斜坡道鋪面材質與核准圖說一致(如有認養人行道並完成行政契約簽訂，得依認養鋪面材質)。			
4	斜坡道依核准圖說設置場鑄溝蓋板			
5	人行道寬度(含退縮地)寬度小於2.5公尺，側溝與人行道銜接處施作5公分順斜			
6	斜坡道前設置車道反光鏡			
7	斜坡道周邊人行道鋪面依圖說復舊			
8	斜坡道底層 $f'c' = 140\text{kg/cm}^2$ ；厚度 5 公分			
9	斜坡道配筋 D10mm@10cm 雙向鋼筋			
10	斜坡道結構層 $f'c' = 210\text{kg/cm}^2$ ；厚度 10 公分			
11	場鑄溝蓋鋼板底模			
12	斜坡道範圍內場鑄溝蓋板配筋 D13mm@10cm 雙向鋼筋			
13				
14				
<p>註：</p> <p>(1)自主檢核請確實依核准圖說檢查並於欄位勾選檢核結果「V」</p> <p>(2)本表應於提報竣工時，由相關單位完成自主檢查及用印，併竣工資料送本處申請竣工勘驗。</p>				
承造人		監造建築師		起造人