

公告：本廠於 105 年 8 月 26、29 日及 30~31 日進行下半年固定污染源煙道戴奧辛污染物定期檢測，檢測結果如下表：

取樣時間	平均值 (ng-TEQ/Nm ³)	採樣爐別	採樣單位	檢驗單位
105.8.26 105.8.29	0.035	第三號爐	九連環境開發股份有限公司	九連環境開發股份有限公司
105.8.30 105.8.31	0.072	第一號爐	九連環境開發股份有限公司	九連環境開發股份有限公司
排放標準	0.1 ng-TEQ/Nm ³			