

▲「遠百企業股份有限公司景美分公司」1至2樓防火區劃防火門無法連動關閉

▲「遠百企業股份有限公司景美分公司」張貼不合格告示