安衛缺失記點公布欄(更新日期：110 年 6 月 30 日)

一、勞工安全衛生人員記點公布欄

序號	姓名	本次記點數	1 年內累計記點數	記點日期/地點	違規記點項目	工程名稱/廠商名稱	備註(發文字號)
1	林○錩	1	1	110.4.13/臺北市中山區錦州街與新生北路 2 段口	開挖垂直深度在 1.5 公尺以上(管溝)未設擋土支撐	110 東區 A 管線配合工程/禾楓工程有限公司	110 年 4 月 20 日北市水東營字第 1106007870 號
以下空白							