

臺北自來水事業處 107 年第 2 次工程會報紀錄

時間：107 年 2 月 13 日（星期二）下午 14 時

地點：本處行政大樓第 1 會議室

主席：陳處長錦祥

紀錄：王致善

出席人員：如簽到表

壹、確認上次會議紀錄

主席裁示：會議紀錄確認。

貳、歷次會議指示暨決議事項執行情形報告

主席裁示：

一、准予備查。

二、列管編號 B1061001、W1051104、W1061201、B1070103、B1070106、B1070107、B1070108、W1070105 等案解除列管，餘依企劃科意見辦理。

三、列管編號 W107104「天母中繼加壓站機電工程」申請供電部分，請工程總隊協調台電儘速完成供電，於汛期前將天母配水池納入供水系統調配操作。

四、列管編號 B1070102 有關「不鏽鋼止漏帶」規範中材料塗佈部分，請技術科儘速完成規範修訂，以利後續材料採購。

參、工程計畫管考報告（如書面資料）

主席裁示：

一、准予備查。

二、請各單位於 107 年新標案開工初期，針對 106 年度施工缺失較多廠商，加強工程品質管控及督考，以減少缺失。

三、有關施工 APP 使用統計及施工日誌檢核部分，請各分

處適時督導承商，依規定回報及提送，以利後續相關作業順遂。

肆、漏水改善執行成果工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、有關「大度配水池暨加壓站整體試車供水案」，經測試後發現與關三管線銜接之 ϕ 2000mm 可撓管漏水，由於口徑較大，請工程總隊於修理前妥為規劃，修理後詳加檢驗再行回填，並檢討本案規劃與設計，作為日後參考案例。
- 三、配合捷運施工改管部分，請供水科建立管控機制，掌控配合捷運改管情形及管線連絡狀況，並與相關單位定期檢討；另針對捷運萬大線方面，由於該區域管線較為老舊，如配合改管範圍內有老舊管材，請工程總隊一併抽換。
- 四、針對中和秀峰街一帶春節期間之供水調配，請供水科、客服中心及西區分處預做準備。

伍、工程總隊工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、請供水科瞭解三重配水池補強工程相關進度，並於工程會報列管提報。

陸、勞安室工作報告（如書面資料）

主席裁示：

- 一、准予備查。
- 二、有關緊急應變演練部分，請勞安室確認日期後請儘早

通知相關單位準備，並研擬新聞發布及影像記錄之需求，相關作業請總務科配合協助。

三、職業安全相關法令請各單位向同仁宣導務必遵守。

柒、臨時動議

一、春節期間緊急應變輪值表，請各單位送勞安室彙整後，放在緊急應變中心(EOC)群組，以利即時聯絡。(王總工程司銘博)

主席裁示：依相關建議辦理。

捌、市長及主席指示事項

一、2017 天下雜誌幸福城市調查結果臺北市榮獲第 1 名，仍請企劃科注意環境力細項指標每人每日生活用水量成績。

二、市政會議專題演講「民選與政治任命首長與事務官互動」，請企劃科將相關簡報分送各主管參考。

三、本處推動之業務攸關城市永續發展，持續推動市民即會有感，且本處過去的成效在市府評價很高，仍請同仁持續努力。

四、過年期間請各位同仁注意安全，並請各工地在收工前完成檢查電源及整理機具等相關工地安全措施。

玖、散會 (下午 15 時 30 分)