臺北市自助洗衣店安全自主檢查表

<table>
<tr><td rowspan="11">自助洗衣店及負責人基本資料</td><td rowspan="2">負責人
(現場管理人)</td><td>姓　名</td><td></td><td>身分證字號</td><td></td><td>電話</td><td></td><td rowspan="2">簽章</td></tr>
<tr><td>住　址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="9">自助洗衣店概要</td><td>自助洗衣店市招名稱</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>公司/商號名稱</td><td colspan="2"></td><td>商業(公司)統一編號</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>營業項目</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>地　址</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>使用執照字號</td><td colspan="6">年　月　日　字第　號</td></tr>
<tr><td>建築物現況</td><td colspan="6">地上　層　地下　層</td></tr>
<tr><td>使用樓層別</td><td colspan="2">第　層共　層</td><td>場所使用面積</td><td colspan="3">m^2</td></tr>
<tr><td>現況用途類組</td><td colspan="2"></td><td>原核准類組</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>公共意外責任保險</td><td>保險公司名稱</td><td></td><td>保險單號碼</td><td></td><td>保險期間</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">檢查項目與內容</td><td colspan="2">檢查項目</td><td>法令依據</td><td colspan="3">檢查內容
（表列□欄內容為應設置之項目應打∨）</td><td>自主檢查結果</td></tr>
<tr><td colspan="2">天然氣管理
(使用液化石油氣者免填)</td><td>天然氣事業法、臺北市自助洗衣店安全管理辦法第6條</td><td colspan="3">□用戶管線設備裝置安全（以肥皂水泡塗於檢查處，如有漏氣，會形成氣泡…等）。
□已裝置微電腦瓦斯表。
□其他：_____(複選)</td><td>□已完成
□尚未完成(提改善計畫)</td></tr>
<tr><td colspan="2">緊急告示及嚴禁煙火標示</td><td>臺北市自助洗衣店安全管理辦法第5條</td><td colspan="3">□營業場所明顯處設置嚴禁煙火標示。
□營業場所明顯處設置緊急告示。
□其他：_____</td><td>□已完成
□尚未完成(提改善計畫)</td></tr>
<tr><td colspan="2">消防安全設備</td><td>消防法第6條及第9條、各類場所消防安全設備設置標準(第12條第1款第4目)</td><td colspan="3">□依規定設置消防安全設備，設有滅火器_____具，標示燈_____具，緊急照明燈_____具，探測器_____具，其他(_____)_____具。
□依規定完成_____年(上、下)半年檢修申報。
□其他：_____(複選)</td><td>□符合規定
□不符合(提改善計畫)</td></tr>
<tr><td colspan="2">液化石油氣管理
(使用天然氣者免填)</td><td>公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第73條、第73條之1規定、臺北市自助洗衣店安全管理辦法第6條</td><td colspan="3">□使用液化石油氣_____公斤裝_____桶，備用量_____公斤裝_____桶。
□已裝置自動緊急遮斷裝置。
□其他：_____(複選)</td><td>□符合規定
□不符合(提改善計畫)</td></tr>
<tr><td colspan="2">瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器</td><td>臺北市自助洗衣店安全管理辦法第6條</td><td colspan="3">□瓦斯及一氧化碳濃度自動偵測警報器依瓦斯特性裝設於天花板或牆面，等便於檢修處。
□瓦斯及一氧化碳自動偵測警報器或設備之功能正常。
□使用天然氣者，瓦斯及一氧化碳自動偵測警報器須與微電腦瓦斯表連動。
□使用液化石油氣者，瓦斯及一氧化碳自動偵測警報器須與自動緊急遮斷裝置連動。
□其他：_____(複選)</td><td>□已完成
□尚未完成(提改善計畫)</td></tr>
<tr><td colspan="2">建築物公安申報</td><td>建築法第77條</td><td colspan="3">□已依內政部訂頒「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」之規定定期申報。
□場所使用面積未達內政部指定應辦建築物公共安全檢查申報規模(<500m^2)，免申報。
□其他：_____</td><td>□已完成
□尚未完成(提改善計畫)</td></tr>
<tr><td colspan="2">建築物室內裝修</td><td>室內裝修管理辦理第2條、3條</td><td colspan="3">□屬供公眾使用之建築物(如：6層樓以上之集合住宅)且有施作天花板、分間牆或高度超過1.2公尺之牆面裝修應辦室內裝修。
□無涉及裝修行為，免申報。
□其他：_____</td><td>□已完成
□尚未完成(提改善計畫)</td></tr>
<tr><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>檢查人員簽章</td><td>負責人/
現場管理人/
檢查人員</td><td colspan="7">(簽章)
年　月　日</td></tr>
</table>

※ 本紀錄表應存留於場所內供各執行主管機關查核。經檢查不合格提改善計畫之項目，場所負責人應於1個月內改善完竣後重新自主檢查簽章。