

臺北市政府工務局新建工程處會議紀錄

一、開會事由：「臺北市內湖區新湖國民小學活動中心新建工程」
施工前說明會

二、開會時間：109年11月13日(星期五)上午18時30分

三、開會地點：臺北市內湖區新湖國民小學地下一樓演藝廳

四、主席：顏俊明

紀錄：黃永全

五、出席單位及人員：詳如簽到表

六、開會事由說明：本工程訂於109年12月7日開工，為工程順利進行，向校方、學生家長及里民等說明本工程施工工期、安全、交通、環保等，故辦理本次說明會。

七、討論內容：略

八、會議結論：

本次說明會順利完成，後續本處亦將督促監造及廠商於施工期間注意施工安全、交通及環境維護等，並做好敦親睦鄰的工作，期能如期如質完工。

~以下空白~

項次	內容	參考圖說		建築師答覆與澄清	會議結論
		建照圖	圖說		
2	為筏基內污、排水管路所預留之水電施工開孔，是否保留作為爾後使用單位中正高中維護進出使用？			本案污、排水管路設於筏基內，施工時所預留之孔位，本應於完成配管試水無誤後封孔，為作為爾後使用單位中正高中維護檢修使用，但因地樑隔開需增設：60cmX 60cm 不鏽鋼人孔蓋 30 只。	依使用單位中正高中需求及建築師意見：：為利爾後管路維護及檢修使用，故將施工孔位改採以永久性使用，同意辦理變更設計追加：60cm X 60cm 不鏽鋼人孔蓋 30 只。
3	使用單位中正高中為考量個人清潔及衛生習慣等因素，建議增設蹲便設備。			原設計採座便設備，依使用單位中正高中需求：建議於 3 樓男女廁所各 1 間之原座便設備變更為蹲便設備。	依使用單位中正高中需求：為考量個人清潔及衛生習慣，3 樓男女廁所各 1 間：同意辦理變更設計追減座便設備 2 座、變更設計追加蹲便設備 2 座。