


臺北市政府工務局新建工程處

道路更新遇管線淺埋時標準作業流程圖

109.6.23簽准實施



備註:

1. 現場工程司應依現場情況、周邊人孔、管線單位所給圖資…等資訊判斷管線單位為何，若無所屬管線單位，且無特殊情形者即移除管線，並與道管中心確認後繼續施工。
2. 因道路更新時段多為夜間，若聯繫不上管線單位或管線單位無派員至現場確認時，應填寫施工時遇管線淺埋位置表(詳附件)記錄淺埋深度、位置等資訊並拍照存證，並上傳至本處道路挖掘施工通報 APP 系統；另現場工程司應依現場情況、管線單位改善時間及交通條件評估是否可以立即改善淺埋情形，如無法立即改善，廠商先行施工，後續擇日會勘確保保固權責。

附件 臺北市政府工務局新建工程處施工時遇管線淺埋位置表

| | | | |
|--|--|------------------|-----------------|
| 路段名稱 | | L: 淺埋點位橫距(cm) | |
| 淺埋管線前門牌號碼 | | H: 淺埋點位深度(cm) | |
| 起始點(註1) | | S: 淺埋點位縱距(m)(註1) | |
| 淺埋管線權屬單位(註2) | | | |
| 平面位置圖 | | | |
| 淺埋管線靠近 <input type="checkbox"/> 東側 <input type="checkbox"/> 西側 <input type="checkbox"/> 南側 <input type="checkbox"/> 北側 | | | 側溝 道路 起始點 |
| 斷面位置圖 | | | |
| | | | |
| 現場斷面照片(註3) | | 現場平面照片(註4) | |
| | | | |

註1: 如無法以門牌號碼標示管線淺埋位置, 請自訂顯眼固定標的物為起始點, 並量測淺埋管線至起始點之縱向距離。

註2: 淺埋管線權屬單位如不明可不填列。

註3: 照片中管線淺埋深度請量測佐證。

註4: 照片中管線點位橫距請量測佐證。