台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室　報告編號：1080115-29採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 13 時 35 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0600　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(第一辦公室一樓NO.A1 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共7頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室　報告編號：1080115-29採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 13 時 40 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0601　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(第一辦公室二樓NO.A2 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共7頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：（02）2834-5800 傳真：（02）2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室　報告編號：1080115-29採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 13 時 44 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0602　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(第一辦公室三樓NO.A3 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共7頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 專用章 檢驗報告書
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室　報告編號：1080115-29採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 13 時 48 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0603　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(第一辦公室四樓NO.A4 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共7頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章 負責人：陳雅泱 檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室　報告編號：1080115-29採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 13 時 52 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0604　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(第一辦公室五樓NO.A5 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共7頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告書章用
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室　報告編號：1080115-29採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 13 時 56 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0605　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(第一辦公室六樓NO.A6 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共7頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：（02）2834-5800 傳真：（02）2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第一辦公室　報告編號：1080115-29採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 14 時 00 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0606　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(第一辦公室七樓NO.A7 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共7頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人（簽章）：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章 負責人：陳雅泱 檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館　報告編號：1080115-30採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 14 時 07 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0607　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館一樓東側(靠北側)NO.A8 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共6頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館　報告編號：1080115-30採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 14 時 10 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0608　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館一樓東側(靠南側)NO.A9 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共6頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次 1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館　報告編號：1080115-30採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 14 時 15 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0609　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館四樓東側(靠北側)NO.A10 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共6頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：（02）2834-5800 傳真：（02）2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館　報告編號：1080115-30採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 14 時 18 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0610　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館四樓東側(靠南側)NO.A11 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共6頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館　報告編號：1080115-30採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 14 時 23 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0611　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館七樓東側(靠北側)NO.A12 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共6頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局臺北體育館　報告編號：1080115-30採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 14 時 26 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0612　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段10號(臺北體育館七樓東側(靠南側)NO.A13 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共6頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場　報告編號：1080115-27採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 10 時 20 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0586　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(一樓134室前茶水間NO.A14 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共11頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章 負責人：陳雅泱 檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：（02）2834-5800 傳真：（02）2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場　報告編號：1080115-27採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 10 時 23 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0587　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(一樓135室前茶水間NO.A15 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共11頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人（簽章）：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場　報告編號：1080115-27採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 10 時 28 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0588　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(一樓161室前茶水間NO.A16 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共11頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場　報告編號：1080115-27採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 10 時 33 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0589　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(一樓160室健身房內NO.A17 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共11頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場　報告編號：1080115-27採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 10 時 40 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0590　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(東區防爆溝內器材室前(左)NO.A18 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共11頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場　報告編號：1080115-27採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 10 時 47 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0591　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(二樓西區廁所外NO.A19 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共11頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章 負責人：陳雅泱 檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場　報告編號：1080115-27採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 10 時 51 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0592　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(五樓西區廁所外NO.A20 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共11頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章 負責人：陳雅泱 檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場　報告編號：1080115-27採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 11 時 00 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0593　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(東區防爆溝內器材室前(右)NO.A21 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共11頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次 1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場　報告編號：1080115-27採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 11 時 05 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0594　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(北區防爆溝內廁所前(左)NO.A22 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共11頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗專用章 負責人：陳雅泱 檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelc1@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場　報告編號：1080115-27採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 11 時 08 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0595　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(北區防爆溝內廁所前(右)NO.A23 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共11頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章 負責人：陳雅泱 檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局田徑場　報告編號：1080115-27採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 11 時 16 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0596　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區敦化北路3號(暖身場七米巷道旁NO.A24 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共11頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第二辦公室　報告編號：1080115-28採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 11 時 30 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0597　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段6號(第二辦公室二樓NO.A25 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共3頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第二辦公室　報告編號：1080115-28採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 11 時 35 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0598　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段6號(第二辦公室三樓NO.A26 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共3頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章 負責人：陳雅泱 檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：（02）2834-5800 傳真：（02）2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局第二辦公室　報告編號：1080115-28採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.21
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 15 日 11 時 40 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 15 日 15 時 30 分
樣品編號：1080115-0599　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市松山區南京東路四段6號(第二辦公室四樓NO.A27 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/15 20:20~01/16 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共3頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局新生棒球場　報告編號：1080108-06採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.15
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 08 日 09 時 25 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 08 日 15 時 40 分
樣品編號：1080108-0181　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中山區新生北路三段105號(一樓一壘側球員休息室A28 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 18:50~01/09 16:50	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共2頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局新生棒球場　報告編號：1080108-06採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.15
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 08 日 09 時 30 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 08 日 15 時 40 分
樣品編號：1080108-0182　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市中山區新生北路三段105號(一樓三壘側球員休息室 A29 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/08 18:50~01/09 16:50	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共2頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次 1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局青年棒球場　報告編號：1080119-03採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.25
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 19 日 08 時 45 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 19 日 15 時 00 分
樣品編號：1080119-0807　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市萬華區水源路199號(一樓大門內右側A30 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/19 19:10~01/20 17:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共1頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章 負責人：陳雅泱 檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局百齡運動場　報告編號：1080130-11採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.02.13
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 30 日 14 時 00 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 30 日 15 時 00 分
樣品編號：1080130-1306　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區百齡橋下基隆河兩岸(右岸壘球器材室內 NO.A31 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/30 20:20~01/31 18:20	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次 1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局百齡運動場　報告編號：1080130-11採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.02.13
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 30 日 14 時 10 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 30 日 15 時 00 分
樣品編號：1080130-1307　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區百齡橋下基隆河兩岸(左岸網球場NO.A32 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/30 20:20~01/31 18:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共2頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場　報告編號：1080111-18採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.18
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 11 日 13 時 40 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 11 日 15 時 20 分
樣品編號：1080111-0424　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(一樓一壘側A33 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:30~01/12 18:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共14頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：（02）2834-5800 傳真：（02）2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場　報告編號：1080111-18採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.18
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 11 日 13 時 45 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 11 日 15 時 20 分
樣品編號：1080111-0425　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(一樓三壘側A34 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:30~01/12 18:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共14頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 專用章 檢驗報告章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位::臺北市政府體育局天母棒球場　報告編號：1080111-18採樣行程代碼：---
委託業別::公家機關　報告日期：108.01.18
採樣單位::台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 11 日 13 時 50 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 11 日 15 時 20 分
樣品編號::1080111-0426　聯絡人員：業務部
採樣地址::台北市士林區忠誠路二段77號(一樓行政辦公室 A35 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:30~01/12 18:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共14頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次 1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場　報告編號：1080111-18採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.18
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 11 日 13 時 55 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 11 日 15 時 20 分
樣品編號：1080111-0427　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(一樓中央辦公室A36 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:30~01/12 18:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共14頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
聲明書
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場　報告編號：1080111-18採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.18
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 11 日 14 時 01 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 11 日 15 時 20 分
樣品編號：1080111-0428　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(一樓一壘側製冰間A37 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:30~01/12 18:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共14頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場　報告編號：1080111-18採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.18
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 11 日 14 時 06 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 11 日 15 時 20 分
樣品編號：1080111-0429　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(二樓一壘側A38 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:30~01/12 18:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共14頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場　報告編號：1080111-18採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.18
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 11 日 14 時 10 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 11 日 15 時 20 分
樣品編號：1080111-0430　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(二樓三壘側A39 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:30~01/12 18:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共14頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場　報告編號：1080111-18採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.18
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 11 日 14 時 14 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 11 日 15 時 20 分
樣品編號：1080111-0431　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(三樓三壘側A40 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:30~01/12 18:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共14頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場　報告編號：1080111-18採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.18
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 11 日 14 時 18 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 11 日 15 時 20 分
樣品編號：1080111-0432　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(四樓一壘側A41 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:30~01/12 18:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共14頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場　報告編號：1080111-18採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.18
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 11 日 14 時 22 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 11 日 15 時 20 分
樣品編號：1080111-0433　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(四樓三壘側A42 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:30~01/12 18:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共14頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場　報告編號：1080111-18採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.18
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 11 日 14 時 32 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 11 日 15 時 20 分
樣品編號：1080111-0434　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(運動公園服務中心(左)A43 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:30~01/12 18:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共14頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告書專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場　報告編號：1080111-18採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.18
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 11 日 14 時 35 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 11 日 15 時 20 分
樣品編號：1080111-0435　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(運動公園服務中心(右)A44 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:30~01/12 18:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共14頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場　報告編號：1080111-18採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.18
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 11 日 14 時 41 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 11 日 15 時 20 分
樣品編號：1080111-0436　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(網球場服務台(左)A45 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:30~01/12 18:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共14頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告專用章 負責人：陳雅泱 檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局天母棒球場　報告編號：1080111-18採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.18
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 11 日 14 時 44 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 11 日 15 時 20 分
樣品編號：1080111-0437　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市士林區忠誠路二段77號(網球場服務台(右)A46 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/11 20:30~01/12 18:30	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1.本報告共14頁，分離使用無效。
2.認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3.本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4.樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5.檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1.茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2.吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
檢驗報告專用章
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局南港極限運動中心　報告編號：1080116-01採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.22
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 16 日 08 時 45 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 16 日 09 時 30 分
樣品編號：1080116-0613　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市南港區忠孝東路七段382號(二樓NO.A47 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/16 22:10~01/17 20:10	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共1頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗報告書專用章 負責人：陳雅泱 檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次 1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第 089 號　電話：（02）2834-5800 傳真：（02）2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段 685 號 11 樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局景美游泳池　報告編號：1080110-09採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.17
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 10 日 13 時 50 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 10 日 15 時 10 分
樣品編號：1080110-0285　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市文山區羅斯福路五段 176 巷 50 號(景美游泳池飲食區 A48 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/10 18:20~01/11 20:20	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共 2 頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為 LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為 35±1℃、24±2 小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人（簽章）：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲
HSI-01

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
負責人：陳雅泱
檢驗室主任：陳慶洲

實施日期:1031031 版次 1.0
表格編號:WD61

台技水質環保科技檢驗股份有限公司
行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號　電話：(02) 2834-5800 傳真：(02) 2833-0091
公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓　E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：臺北市政府體育局景美游泳池　報告編號：1080110-09採樣行程代碼：---
委託業別：公家機關　報告日期：108.01.17
採樣單位：台技水質環保科技檢驗室　採樣時間：108 年 01 月 10 日 13 時 55 分
樣品基質：連續供水固定設備之水質　收樣時間：108 年 01 月 10 日 15 時 10 分
樣品編號：1080110-0286　聯絡人員：業務部
採樣地址：台北市文山區羅斯福路五段176巷50號(景美游泳池A49 飲水機)

認可	檢驗項目	檢驗結果	檢驗方法	培養起迄時間	備註
*	大腸桿菌群	<1 CFU/100mL	NIEA E230.55B	01/10 18:20~01/11 20:20	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白				

備　註：1. 本報告共2頁，分離使用無效。
2. 認可欄標示"*"者為該檢驗項目經行政院環境保護署認證許可，並依公告檢測方法進行檢測。
3. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意複製及作為宣傳廣告用。
4. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
5. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泱

檢驗室主任：陳慶洲
無機檢測類報告簽署人：陳慶洲

台技水質環保科技檢驗股份有限公司 檢驗專用章 負責人：陳雅泱 檢驗室主任：陳慶洲

HSI-01

實施日期:1031031 版次1.0
表格編號:WD61