

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況

中華民國 100 年 6 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機				引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
總計	85		400			2079.91				272,746	不含已完工未驗收接管
抽一科轄管合計	36		198			1363.59				173,461	部份
正式站計	36		198			1363.59				173,461	
松山區	撫遠	81.06	5	1.50	5.00	25.00	7.50	柴油	819	4,095	
	松山	小計	3			12.50				1,705	
		96.02	1	1.35	4.50		5.70	柴油	715		
		87.02	2	1.35	4.00		5.80	柴油	495		
	南京	79.05	3	1.50	5.00	15.00	5.25	柴油	850	2,550	
	濱江	小計	6			32.00				4,626	
		87.05	2	1.35	4.00		4.10	柴油	609		
		87.05	4	1.65	6.00		4.10	柴油	852		
中山區	民生	87.03	5	1.20	3.00	15.00	6.24	柴油	310	1,550	
	新長安	90.05	4	1.50	5.00	20.00	5.20	柴油	750	3,000	
	民權	94.09	1	1.20	4.00	4.00	3.40	電動	315	315	
	圓山	89.12	6	1.35	4.34	26.04	8.20	柴油	714	4,284	
	長春	96.02	2	0.52	0.50	1.00	5.00	電動	60	120	
	錦州	小計	5			7.00				760	
		70.12	2	0.51	0.50		4.50	電動	50		
		76.03	3	1.05	2.00		6.90	柴油	220		
	中山	小計	9			65.00				6,470	
		71.03	4	1.80	8.50		4.50	柴油	900		
		71.03	3	1.50	5.00		4.50	柴油	520		
		96.02	2	1.50	8.00		7.00	柴油	655		
	大直	小計	12			51.20				7,614	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期： 100 年 07 月 20 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續一)

中華民國 100 年 6 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機				引擎			備註	
			臺數(臺)	口徑(公尺)	每臺抽水量(C.M.S)	每站抽水量(C.M.S)	揚程(公尺)	燃料別	每臺馬力(H.P)		每站馬力(H.P)
中山區		98.05	4	1.35	4.50		6.90	柴油	715		
		89.05	2	1.35	4.00		6.90	柴油	715		
		92.02	6	1.40	4.20		6.30	柴油	554		
	建國	小計	9			110.55				15,036	
		96.01	6	2.24	14.80		6.50	柴油	1,998		
		97.11	3	2.20	7.25		5.40	柴油	1,016		本站
	新生	小計	16			151.20				18,448	
		96.01	4	2.24	14.80		5.00	柴油	1,544		本站
		98.03	4	2.40	14.00		6.50	柴油	1,944		本站
		88.01	2	1.20	5.00		4.75	柴油	469		特一左
	88.05	2	1.50	5.00		6.00	柴油	581		特一右	
	92.05	4	1.35	4.00		5.80	柴油	599		特一右	
	林森	76.06	6	1.65	7.00	42.00	4.23	柴油	800	4,800	
	北安	小計	8			55.00				7,637	
		85.02	3	1.50	5.00		5.80	柴油	714		
		85.02	5	1.80	8.00		5.80	柴油	1,099		
	環山	小計	6			39.00				5,332	
		84.11	1	1.50	5.00		6.80	柴油	786		
		84.11	2	1.50	5.00		6.80	電動	542		
		84.11	3	1.80	8.00		6.80	柴油	1,154		
南港區	玉成	小計	11			234.10				29,308	
		76.12	7	3.00	26.30		5.20	柴油	3,000		
		99.04	4	2.20	12.50		7.25	柴油	2,077		
	成功	85.07	4	1.80	8.00	32.00	5.80	柴油	1,099	4,396	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：100 年 07 月 20 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續二)

中華民國 100 年 6 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機				引擎			備註		
			臺數(臺)	口徑(公尺)	每臺抽水量(C.M.S)	每站抽水量(C.M.S)	揚程(公尺)	燃料別	每臺馬力(H.P)		每站馬力(H.P)	
南港區	南港	小計	5			25.00				2,666		
		86.06	4	1.50	5.00		5.80	電動	509			
			96.02	1	1.50	5.00		6.10	電動	630		
	經貿	92.07	2	1.50	1.50	3.00	4.50	電動	174	348		
	福山	小計	4			5.20					434	
		93.07	2	1.00	2.00		4.80	電動	117			
			96.07	2	0.40	0.60		8.00	電動	100		
		勤力	96.05	3	0.90	0.90	2.70	2.94	電動	60	180	
		南深右	96.05	3	0.90	1.10	3.30	4.65	電動	113	339	
		南深左	96.05	3	0.60	0.45	1.35	4.95	電動	53	159	
內湖區	誠正	98.01	3	1.00	1.75	5.25	4.50	電動	214	642		
	大坑左	98.01	2	0.70	0.45	0.90	3.50	電動	44	88		
		98.01	2	0.70	0.45	0.90	3.50	電動	44	88		
	新民權	小計	10			74.00					10,790	
		85.01	2	1.50	5.00		6.80	柴油	775			
			85.01	8	1.80	8.00		6.80	柴油	1,155		
	港墘	小計	8			55.00					6,372	
		84.12	3	1.50	5.00		4.80	柴油	554			
			84.12	5	1.80	8.00		4.80	柴油	942		
		南湖	85.11	3	1.50	5.00	15.00	5.80	電動	462	1,386	
陽光	小計	10			71.00					7,403		
	86.12	3	1.50	5.00		4.80	柴油	531				
		86.12	7	1.80	8.00		4.80	柴油	830			
	長壽	小計	4			23.00				2,700		

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：100年07月20日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續四)

中華民國 100 年 6 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機				引擎			備註
			臺數(臺)	口徑(公尺)	每臺抽水量(C.M.S)	每站抽水量(C.M.S)	揚程(公尺)	燃料別	每臺馬力(H.P)	
抽二科轄管合計	49		202			716.32			99,285	
正式站計	28		142			635.50			84,466	
中正區	古亭	小計	4			8.00			1,008	
		96.01	2	0.90	2.00		4.90	柴油	324	
		77.05	2	1.00	2.00		3.60	柴油	180	
大同區	大龍	小計	4			16.00			1,788	
		96.01	3	1.35	4.00		6.40	柴油	426	
		90.01	1	1.37	4.00		6.25	柴油	510	
萬華區	六館	89.06	4	1.35	4.00	16.00	7.50	柴油	712	2,848
	雙園	小計	10			90.00			10,590	
		87.12	1	1.20	3.00		5.60	柴油	335	
		87.12	5	1.20	3.00		5.60	柴油	335	
		87.12	4	2.60	18.00		5.60	柴油	2,145	
	貴陽	94.10	2	1.35	4.00	8.00	6.30	柴油	750	1,500
	忠孝	小計	9			58.00			8,623	
		94.10	2	1.35	4.00		6.00	柴油	750	
		85.12	3	2.00	10.00		7.10	柴油	1,569	
		85.12	4	1.50	5.00		6.80	柴油	604	
文山區	景美	小計	10			62.00			7,820	
		71.10	2	1.35	4.00		3.60	柴油	340	
		92.02	2	1.50	5.00		4.80	柴油	450	
		93.12	5	1.80	8.00		6.20	柴油	1,155	
		96.01	1	1.35	4.00		4.10	柴油	465	
	中港	小計	4			27.00			3,909	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：100 年 07 月 20 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續五)

中華民國 100 年 6 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機				引擎			備註
			臺數(臺)	口徑(公尺)	每臺抽水量(C.M.S)	每站抽水量(C.M.S)	揚程(公尺)	燃料別	每臺馬力(H.P)	
文山區		94.09	1	1.50	5.00		6.30	柴油	550	
		90.06	2	1.52	5.00		6.24	柴油	712	
		93.03	1	2.00	12.00		7.20	柴油	1,935	
	道南	小計	6			31.50				5,100
		96.01	3	1.35	4.50		8.00	柴油	820	
		76.05	3	1.65	6.00		7.00	柴油	880	
	實踐	小計	3			9.00				1,070
		94.09	1	1.20	3.00		5.50	柴油	430	
		90.06	2	1.20	3.00		5.50	柴油	320	
		90.07	2	1.00	2.00	4.00	6.20	柴油	284	568
	埤腹	73.06	3	1.35	4.00	12.00	4.00	柴油	400	1,200
	萬芳	81.03	4	1.50	5.00	20.00	5.50	柴油	583	2,332
	無名溪	91.07	3	1.20	3.00	9.00	6.50	柴油	400	1,200
	老泉溪	91.07	3	1.20	3.00	9.00	6.50	柴油	400	1,200
	木新	99.12	2	0.70	1.00	2.00	5.20	柴油	147	294
士林區	士林	小計	12			60.00				8,000
		96.01	2	1.35	4.50		7.30	柴油	650	
		81.03	10	1.52	5.10		6.40	柴油	670	
	迪化	小計	11			44.00				6,820
		72.02	6	1.35	4.00		6.80	柴油	620	
		88.06	5	1.35	4.00		6.80	柴油	620	
	社子	小計	5			12.00				1,645
	87.03	1	0.91	2.00		6.00	柴油	307		
	90.05	2	1.22	3.00		6.00	柴油	347		

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：100 年 07 月 20 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續六)

中華民國 100 年 6 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機				引擎			備註
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)	
士林區		92.01	2	1.00	2.00		7.00	柴油	322	
	劍潭	小計	5			19.00				2,955
		90.05	1	1.35	4.00		7.20	柴油	715	
		96.01	2	1.35	4.50		7.20	柴油	640	
		92.04	2	1.20	3.00		6.90	柴油	480	
	福林	小計	6			31.00				3,770
		71.05	4	1.52	5.25		5.10	柴油	585	
		92.04	2	1.50	5.00		5.80	柴油	715	
	芝山	小計	5			20.00				2,431
		71.05	4	1.37	4.00		5.00	柴油	452	
		96.01	1	1.35	4.00		5.40	柴油	623	
	大南	90.03	2	0.80	1.00	2.00	5.80	柴油	115	230
	文昌	小計	3			15.50				2,150
		99.11	2	1.50	5.50		6.50	柴油	800	
		96.01	1	1.35	4.50		6.00	柴油	550	
	東華	76.06	4	1.50	4.50	18.00	4.50	柴油	450	1,800
	福德	小計	5			10.00				1,360
		76.08	4	1.00	2.00		5.50	柴油	240	
		84.05	1	1.00	2.00		5.50	柴油	400	
北投區	奇岩	80.03	4	1.20	3.00	12.00	4.00	柴油	263	1,052
	大業東	小計	7			10.50				1,203
		98.03	4	0.90	1.50		5.20	電動	150	
		98.11	3	0.90	1.50		6.00	電動	201	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：100 年 07 月 20 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續七)

中華民國 100 年 6 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機				引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
臨時站計	21		60			80.82				14,819	
文山區	樟新	89.06	2	0.80	1.00	2.00	7.20	柴油	140	280	
北投區	北憲	小計	4			16.00				4,200	
		88.02	2	1.20	3.00		3.50	柴油	600		
		89.01	2	1.50	5.00		6.20	柴油	1,500		
	洲美(一)	小計	6			19.00				2,650	
		94.10	5	1.20	3.00		6.10	柴油	430		
		99.07	1	1.35	4.00		5.60	柴油	500		
	洲美(二)	小計	2			6.00				2,560	
		94.10	1	1.20	2.00		7.40	柴油	1,280		
		94.10	1	1.20	4.00		6.70	柴油	1,280		
	下八仙	96.01	3	1.12	3.00	9.00	4.50	柴油	275	825	
	大業(二)	96.01	1	1.35	4.50	4.50	5.59	柴油	450	450	
士林區	中洲	小計	3			1.11				174	
		90.02	2	0.50	0.37		6.00	電動	57		
		96.04	1	0.50	0.37		6.20	電動	60		
	社臨一	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨二	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨三	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨四	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨五	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨六	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨七	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	
	社臨八	85.02	2	0.80	1.00	2.00	6.70	柴油	150	300	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式5份，2份報送工務局，本處業務科、會計室、檔案室各存1份。

編製日期：100 年 07 月 20 日

