

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況

中華民國 102 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
總計	86		409			2,127.61	21,611				282,836	不含已完工未驗收接管
抽一科轄管合計	36		198			1,377.59	936				175,150	部分
正式站計	36		198			1,377.59	936				175,150	
松山區	撫遠	81.06	5	1.50	5.00	25.00	24	7.50	柴油	819	4,095	
	松山	小計	3			12.50	7				1,705	
		96.02	1	1.35	4.50		1	5.70	柴油	715		
		87.02	2	1.35	4.00		6	5.80	柴油	495		
	南京	79.05	3	1.50	5.00	15.00	4	5.25	柴油	850	2,550	
	濱江	小計	6			32.00	73				4,626	
		87.05	2	1.35	4.00		17	4.10	柴油	609		
		87.05	4	1.65	6.00		56	4.10	柴油	852		
中山區	民生	87.03	5	1.20	3.00	15.00	62	6.24	柴油	310	1,550	
	長安	90.05	4	1.50	5.00	20.00	67	5.20	柴油	750	3,000	
	民權	94.09	1	1.20	4.00	4.00	15	3.40	電動	315	315	
	圓山	89.12	6	1.35	4.34	26.04	86	8.20	柴油	714	4,284	
	長春	96.02	2	0.52	0.50	1.00	24	5.00	電動	60	120	
	錦州	小計	5			7.00	30				760	
		70.12	2	0.51	0.50		22	4.50	電動	50		
		76.03	3	1.05	2.00		8	6.90	柴油	220		
	中山	小計	9			79.00	61				8,159	
		102.10	5	2.00	10.00		27	6.60	柴油	1,007		
		102.10	2	1.65	6.50		26	6.60	柴油	907		
		96.02	2	1.50	8.00		8	7.00	柴油	655		
	大直	小計	12			51.20	36				7,614	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式3份，1份報送工務局，會計室、檔案室各存1份。

編製日期：103年01月22日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續1)

中華民國 102 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
中山區		98.05	4	1.35	4.50		21	6.90	柴油	715		
		89.05	2	1.35	4.00		10	6.90	柴油	715		
		92.02	6	1.40	4.20		5	6.30	柴油	554		
	建國	小計	9			110.55	77				15,036	
		96.01	6	2.24	14.80		69	6.50	柴油	1,998		
		97.11	3	2.20	7.25		8	5.40	柴油	1,016		本站
	新生	小計	16			151.20	20				18,448	
		96.01	4	2.24	14.80		4	5.00	柴油	1,544		本站
		98.03	4	2.40	14.00		8	6.50	柴油	1,944		本站
		88.01	2	1.20	5.00		2	4.75	柴油	469		特一左
	88.05	2	1.50	5.00		2	6.00	柴油	581		特一右	
	92.05	4	1.35	4.00		4	5.80	柴油	599		特一右	
	林森	76.06	6	1.65	7.00	42.00	61	4.23	柴油	800	4,800	
	北安	小計	8			55.00	28				7,637	
		85.02	3	1.50	5.00		23	5.80	柴油	714		
		85.02	5	1.80	8.00		5	5.80	柴油	1,099		
	環山	小計	6			39.00	32				5,332	
		84.11	1	1.50	5.00		8	6.80	柴油	786		
		84.11	2	1.50	5.00		7	6.80	電動	542		
		84.11	3	1.80	8.00		17	6.80	柴油	1,154		
南港區	玉成	小計	11			234.10	59				29,308	
		76.12	7	3.00	26.30		58	5.20	柴油	3,000		
		99.04	4	2.20	12.50		1	7.25	柴油	2,077		
	成功	85.07	4	1.80	8.00	32.00	20	5.80	柴油	1,099	4,396	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式3份，1份報送工務局，會計室、檔案室各存1份。

編製日期：103 年 01 月 22 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續2)

中華民國 102 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註		
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)	
南港區	南港	小計	5			25.00	5				2,666		
		86.06	4	1.50	5.00		5	5.80	電動	509			
			96.02	1	1.50	5.00	-	6.10	電動	630			
		經貿	92.07	2	1.50	1.50	3.00	-	4.50	電動	174	348	
		福山	小計	4			5.20	1				434	
			93.07	2	1.00	2.00		1	4.80	電動	117		
			96.07	2	0.40	0.60		-	8.00	電動	100		
		勤力	96.05	3	0.90	0.90	2.70	-	2.94	電動	60	180	
		南深右	96.05	3	0.90	1.10	3.30	2	4.65	電動	113	339	
		南深左	96.05	3	0.60	0.45	1.35	2	4.95	電動	53	159	
		誠正	98.01	3	1.00	1.75	5.25	-	4.50	電動	214	642	
	內湖區	大坑左	98.01	2	0.70	0.45	0.90	-	3.50	電動	44	88	
			98.01	2	0.70	0.45	0.90	16	3.50	電動	44	88	
		新民權	小計	10			74.00	68				10,790	
			85.01	2	1.50	5.00		12	6.80	柴油	775		
			85.01	8	1.80	8.00		56	6.80	柴油	1,155		
		港墘	小計	8			55.00	15				6,372	
			84.12	3	1.50	5.00		6	4.80	柴油	554		
			84.12	5	1.80	8.00		9	4.80	柴油	942		
		南湖	85.11	3	1.50	5.00	15.00	3	5.80	電動	462	1,386	
		陽光	小計	10			71.00	27				7,403	
			86.12	3	1.50	5.00		6	4.80	柴油	531		
			86.12	7	1.80	8.00		21	4.80	柴油	830		
	長壽	小計	4			23.00	-				2,700		

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式3份，1份報送工務局，會計室、檔案室各存1份。

編製日期：103年01月22日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續4)

中華民國 102 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
抽二科轄管合計	50		211			750.02	20,675				107,686	
正式站計	29		150			667.30	1,622				91,145	
中正區	古亭	小計	4			9.00	-				1,250	
		101.05	2	1.00	2.50		-	5.10	柴油	300		
		95.03	2	0.91	2.00		-	4.90	柴油	325		
大同區	大龍	小計	4			16.00	49				1,788	
		96.01	3	1.35	4.00		37	6.40	柴油	426		
		90.01	1	1.37	4.00		12	6.25	柴油	510		
	六館	89.06	4	1.35	4.00	16.00	48	7.50	柴油	712	2,848	
萬華區	雙園	小計	10			90.00	208				10,590	
		87.12	1	1.20	3.00		8	5.60	柴油	335		
		87.12	5	1.20	3.00		40	5.60	柴油	335		
		87.12	4	2.60	18.00		160	5.60	柴油	2,145		
	貴陽	94.10	2	1.35	4.00	8.00	20	6.30	柴油	750	1,500	
	忠孝	小計	9			58.00	5				8,623	
		94.10	2	1.35	4.00		1	6.00	柴油	750		
		85.12	3	2.00	10.00		1	7.10	柴油	1,569		
		85.12	4	1.50	5.00		3	6.80	柴油	604		
文山區	景美	小計	10			62.00	-				7,820	
		71.10	2	1.35	4.00		-	3.60	柴油	340		
		92.02	2	1.50	5.00		-	4.80	柴油	450		
		93.12	5	1.80	8.00		-	6.20	柴油	1,155		
		95.03	1	1.35	4.00		-	4.10	柴油	465		
	中港	小計	4			27.00	14				3,909	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式3份，1份報送工務局，會計室、檔案室各存1份。

編製日期：103 年 01 月 22 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續5)

中華民國 102 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
文山區		94.09	1	1.50	5.00		6	6.30	柴油	550		
		90.06	2	1.52	5.00		7	6.24	柴油	712		
		93.03	1	2.00	12.00		1	7.20	柴油	1,935		
	道南	小計	6			31.50	21				5,100	
		95.03	3	1.35	4.50		6	8.00	柴油	820		
		76.01	3	1.65	6.00		15	7.00	柴油	880		
	實踐	小計	3			9.00	8				1,070	
		94.09	1	1.20	3.00		2	5.50	柴油	430		
		90.06	2	1.20	3.00		6	5.50	柴油	320		
	保儀	90.07	2	1.00	2.00	4.00	20	6.20	柴油	284	568	
	埤腹	73.06	3	1.35	4.00	12.00	-	4.00	柴油	400	1,200	
	萬芳	81.03	4	1.50	5.00	20.00	15	5.50	柴油	583	2,332	
	無名溪	91.07	3	1.20	3.00	9.00	-	6.50	柴油	400	1,200	
	老泉溪	91.07	3	1.20	3.00	9.00	-	6.50	柴油	400	1,200	
	木新	99.12	2	0.70	1.00	2.00	-	5.20	柴油	147	294	
士林區	士林	小計	12			60.00	304				8,364	
		96.01	2	1.35	4.50		222	7.30	柴油	832		
		81.03	10	1.52	5.10		82	6.40	柴油	670		
	迪化	小計	11			44.00	60				6,820	
		72.02	6	1.35	4.00		19	6.80	柴油	620		
		88.06	5	1.35	4.00		41	6.80	柴油	620		
	社子	小計	5			12.00	108				1,645	
		87.03	1	0.90	2.00		22	6.00	柴油	307		
		90.05	2	1.22	3.00		43	6.00	柴油	347		

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式3份，1份報送工務局，會計室、檔案室各存1份。

編製日期：103 年 01 月 22 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續6)

中華民國 102 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
士林區		92.01	2	1.00	2.00		43	7.00	柴油	322		
	劍潭	小計	5			19.00	47				2,936	
		90.05	1	1.35	4.00		33	7.20	柴油	696		
		96.01	2	1.35	4.50		14	8.30	柴油	640		
		92.04	2	1.20	3.00		-	6.90	柴油	480		
	福林	小計	7			42.50	6				6,430	
		100.09	5	1.52	6.50		6	8.45	柴油	1,000		
		92.04	2	1.50	5.00		-	5.80	柴油	715		
	芝山	小計	5			20.00	60				2,273	
		71.05	4	1.37	4.00		-	5.00	柴油	452		
		96.01	1	1.35	4.00		60	5.00	柴油	465		
	大南	90.03	2	0.80	1.00	2.00	12	5.80	柴油	115	230	
	文昌	小計	3			15.50	91				2,150	
		99.11	2	1.50	5.50		43	6.50	柴油	800		
		96.01	1	1.35	4.50		48	6.00	柴油	550		
	東華	101.09	4	1.50	5.00	20.00	55	5.60	柴油	600	2,400	
	福德	小計	5			10.00	57				1,200	
		76.08	4	1.00	2.00		57	5.50	柴油	240		
		84.05	1	1.00	2.00		-	5.50	柴油	240		
北投區	奇岩	80.03	4	1.20	3.00	12.00	333	4.00	柴油	263	1,052	
	大業東	小計	7			10.50	27				1,203	
		98.03	4	0.90	1.50		14	5.20	電動	150		
		98.11	3	0.90	1.50		13	6.00	電動	201		
	文林	小計	7			17.30	54				3,150	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式3份，1份報送工務局，會計室、檔案室各存1份。

編製日期：103 年 01 月 22 日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續8)

中華民國 102 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
臨時站計	21		61			82.72	19,053				16,541	
文山區	樟新	89.06	2	0.80	1.00	2.00	8	7.20	柴油	140	280	
北投區	北憲	小計	4			16.00	64				4,200	
		89.01	2	1.20	3.00		25	3.50	柴油	600		
		89.01	2	1.50	5.00		39	6.20	柴油	1,500		
	洲美(一)	小計	6			19.00	78				2,650	
		94.10	5	1.20	3.00		42	6.10	柴油	430		
		99.07	1	1.35	4.00		36	5.60	柴油	500		
	洲美(二)	小計	2			6.00	1				3,400	
		94.10	1	1.20	2.00		1	7.40	柴油	1,700		
		94.10	1	1.20	4.00		-	6.70	柴油	1,700		
	下八仙	95.03	3	1.12	3.00	9.00	130	6.20	柴油	465	1,395	
	大業(二)	95.03	1	1.37	4.50	4.50	55	5.59	柴油	487	487	
士林區	中洲	小計	3			1.11	3,531				174	
		90.02	2	0.50	0.37		2,410	6.00	電動	57		
		96.04	1	0.50	0.37		1,121	10.00	電動	60		
	社臨一	85.02	2	0.80	1.00	2.00	299	6.70	柴油	150	300	
	社臨二	85.02	2	0.80	1.00	2.00	352	6.70	柴油	150	300	
	社臨三	85.02	2	0.80	1.00	2.00	1,077	6.70	柴油	150	300	
	社臨四	85.02	2	0.80	1.00	2.00	317	6.70	柴油	150	300	
	社臨五	85.02	2	0.80	1.00	2.00	682	6.70	柴油	150	300	
	社臨六	85.02	2	0.80	1.00	2.00	418	6.70	柴油	150	300	
	社臨七	85.02	2	0.80	1.00	2.00	790	6.70	柴油	150	300	
	社臨八	85.02	2	0.80	1.00	2.00	567	6.70	柴油	150	300	

填表

審核

主辦業務人員

機關長官

主辦統計人員

資料來源：本處業務科。

填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶本表資料者，亦請詳實填入本表內。

2.本表一式3份，1份報送工務局，會計室、檔案室各存1份。

編製日期：103年01月22日

公開類		編製機關	水利工程處
半年報	半年終了一個月內編報	表 號	2354-07-31-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續九完)

中華民國 102 年 12 月底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	抽水機					引擎			備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	運轉次數 (臺次)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
士林區	社臨九	小計	5			1.61	1,789				280	
		85.02	2	0.35	0.25		716	6.00	電動	50		
		96.04	3	0.35	0.37		1,073	8.00	電動	60		
	社臨十	85.02	2	0.35	0.25	0.50	1,866	8.00	電動	50	100	
	社增一	88.09	1	0.35	0.25	0.25	1,635	6.00	電動	50	50	
	社增二	小計	5			1.61	2,151				280	
		88.09	1	0.35	0.25		431	7.00	電動	50		
		92.04	1	0.35	0.25		431	7.00	電動	50		
		96.04	3	0.35	0.37		1,289	10.00	電動	60		
	社增三	小計	6			2.00	1,165				350	
		88.09	2	0.35	0.25		388	6.00	電動	50		
		92.04	2	0.35	0.25		388	6.00	電動	50		
		100.01	2	0.50	0.50		389	6.00	電動	75		
	社增四	小計	5			3.14	2,078				495	
		100.12	3	0.80	0.80		1,246	6.20	電動	125		
		96.04	2	0.35	0.37		832	7.50	電動	60		

填表 審核 主辦業務人員 機關長官
主辦統計人員

資料來源：本處業務科。
填表說明：1.本表之附帶工程，請分別填入其相關表內；其他工程之附帶本表資料者，亦請詳實填入本表內。
2.本表一式3份，1份報送工務局，會計室、檔案室各存1份。
編製日期：103 年 01 月 22 日