

公開類
年報 [次年一月底前編報]

編製機關 養護工程處
表號 2354-07-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況

中華民國九十年底

區別	抽水站名稱	抽水機設施日期	水 引							備註	
			臺數(臺)	口徑(公尺)	每臺抽水量(C.M.S)	每站抽水量(C.M.S)	揚程(公尺)	燃料別	每臺馬力(H.P)		每站馬力(H.P)
總計	50		243			1,472.92				185,388	不含已完工未驗收接管部份。
松山區	撫遠	81.06	5	1.50	5.00	25.00	7.50	柴油	830	4,150	
	松山	計	3			12.00				1,450	
		76.01	1	1.37	4.00		5.70	柴油	450		
		87.02	2	1.35	4.00		5.80	柴油	500		
	南京	79.05	3	1.22	5.00	15.00	5.25	柴油	370	1,110	
	濱江	計	6			32.00				4,620	
		87.05	2	1.35	4.00		4.10	柴油	610		
		87.05	4	1.65	6.00		4.10	柴油	850		
中山區	民生	87.03	5	1.20	3.00	15.00	6.24	柴油	310	1,550	
	長安	58.08	3	1.22	3.03	9.09	4.60	柴油	274	822	
	民權	59.08	1	1.37	3.90	3.90	3.37	柴油	280	280	
	圓山	89.12	6	1.35	4.34	26.04	6.80	柴油	712	4,272	
	長春	68.12	2	0.52	0.50	1.00	5.00	電動	50	100	
	錦州	計	5			7.00				760	
		70.12	2	0.51	0.50		4.50	電動	50		
		76.03	3	1.40	2.00		6.90	柴油	220		
	中山	計	6			44.00				4,640	
		71.03	4	1.80	8.50		4.50	柴油	900		
		71.03	2	1.50	5.00		4.50	柴油	520		
	大直	計	6			24.00				2,550	
		71.07	4	1.42	4.00		3.37	柴油	280		

機關長官

養護工程處
長 羅俊昇(丙)

主辦業務人員
主辦統計人員

副處長
李德誠

主任會計
林玉鳳

審核

股長
蔡玉珠

填表

辦事員
葉期國

蔡豐名

中華民國 91 年 1 月 30 日編製
紙張尺度：B4 (364*257公厘)

資料來源：本處業務科

填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份。

二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。

三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

公開類
年報 [次年一月底前編報]

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續一)
中華民國九十年底

編製機關 養護工程處
表號 2354-07-03

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	水		引		燃料別	每臺馬力 (H.P)	每站馬力 (H.P)	備註
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)				
中山區		89.05	2	1.35	4.00		6.90	柴油	715	
	建國	71.11	6	2.24	13.83	82.98	4.00	柴油	1,150	6,900
	新生	71.11	4	2.24	13.25	53.00	3.50	柴油	950	3,800
	林森	76.06	6	1.65	7.00	42.00	4.23	柴油	724	4,344
中正區	古亭	計	4			8.00				680
		63.12	2	0.91	2.00		3.60	柴油	160	
		77.05	2	1.00	2.00		3.60	柴油	180	
大同區	大龍	64.05	4	1.37	4.00	16.00	6.25	柴油	510	2,040
	六館	62.04	2	1.37	3.95	7.90	5.18	柴油	420	840
萬華區	雙園	計	10							10,590
		87.12	1	1.20	3.00		5.60	柴油	335	
		87.12	5	1.20	3.00		5.60	柴油	335	
		87.12	4	2.60	18.00		5.60	柴油	2,145	
		87.12	4	2.60	18.00		5.60	柴油	580	1,160
文山區	貴陽	63.10	2	1.42	4.00	8.00	6.24	柴油		7,923
	忠孝	計	9			57.90			400	
		61.05	2	1.37	3.95		4.90	柴油	1,569	
		85.12	3	2.00	10.00		7.10	柴油	604	
文山區		85.12	4	1.50	5.00		6.80	柴油	340	680
	景美	71.10	2	1.35	4.00	8.00	3.60	柴油	550	1,650
	中港	63.10	3	1.52	5.00	15.00	6.24	柴油		4,797
	道南	計	6			30.00				
		67.08	1	1.37	4.00		6.40	柴油	517	

機關長官

養護工程處
長 羅俊昇

主辦業務人員
主辦統計人員

主任 林玉鳳

審核

股長 蔡玉珠

填表

辦事員 葉期國

蔡豐名

中華民國 91 年 1 月 30 日編製
紙張尺度：B4 (364*257公厘)

資料來源：本處業務科
填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份
二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。
三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

公開類
年報 [次年一月底前編報]

編製機關 養護工程處
表號 2354-07-03

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續二)

中華民國九十年底

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	水 引							備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
文山區		68.07	2	1.37	4.00		8.00	柴油	820		
		76.05	3	1.65	6.00		7.00	柴油	880		
	實踐	69.05	3	1.22	2.67	8.01	4.50	柴油	300	900	
	保儀	69.05	2	1.02	2.00	4.00	5.20	柴油	250	500	
	埤腹	73.06	3	1.35	4.00	12.00	4.00	柴油	400	1,200	
	萬芳	81.03	4	1.50	5.00	20.00	5.50	柴油	583	2,332	
	南港區	玉成	76.12	7	3.00	26.30	184.10	5.20	柴油	3,000	21,000
	成美	84.04	3	1.50	5.00	15.00	4.90	柴油	700	2,100	
	成功	85.07	4	1.80	8.00	32.00	5.80	柴油	1,099	4,396	
士林區	士林	計	12			59.00				8,000	
		74.10	2	1.35	4.00		7.30	柴油	650		
		81.03	10	1.50	5.10		6.40	柴油	670		
	迪化	計	11			44.00				6,820	
		72.02	6	1.35	4.00		6.80	柴油	620		
		88.06	5	1.35	4.00		6.80	柴油	620		
	社子	計	3			8.00				1,057	
		87.03	1	0.91	2.00		6.00	柴油	307		
		63.12	2	1.22	3.00		6.00	柴油	375		
	劍潭	計	3			12.00				1,995	
	90.05	1	1.35	4.00		7.20	柴油	715			
	74.10	2	1.35	4.00		7.20	柴油	640			
	福林	71.05	4	1.52	5.25	21.00	5.10	柴油	585	2,340	

機關長官

養護工程處
長 羅俊昇

主辦業務人員
主辦統計人員

副處長 李德誠
主任 林玉鳳

審核

股長 蔡玉珠
主任 程培基

填表

辦事員 葉期國
蔡豐名

中華民國 91 年 1 月 30 日編製
紙張尺度：B4 (364*257公厘)

資料來源：本處業務科

填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份

二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。

三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

編製機關	養護工程處
表號	2354-07-03

公開類
年報 [次年一月底前編報]

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續三)

中華民國九十年底

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	水 引				燃料別	每臺馬力 (H.P)	每站馬力 (H.P)	備註
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)				
士林區	芝山	71.05	4	1.37	4.00	16.00	5.00	柴油	452	1,808
	中州	72.08	2	0.51	0.50	1.00	6.00	電動	50	100
	文昌	計	3							1,640
		71.05	2	1.35	4.00		6.00	柴油	545	
		75.01	1	1.35	4.00		6.00	柴油	550	
		76.06	4	1.50	4.50	18.00	4.50	柴油	450	1,800
		計	5			10.00				1,360
		76.08	4	1.00	2.00		5.50	柴油	240	
		84.05	1	1.05	2.00		5.50	柴油	400	
		80.03	4	1.20	3.00	12.00	4.00	柴油	263	1,052
北投區	奇岩	計	10			74.00				10,782
內湖區	民權	85.01	2	1.50	5.00		6.80	柴油	775	
		85.01	8	1.80	8.00		6.80	柴油	1,154	
		計	8			55.00				6,372
	港墘	84.12	3	1.50	5.00		4.80	柴油	554	
		84.12	5	1.80	8.00		4.80	柴油	942	
		計	6			39.00				6,511
	環山	84.11	1	1.50	5.00		6.80	柴油	578	
		84.11	2	1.50	5.00		6.80	柴油	1,675	
		84.11	3	1.80	8.00		6.80	柴油	861	
		85.11	3	1.50	5.00	15.00	5.80	柴油	1,675	5,025
南湖	南港	86.06	4	1.50	5.00	20.00	5.80	柴油	1,675	6,700

中華民國 91 年 1 月 30 日編製
紙張尺度：B4 (364*257公厘)

機關長官

養護工程處
長 羅俊昇

主辦業務人員
主辦統計人員

副總工程師
李德誠

審核

主任會計
林玉鳳

填表

辦事員
葉期國

資料來源：本處業務科
填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份。
二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。
三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。

臺北市現有雨水抽水站設施概況(續四完)

中華民國九十年底

區別	抽水站名稱	抽水機 設施日期	水 引							備註	
			臺數 (臺)	口徑 (公尺)	每臺抽水量 (C.M.S)	每站抽水量 (C.M.S)	揚程 (公尺)	燃料別	每臺馬力 (H.P)		每站馬力 (H.P)
內湖區	北安	計	8			55.00				7,637	
		85.02	3	1.50	5.00		5.80	柴油	714		
		85.02	5	1.80	8.00		5.80	柴油	1,099		
	陽光	計	10			71.00				7,403	
		86.12	3	1.50	5.00		4.80	柴油	531		
		86.12	7	1.80	8.00		4.80	柴油	830		
	長壽	計	4			23.00				2,850	
		88.05	3	1.50	5.00		5.80	柴油	650		
		88.05	1	1.80	8.00		5.80	柴油	900		

機關長官

養護工程處
長 羅俊昇 (印)

主辦業務人員
主辦統計人員

副總工程師
李德誠 (印)
主任會計
林玉鳳 (印)

審核

股長
蔡玉珠 (印)

填表

辦事員
葉期國 (印)
蔡豐名 (印)

中華民國 91 年 1 月 30 日編製
紙張尺度：B4 (364*257公厘)

資料來源：本處業務科

- 填表說明：一、本表一式五份，陳報工務局二份，本處業務科、會計室、檔案室各存乙份
二、本表之附帶工程，請分別填入其相關表內。
三、其他工程之附帶有本表資料者，亦請詳實填入本表內。