

臺北市政府工務局大地工程處

「黎和生態公園(大安 410 號公園)施工前說明會」會議紀錄

壹、會議時間：108 年 1 月 29 日(二)下午 19 時 00 分

貳、會議地點：黎忠區民活動中心(臺北市信義區和平東路三段
391 巷 16 號 2 樓)

參、出(列)席人員：詳如簽到表

肆、主席：吳總工程司健羣

紀錄：施柏宇

伍、開巨技術顧問有限公司簡報：(略)

陸、各單位意見：

一、大安區黎和里辦公室：

- 1.現場請依相關法令設置施工告示牌。
- 2.公園欄杆設計請說明是否依相關法令檢討最小間距。
- 3.預定安裝燈具應選用省電燈具，並建議依區域功能性採用不同色系光源。
- 4.日後維護之植栽修剪定期時程安排應妥適，並盡量屏除具突出及尖銳枝幹。
- 5.公園區內無障礙坡道及木棧道是否已納入防滑設計。

6.請說明開工後之施工圍籬是否安裝夜間警示燈。

設計及施工單位回應說明：

- 1.現場將依相關法令設置施工告示牌，並於富陽生態公園側設置柔性告示牌。
- 2.公園欄杆設計均依相關法令設計，間距小於 10cm。
- 3.公園安裝燈選用 LED 燈具，並依區域功能性採用不同色系光源。
- 4.日後維護之植栽修剪將移交公園路燈工程管理處。
- 5.無障礙坡道表面為抵石子，木棧道設計有防滑勾縫，均已納入防滑設計。
- 6.施工圍籬均依規定安裝夜間警示燈。

二、大安區居民：

- 1.景觀廁所有無設置類似尿布台之使用空間。

設計單位回應說明：

- 1.景觀廁所將設置照護床兼用尿布台之使用空間。

三、里民丁小姐：

- 1.公園入口是否留設通路空間予住戶通行。
- 2.施工時請確認完善保留現場自來水明管，避免破壞損及居民權益。
- 3.請說明現場日後移除門柱之處理方式。

設計及施工單位回應說明：

- 1.公園入口設計為廣場，無阻礙住戶日後通路空間。
- 2.將責成施工廠商完善保留現場自來水明管，如有毀損情形修復費用由施工廠商負責，以維護民眾用水權益。
- 3.現場日後移除門柱復舊之木圍籬，將與住戶協調溝通。

四、里民劉先生：

- 1.請說明高架木棧道是否有設置具落差之階梯，以便日後禁止自行車通行。

設計單位回應說明：

- 1.高架木棧道與無障礙坡道終點平台已設置具落差之階梯，避免自行車通行。

五、身障童盟：

- 1.本案首為如此長度之無障礙坡道，坡地設計過程克服不少問題，且具有景觀價值，相當值得肯定，惟須注意坡道完成之平整度，以利民眾使用。
- 2.趣頑草皮區是否可供輪椅通行。
- 3.公園內鋪面交集處之銜接縫隙建議勿過大，以避免通行困難。
- 4.建議可將鞦韆單人座設計其中一組變更為具安全帶之座椅式鞦韆。
- 5.請說明滑梯是否依法規留設停等空間。
- 6.請說明療育花園之花台是否適宜配合輪椅高度施作。
- 7.請說明療育花園座椅是否以微弧形施作，以便民眾使用。
- 8.請說明滑梯上下通行之方式是否符合多樣化。

設計單位回應說明：

- 1.感謝肯定。
- 2.趣頑草皮區鋪設彈性地墊可提供輪椅通行。
- 3.將責成施工廠商注意鋪面交集處之銜接平順度。

- 4.考量公園腹地及民眾遊玩之多樣性，公園鞦韆目前規劃方式為一座單人座設計2組與共融鳥巢式鞦韆。
- 5.滑梯上下平台均依規定留設停等空間。
- 6.療育花園旋轉花台即為輪椅使用者適用高度設計。
- 7.療育花園座椅以微弧形設計，以便民眾使用。
- 8.滑梯上下通行方式有步行階梯、攀爬網、攀爬繩、無障礙坡道，符合使用者多樣化需求。

六、社團法人中華民國荒野保護協會

- 1.建議公園內植栽規劃避免單一化，以在地原生種多樣化規劃為佳，水濱區域可種植穗花棋盤腳。
- 2.現場公園設有無障礙通行空間，惟捷運站至公園並非無障礙通行空間，建議地方日後可通盤考量作相關規劃。
- 3.考量生態需求，園區內燈源建議分區分時段開關。

設計單位回應說明：

- 1.公園內植栽規劃已採用在地原生種多樣化規劃，水濱亦種植有穗花棋盤腳。

- 2.捷運站至公園之通路建議立意良好，將轉呈相關單位參酌。
- 3.園區內燈具分自然側及都會側，都會側夜間 22:00 熄燈，自然側夜間 20:00 熄燈，可分區開關。

七、苗博雅議員辦公室呂助理

- 1.建議鄰富陽生態公園側之既有土徑亦須設置柔性告示牌，以防止民眾誤闖工區。

施工單位回應說明：

- 1.現場將於富陽生態公園側設置柔性告示牌。

柒、會議結論

本案工程將於 108 年 2 月 1 日開工，請台正營造有限公司於開工前至工區設置工程告示牌及柔性告示牌，俾利民眾了解工程施工訊息。另施工時請確實注意既有管線之保護或遷移，以維附近居民生活必需。

捌、散會：下午 20 時 30 分(以下空白)。

臺北市政府工務局大地工程處

黎和生態公園（大安 410 號公園）施工前說明會

簽到簿

一、時間：中華民國 108 年 1 月 29 日(星期二)下午 7 時 0 分

二、地點：黎忠區民活動中心

三、主持人：吳總工程司健羣



四、出席單位人員

項目	出席單位	姓名
1	臺北市議會羅議員智強	
2	臺北市議會李議員柏毅	
3	臺北市議會徐議員弘庭	徐弘庭 助理
4	臺北市議會鍾議員沛君	
5	臺北市議會苗議員博雅	苗博雅 助理
6	✓臺北市議會簡議員舒培	簡舒培
7	臺北市議會耿議員蕙	
8	臺北市議會陳議員錦祥	
9	✓臺北市議會李議員慶元	李慶元
10	✓臺北市議會王議員閔生	陳奕仰 助理

項目	出席單位	姓名
11	臺北市議會王議員欣儀	
12	臺北市議會林議員穎孟	林穎孟
13	臺北市議會阮議員昭雄	
14	臺北市大安區公所	陳季云
15	臺北市信義區公所	吳振芳
16	臺北市大安區黎和里辦公室	羅玉林 羅美珍
17	臺北市大安區黎孝里辦公室	
18	臺北市大安區黎元里辦公室	
19	臺北市大安區黎安里辦公室	
20	臺北市大安區黎忠里辦公室	
21	黎元社區發展協會	
22	六張犁社區發展協會	
23	黎安社區發展協會	
24	台灣無障礙協會(台北分會)	

項目	出席單位	姓名
25	社團法人中華民國荒野保護協會	吳怡菁
26	台灣身心障礙兒童權利推動聯盟	林玉娟
27	中華民國身心障礙聯盟	
28	還我特色公園行動聯盟	
29	開巨技術顧問有限公司	潘欽
30	台正營造有限公司	李冠廷 謝朝聰
31	臺北市政府工務局 公園路燈工程管理處	
32	臺北市政府工務局 梁專門委員成兆	成兆
33	臺北市政府工務局 大地工程處審查管理科	黃怡琳 蔡弘輝 杜振宇 林益平 謝益銘 郭恆志
		范雲團隊
		邱蘭才
	心鄰	陳梅香
		吳又及

項目	出席單位	姓名
	黎和里里民	丁兆欣
	9鄰 鄰長	伍蓮香
	15'	孫怡欣
	15鄰 36號	劉麗
	9鄰	魏文柄
	8鄰長	蔡尾子
	十一	林春鳳
	14鄰長	柯惠美
	區	劉海容
	15鄰	邱美茶
	10	鄭碧月
	1鄰	徐秀月
	1鄰	洪以瓦
	5鄰	李金鳳