

有關台端洽詢下水道用戶排水設備標準 第 11 條案

內政部 函

發文日期：2018-06-27

發文字號：107.6.27 內授營水字第 1070811047 號函

一、復台端 107 年 6 月 8 日傳真文件。

二、下水道用戶排水設備標準第 11 條規定，略以「用戶排水管渠應以順向接入人孔或陰井，接入高度不得低於主管之水位.....」，其立法原意係為避免產生逆流與影響水流，施作時應符合前述規定。