

# 內政部函釋有關「函詢污水下水道公共管線認定疑義」案

內政部 函

發文日期：2019-03-15

發文字號：108.3.15 內授營環字第 1080107075 號函

- 一、復貴府 108 年 2 月 19 日府授工衛字第 1083007082 號函。
- 二、下水道法第 2 條第 3 款稱「公共下水道」，指供公共使用之下水道，第 6 款稱「用戶排水設備」，指下水道用戶因接用下水道以排洩下水所設之管渠及有關設備。依貴府來函及所附後巷工程範圍示意圖，管徑 200mm 之管渠，應為供特定用戶為接用下水道而設之管渠，屬用戶排水設備之範疇。