附錄十三

行人風場

行人風環境評估

為了解本計畫興建後基地內外微氣候行人風場效應的情形，特委託祺風工程科技有限公司針對本計畫進行風洞試驗，本案風洞試驗是在淡江大學風工程研究中心之第二號邊界層風洞完成。本案為獨棟高樓，其樓高（含屋突）約為 153 公尺。環境風場風洞試驗採用 1:300 模型縮尺，以新建築物為中心，模擬半徑 450 公尺範圍內之建築，置於風洞試驗段轉盤上（請參閱圖 1、2）。主建築物四周共設置 77 測點（測點位置請參閱圖 3、4），量取人行高度風速。

實驗以正北風向為準，每 10 度作一量測，共計 36 個風向角。實驗所使用的上游逼近風場，則採用適於該地區地形特性之紊流邊界層流。於 70～180、200 等 13 個角度，採用 C+地況進行風洞試驗，其平均風速剖面採取指數律 α =0.21 模式，其餘 23 個角度採用 B 地況進行風洞試驗，其平均風速剖面採取指數律 α = 0.25 模式。

本案分別以大樓興建前及完成後的地貌條件，進行完整的實驗量測，配合中央氣象局台北測站之風向、風速頻率資料，如圖 5；並根據舒適性標準進行評估。如此，除了可以得到大樓落成後鄰近環境風場特性之外，尚可瞭解建築物對於風場環境改變的相對影響。

A13-1

一、評估準則

本計畫主要採用Hunt學者風洞實驗室所提出的行人舒適性準則進行評估工作，評估內容說明如下：

本案所採用 Hunt 學者風洞實驗室評估準則(表 1)，同樣是以人們進行不同的活動，諸如坐定、站立、步行等評估風力等級，進而計算風速求某一設定範圍內之發生機率評估其舒適性。其評估準則活動分類為(1)長時間站坐；(2)短時間站坐；(3)行走區；(4)不舒適。在使用時，同樣的要視各區域規劃使用的性質不同，選擇適當的評估標準。譬如：風場條件要求最為嚴格〝長時間站坐〞標準，僅有在規劃設計露天餐廳時，才需要滿足，若是規劃一般的公園，開放廣場休憩區只需要滿足短時間站坐的風場環境即可。舉例而言，在一般休憩區從事長時間站立或坐定，可接受的陣風風速為 6 m/sec，發生的機率小於 10%。若是該處的風場特性為陣風風速為 9 m/sec，發生的機率小於 10%，根據評估準則，該處規範提供人們短時間站立、坐定的休憩區。

表 1 Hunt 學者風洞實驗室評估準則

活動性	適用之區域	風速、陣風風速	範圍 (m/sec)	發生機率底限
長時間站坐	室外餐廳	$\overline{U}+3U_{rms}$	>6	<10%
短時間站坐	公園、廣場	$\overline{U}+3U_{rms}$	>9	<10%
行走	人行道	$\overline{U}+3U_{rms}$	>9	>10%
不舒適		$\overline{U}$	>9	>1%

註：(1)$\overline{U}$:**水平方向平均風速** 。(2)U_{rms}:**紊流均方根速度**

(3)$\overline{U}+3U_{rms}$:**陣風風速**

二、實驗結果

（一）興建大樓前的環境風場特性

（1）無因次化陣風風速

由表 2-1-1 至表 2-1-9 所列，開發前地表設置 67 測點，在 36 個風向角所得之無因次化陣風風速可瞭解因地形地貌不同，各個區域人行高度風速的差異。本案位於台北市信義路五段上，緊鄰基地西側為公園（信義廣場）、北側為微風南山。

(A)基地範圍內

1. 行人出入口：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 北側步道：測點 10，當風向為 50、270 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.94；測點 14，當風向為 40、50、290、300、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.95～1.07；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 東側步道：測點 15，當風向為 300、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～0.96；測點 18，當風向為 290、300、310、320 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.07；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. 南側步道：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
5. 西側步道：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

(B)基地範圍外

1. 基地東北側：測點 35，當風向為 270、290、300、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.95；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 基地東南側：測點 44，當風向為 300、310、320 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.00；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 基地西南側：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. 基地西北側：測點 56，當風向為 240、250、260、270、300、310、320、330 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～1.12；測點 58，當風向為 230、240 度時，其無因次化陣風風速值約為 1.06～1.16；測點 60，當風向為 290、300、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～0.98；測點 61，當風向為 210 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.96；測點 64，當風向為 200、240、250 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.94；測點 65，當風向為 220、230 度時，其無因次化陣風風速值約為 1.04～1.11；測點 67，當風向為 210、220 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.96～1.08；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

（2）行人風場舒適性評估

配合中央氣象局台北測站風速風向發生機率，可以計算各種風速標準的發生頻率以進行舒適度評估。本評估採用 Hunt 學者風洞實驗室評估準則，評估結果如表 3-1。

(A)基地範圍內

1. 行人出入口：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 北側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 東側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. 南側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
5. 西側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

(B)基地範圍外

1. 基地東北側：測點 35 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
2. 基地東南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 基地西南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. 基地西北側：測點 67 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。

（二）大樓完成後的風場環境特性(無植栽)

（1）無因次化陣風風速

表 2-2-1 至表 2-2-9 所列為本案開發後無植栽地表 77 個測點在 36 個風向角所得之無因次化陣風風速。

(A)基地範圍內

基地範圍內受到新建大樓之影響風速有所提昇，其風場特性描述如下：

1. 行人出入口：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 北側步道：測點 7，當風向為 110、120、210、220、240、250、260 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～1.10；測點 8，當風向為 250 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.95；測點 10，當風向為 110、210、220、230、240 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.03；測點 14，當風向為 250、310、320、330 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.96～1.05；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 東側步道：測點 15，當風向為 250、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.93；測點 17，當風向為 210、220、230、250、310、320 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.01；測點 18，當風向為 320 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. 南側步道：測點 21，當風向為 290、300、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.95～1.03；測點 22，當風向為 50 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.99；測點 23，當風向為 240、250 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～0.97；測點 24，當風向為 250、290、300、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.03；測點 25，當風向為 290、300、310、320、330 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.95～1.13；測點 26，當風向為 290、300、310、320 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.96～1.06；測點 27，當風向為 250、290、300、310、320、330 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.15；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
5. 西側步道：測點 28，當風向為 250、280、290、300、310、320 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～1.06；測點 29，當風向為 290 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93；測點 30，當風向為 240、250、260 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～0.97；測點 32，當風向為 260 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90；測點 33，當風向為 120 度時，其無因次化陣風風速值約為 1.03；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
6. 2F 露臺與空橋：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
7. 3F 露臺：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

8. 屋頂（R1）露臺：測點 76，當風向為 210、220、230、240、250、260、280、290、300、310、320 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～1.26；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
9. 屋頂（R2）露臺：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

(B)基地周圍

週遭區域行人風場受到本新建大樓影響風速有所變化，其風場特性描述如下：

1. 基地東北側：測點 35，當風向為 240、250、300、310、320 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.95～1.02；測點 38，當風向為 290、300、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～0.94；測點 42，當風向為 240、250、260 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.01；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 基地東南側：測點 44，當風向為 180、190、300、310、320 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.99；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 基地西南側：測點 47，當風向為 40、50 度時，其無因次化陣風風速值約為 1.04～1.07；測點 48，當風向為 40 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92；測點 51，當風向為 290 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. 基地西北側：測點 54，當風向為 250 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93；測點 56，當風向為 250、260、270、320 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.09；測點 58，當風向為 240、250 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93～1.10；測點 59，當風向為 110 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92；測點 60，當風向為 300、310、320 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.99；測點 64，當風向為 200、240、250 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～0.92；測點 65，當風向為 220、230 度時，其無因次化陣風風速值約為 1.03～1.08；測點 67，當風向為 110、220 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.98～1.16；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

（2）行人風場舒適性評估

除了建築物本身的影響外，人行舒適性則需再加入該風向在氣象資料上所記錄之風速及發生機率，才能完整評估，所以在無因次化陣風風速上產生高風速的地方，很可能因使其發生高風速之風向發生機率很低且全年所紀錄之該風向之風速不高，所以評估結果並無不舒適性。以下是加入風向風速機率所評估的整體結果：

(A)基地範圍內

基地內之區域，其舒適度受到新建大樓之影響有所變化，評估結果如下：

1. 行人出入口：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 北側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 東側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. 南側步道：測點 26、27 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
5. 西側步道：測點 28 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
6. 2F 露臺與空橋：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
7. 3F 露臺：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
8. 屋頂（R1）露臺：測點 76 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
9. 屋頂（R2）露臺：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

(B)基地範圍外

基地外之區域，其舒適度受到新建大樓之影響有所變化，評估結果如下：

1. 基地東北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 基地東南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 基地西南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. 基地西北側：測點 67 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。

（三）大樓完成後的風場環境特性(有植栽)

（1）無因次化陣風風速

表 2-3-1 至表 2-3-9 所列為本案開發後地表 77 測點在 36 個風向角所得之無因次化陣風風速。

(A)基地範圍內

基地範圍內受到植栽之影響而降低部分區域之風速，其風場特性描述如下：

1. 行人出入口：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 北側步道：測點 7，當風向為 240、250、260 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.95～1.09；測點 9，當風向為 240 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.99；測點 14，當風向為 250 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.97；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 東側步道：測點 15，當風向為 220 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90；測點 17，當風向為 320 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

4. 南側步道：測點 21，當風向為 300、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.99；測點 25，當風向為 300、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91～0.98;其餘測點,其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
5. 西側步道：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
6. 2F 露臺與空橋：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
7. 3F 露臺：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
8. 屋頂（R1）露臺：測點 76，當風向為 210、220、230、240、250、260、280、290、300、310、320 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～1.27；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
9. 屋頂（R2）露臺：所有測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

(B)基地周圍

週遭區域行人風場受到本新建大樓影響有所變化，其風場特性描述如下：

1. 基地東北側：測點 35，當風向為 240、250、300、310、320 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.98；測點 38，當風向為 290、300、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～0.93；測點 42，當風向為 240、250、260 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.92～1.02；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
2. 基地東南側：測點 44，當風向為 290、300、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～1.06；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
3. 基地西南側：測點 47，當風向為 40、50 度時，其無因次化陣風風速值約為 1.03～1.07；測點 48，當風向為 40 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.91；其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。
4. 基地西北側：測點 54，當風向為 250 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.95；測點 56，當風向為 40、250、260、270、320、330 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90～1.09；測點 57，當風向為 250 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.90；測點 58，當風向為 240、250 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.94～1.10;測點 59,當風向為 110 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.93；測點 60，當風向為 300、310 度時，其無因次化陣風風速值約為 0.97～0.99；測點 64，當風向為 240、250 度時,其無因次化陣風風速值約為 0.92～0.93;測點 65,當風向為 220、230 度時，其無因次化陣風風速值約為 1.03～1.10；測點 67，當風向為 110、220 度時,其無因次化陣風風速值約為 0.99～1.10;其餘測點，其無因次化陣風風速值都小於 0.9。

（2）行人風場舒適性評估

(A)基地範圍內

基地內之區域，受植栽影響其舒適度影響有所提升，評估結果如下：

1. 行人出入口：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 北側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 東側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. 南側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
5. 西側步道：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
6. 2F 露臺與空橋：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
7. 3F 露臺：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
8. 屋頂（R1）露臺：測點 76 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。
9. 屋頂（R2）露臺：此區域全部測點之等級為長時間站坐。

(B)基地範圍外

基地外之區域，其舒適度受到新建大樓之影響有所變化，評估結果如下：

1. 基地東北側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
2. 基地東南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
3. 基地西南側：此區域全部測點之等級為長時間站坐。
4. 基地西北側：測點 67 其舒適性等級為短時間站坐；此區域其它測點之等級為長時間站坐。

三、結論與建議

整體而言，本大樓對四周行人高度環境風場所造成影響有限的。大樓興建後，基地內地面層所有測點合行人舒適度等級皆符合長時間站坐標準，因此不需要任何改善措施。

大樓興建前，基地北側（測點 35）與基地西側（測點 67）行人舒適度等級為短時間站坐標準，其餘測點行人舒適度等級為長時間站坐標準；大樓興建後，僅有基地西側（測點 67）行人舒適度等級為短時間站坐標準，其餘測點行人舒適度等級為長時間站坐標準。因此本大樓興建對基地周邊風環境的影響相當有限的。

從有植栽及無植栽之實驗結果觀察，測點 26、27、28 風速有降低，有效改善角隅渦流與縮流效應的影響，因此增加景觀植栽可以提升行人舒適度等級。

在此需瞭解，風場條件要求最為嚴格之〝長時間站坐〞標準，僅有在規劃設計露天餐廳時，才需要滿足。若是規劃一般的公園或是開放式之廣場或休憩區，只需要滿足短時間站坐的風場環境即可。

在東北季風盛行季節中，當氣象局發布北區陸上強風特報時，將加派物流管理人員於基地南側（測點 26、27、28）與屋頂露台處主動提醒行人必須小心通行並減少停留時間。當戶外活動舉辦時，不要於上述測點進行，以降低帳篷、旗子、布條等相關設施因強風造成損壞，甚至於傷到通行的人們。

當中央氣象局發布陸上颱風警報時，物流管理人員將禁止居民於基地南側與屋頂露台處進行任何休憩、停留與通行等活動。

表 2-1-1 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(1)
（風向：10 度風至 40 度風）

興建前---無因次化陣風風速(1)														
測點分類	測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
		無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速
基地內 行人出入口	1	0.20	0.10	**0.49**	0.20	0.10	**0.49**	0.20	0.09	**0.46**	0.22	0.10	**0.51**
	2	0.21	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.47**	0.21	0.08	**0.46**	0.25	0.10	**0.54**
	3	0.20	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.41**	0.24	0.10	**0.54**
	4	0.19	0.09	**0.46**	0.19	0.09	**0.45**	0.18	0.08	**0.42**	0.21	0.10	**0.52**
	5	0.21	0.09	**0.48**	0.20	0.09	**0.48**	0.20	0.09	**0.45**	0.23	0.11	**0.56**
	6	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.35**	0.22	0.11	**0.54**
北側步道	7	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.07	**0.37**	0.22	0.09	**0.50**
	8	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.06	**0.32**	0.16	0.06	**0.34**	0.24	0.11	**0.58**
	9	0.16	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.35**	0.18	0.08	**0.41**	0.29	0.13	**0.67**
	10	0.15	0.07	**0.35**	0.19	0.09	**0.46**	0.24	0.12	**0.60**	0.40	0.16	**0.87**
	11	0.17	0.07	**0.39**	0.19	0.08	**0.44**	0.23	0.11	**0.56**	0.36	0.15	**0.81**
	12	0.19	0.07	**0.40**	0.23	0.10	**0.53**	0.29	0.13	**0.68**	0.45	0.13	**0.85**
	13	0.18	0.05	**0.32**	0.18	0.05	**0.32**	0.18	0.05	**0.34**	0.26	0.09	**0.52**
	14	0.25	0.10	**0.56**	0.30	0.12	**0.65**	0.33	0.13	**0.72**	0.46	0.16	**0.95**
東側步道	15	0.22	0.09	**0.49**	0.27	0.10	**0.57**	0.28	0.11	**0.61**	0.41	0.11	**0.74**
	16	0.17	0.06	**0.34**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.35**	0.20	0.07	**0.42**
	17	0.20	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.40**	0.22	0.08	**0.47**
	18	0.25	0.11	**0.57**	0.25	0.11	**0.58**	0.22	0.09	**0.49**	0.32	0.14	**0.74**
	19	0.26	0.10	**0.54**	0.27	0.10	**0.57**	0.28	0.10	**0.58**	0.26	0.10	**0.55**
	20	0.24	0.09	**0.51**	0.23	0.09	**0.51**	0.22	0.08	**0.46**	0.21	0.07	**0.43**
南側步道	21	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.08	**0.42**	0.16	0.07	**0.38**	0.18	0.08	**0.42**
	22	0.24	0.10	**0.54**	0.25	0.11	**0.58**	0.23	0.10	**0.53**	0.20	0.08	**0.44**
	23	0.22	0.09	**0.49**	0.24	0.10	**0.55**	0.24	0.09	**0.52**	0.22	0.09	**0.48**
	24	0.21	0.08	**0.46**	0.23	0.09	**0.49**	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.46**
	25	0.18	0.08	**0.41**	0.19	0.09	**0.45**	0.18	0.08	**0.42**	0.21	0.09	**0.47**
	26	0.18	0.09	**0.46**	0.19	0.10	**0.48**	0.17	0.09	**0.44**	0.18	0.09	**0.46**
	27	0.20	0.09	**0.45**	0.21	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.44**	0.20	0.09	**0.45**
西側步道	28	0.21	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.49**	0.17	0.08	**0.41**	0.18	0.09	**0.44**
	29	0.18	0.08	**0.41**	0.18	0.08	**0.41**	0.15	0.07	**0.36**	0.16	0.08	**0.40**
	30	0.18	0.09	**0.46**	0.18	0.09	**0.45**	0.17	0.08	**0.42**	0.18	0.09	**0.46**
	31	0.25	0.09	**0.53**	0.23	0.10	**0.52**	0.23	0.09	**0.49**	0.27	0.11	**0.59**
	32	0.24	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.50**	0.23	0.08	**0.48**	0.26	0.10	**0.55**
	33	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**	0.22	0.09	**0.48**
	34	0.16	0.07	**0.37**	0.17	0.07	**0.37**	0.17	0.07	**0.37**	0.20	0.09	**0.47**
2F露臺與空橋	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3F露臺	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋頂（R1）露臺	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋頂（R2）露臺	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外 基地東北側	35	0.30	0.10	**0.61**	0.34	0.12	**0.69**	0.36	0.12	**0.72**	0.35	0.13	**0.73**
	36	0.34	0.08	**0.58**	0.35	0.08	**0.58**	0.36	0.07	**0.58**	0.36	0.07	**0.58**
	37	0.27	0.08	**0.50**	0.26	0.08	**0.49**	0.26	0.08	**0.49**	0.25	0.07	**0.46**
	38	0.45	0.11	**0.78**	0.44	0.11	**0.77**	0.40	0.11	**0.73**	0.34	0.11	**0.67**
	39	0.32	0.11	**0.66**	0.34	0.11	**0.68**	0.38	0.11	**0.72**	0.37	0.11	**0.71**
	40	0.20	0.05	**0.35**	0.22	0.05	**0.38**	0.21	0.05	**0.36**	0.20	0.05	**0.36**
	41	0.23	0.08	**0.46**	0.26	0.08	**0.51**	0.29	0.09	**0.55**	0.32	0.09	**0.59**
	42	0.27	0.11	**0.60**	0.29	0.11	**0.63**	0.31	0.10	**0.62**	0.31	0.12	**0.66**
基地東南側	43	0.33	0.07	**0.55**	0.36	0.07	**0.58**	0.36	0.07	**0.56**	0.34	0.08	**0.58**
	44	0.19	0.09	**0.45**	0.16	0.08	**0.39**	0.18	0.09	**0.44**	0.22	0.10	**0.51**
	45	0.25	0.10	**0.55**	0.25	0.10	**0.55**	0.23	0.09	**0.50**	0.24	0.10	**0.52**
	46	0.20	0.06	**0.38**	0.19	0.05	**0.35**	0.20	0.06	**0.38**	0.20	0.06	**0.38**
基地西南側	47	0.37	0.13	**0.74**	0.31	0.12	**0.68**	0.37	0.14	**0.79**	0.44	0.14	**0.87**
	48	0.27	0.09	**0.54**	0.28	0.10	**0.58**	0.24	0.10	**0.55**	0.26	0.11	**0.59**
	49	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.09	**0.46**	0.17	0.07	**0.39**	0.17	0.08	**0.40**
	50	0.15	0.08	**0.39**	0.16	0.08	**0.40**	0.16	0.08	**0.40**	0.14	0.08	**0.37**
	51	0.20	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.39**	0.20	0.07	**0.41**
	52	0.27	0.08	**0.52**	0.27	0.08	**0.52**	0.27	0.09	**0.52**	0.26	0.09	**0.52**
	53	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.40**
基地西北側	54	0.18	0.07	**0.41**	0.19	0.08	**0.41**	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.44**
	55	0.22	0.08	**0.45**	0.22	0.08	**0.47**	0.23	0.09	**0.50**	0.23	0.09	**0.48**
	56	0.37	0.12	**0.72**	0.39	0.11	**0.73**	0.38	0.11	**0.73**	0.42	0.14	**0.85**
	57	0.21	0.08	**0.45**	0.22	0.08	**0.46**	0.22	0.08	**0.46**	0.25	0.09	**0.50**
	58	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.39**	0.20	0.08	**0.44**
	59	0.20	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.40**	0.22	0.07	**0.44**
	60	0.35	0.11	**0.67**	0.38	0.12	**0.73**	0.36	0.12	**0.71**	0.35	0.11	**0.70**
	61	0.54	0.11	**0.87**	0.50	0.11	**0.83**	0.41	0.11	**0.74**	0.34	0.11	**0.67**
	62	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.39**
	63	0.29	0.10	**0.58**	0.25	0.10	**0.54**	0.22	0.09	**0.50**	0.21	0.09	**0.48**
	64	0.29	0.12	**0.66**	0.30	0.13	**0.68**	0.30	0.13	**0.68**	0.36	0.12	**0.72**
	65	0.44	0.12	**0.80**	0.45	0.11	**0.80**	0.42	0.10	**0.73**	0.45	0.10	**0.76**
	66	0.24	0.10	**0.54**	0.26	0.10	**0.55**	0.27	0.09	**0.55**	0.32	0.11	**0.66**
	67	0.28	0.14	**0.69**	0.30	0.15	**0.75**	0.27	0.14	**0.67**	0.30	0.16	**0.78**

表 2-1-2 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(2)
（風向：50 度風至 80 度風）

興建前---無因次化陣風風速(2)

測點分類		測點	50度(5) 無因次化平均風速	50度(5) 無因次化均方根速度	50度(5) 無因次化陣風風速	60度(6) 無因次化平均風速	60度(6) 無因次化均方根速度	60度(6) 無因次化陣風風速	70度(7) 無因次化平均風速	70度(7) 無因次化均方根速度	70度(7) 無因次化陣風風速	80度(8) 無因次化平均風速	80度(8) 無因次化均方根速度	80度(8) 無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.22	0.10	**0.53**	0.24	0.09	**0.50**	0.20	0.07	**0.42**	0.18	0.07	**0.39**
		2	0.25	0.10	**0.55**	0.24	0.08	**0.49**	0.20	0.07	**0.41**	0.18	0.06	**0.37**
		3	0.26	0.11	**0.59**	0.25	0.09	**0.51**	0.19	0.07	**0.41**	0.17	0.06	**0.36**
		4	0.23	0.11	**0.57**	0.21	0.10	**0.50**	0.16	0.08	**0.39**	0.14	0.07	**0.35**
		5	0.26	0.12	**0.62**	0.25	0.11	**0.59**	0.21	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.44**
		6	0.28	0.13	**0.67**	0.27	0.11	**0.61**	0.21	0.08	**0.43**	0.19	0.07	**0.39**
	北側步道	7	0.26	0.10	**0.56**	0.25	0.09	**0.52**	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.08	**0.46**
		8	0.33	0.14	**0.75**	0.28	0.11	**0.62**	0.24	0.11	**0.55**	0.23	0.08	**0.49**
		9	0.36	0.13	**0.74**	0.31	0.11	**0.64**	0.25	0.10	**0.54**	0.22	0.08	**0.46**
		10	0.46	0.16	**0.94**	0.37	0.14	**0.78**	0.29	0.13	**0.69**	0.22	0.10	**0.52**
		11	0.42	0.15	**0.89**	0.37	0.14	**0.79**	0.28	0.12	**0.66**	0.21	0.09	**0.49**
		12	0.50	0.13	**0.89**	0.46	0.13	**0.84**	0.37	0.13	**0.76**	0.25	0.11	**0.58**
		13	0.32	0.10	**0.61**	0.25	0.08	**0.48**	0.23	0.07	**0.45**	0.22	0.07	**0.42**
		14	0.46	0.19	**1.02**	0.33	0.15	**0.78**	0.30	0.14	**0.72**	0.28	0.12	**0.65**
	東側步道	15	0.43	0.10	**0.74**	0.41	0.10	**0.70**	0.36	0.09	**0.64**	0.32	0.10	**0.63**
		16	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.08	**0.47**	0.21	0.08	**0.45**	0.20	0.07	**0.42**
		17	0.23	0.08	**0.48**	0.23	0.08	**0.48**	0.21	0.07	**0.43**	0.21	0.07	**0.42**
		18	0.38	0.14	**0.79**	0.33	0.13	**0.71**	0.31	0.11	**0.63**	0.28	0.09	**0.55**
		19	0.26	0.09	**0.52**	0.25	0.09	**0.54**	0.23	0.08	**0.47**	0.24	0.07	**0.46**
		20	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.41**	0.18	0.06	**0.37**	0.19	0.06	**0.37**
	南側步道	21	0.16	0.07	**0.38**	0.16	0.06	**0.35**	0.17	0.07	**0.37**	0.19	0.07	**0.40**
		22	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.43**	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.38**
		23	0.21	0.09	**0.48**	0.25	0.09	**0.50**	0.22	0.08	**0.45**	0.19	0.07	**0.41**
		24	0.20	0.08	**0.43**	0.21	0.07	**0.43**	0.20	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.41**
		25	0.18	0.08	**0.43**	0.21	0.07	**0.44**	0.20	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**
		26	0.19	0.10	**0.49**	0.20	0.09	**0.48**	0.18	0.08	**0.43**	0.16	0.08	**0.40**
		27	0.19	0.09	**0.46**	0.22	0.08	**0.46**	0.20	0.07	**0.42**	0.18	0.07	**0.40**
	西側步道	28	0.21	0.10	**0.50**	0.24	0.08	**0.48**	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.08	**0.41**
		29	0.20	0.09	**0.48**	0.21	0.08	**0.44**	0.16	0.07	**0.36**	0.15	0.06	**0.34**
		30	0.20	0.10	**0.51**	0.20	0.10	**0.49**	0.17	0.08	**0.41**	0.16	0.08	**0.39**
		31	0.30	0.12	**0.65**	0.27	0.10	**0.55**	0.22	0.08	**0.46**	0.20	0.07	**0.43**
		32	0.29	0.11	**0.61**	0.28	0.10	**0.57**	0.23	0.08	**0.46**	0.21	0.07	**0.44**
		33	0.22	0.09	**0.49**	0.21	0.08	**0.45**	0.19	0.07	**0.40**	0.21	0.07	**0.43**
		34	0.25	0.11	**0.58**	0.22	0.10	**0.51**	0.18	0.08	**0.42**	0.17	0.07	**0.37**
	2F露臺與空橋	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3F露臺	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂（R1）露臺	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂（R2）露臺	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	基地東北側	35	0.42	0.14	**0.85**	0.46	0.14	**0.89**	0.44	0.14	**0.86**	0.43	0.12	**0.80**
		36	0.37	0.08	**0.60**	0.37	0.09	**0.64**	0.39	0.09	**0.67**	0.36	0.08	**0.61**
		37	0.23	0.07	**0.43**	0.22	0.06	**0.40**	0.21	0.06	**0.39**	0.24	0.07	**0.44**
		38	0.28	0.10	**0.59**	0.27	0.10	**0.57**	0.24	0.10	**0.54**	0.22	0.09	**0.48**
		39	0.38	0.12	**0.74**	0.37	0.11	**0.71**	0.23	0.10	**0.52**	0.26	0.11	**0.59**
		40	0.19	0.05	**0.36**	0.18	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.07	**0.37**
		41	0.37	0.09	**0.65**	0.39	0.08	**0.64**	0.42	0.08	**0.67**	0.40	0.08	**0.65**
		42	0.29	0.12	**0.65**	0.31	0.12	**0.65**	0.24	0.11	**0.56**	0.16	0.08	**0.41**
	基地東南側	43	0.34	0.09	**0.61**	0.32	0.10	**0.62**	0.25	0.11	**0.56**	0.24	0.09	**0.50**
		44	0.17	0.08	**0.41**	0.17	0.07	**0.39**	0.16	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.38**
		45	0.25	0.10	**0.55**	0.30	0.11	**0.63**	0.29	0.12	**0.64**	0.27	0.11	**0.60**
		46	0.23	0.07	**0.45**	0.38	0.09	**0.64**	0.50	0.09	**0.77**	0.51	0.09	**0.78**
	基地西南側	47	0.33	0.12	**0.71**	0.21	0.09	**0.48**	0.18	0.08	**0.41**	0.24	0.10	**0.53**
		48	0.30	0.11	**0.63**	0.25	0.09	**0.53**	0.21	0.08	**0.45**	0.23	0.08	**0.47**
		49	0.20	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.08	**0.42**	0.21	0.08	**0.44**
		50	0.15	0.08	**0.39**	0.15	0.08	**0.39**	0.15	0.08	**0.38**	0.15	0.08	**0.40**
		51	0.23	0.09	**0.50**	0.26	0.09	**0.53**	0.23	0.08	**0.46**	0.20	0.07	**0.41**
		52	0.27	0.09	**0.55**	0.27	0.09	**0.54**	0.23	0.08	**0.46**	0.23	0.08	**0.48**
		53	0.19	0.08	**0.43**	0.21	0.09	**0.47**	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.40**
	基地西北側	54	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.44**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.40**
		55	0.20	0.07	**0.41**	0.21	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.43**
		56	0.40	0.14	**0.83**	0.35	0.13	**0.75**	0.25	0.10	**0.54**	0.23	0.09	**0.49**
		57	0.23	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.42**
		58	0.23	0.09	**0.50**	0.26	0.09	**0.54**	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.40**
		59	0.24	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.51**	0.22	0.08	**0.45**	0.21	0.07	**0.41**
		60	0.29	0.11	**0.62**	0.27	0.10	**0.57**	0.22	0.08	**0.48**	0.23	0.09	**0.49**
		61	0.36	0.12	**0.72**	0.24	0.11	**0.57**	0.31	0.11	**0.65**	0.37	0.12	**0.72**
		62	0.18	0.07	**0.40**	0.22	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.08	**0.45**
		63	0.21	0.10	**0.49**	0.21	0.09	**0.48**	0.28	0.11	**0.61**	0.21	0.08	**0.46**
		64	0.36	0.10	**0.64**	0.31	0.09	**0.59**	0.21	0.08	**0.44**	0.25	0.08	**0.50**
		65	0.38	0.11	**0.70**	0.31	0.11	**0.63**	0.27	0.10	**0.57**	0.32	0.10	**0.63**
		66	0.29	0.10	**0.61**	0.28	0.09	**0.55**	0.23	0.07	**0.45**	0.20	0.07	**0.41**
		67	0.30	0.14	**0.73**	0.36	0.16	**0.85**	0.30	0.13	**0.69**	0.29	0.13	**0.67**

表 2-1-3 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(3)
（風向：90 度風至 120 度風）

興建前---無因次化陣風風速(3)

測點分類		測點	90度(9) 無因次化平均風速	90度(9) 無因次化均方根速度	90度(9) 無因次化陣風風速	100度(10) 無因次化平均風速	100度(10) 無因次化均方根速度	100度(10) 無因次化陣風風速	110度(11) 無因次化平均風速	110度(11) 無因次化均方根速度	110度(11) 無因次化陣風風速	120度(12) 無因次化平均風速	120度(12) 無因次化均方根速度	120度(12) 無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.13	0.06	**0.32**	0.17	0.07	**0.39**	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.42**
		2	0.15	0.06	**0.31**	0.16	0.06	**0.34**	0.20	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.40**
		3	0.16	0.06	**0.35**	0.15	0.05	**0.30**	0.17	0.06	**0.36**	0.19	0.06	**0.38**
		4	0.14	0.07	**0.35**	0.12	0.06	**0.29**	0.13	0.06	**0.32**	0.15	0.07	**0.36**
		5	0.18	0.09	**0.46**	0.16	0.07	**0.38**	0.16	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.38**
		6	0.20	0.09	**0.46**	0.18	0.07	**0.40**	0.20	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.40**
	北側步道	7	0.17	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.39**	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.43**
		8	0.16	0.07	**0.36**	0.16	0.06	**0.33**	0.18	0.07	**0.38**	0.20	0.07	**0.41**
		9	0.18	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.08	**0.41**	0.22	0.07	**0.44**
		10	0.19	0.10	**0.48**	0.18	0.08	**0.42**	0.20	0.09	**0.46**	0.25	0.08	**0.50**
		11	0.22	0.10	**0.52**	0.22	0.09	**0.50**	0.24	0.10	**0.54**	0.29	0.10	**0.61**
		12	0.23	0.10	**0.52**	0.19	0.08	**0.41**	0.20	0.08	**0.44**	0.26	0.08	**0.49**
		13	0.18	0.05	**0.34**	0.18	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.34**	0.22	0.06	**0.39**
		14	0.22	0.10	**0.53**	0.23	0.10	**0.53**	0.25	0.11	**0.58**	0.33	0.12	**0.69**
	東側步道	15	0.28	0.10	**0.58**	0.30	0.10	**0.58**	0.32	0.09	**0.60**	0.31	0.07	**0.53**
		16	0.17	0.07	**0.37**	0.15	0.05	**0.32**	0.15	0.05	**0.32**	0.17	0.06	**0.34**
		17	0.20	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.39**	0.20	0.07	**0.41**	0.22	0.08	**0.44**
		18	0.19	0.07	**0.41**	0.17	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.37**	0.21	0.07	**0.43**
		19	0.25	0.07	**0.46**	0.26	0.07	**0.47**	0.26	0.07	**0.47**	0.21	0.07	**0.41**
		20	0.18	0.06	**0.36**	0.19	0.07	**0.38**	0.20	0.07	**0.41**	0.21	0.07	**0.43**
	南側步道	21	0.15	0.07	**0.36**	0.24	0.10	**0.55**	0.26	0.10	**0.56**	0.24	0.09	**0.50**
		22	0.17	0.06	**0.36**	0.19	0.08	**0.43**	0.21	0.09	**0.47**	0.22	0.08	**0.48**
		23	0.17	0.06	**0.36**	0.21	0.08	**0.46**	0.23	0.09	**0.50**	0.24	0.08	**0.48**
		24	0.18	0.07	**0.39**	0.23	0.09	**0.51**	0.23	0.09	**0.51**	0.25	0.08	**0.51**
		25	0.17	0.07	**0.38**	0.21	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.50**	0.21	0.08	**0.46**
		26	0.15	0.07	**0.37**	0.16	0.09	**0.42**	0.18	0.09	**0.44**	0.17	0.08	**0.42**
		27	0.16	0.07	**0.36**	0.20	0.09	**0.46**	0.21	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.44**
	西側步道	28	0.15	0.07	**0.35**	0.17	0.08	**0.41**	0.17	0.08	**0.41**	0.17	0.07	**0.39**
		29	0.13	0.06	**0.29**	0.13	0.06	**0.32**	0.14	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.35**
		30	0.15	0.07	**0.37**	0.15	0.08	**0.38**	0.16	0.08	**0.40**	0.16	0.08	**0.40**
		31	0.17	0.07	**0.37**	0.17	0.07	**0.37**	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.07	**0.44**
		32	0.19	0.07	**0.41**	0.17	0.06	**0.35**	0.19	0.06	**0.38**	0.22	0.07	**0.43**
		33	0.16	0.06	**0.33**	0.15	0.05	**0.32**	0.16	0.06	**0.33**	0.18	0.06	**0.37**
		34	0.17	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.38**	0.18	0.08	**0.42**	0.21	0.09	**0.47**
	2F露臺與空橋	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3F露臺	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂（R1）露臺	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂（R2）露臺	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	基地東北側	35	0.25	0.11	**0.59**	0.31	0.12	**0.67**	0.35	0.12	**0.70**	0.30	0.09	**0.58**
		36	0.23	0.11	**0.55**	0.21	0.10	**0.52**	0.24	0.11	**0.57**	0.27	0.10	**0.57**
		37	0.23	0.07	**0.44**	0.27	0.08	**0.50**	0.28	0.08	**0.51**	0.35	0.06	**0.54**
		38	0.24	0.11	**0.58**	0.25	0.10	**0.54**	0.27	0.10	**0.57**	0.28	0.09	**0.56**
		39	0.29	0.12	**0.65**	0.22	0.10	**0.51**	0.20	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.46**
		40	0.21	0.07	**0.43**	0.24	0.08	**0.48**	0.25	0.09	**0.53**	0.22	0.09	**0.51**
		41	0.37	0.08	**0.62**	0.48	0.08	**0.71**	0.50	0.09	**0.75**	0.49	0.08	**0.72**
		42	0.14	0.08	**0.38**	0.13	0.07	**0.33**	0.13	0.07	**0.33**	0.15	0.07	**0.37**
	基地東南側	43	0.33	0.09	**0.60**	0.45	0.09	**0.72**	0.50	0.09	**0.78**	0.45	0.11	**0.77**
		44	0.14	0.06	**0.33**	0.15	0.08	**0.39**	0.17	0.09	**0.44**	0.17	0.08	**0.40**
		45	0.25	0.10	**0.56**	0.25	0.10	**0.55**	0.25	0.11	**0.57**	0.24	0.10	**0.54**
		46	0.37	0.10	**0.67**	0.28	0.08	**0.53**	0.25	0.07	**0.47**	0.22	0.07	**0.44**
	基地西南側	47	0.22	0.09	**0.51**	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.05	**0.31**	0.18	0.07	**0.38**
		48	0.18	0.08	**0.41**	0.15	0.06	**0.34**	0.14	0.06	**0.31**	0.14	0.06	**0.31**
		49	0.15	0.07	**0.36**	0.18	0.08	**0.42**	0.18	0.08	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**
		50	0.13	0.07	**0.35**	0.14	0.08	**0.37**	0.14	0.08	**0.37**	0.14	0.07	**0.36**
		51	0.19	0.07	**0.39**	0.18	0.06	**0.37**	0.19	0.06	**0.37**	0.19	0.06	**0.37**
		52	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.44**	0.23	0.08	**0.48**
		53	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.41**
	基地西北側	54	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**
		55	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.40**	0.22	0.08	**0.46**	0.22	0.08	**0.46**
		56	0.22	0.08	**0.47**	0.24	0.09	**0.51**	0.24	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.51**
		57	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.43**
		58	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.41**	0.21	0.08	**0.47**	0.20	0.07	**0.41**
		59	0.21	0.07	**0.43**	0.21	0.07	**0.43**	0.28	0.11	**0.61**	0.28	0.10	**0.57**
		60	0.21	0.08	**0.45**	0.20	0.07	**0.42**	0.22	0.08	**0.47**	0.23	0.08	**0.48**
		61	0.30	0.11	**0.64**	0.31	0.12	**0.66**	0.38	0.11	**0.72**	0.43	0.11	**0.77**
		62	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.08	**0.42**	0.21	0.09	**0.46**	0.27	0.10	**0.58**
		63	0.18	0.08	**0.42**	0.21	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.45**	0.23	0.09	**0.50**
		64	0.30	0.09	**0.56**	0.40	0.08	**0.65**	0.43	0.10	**0.72**	0.44	0.10	**0.75**
		65	0.37	0.11	**0.69**	0.44	0.11	**0.78**	0.45	0.11	**0.77**	0.37	0.10	**0.68**
		66	0.27	0.07	**0.47**	0.27	0.09	**0.53**	0.30	0.08	**0.55**	0.25	0.07	**0.48**
		67	0.35	0.12	**0.71**	0.43	0.15	**0.87**	0.39	0.17	**0.89**	0.31	0.15	**0.76**

表 2-1-4 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(4)
（風向：130 度風至 160 度風）

興建前---無因次化陣風風速(4)

測點分類	測點	130度(13) 無因次化平均風速	130度(13) 無因次化均方根速度	130度(13) 無因次化陣風風速	140度(14) 無因次化平均風速	140度(14) 無因次化均方根速度	140度(14) 無因次化陣風風速	150度(15) 無因次化平均風速	150度(15) 無因次化均方根速度	150度(15) 無因次化陣風風速	160度(16) 無因次化平均風速	160度(16) 無因次化均方根速度	160度(16) 無因次化陣風風速
基地內 行人出入口	1	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.43**	0.18	0.08	**0.41**	0.13	0.06	**0.32**
	2	0.19	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.40**	0.17	0.06	**0.36**	0.16	0.05	**0.32**
	3	0.19	0.07	**0.39**	0.17	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.34**
	4	0.17	0.07	**0.39**	0.14	0.06	**0.34**	0.13	0.06	**0.32**	0.14	0.06	**0.33**
	5	0.19	0.08	**0.43**	0.16	0.07	**0.36**	0.16	0.07	**0.37**	0.17	0.07	**0.39**
	6	0.17	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.34**	0.20	0.07	**0.39**	0.22	0.07	**0.43**
北側步道	7	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.06	**0.38**	0.22	0.07	**0.42**	0.22	0.07	**0.44**
	8	0.18	0.06	**0.37**	0.20	0.07	**0.40**	0.21	0.07	**0.42**	0.21	0.07	**0.44**
	9	0.20	0.07	**0.40**	0.21	0.07	**0.42**	0.24	0.07	**0.46**	0.27	0.07	**0.49**
	10	0.27	0.08	**0.52**	0.27	0.09	**0.53**	0.27	0.09	**0.54**	0.31	0.09	**0.58**
	11	0.25	0.09	**0.53**	0.25	0.09	**0.54**	0.28	0.10	**0.58**	0.31	0.10	**0.61**
	12	0.29	0.08	**0.53**	0.29	0.08	**0.54**	0.30	0.09	**0.57**	0.34	0.10	**0.63**
	13	0.21	0.06	**0.38**	0.21	0.06	**0.37**	0.21	0.06	**0.38**	0.23	0.06	**0.40**
	14	0.39	0.11	**0.71**	0.37	0.11	**0.71**	0.36	0.12	**0.73**	0.41	0.13	**0.80**
東側步道	15	0.25	0.08	**0.49**	0.26	0.07	**0.47**	0.26	0.07	**0.48**	0.30	0.07	**0.51**
	16	0.19	0.07	**0.40**	0.25	0.08	**0.48**	0.30	0.08	**0.54**	0.35	0.08	**0.59**
	17	0.21	0.07	**0.42**	0.22	0.08	**0.46**	0.27	0.09	**0.52**	0.29	0.09	**0.55**
	18	0.21	0.07	**0.43**	0.22	0.08	**0.44**	0.24	0.08	**0.49**	0.27	0.09	**0.53**
	19	0.21	0.07	**0.40**	0.19	0.06	**0.38**	0.19	0.06	**0.38**	0.20	0.06	**0.39**
	20	0.23	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.47**	0.21	0.08	**0.45**	0.20	0.07	**0.40**
南側步道	21	0.24	0.09	**0.52**	0.28	0.09	**0.56**	0.27	0.09	**0.54**	0.21	0.08	**0.44**
	22	0.23	0.09	**0.51**	0.23	0.10	**0.53**	0.21	0.09	**0.49**	0.19	0.07	**0.40**
	23	0.23	0.09	**0.51**	0.25	0.10	**0.55**	0.23	0.10	**0.52**	0.18	0.07	**0.38**
	24	0.26	0.09	**0.55**	0.29	0.10	**0.60**	0.28	0.10	**0.58**	0.20	0.08	**0.44**
	25	0.20	0.09	**0.47**	0.26	0.10	**0.55**	0.25	0.10	**0.54**	0.18	0.07	**0.41**
	26	0.16	0.08	**0.42**	0.18	0.09	**0.45**	0.17	0.09	**0.44**	0.15	0.07	**0.37**
	27	0.19	0.09	**0.45**	0.23	0.09	**0.52**	0.23	0.09	**0.51**	0.17	0.07	**0.38**
西側步道	28	0.16	0.07	**0.37**	0.18	0.08	**0.41**	0.20	0.08	**0.43**	0.17	0.07	**0.37**
	29	0.15	0.06	**0.34**	0.17	0.06	**0.36**	0.18	0.07	**0.38**	0.15	0.06	**0.34**
	30	0.15	0.08	**0.39**	0.16	0.08	**0.40**	0.16	0.08	**0.40**	0.16	0.08	**0.39**
	31	0.21	0.08	**0.43**	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.40**	0.18	0.06	**0.37**
	32	0.23	0.07	**0.44**	0.20	0.06	**0.39**	0.19	0.06	**0.37**	0.19	0.06	**0.38**
	33	0.18	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.33**
	34	0.17	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.41**	0.21	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.46**
2F露臺與空橋	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3F露臺	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋頂（R1）露臺	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋頂（R2）露臺	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外 基地東北側	35	0.28	0.11	**0.59**	0.21	0.09	**0.49**	0.24	0.11	**0.58**	0.29	0.13	**0.67**
	36	0.28	0.10	**0.58**	0.31	0.11	**0.64**	0.28	0.11	**0.61**	0.33	0.11	**0.67**
	37	0.32	0.07	**0.52**	0.25	0.07	**0.47**	0.19	0.05	**0.33**	0.19	0.04	**0.32**
	38	0.38	0.09	**0.66**	0.31	0.10	**0.61**	0.24	0.09	**0.52**	0.28	0.10	**0.57**
	39	0.21	0.09	**0.47**	0.22	0.09	**0.49**	0.24	0.09	**0.51**	0.28	0.10	**0.57**
	40	0.17	0.07	**0.39**	0.16	0.06	**0.35**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.40**
	41	0.44	0.08	**0.67**	0.30	0.07	**0.52**	0.22	0.07	**0.43**	0.20	0.06	**0.39**
	42	0.13	0.07	**0.34**	0.14	0.07	**0.35**	0.14	0.07	**0.34**	0.13	0.07	**0.34**
基地東南側	43	0.28	0.12	**0.64**	0.18	0.08	**0.43**	0.21	0.10	**0.51**	0.16	0.08	**0.40**
	44	0.16	0.08	**0.40**	0.18	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.08	**0.40**
	45	0.24	0.10	**0.53**	0.24	0.11	**0.56**	0.25	0.11	**0.60**	0.24	0.10	**0.54**
	46	0.22	0.07	**0.43**	0.22	0.07	**0.43**	0.23	0.07	**0.45**	0.21	0.07	**0.42**
基地西南側	47	0.20	0.07	**0.41**	0.27	0.08	**0.51**	0.27	0.08	**0.51**	0.23	0.07	**0.46**
	48	0.15	0.06	**0.33**	0.15	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.35**	0.18	0.07	**0.39**
	49	0.20	0.07	**0.41**	0.28	0.08	**0.53**	0.26	0.08	**0.51**	0.24	0.08	**0.48**
	50	0.13	0.07	**0.35**	0.14	0.08	**0.37**	0.15	0.08	**0.40**	0.17	0.09	**0.43**
	51	0.18	0.06	**0.36**	0.19	0.06	**0.38**	0.19	0.07	**0.39**	0.20	0.07	**0.40**
	52	0.21	0.08	**0.44**	0.21	0.07	**0.43**	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.07	**0.42**
	53	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.39**
基地西北側	54	0.18	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.38**
	55	0.20	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.41**
	56	0.23	0.08	**0.48**	0.22	0.08	**0.46**	0.22	0.08	**0.46**	0.22	0.08	**0.47**
	57	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.42**
	58	0.20	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.43**
	59	0.21	0.07	**0.41**	0.21	0.07	**0.42**	0.21	0.07	**0.41**	0.21	0.07	**0.43**
	60	0.23	0.08	**0.49**	0.20	0.07	**0.43**	0.20	0.07	**0.42**	0.22	0.08	**0.46**
	61	0.48	0.09	**0.76**	0.61	0.09	**0.88**	0.51	0.09	**0.80**	0.39	0.09	**0.65**
	62	0.23	0.09	**0.48**	0.29	0.10	**0.60**	0.20	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.40**
	63	0.24	0.09	**0.51**	0.25	0.09	**0.53**	0.27	0.10	**0.57**	0.31	0.12	**0.66**
	64	0.40	0.11	**0.74**	0.41	0.12	**0.76**	0.43	0.14	**0.84**	0.40	0.14	**0.82**
	65	0.40	0.10	**0.69**	0.43	0.11	**0.75**	0.41	0.10	**0.70**	0.41	0.10	**0.71**
	66	0.22	0.08	**0.45**	0.26	0.08	**0.51**	0.29	0.09	**0.56**	0.30	0.10	**0.59**
	67	0.39	0.15	**0.85**	0.41	0.16	**0.89**	0.23	0.12	**0.58**	0.19	0.09	**0.47**

表 2-1-5 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(5)
（風向：170 度風至 200 度風）

興建前---無因次化陣風風速(5)

測點分類	測點	170度(17) 無因次化平均風速	170度(17) 無因次化均方根速度	170度(17) 無因次化陣風風速	180度(18) 無因次化平均風速	180度(18) 無因次化均方根速度	180度(18) 無因次化陣風風速	190度(19) 無因次化平均風速	190度(19) 無因次化均方根速度	190度(19) 無因次化陣風風速	200度(20) 無因次化平均風速	200度(20) 無因次化均方根速度	200度(20) 無因次化陣風風速
基地內 行人出入口	1	0.14	0.06	**0.33**	0.15	0.06	**0.33**	0.14	0.07	**0.34**	0.15	0.06	**0.34**
	2	0.16	0.05	**0.32**	0.16	0.05	**0.32**	0.15	0.06	**0.33**	0.18	0.06	**0.36**
	3	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.33**	0.17	0.06	**0.36**	0.22	0.08	**0.46**
	4	0.14	0.06	**0.32**	0.14	0.06	**0.32**	0.15	0.07	**0.36**	0.17	0.07	**0.38**
	5	0.17	0.07	**0.39**	0.16	0.07	**0.38**	0.17	0.08	**0.41**	0.19	0.08	**0.43**
	6	0.21	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.41**	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.38**
北側步道	7	0.23	0.07	**0.44**	0.21	0.07	**0.43**	0.18	0.08	**0.41**	0.15	0.05	**0.32**
	8	0.23	0.07	**0.45**	0.23	0.07	**0.45**	0.22	0.08	**0.46**	0.27	0.08	**0.50**
	9	0.29	0.07	**0.52**	0.28	0.08	**0.54**	0.24	0.09	**0.53**	0.20	0.07	**0.40**
	10	0.35	0.09	**0.61**	0.34	0.10	**0.63**	0.31	0.11	**0.64**	0.21	0.08	**0.44**
	11	0.33	0.10	**0.62**	0.30	0.10	**0.60**	0.26	0.11	**0.60**	0.20	0.08	**0.43**
	12	0.38	0.09	**0.65**	0.34	0.10	**0.65**	0.30	0.11	**0.64**	0.21	0.08	**0.45**
	13	0.24	0.06	**0.42**	0.23	0.06	**0.42**	0.22	0.07	**0.42**	0.21	0.06	**0.39**
	14	0.47	0.13	**0.86**	0.44	0.13	**0.84**	0.39	0.14	**0.82**	0.27	0.10	**0.57**
東側步道	15	0.35	0.08	**0.60**	0.39	0.09	**0.65**	0.43	0.11	**0.76**	0.28	0.09	**0.55**
	16	0.38	0.09	**0.65**	0.33	0.12	**0.68**	0.24	0.11	**0.56**	0.18	0.07	**0.39**
	17	0.32	0.09	**0.59**	0.28	0.10	**0.58**	0.23	0.09	**0.51**	0.21	0.08	**0.44**
	18	0.30	0.09	**0.56**	0.28	0.09	**0.56**	0.27	0.11	**0.59**	0.25	0.09	**0.52**
	19	0.20	0.07	**0.39**	0.20	0.06	**0.39**	0.21	0.07	**0.43**	0.19	0.06	**0.38**
	20	0.20	0.07	**0.41**	0.22	0.07	**0.44**	0.23	0.08	**0.47**	0.23	0.08	**0.45**
南側步道	21	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.40**	0.22	0.07	**0.44**	0.24	0.07	**0.45**
	22	0.19	0.07	**0.41**	0.22	0.08	**0.45**	0.22	0.08	**0.47**	0.21	0.08	**0.44**
	23	0.18	0.06	**0.37**	0.22	0.07	**0.43**	0.23	0.08	**0.47**	0.22	0.07	**0.43**
	24	0.20	0.07	**0.41**	0.22	0.07	**0.45**	0.23	0.08	**0.47**	0.23	0.08	**0.47**
	25	0.16	0.06	**0.34**	0.20	0.07	**0.40**	0.23	0.08	**0.46**	0.25	0.08	**0.49**
	26	0.15	0.08	**0.38**	0.16	0.08	**0.39**	0.15	0.08	**0.39**	0.15	0.08	**0.38**
	27	0.17	0.06	**0.35**	0.21	0.06	**0.39**	0.21	0.07	**0.43**	0.23	0.07	**0.44**
西側步道	28	0.17	0.06	**0.35**	0.19	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.39**
	29	0.16	0.06	**0.35**	0.17	0.07	**0.36**	0.14	0.06	**0.32**	0.13	0.06	**0.30**
	30	0.16	0.08	**0.39**	0.15	0.08	**0.38**	0.15	0.08	**0.39**	0.15	0.07	**0.37**
	31	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.06	**0.36**	0.18	0.07	**0.37**	0.21	0.08	**0.44**
	32	0.20	0.06	**0.39**	0.19	0.06	**0.38**	0.18	0.06	**0.38**	0.22	0.07	**0.44**
	33	0.17	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.33**	0.18	0.07	**0.38**
	34	0.22	0.08	**0.46**	0.22	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.47**	0.30	0.10	**0.61**
2F露臺與空橋	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3F露臺	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋頂（R1）露臺	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
屋頂（R2）露臺	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外 基地東北側	35	0.32	0.13	**0.70**	0.35	0.13	**0.73**	0.32	0.14	**0.73**	0.36	0.10	**0.66**
	36	0.43	0.12	**0.79**	0.50	0.13	**0.88**	0.49	0.13	**0.88**	0.27	0.17	**0.79**
	37	0.19	0.04	**0.32**	0.20	0.05	**0.35**	0.21	0.05	**0.37**	0.23	0.06	**0.40**
	38	0.30	0.10	**0.60**	0.25	0.10	**0.55**	0.22	0.10	**0.51**	0.21	0.08	**0.45**
	39	0.33	0.09	**0.60**	0.34	0.10	**0.64**	0.33	0.10	**0.64**	0.34	0.10	**0.63**
	40	0.16	0.06	**0.33**	0.13	0.05	**0.28**	0.11	0.05	**0.25**	0.13	0.05	**0.28**
	41	0.15	0.06	**0.34**	0.13	0.05	**0.29**	0.16	0.07	**0.37**	0.30	0.07	**0.51**
	42	0.13	0.07	**0.34**	0.15	0.07	**0.37**	0.14	0.08	**0.38**	0.19	0.09	**0.45**
基地東南側	43	0.13	0.07	**0.33**	0.15	0.07	**0.37**	0.14	0.07	**0.34**	0.14	0.07	**0.34**
	44	0.19	0.09	**0.45**	0.22	0.08	**0.46**	0.26	0.09	**0.54**	0.38	0.09	**0.66**
	45	0.23	0.09	**0.51**	0.29	0.11	**0.63**	0.28	0.12	**0.63**	0.31	0.12	**0.66**
	46	0.21	0.07	**0.43**	0.20	0.06	**0.39**	0.20	0.06	**0.37**	0.23	0.07	**0.43**
基地西南側	47	0.25	0.08	**0.48**	0.27	0.08	**0.51**	0.29	0.08	**0.54**	0.38	0.07	**0.59**
	48	0.18	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.36**	0.14	0.06	**0.31**	0.15	0.06	**0.33**
	49	0.22	0.08	**0.45**	0.19	0.07	**0.41**	0.15	0.07	**0.34**	0.15	0.06	**0.34**
	50	0.17	0.09	**0.42**	0.16	0.08	**0.41**	0.22	0.10	**0.51**	0.35	0.11	**0.68**
	51	0.20	0.06	**0.39**	0.19	0.06	**0.38**	0.18	0.06	**0.35**	0.20	0.07	**0.41**
	52	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.41**
	53	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.41**
基地西北側	54	0.18	0.07	**0.39**	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.40**	0.24	0.09	**0.52**
	55	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.42**	0.21	0.08	**0.43**	0.31	0.10	**0.60**
	56	0.22	0.08	**0.46**	0.22	0.08	**0.47**	0.24	0.09	**0.51**	0.33	0.13	**0.72**
	57	0.20	0.07	**0.42**	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.50**	0.37	0.13	**0.78**
	58	0.21	0.08	**0.46**	0.24	0.10	**0.54**	0.23	0.10	**0.52**	0.34	0.16	**0.82**
	59	0.21	0.07	**0.43**	0.25	0.09	**0.51**	0.22	0.08	**0.47**	0.26	0.08	**0.51**
	60	0.24	0.08	**0.49**	0.25	0.08	**0.50**	0.23	0.08	**0.48**	0.25	0.09	**0.51**
	61	0.32	0.09	**0.60**	0.31	0.10	**0.62**	0.42	0.14	**0.84**	0.44	0.13	**0.85**
	62	0.19	0.07	**0.41**	0.22	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.43**	0.23	0.08	**0.48**
	63	0.30	0.11	**0.62**	0.33	0.09	**0.61**	0.27	0.10	**0.56**	0.28	0.11	**0.61**
	64	0.29	0.10	**0.60**	0.30	0.11	**0.61**	0.38	0.11	**0.72**	0.51	0.13	**0.91**
	65	0.36	0.09	**0.65**	0.34	0.10	**0.65**	0.30	0.12	**0.66**	0.39	0.13	**0.79**
	66	0.32	0.09	**0.60**	0.31	0.10	**0.60**	0.32	0.09	**0.58**	0.47	0.09	**0.75**
	67	0.19	0.08	**0.44**	0.19	0.08	**0.45**	0.23	0.11	**0.57**	0.24	0.12	**0.60**

表 2-1-6 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(6)
（風向：210 度風至 240 度風）

興建前---無因次化陣風風速(6)

測點分類		測點	210度(21)			220度(22)			230度(23)			240度(24)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.13	0.07	**0.33**	0.13	0.06	**0.31**	0.12	0.06	**0.29**	0.13	0.06	**0.32**
		2	0.17	0.07	**0.37**	0.15	0.06	**0.32**	0.15	0.06	**0.32**	0.15	0.06	**0.33**
		3	0.21	0.09	**0.47**	0.16	0.07	**0.36**	0.19	0.09	**0.47**	0.19	0.09	**0.46**
		4	0.17	0.08	**0.40**	0.14	0.07	**0.34**	0.16	0.08	**0.40**	0.17	0.09	**0.43**
		5	0.18	0.09	**0.44**	0.16	0.08	**0.39**	0.18	0.09	**0.45**	0.23	0.11	**0.57**
		6	0.18	0.07	**0.38**	0.16	0.06	**0.34**	0.18	0.07	**0.40**	0.22	0.09	**0.49**
	北側步道	7	0.15	0.06	**0.34**	0.14	0.06	**0.32**	0.16	0.07	**0.36**	0.20	0.09	**0.46**
		8	0.20	0.08	**0.43**	0.19	0.07	**0.40**	0.26	0.09	**0.53**	0.24	0.10	**0.53**
		9	0.16	0.07	**0.37**	0.16	0.06	**0.35**	0.18	0.08	**0.42**	0.21	0.09	**0.50**
		10	0.19	0.09	**0.45**	0.17	0.08	**0.40**	0.22	0.10	**0.51**	0.21	0.10	**0.51**
		11	0.18	0.08	**0.43**	0.17	0.08	**0.40**	0.20	0.09	**0.47**	0.21	0.10	**0.50**
		12	0.21	0.08	**0.46**	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.45**	0.24	0.10	**0.54**
		13	0.19	0.05	**0.36**	0.19	0.05	**0.35**	0.21	0.06	**0.39**	0.22	0.07	**0.42**
		14	0.24	0.11	**0.57**	0.20	0.09	**0.48**	0.23	0.10	**0.54**	0.26	0.11	**0.60**
	東側步道	15	0.31	0.10	**0.60**	0.26	0.10	**0.55**	0.26	0.09	**0.53**	0.32	0.11	**0.65**
		16	0.18	0.08	**0.41**	0.19	0.08	**0.44**	0.19	0.08	**0.44**	0.21	0.09	**0.48**
		17	0.23	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.43**	0.23	0.09	**0.49**	0.23	0.09	**0.51**
		18	0.31	0.12	**0.67**	0.25	0.11	**0.60**	0.32	0.14	**0.74**	0.38	0.15	**0.82**
		19	0.21	0.07	**0.43**	0.22	0.07	**0.43**	0.22	0.07	**0.44**	0.23	0.08	**0.48**
		20	0.23	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.46**	0.20	0.08	**0.43**	0.22	0.08	**0.47**
	南側步道	21	0.21	0.07	**0.43**	0.19	0.07	**0.40**	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.07	**0.35**
		22	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.40**	0.17	0.07	**0.36**	0.18	0.07	**0.40**
		23	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.08	**0.42**	0.16	0.06	**0.35**	0.17	0.07	**0.38**
		24	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.38**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.37**
		25	0.20	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.40**	0.15	0.06	**0.34**	0.16	0.07	**0.36**
		26	0.14	0.07	**0.36**	0.15	0.08	**0.39**	0.15	0.08	**0.38**	0.16	0.09	**0.43**
		27	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.16	0.07	**0.36**	0.16	0.07	**0.37**
	西側步道	28	0.17	0.07	**0.39**	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.08	**0.40**	0.18	0.08	**0.43**
		29	0.13	0.06	**0.30**	0.16	0.07	**0.36**	0.17	0.07	**0.38**	0.19	0.08	**0.43**
		30	0.15	0.07	**0.37**	0.15	0.08	**0.38**	0.15	0.07	**0.37**	0.16	0.08	**0.39**
		31	0.20	0.08	**0.44**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.08	**0.41**	0.20	0.08	**0.45**
		32	0.21	0.08	**0.43**	0.19	0.07	**0.40**	0.21	0.08	**0.44**	0.27	0.11	**0.58**
		33	0.17	0.07	**0.37**	0.17	0.07	**0.37**	0.18	0.08	**0.41**	0.25	0.10	**0.55**
		34	0.20	0.09	**0.47**	0.19	0.08	**0.43**	0.26	0.11	**0.60**	0.28	0.13	**0.66**
	2F露臺與空橋	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3F露臺	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂（R1）露臺	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂（R2）露臺	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	基地東北側	35	0.31	0.12	**0.66**	0.24	0.11	**0.57**	0.36	0.12	**0.71**	0.31	0.13	**0.69**
		36	0.24	0.15	**0.68**	0.25	0.13	**0.63**	0.16	0.10	**0.46**	0.25	0.12	**0.62**
		37	0.25	0.07	**0.44**	0.22	0.06	**0.39**	0.21	0.06	**0.38**	0.21	0.05	**0.38**
		38	0.23	0.10	**0.53**	0.23	0.10	**0.53**	0.22	0.10	**0.53**	0.29	0.13	**0.67**
		39	0.35	0.11	**0.66**	0.36	0.11	**0.70**	0.31	0.11	**0.65**	0.33	0.12	**0.69**
		40	0.14	0.06	**0.31**	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.30**	0.11	0.04	**0.24**
		41	0.31	0.08	**0.57**	0.35	0.07	**0.57**	0.35	0.08	**0.58**	0.28	0.09	**0.54**
		42	0.18	0.10	**0.46**	0.18	0.10	**0.47**	0.20	0.10	**0.50**	0.21	0.11	**0.54**
	基地東南側	43	0.14	0.06	**0.32**	0.18	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.41**	0.15	0.06	**0.34**
		44	0.37	0.10	**0.67**	0.36	0.11	**0.68**	0.31	0.11	**0.65**	0.32	0.13	**0.71**
		45	0.28	0.11	**0.61**	0.26	0.11	**0.59**	0.22	0.09	**0.47**	0.20	0.08	**0.44**
		46	0.22	0.06	**0.41**	0.22	0.07	**0.42**	0.21	0.06	**0.39**	0.22	0.07	**0.42**
	基地西南側	47	0.33	0.08	**0.58**	0.37	0.09	**0.64**	0.35	0.08	**0.60**	0.32	0.08	**0.58**
		48	0.15	0.07	**0.36**	0.17	0.08	**0.41**	0.20	0.10	**0.50**	0.23	0.10	**0.54**
		49	0.14	0.06	**0.32**	0.15	0.07	**0.35**	0.16	0.07	**0.36**	0.19	0.07	**0.40**
		50	0.28	0.11	**0.62**	0.29	0.11	**0.61**	0.33	0.11	**0.66**	0.35	0.11	**0.67**
		51	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.39**	0.22	0.09	**0.49**	0.26	0.10	**0.56**
		52	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.44**	0.21	0.09	**0.47**	0.30	0.11	**0.63**
		53	0.19	0.08	**0.41**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.08	**0.42**
	基地西北側	54	0.21	0.09	**0.48**	0.20	0.09	**0.46**	0.29	0.14	**0.71**	0.34	0.15	**0.80**
		55	0.30	0.10	**0.59**	0.22	0.09	**0.49**	0.31	0.13	**0.70**	0.33	0.14	**0.74**
		56	0.28	0.12	**0.63**	0.27	0.11	**0.61**	0.33	0.16	**0.81**	0.46	0.20	**1.07**
		57	0.31	0.12	**0.67**	0.26	0.11	**0.60**	0.33	0.14	**0.75**	0.40	0.14	**0.81**
		58	0.33	0.15	**0.77**	0.27	0.13	**0.66**	0.51	0.22	**1.16**	0.46	0.20	**1.06**
		59	0.23	0.09	**0.50**	0.22	0.08	**0.45**	0.28	0.12	**0.63**	0.35	0.14	**0.76**
		60	0.21	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.44**	0.25	0.10	**0.55**	0.26	0.11	**0.59**
		61	0.52	0.15	**0.96**	0.41	0.14	**0.83**	0.26	0.12	**0.62**	0.24	0.12	**0.61**
		62	0.21	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.51**	0.22	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.49**
		63	0.33	0.14	**0.73**	0.35	0.15	**0.80**	0.37	0.15	**0.81**	0.27	0.12	**0.63**
		64	0.31	0.13	**0.71**	0.34	0.14	**0.77**	0.39	0.15	**0.85**	0.41	0.17	**0.92**
		65	0.32	0.13	**0.72**	0.56	0.18	**1.11**	0.52	0.17	**1.04**	0.35	0.12	**0.70**
		66	0.41	0.08	**0.65**	0.42	0.10	**0.72**	0.40	0.09	**0.67**	0.36	0.08	**0.61**
		67	0.40	0.19	**0.96**	0.44	0.21	**1.08**	0.29	0.15	**0.75**	0.25	0.13	**0.63**

表 2-1-7 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(7)
（風向：250 度風至 280 度風）

興建前---無因次化陣風風速(7)

測點分類		測點	250度(25)			260度(26)			270度(27)			280度(28)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.19	0.10	**0.48**	0.15	0.08	**0.40**	0.14	0.07	**0.36**	0.14	0.07	**0.35**
		2	0.21	0.09	**0.47**	0.18	0.08	**0.42**	0.17	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.37**
		3	0.24	0.10	**0.55**	0.23	0.10	**0.52**	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.09	**0.46**
		4	0.22	0.11	**0.54**	0.21	0.11	**0.52**	0.18	0.09	**0.45**	0.18	0.09	**0.46**
		5	0.28	0.14	**0.69**	0.26	0.12	**0.62**	0.23	0.11	**0.55**	0.23	0.11	**0.56**
		6	0.27	0.11	**0.60**	0.30	0.11	**0.64**	0.25	0.10	**0.56**	0.26	0.10	**0.57**
	北側步道	7	0.27	0.12	**0.62**	0.39	0.14	**0.81**	0.37	0.15	**0.81**	0.31	0.13	**0.71**
		8	0.29	0.12	**0.64**	0.39	0.15	**0.83**	0.41	0.14	**0.84**	0.28	0.12	**0.65**
		9	0.28	0.12	**0.64**	0.33	0.13	**0.73**	0.32	0.13	**0.71**	0.28	0.12	**0.63**
		10	0.28	0.13	**0.66**	0.38	0.16	**0.87**	0.41	0.17	**0.92**	0.31	0.14	**0.74**
		11	0.27	0.12	**0.64**	0.34	0.14	**0.77**	0.35	0.15	**0.80**	0.30	0.14	**0.71**
		12	0.31	0.13	**0.71**	0.31	0.13	**0.68**	0.31	0.13	**0.70**	0.29	0.12	**0.64**
		13	0.25	0.08	**0.49**	0.26	0.08	**0.49**	0.28	0.08	**0.54**	0.26	0.08	**0.51**
		14	0.31	0.14	**0.74**	0.33	0.15	**0.77**	0.35	0.16	**0.82**	0.34	0.15	**0.79**
	東側步道	15	0.33	0.13	**0.71**	0.30	0.10	**0.61**	0.32	0.10	**0.62**	0.36	0.11	**0.69**
		16	0.27	0.12	**0.64**	0.25	0.10	**0.56**	0.25	0.11	**0.56**	0.25	0.11	**0.58**
		17	0.25	0.10	**0.54**	0.32	0.12	**0.68**	0.31	0.13	**0.71**	0.33	0.14	**0.75**
		18	0.31	0.13	**0.71**	0.37	0.13	**0.78**	0.40	0.16	**0.86**	0.39	0.16	**0.87**
		19	0.24	0.09	**0.52**	0.24	0.09	**0.52**	0.27	0.11	**0.59**	0.26	0.10	**0.58**
		20	0.29	0.12	**0.65**	0.25	0.10	**0.54**	0.26	0.10	**0.56**	0.25	0.10	**0.56**
	南側步道	21	0.20	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.09	**0.46**	0.20	0.09	**0.47**
		22	0.23	0.10	**0.54**	0.24	0.10	**0.53**	0.24	0.10	**0.54**	0.23	0.10	**0.54**
		23	0.22	0.09	**0.50**	0.22	0.10	**0.51**	0.21	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.48**
		24	0.20	0.08	**0.45**	0.22	0.09	**0.51**	0.21	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.48**
		25	0.18	0.08	**0.41**	0.23	0.10	**0.52**	0.23	0.10	**0.52**	0.22	0.10	**0.52**
		26	0.21	0.11	**0.55**	0.18	0.10	**0.48**	0.17	0.09	**0.44**	0.17	0.09	**0.45**
		27	0.20	0.09	**0.47**	0.23	0.10	**0.54**	0.23	0.10	**0.52**	0.22	0.10	**0.52**
	西側步道	28	0.24	0.10	**0.53**	0.27	0.11	**0.59**	0.27	0.10	**0.59**	0.27	0.11	**0.59**
		29	0.26	0.10	**0.57**	0.18	0.09	**0.45**	0.17	0.08	**0.40**	0.17	0.08	**0.41**
		30	0.19	0.10	**0.48**	0.17	0.09	**0.43**	0.16	0.08	**0.41**	0.16	0.08	**0.40**
		31	0.25	0.11	**0.56**	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.43**
		32	0.31	0.13	**0.70**	0.23	0.09	**0.51**	0.21	0.08	**0.47**	0.22	0.09	**0.47**
		33	0.28	0.12	**0.64**	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.39**
		34	0.31	0.14	**0.73**	0.36	0.14	**0.78**	0.35	0.14	**0.77**	0.25	0.12	**0.61**
	2F露臺與空橋	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3F露臺	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂（R1）露臺	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂（R2）露臺	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	基地東北側	35	0.24	0.12	**0.60**	0.37	0.16	**0.87**	0.41	0.17	**0.91**	0.44	0.15	**0.88**
		36	0.24	0.14	**0.65**	0.22	0.12	**0.57**	0.30	0.13	**0.70**	0.30	0.13	**0.69**
		37	0.20	0.05	**0.35**	0.20	0.05	**0.35**	0.20	0.06	**0.37**	0.20	0.05	**0.35**
		38	0.25	0.11	**0.58**	0.26	0.11	**0.60**	0.32	0.13	**0.72**	0.35	0.14	**0.77**
		39	0.33	0.13	**0.73**	0.24	0.11	**0.55**	0.28	0.12	**0.64**	0.28	0.12	**0.65**
		40	0.12	0.04	**0.24**	0.12	0.04	**0.25**	0.14	0.06	**0.31**	0.15	0.06	**0.33**
		41	0.27	0.11	**0.59**	0.19	0.10	**0.48**	0.29	0.12	**0.64**	0.29	0.12	**0.66**
		42	0.29	0.16	**0.77**	0.21	0.12	**0.58**	0.23	0.13	**0.64**	0.22	0.12	**0.58**
	基地東南側	43	0.13	0.06	**0.31**	0.12	0.06	**0.30**	0.13	0.06	**0.30**	0.13	0.06	**0.31**
		44	0.39	0.15	**0.84**	0.32	0.12	**0.69**	0.37	0.13	**0.77**	0.37	0.14	**0.78**
		45	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.46**	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.47**
		46	0.23	0.07	**0.45**	0.21	0.06	**0.38**	0.22	0.06	**0.42**	0.24	0.07	**0.45**
	基地西南側	47	0.31	0.08	**0.55**	0.23	0.09	**0.50**	0.22	0.10	**0.52**	0.22	0.11	**0.55**
		48	0.24	0.10	**0.53**	0.24	0.09	**0.51**	0.25	0.09	**0.52**	0.22	0.09	**0.50**
		49	0.20	0.08	**0.43**	0.18	0.08	**0.44**	0.19	0.09	**0.45**	0.18	0.08	**0.43**
		50	0.32	0.12	**0.67**	0.22	0.11	**0.54**	0.19	0.10	**0.47**	0.17	0.09	**0.45**
		51	0.32	0.13	**0.70**	0.25	0.11	**0.57**	0.27	0.10	**0.57**	0.25	0.10	**0.54**
		52	0.33	0.13	**0.72**	0.23	0.09	**0.49**	0.22	0.08	**0.48**	0.22	0.08	**0.46**
		53	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.42**
	基地西北側	54	0.30	0.14	**0.72**	0.25	0.11	**0.57**	0.23	0.10	**0.52**	0.22	0.09	**0.50**
		55	0.30	0.13	**0.70**	0.27	0.11	**0.60**	0.30	0.12	**0.64**	0.32	0.12	**0.67**
		56	0.55	0.19	**1.12**	0.61	0.16	**1.08**	0.51	0.15	**0.97**	0.45	0.13	**0.85**
		57	0.34	0.13	**0.72**	0.27	0.10	**0.58**	0.26	0.10	**0.57**	0.28	0.10	**0.57**
		58	0.24	0.10	**0.55**	0.20	0.07	**0.42**	0.20	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.40**
		59	0.33	0.13	**0.73**	0.28	0.10	**0.58**	0.27	0.09	**0.55**	0.26	0.09	**0.54**
		60	0.28	0.12	**0.63**	0.33	0.14	**0.74**	0.36	0.14	**0.79**	0.37	0.14	**0.78**
		61	0.20	0.10	**0.51**	0.28	0.11	**0.60**	0.35	0.09	**0.63**	0.39	0.10	**0.69**
		62	0.20	0.08	**0.43**	0.19	0.07	**0.42**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.40**
		63	0.22	0.10	**0.52**	0.23	0.10	**0.53**	0.30	0.12	**0.67**	0.38	0.14	**0.79**
		64	0.47	0.15	**0.94**	0.50	0.13	**0.89**	0.39	0.15	**0.83**	0.29	0.13	**0.67**
		65	0.41	0.12	**0.76**	0.41	0.11	**0.73**	0.34	0.11	**0.68**	0.30	0.10	**0.60**
		66	0.31	0.10	**0.61**	0.21	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.44**	0.18	0.07	**0.40**
		67	0.27	0.11	**0.61**	0.28	0.11	**0.61**	0.25	0.10	**0.56**	0.23	0.10	**0.52**

表 2-1-8 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(8)
（風向：290 度風至 320 度風）

興建前—無因次化陣風風速(8)														
測點分類		測點	290度(29)			300度(30)			310度(31)			320度(32)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.16	0.08	**0.40**	0.17	0.09	**0.43**	0.17	0.09	**0.43**	0.18	0.09	**0.46**
		2	0.19	0.08	**0.43**	0.20	0.09	**0.46**	0.20	0.09	**0.46**	0.20	0.10	**0.49**
		3	0.24	0.10	**0.55**	0.25	0.11	**0.58**	0.24	0.11	**0.56**	0.24	0.11	**0.57**
		4	0.23	0.12	**0.58**	0.24	0.12	**0.61**	0.22	0.12	**0.58**	0.21	0.11	**0.55**
		5	0.28	0.13	**0.67**	0.30	0.14	**0.71**	0.27	0.13	**0.66**	0.23	0.12	**0.58**
		6	0.30	0.12	**0.65**	0.30	0.12	**0.68**	0.27	0.12	**0.62**	0.22	0.10	**0.51**
	北側步道	7	0.31	0.14	**0.72**	0.32	0.14	**0.75**	0.26	0.13	**0.64**	0.21	0.09	**0.48**
		8	0.28	0.11	**0.61**	0.30	0.12	**0.67**	0.31	0.11	**0.65**	0.30	0.10	**0.61**
		9	0.28	0.11	**0.62**	0.29	0.12	**0.66**	0.27	0.11	**0.61**	0.29	0.11	**0.61**
		10	0.32	0.13	**0.71**	0.36	0.14	**0.78**	0.37	0.14	**0.80**	0.39	0.12	**0.77**
		11	0.30	0.12	**0.67**	0.32	0.13	**0.72**	0.31	0.13	**0.70**	0.36	0.13	**0.74**
		12	0.33	0.11	**0.67**	0.37	0.13	**0.75**	0.38	0.13	**0.78**	0.42	0.12	**0.77**
		13	0.34	0.11	**0.66**	0.40	0.11	**0.74**	0.41	0.10	**0.72**	0.35	0.09	**0.61**
		14	0.49	0.16	**0.97**	0.58	0.16	**1.07**	0.58	0.16	**1.07**	0.39	0.15	**0.83**
	東側步道	15	0.49	0.11	**0.83**	0.58	0.12	**0.93**	0.59	0.12	**0.96**	0.38	0.12	**0.75**
		16	0.26	0.11	**0.59**	0.29	0.13	**0.66**	0.29	0.13	**0.66**	0.33	0.12	**0.68**
		17	0.36	0.13	**0.76**	0.38	0.14	**0.81**	0.37	0.15	**0.82**	0.28	0.12	**0.64**
		18	0.49	0.16	**0.97**	0.55	0.17	**1.06**	0.57	0.17	**1.07**	0.46	0.15	**0.90**
		19	0.31	0.13	**0.71**	0.33	0.14	**0.76**	0.32	0.14	**0.73**	0.26	0.11	**0.58**
		20	0.30	0.12	**0.65**	0.31	0.12	**0.68**	0.31	0.12	**0.68**	0.30	0.12	**0.65**
	南側步道	21	0.22	0.10	**0.51**	0.23	0.10	**0.54**	0.23	0.11	**0.54**	0.25	0.12	**0.60**
		22	0.28	0.12	**0.64**	0.29	0.13	**0.69**	0.29	0.13	**0.69**	0.30	0.13	**0.69**
		23	0.23	0.10	**0.52**	0.23	0.11	**0.56**	0.23	0.10	**0.54**	0.24	0.12	**0.60**
		24	0.23	0.10	**0.52**	0.24	0.10	**0.55**	0.23	0.10	**0.55**	0.26	0.12	**0.61**
		25	0.22	0.10	**0.52**	0.21	0.10	**0.52**	0.20	0.09	**0.48**	0.20	0.10	**0.50**
		26	0.19	0.10	**0.49**	0.20	0.11	**0.53**	0.19	0.11	**0.51**	0.16	0.09	**0.42**
		27	0.23	0.10	**0.53**	0.23	0.11	**0.55**	0.21	0.10	**0.51**	0.19	0.09	**0.48**
	西側步道	28	0.28	0.11	**0.61**	0.27	0.12	**0.62**	0.26	0.12	**0.60**	0.18	0.08	**0.41**
		29	0.19	0.09	**0.47**	0.21	0.10	**0.52**	0.21	0.10	**0.51**	0.15	0.07	**0.36**
		30	0.17	0.08	**0.42**	0.17	0.09	**0.44**	0.17	0.09	**0.44**	0.18	0.09	**0.45**
		31	0.21	0.09	**0.47**	0.22	0.09	**0.50**	0.22	0.10	**0.51**	0.23	0.11	**0.55**
		32	0.26	0.10	**0.57**	0.28	0.11	**0.61**	0.27	0.11	**0.60**	0.26	0.11	**0.58**
		33	0.20	0.08	**0.42**	0.21	0.08	**0.46**	0.21	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.43**
		34	0.26	0.11	**0.60**	0.27	0.12	**0.64**	0.25	0.11	**0.60**	0.24	0.11	**0.56**
	2F露臺與空橋	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3F露臺	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂（R1）露臺	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂（R2）露臺	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	基地東北側	35	0.50	0.13	**0.91**	0.54	0.14	**0.95**	0.50	0.15	**0.95**	0.29	0.11	**0.63**
		36	0.28	0.12	**0.63**	0.28	0.12	**0.64**	0.24	0.12	**0.61**	0.17	0.09	**0.43**
		37	0.20	0.05	**0.35**	0.20	0.05	**0.36**	0.22	0.06	**0.41**	0.27	0.07	**0.46**
		38	0.36	0.13	**0.76**	0.37	0.14	**0.80**	0.35	0.15	**0.79**	0.30	0.13	**0.68**
		39	0.27	0.12	**0.62**	0.27	0.12	**0.63**	0.27	0.13	**0.65**	0.24	0.11	**0.57**
		40	0.16	0.07	**0.36**	0.15	0.06	**0.34**	0.14	0.06	**0.31**	0.17	0.06	**0.34**
		41	0.32	0.12	**0.69**	0.38	0.14	**0.80**	0.41	0.15	**0.86**	0.34	0.16	**0.83**
		42	0.28	0.14	**0.71**	0.34	0.16	**0.83**	0.36	0.16	**0.83**	0.38	0.14	**0.82**
	基地東南側	43	0.14	0.06	**0.32**	0.14	0.06	**0.32**	0.14	0.06	**0.33**	0.15	0.06	**0.34**
		44	0.42	0.14	**0.85**	0.46	0.16	**0.93**	0.48	0.17	**1.00**	0.48	0.16	**0.97**
		45	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.47**	0.21	0.08	**0.47**
		46	0.27	0.08	**0.51**	0.28	0.08	**0.54**	0.28	0.08	**0.53**	0.27	0.08	**0.50**
	基地西南側	47	0.27	0.14	**0.69**	0.34	0.17	**0.84**	0.35	0.17	**0.87**	0.25	0.13	**0.63**
		48	0.24	0.10	**0.54**	0.27	0.11	**0.60**	0.29	0.12	**0.66**	0.26	0.13	**0.65**
		49	0.19	0.08	**0.44**	0.19	0.09	**0.46**	0.19	0.09	**0.47**	0.16	0.07	**0.39**
		50	0.19	0.10	**0.50**	0.21	0.11	**0.56**	0.22	0.12	**0.57**	0.19	0.10	**0.49**
		51	0.24	0.09	**0.52**	0.24	0.10	**0.53**	0.23	0.09	**0.50**	0.21	0.07	**0.43**
		52	0.24	0.09	**0.50**	0.25	0.09	**0.53**	0.25	0.09	**0.52**	0.24	0.09	**0.52**
		53	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**
	基地西北側	54	0.25	0.10	**0.56**	0.25	0.10	**0.56**	0.23	0.10	**0.52**	0.22	0.09	**0.50**
		55	0.34	0.12	**0.71**	0.36	0.13	**0.75**	0.36	0.13	**0.75**	0.32	0.12	**0.69**
		56	0.48	0.14	**0.89**	0.50	0.14	**0.92**	0.52	0.14	**0.92**	0.54	0.14	**0.95**
		57	0.30	0.10	**0.61**	0.30	0.11	**0.62**	0.30	0.11	**0.61**	0.29	0.09	**0.57**
		58	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.43**	0.20	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.41**
		59	0.28	0.10	**0.59**	0.29	0.11	**0.63**	0.29	0.11	**0.63**	0.25	0.09	**0.53**
		60	0.48	0.15	**0.93**	0.54	0.15	**0.98**	0.48	0.15	**0.94**	0.28	0.11	**0.62**
		61	0.50	0.10	**0.80**	0.53	0.10	**0.83**	0.50	0.10	**0.80**	0.41	0.09	**0.70**
		62	0.20	0.08	**0.44**	0.21	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.41**
		63	0.42	0.14	**0.84**	0.41	0.12	**0.78**	0.38	0.12	**0.73**	0.36	0.12	**0.71**
		64	0.27	0.12	**0.63**	0.25	0.11	**0.60**	0.25	0.12	**0.60**	0.29	0.13	**0.69**
		65	0.32	0.10	**0.63**	0.33	0.10	**0.64**	0.33	0.10	**0.64**	0.33	0.11	**0.65**
		66	0.20	0.07	**0.42**	0.23	0.09	**0.49**	0.24	0.09	**0.50**	0.20	0.08	**0.43**
		67	0.25	0.10	**0.55**	0.26	0.11	**0.58**	0.26	0.11	**0.58**	0.24	0.10	**0.55**

A13-9

表 2-1-9 大樓興建前各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(9)
（風向：330 度風至 0 度風）

興建前—無因次化陣風風速(9)														
測點分類		測點	330度(33)			340度(34)			350度(35)			0度(36)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.15	0.08	**0.39**	0.15	0.07	**0.35**	0.22	0.10	**0.52**	0.21	0.09	**0.50**
		2	0.17	0.07	**0.40**	0.16	0.06	**0.35**	0.23	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.49**
		3	0.20	0.09	**0.45**	0.17	0.06	**0.36**	0.21	0.08	**0.46**	0.21	0.09	**0.47**
		4	0.17	0.08	**0.42**	0.16	0.07	**0.38**	0.19	0.09	**0.46**	0.21	0.09	**0.49**
		5	0.21	0.10	**0.50**	0.19	0.08	**0.43**	0.21	0.09	**0.47**	0.23	0.10	**0.52**
		6	0.21	0.08	**0.46**	0.17	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.33**	0.17	0.06	**0.36**
	北側步道	7	0.17	0.08	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**	0.17	0.06	**0.36**	0.20	0.07	**0.41**
		8	0.17	0.07	**0.39**	0.17	0.06	**0.36**	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.31**
		9	0.21	0.09	**0.49**	0.18	0.07	**0.40**	0.17	0.06	**0.35**	0.18	0.07	**0.38**
		10	0.19	0.10	**0.49**	0.15	0.07	**0.36**	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.07	**0.34**
		11	0.22	0.11	**0.55**	0.18	0.08	**0.41**	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.08	**0.41**
		12	0.23	0.10	**0.53**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.06	**0.38**	0.19	0.07	**0.39**
		13	0.19	0.05	**0.35**	0.18	0.05	**0.33**	0.18	0.05	**0.32**	0.18	0.05	**0.32**
		14	0.20	0.09	**0.47**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.46**	0.22	0.09	**0.49**
	東側步道	15	0.18	0.08	**0.41**	0.15	0.06	**0.34**	0.17	0.07	**0.38**	0.19	0.08	**0.42**
		16	0.24	0.10	**0.55**	0.17	0.07	**0.37**	0.19	0.07	**0.41**	0.17	0.06	**0.36**
		17	0.23	0.09	**0.51**	0.20	0.07	**0.41**	0.21	0.07	**0.43**	0.20	0.07	**0.41**
		18	0.26	0.11	**0.60**	0.26	0.10	**0.57**	0.25	0.11	**0.57**	0.26	0.11	**0.57**
		19	0.26	0.08	**0.50**	0.28	0.08	**0.50**	0.26	0.10	**0.55**	0.25	0.09	**0.52**
		20	0.23	0.09	**0.51**	0.19	0.07	**0.40**	0.24	0.10	**0.52**	0.22	0.08	**0.47**
	南側步道	21	0.19	0.09	**0.46**	0.14	0.06	**0.33**	0.18	0.08	**0.42**	0.17	0.07	**0.39**
		22	0.23	0.10	**0.53**	0.18	0.07	**0.40**	0.23	0.10	**0.53**	0.22	0.09	**0.50**
		23	0.21	0.10	**0.50**	0.17	0.07	**0.39**	0.23	0.10	**0.52**	0.21	0.09	**0.47**
		24	0.21	0.09	**0.48**	0.17	0.07	**0.37**	0.21	0.08	**0.46**	0.20	0.08	**0.44**
		25	0.18	0.09	**0.45**	0.15	0.06	**0.35**	0.19	0.08	**0.43**	0.17	0.07	**0.40**
		26	0.16	0.09	**0.41**	0.16	0.08	**0.41**	0.19	0.10	**0.49**	0.18	0.09	**0.47**
		27	0.18	0.09	**0.45**	0.17	0.07	**0.38**	0.21	0.09	**0.49**	0.19	0.08	**0.44**
	西側步道	28	0.17	0.08	**0.42**	0.22	0.09	**0.48**	0.23	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.48**
		29	0.15	0.07	**0.37**	0.20	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.42**
		30	0.17	0.09	**0.43**	0.16	0.08	**0.40**	0.19	0.10	**0.48**	0.19	0.09	**0.47**
		31	0.19	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.39**	0.25	0.09	**0.53**	0.26	0.10	**0.55**
		32	0.22	0.08	**0.47**	0.22	0.07	**0.44**	0.24	0.08	**0.49**	0.26	0.09	**0.53**
		33	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.38**	0.20	0.07	**0.41**
		34	0.18	0.08	**0.43**	0.17	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.36**	0.17	0.07	**0.36**
	2F露臺與空橋	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3F露臺	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂（R1）露臺	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	屋頂（R2）露臺	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基地外	基地東北側	35	0.16	0.08	**0.39**	0.16	0.08	**0.39**	0.24	0.10	**0.54**	0.28	0.10	**0.59**
		36	0.23	0.10	**0.52**	0.22	0.10	**0.54**	0.32	0.10	**0.62**	0.32	0.08	**0.57**
		37	0.29	0.07	**0.51**	0.29	0.09	**0.54**	0.27	0.09	**0.55**	0.26	0.08	**0.49**
		38	0.38	0.12	**0.73**	0.42	0.13	**0.81**	0.47	0.13	**0.85**	0.44	0.11	**0.76**
		39	0.29	0.11	**0.62**	0.31	0.12	**0.67**	0.32	0.12	**0.68**	0.32	0.11	**0.64**
		40	0.19	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.34**	0.18	0.06	**0.35**	0.17	0.05	**0.32**
		41	0.15	0.07	**0.36**	0.13	0.06	**0.30**	0.15	0.06	**0.34**	0.19	0.08	**0.41**
		42	0.22	0.12	**0.60**	0.17	0.10	**0.46**	0.26	0.13	**0.64**	0.24	0.11	**0.58**
	基地東南側	43	0.19	0.08	**0.42**	0.24	0.08	**0.48**	0.23	0.08	**0.47**	0.25	0.07	**0.47**
		44	0.25	0.13	**0.62**	0.15	0.07	**0.36**	0.17	0.09	**0.43**	0.16	0.08	**0.39**
		45	0.21	0.08	**0.47**	0.23	0.10	**0.52**	0.24	0.10	**0.54**	0.23	0.09	**0.52**
		46	0.23	0.07	**0.45**	0.20	0.06	**0.38**	0.20	0.06	**0.37**	0.19	0.06	**0.36**
	基地西南側	47	0.25	0.13	**0.63**	0.34	0.15	**0.80**	0.32	0.12	**0.69**	0.33	0.11	**0.65**
		48	0.25	0.12	**0.61**	0.33	0.13	**0.72**	0.31	0.13	**0.71**	0.25	0.09	**0.51**
		49	0.17	0.08	**0.41**	0.25	0.10	**0.56**	0.22	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.48**
		50	0.18	0.09	**0.46**	0.21	0.10	**0.52**	0.17	0.09	**0.46**	0.14	0.08	**0.38**
		51	0.20	0.07	**0.42**	0.21	0.07	**0.43**	0.21	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.40**
		52	0.23	0.09	**0.48**	0.24	0.08	**0.49**	0.27	0.08	**0.51**	0.27	0.08	**0.52**
		53	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.40**
	基地西北側	54	0.21	0.09	**0.47**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.40**
		55	0.29	0.11	**0.63**	0.25	0.10	**0.54**	0.23	0.09	**0.49**	0.22	0.08	**0.45**
		56	0.48	0.15	**0.92**	0.36	0.14	**0.79**	0.32	0.12	**0.68**	0.36	0.12	**0.71**
		57	0.23	0.09	**0.50**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.43**	0.21	0.08	**0.44**
		58	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.40**
		59	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.06	**0.39**	0.20	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.40**
		60	0.27	0.10	**0.55**	0.27	0.10	**0.58**	0.35	0.10	**0.66**	0.33	0.10	**0.62**
		61	0.38	0.10	**0.69**	0.50	0.12	**0.87**	0.55	0.12	**0.90**	0.54	0.11	**0.86**
		62	0.17	0.07	**0.37**	0.19	0.08	**0.42**	0.25	0.09	**0.52**	0.22	0.09	**0.47**
		63	0.38	0.12	**0.73**	0.39	0.10	**0.71**	0.36	0.10	**0.65**	0.32	0.09	**0.60**
		64	0.25	0.11	**0.60**	0.22	0.09	**0.48**	0.24	0.09	**0.52**	0.25	0.10	**0.56**
		65	0.35	0.11	**0.68**	0.37	0.10	**0.68**	0.33	0.10	**0.63**	0.39	0.12	**0.75**
		66	0.21	0.08	**0.46**	0.27	0.11	**0.60**	0.21	0.08	**0.45**	0.22	0.09	**0.49**
		67	0.24	0.10	**0.55**	0.25	0.11	**0.58**	0.20	0.09	**0.47**	0.22	0.10	**0.52**

表 2-2-1 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(1)（風向：10 度風至 40 度風）

興建後無植栽—無因次化陣風風速(1)														
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.14	0.06	**0.32**	0.14	0.06	**0.31**	0.16	0.07	**0.38**	0.19	0.08	**0.44**
		2	0.14	0.05	**0.29**	0.14	0.05	**0.29**	0.15	0.06	**0.32**	0.19	0.08	**0.42**
		3	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.31**	0.16	0.06	**0.35**
		4	0.13	0.06	**0.30**	0.13	0.06	**0.31**	0.13	0.06	**0.31**	0.16	0.08	**0.39**
		5	0.16	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.37**	0.20	0.09	**0.47**
		6	0.21	0.09	**0.48**	0.20	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.44**	0.21	0.09	**0.48**
	北側步道	7	0.24	0.10	**0.54**	0.27	0.11	**0.60**	0.19	0.08	**0.44**	0.21	0.09	**0.47**
		8	0.37	0.09	**0.65**	0.34	0.11	**0.66**	0.20	0.09	**0.47**	0.21	0.10	**0.52**
		9	0.26	0.09	**0.53**	0.26	0.09	**0.55**	0.20	0.08	**0.43**	0.21	0.08	**0.44**
		10	0.39	0.13	**0.77**	0.27	0.12	**0.63**	0.16	0.08	**0.38**	0.21	0.10	**0.52**
		11	0.22	0.09	**0.49**	0.20	0.09	**0.47**	0.17	0.07	**0.39**	0.18	0.08	**0.43**
		12	0.24	0.09	**0.50**	0.23	0.08	**0.46**	0.21	0.07	**0.43**	0.23	0.08	**0.48**
		13	0.38	0.07	**0.58**	0.30	0.09	**0.57**	0.19	0.06	**0.36**	0.23	0.06	**0.42**
		14	0.35	0.12	**0.72**	0.27	0.11	**0.60**	0.32	0.12	**0.66**	0.43	0.11	**0.77**
	東側步道	15	0.18	0.07	**0.40**	0.24	0.10	**0.54**	0.34	0.11	**0.67**	0.43	0.10	**0.72**
		16	0.18	0.06	**0.37**	0.22	0.09	**0.48**	0.28	0.12	**0.63**	0.30	0.10	**0.60**
		17	0.20	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.39**	0.21	0.07	**0.43**	0.22	0.08	**0.46**
		18	0.25	0.10	**0.54**	0.28	0.10	**0.57**	0.23	0.09	**0.49**	0.20	0.08	**0.43**
		19	0.23	0.07	**0.45**	0.22	0.07	**0.43**	0.22	0.07	**0.43**	0.22	0.08	**0.45**
		20	0.33	0.08	**0.57**	0.39	0.07	**0.61**	0.44	0.07	**0.65**	0.50	0.08	**0.74**
	南側步道	21	0.27	0.08	**0.52**	0.33	0.08	**0.56**	0.36	0.07	**0.56**	0.39	0.09	**0.66**
		22	0.18	0.07	**0.39**	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.08	**0.41**	0.40	0.16	**0.88**
		23	0.17	0.06	**0.36**	0.18	0.07	**0.38**	0.21	0.08	**0.44**	0.33	0.10	**0.63**
		24	0.21	0.08	**0.44**	0.23	0.09	**0.50**	0.34	0.12	**0.70**	0.49	0.10	**0.78**
		25	0.21	0.07	**0.43**	0.30	0.09	**0.57**	0.41	0.09	**0.68**	0.51	0.10	**0.82**
		26	0.15	0.07	**0.37**	0.16	0.08	**0.41**	0.22	0.10	**0.52**	0.34	0.11	**0.67**
		27	0.15	0.06	**0.33**	0.20	0.09	**0.45**	0.31	0.10	**0.61**	0.43	0.11	**0.77**
	西側步道	28	0.16	0.07	**0.36**	0.17	0.08	**0.40**	0.23	0.10	**0.54**	0.33	0.11	**0.67**
		29	0.15	0.06	**0.35**	0.15	0.07	**0.35**	0.19	0.08	**0.44**	0.26	0.09	**0.54**
		30	0.15	0.08	**0.39**	0.15	0.08	**0.38**	0.18	0.09	**0.46**	0.25	0.11	**0.59**
		31	0.18	0.07	**0.37**	0.17	0.06	**0.36**	0.18	0.07	**0.38**	0.23	0.09	**0.49**
		32	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.06	**0.38**	0.19	0.07	**0.38**	0.23	0.09	**0.51**
		33	0.17	0.06	**0.36**	0.18	0.07	**0.37**	0.17	0.07	**0.37**	0.19	0.07	**0.41**
		34	0.26	0.11	**0.57**	0.30	0.12	**0.66**	0.24	0.11	**0.57**	0.25	0.12	**0.63**
	2F露臺與空橋	68	0.13	0.05	**0.27**	0.14	0.05	**0.30**	0.16	0.05	**0.32**	0.22	0.06	**0.41**
		69	0.15	0.05	**0.30**	0.15	0.05	**0.31**	0.17	0.06	**0.33**	0.19	0.06	**0.38**
		70	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.45**	0.28	0.09	**0.56**	0.41	0.10	**0.72**
	3F露臺	71	0.19	0.07	**0.40**	0.21	0.08	**0.46**	0.25	0.09	**0.51**	0.30	0.08	**0.55**
		72	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.08	**0.43**	0.21	0.08	**0.44**	0.23	0.08	**0.47**
		73	0.18	0.07	**0.39**	0.20	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.46**
	屋頂（R1）露臺	74	0.15	0.06	**0.33**	0.14	0.06	**0.32**	0.15	0.06	**0.33**	0.14	0.06	**0.31**
		75	0.31	0.09	**0.57**	0.29	0.07	**0.50**	0.30	0.05	**0.47**	0.32	0.04	**0.45**
		76	0.26	0.11	**0.60**	0.23	0.10	**0.55**	0.24	0.10	**0.54**	0.23	0.09	**0.48**
	屋頂（R2）露臺	77	0.20	0.09	**0.45**	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.39**
基地外	基地東北側	35	0.23	0.09	**0.51**	0.18	0.09	**0.43**	0.19	0.09	**0.45**	0.27	0.12	**0.62**
		36	0.28	0.08	**0.51**	0.32	0.07	**0.55**	0.33	0.07	**0.53**	0.32	0.07	**0.52**
		37	0.29	0.07	**0.51**	0.28	0.08	**0.52**	0.25	0.07	**0.47**	0.23	0.06	**0.43**
		38	0.40	0.10	**0.70**	0.42	0.10	**0.72**	0.38	0.11	**0.70**	0.30	0.11	**0.61**
		39	0.29	0.11	**0.61**	0.30	0.11	**0.63**	0.33	0.11	**0.67**	0.30	0.11	**0.64**
		40	0.18	0.05	**0.34**	0.20	0.05	**0.35**	0.18	0.05	**0.33**	0.18	0.05	**0.34**
		41	0.21	0.08	**0.43**	0.23	0.08	**0.47**	0.24	0.08	**0.49**	0.20	0.09	**0.46**
		42	0.25	0.11	**0.57**	0.28	0.11	**0.60**	0.27	0.10	**0.57**	0.22	0.10	**0.52**
	基地東南側	43	0.34	0.07	**0.57**	0.36	0.07	**0.58**	0.34	0.07	**0.55**	0.31	0.08	**0.54**
		44	0.23	0.11	**0.55**	0.22	0.11	**0.54**	0.18	0.09	**0.45**	0.25	0.11	**0.59**
		45	0.22	0.09	**0.48**	0.23	0.09	**0.51**	0.24	0.09	**0.52**	0.24	0.09	**0.51**
		46	0.19	0.06	**0.36**	0.20	0.06	**0.37**	0.19	0.06	**0.36**	0.21	0.07	**0.44**
	基地西南側	47	0.33	0.11	**0.65**	0.45	0.11	**0.78**	0.49	0.13	**0.87**	0.64	0.14	**1.07**
		48	0.26	0.10	**0.57**	0.29	0.11	**0.62**	0.30	0.12	**0.67**	0.47	0.15	**0.92**
		49	0.17	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.39**	0.16	0.07	**0.37**	0.17	0.07	**0.38**
		50	0.16	0.09	**0.42**	0.16	0.08	**0.41**	0.15	0.08	**0.39**	0.15	0.08	**0.40**
		51	0.21	0.08	**0.44**	0.20	0.07	**0.40**	0.23	0.08	**0.46**	0.27	0.09	**0.55**
		52	0.27	0.08	**0.50**	0.26	0.08	**0.50**	0.28	0.08	**0.52**	0.31	0.09	**0.57**
		53	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.40**	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.50**
	基地西北側	54	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.50**
		55	0.23	0.08	**0.47**	0.23	0.09	**0.49**	0.24	0.09	**0.50**	0.26	0.10	**0.54**
		56	0.37	0.11	**0.70**	0.38	0.11	**0.72**	0.34	0.12	**0.70**	0.40	0.15	**0.85**
		57	0.20	0.08	**0.43**	0.21	0.08	**0.46**	0.22	0.09	**0.49**	0.25	0.11	**0.59**
		58	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.42**	0.21	0.08	**0.44**	0.27	0.10	**0.56**
		59	0.23	0.08	**0.47**	0.24	0.08	**0.49**	0.21	0.07	**0.42**	0.22	0.08	**0.45**
		60	0.32	0.10	**0.61**	0.28	0.11	**0.60**	0.25	0.10	**0.55**	0.23	0.09	**0.49**
		61	0.51	0.11	**0.84**	0.48	0.12	**0.83**	0.35	0.11	**0.69**	0.32	0.11	**0.67**
		62	0.21	0.08	**0.45**	0.23	0.09	**0.50**	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**
		63	0.28	0.09	**0.56**	0.24	0.09	**0.52**	0.21	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.48**
		64	0.27	0.12	**0.61**	0.29	0.13	**0.67**	0.29	0.12	**0.66**	0.36	0.12	**0.71**
		65	0.43	0.12	**0.80**	0.44	0.12	**0.79**	0.41	0.10	**0.72**	0.46	0.10	**0.78**
		66	0.26	0.10	**0.57**	0.29	0.11	**0.61**	0.29	0.10	**0.59**	0.37	0.11	**0.71**
		67	0.29	0.14	**0.71**	0.30	0.15	**0.74**	0.27	0.13	**0.67**	0.34	0.17	**0.85**

表 2-2-2 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(2)（風向：50 度風至 80 度風）

興建後無植栽—無因次化陣風風速(2)														
測點分類		測點	50度(5)			60度(6)			70度(7)			80度(8)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.24	0.11	**0.57**	0.26	0.11	**0.60**	0.24	0.13	**0.62**	0.20	0.11	**0.52**
		2	0.20	0.08	**0.45**	0.18	0.08	**0.41**	0.18	0.08	**0.40**	0.20	0.09	**0.47**
		3	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.39**	0.16	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.34**
		4	0.22	0.11	**0.55**	0.23	0.11	**0.56**	0.22	0.10	**0.53**	0.20	0.09	**0.46**
		5	0.23	0.11	**0.55**	0.22	0.10	**0.53**	0.23	0.12	**0.58**	0.27	0.11	**0.61**
		6	0.38	0.10	**0.70**	0.36	0.09	**0.63**	0.29	0.10	**0.58**	0.22	0.09	**0.48**
	北側步道	7	0.33	0.10	**0.64**	0.37	0.10	**0.66**	0.38	0.10	**0.68**	0.36	0.09	**0.64**
		8	0.20	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.47**	0.23	0.09	**0.51**	0.24	0.10	**0.53**
		9	0.25	0.08	**0.49**	0.31	0.09	**0.57**	0.33	0.08	**0.58**	0.32	0.08	**0.57**
		10	0.27	0.11	**0.61**	0.33	0.10	**0.62**	0.35	0.09	**0.62**	0.36	0.09	**0.62**
		11	0.20	0.09	**0.48**	0.25	0.11	**0.57**	0.25	0.10	**0.56**	0.30	0.10	**0.61**
		12	0.25	0.09	**0.51**	0.21	0.08	**0.44**	0.17	0.07	**0.37**	0.18	0.07	**0.39**
		13	0.25	0.07	**0.45**	0.26	0.07	**0.46**	0.24	0.07	**0.45**	0.22	0.07	**0.44**
		14	0.41	0.11	**0.75**	0.33	0.12	**0.69**	0.28	0.12	**0.65**	0.21	0.09	**0.49**
	東側步道	15	0.37	0.10	**0.67**	0.36	0.09	**0.63**	0.35	0.09	**0.61**	0.30	0.09	**0.57**
		16	0.25	0.09	**0.51**	0.24	0.08	**0.49**	0.20	0.07	**0.42**	0.18	0.07	**0.38**
		17	0.22	0.08	**0.47**	0.21	0.07	**0.43**	0.22	0.08	**0.45**	0.23	0.08	**0.48**
		18	0.21	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.08	**0.43**
		19	0.24	0.09	**0.50**	0.22	0.08	**0.44**	0.21	0.07	**0.43**	0.21	0.07	**0.43**
		20	0.55	0.09	**0.81**	0.49	0.08	**0.74**	0.41	0.09	**0.66**	0.36	0.09	**0.62**
	南側步道	21	0.42	0.10	**0.72**	0.34	0.08	**0.57**	0.33	0.07	**0.55**	0.29	0.08	**0.52**
		22	0.47	0.18	**0.99**	0.48	0.13	**0.87**	0.41	0.12	**0.76**	0.38	0.09	**0.65**
		23	0.36	0.10	**0.66**	0.40	0.09	**0.67**	0.39	0.08	**0.64**	0.37	0.08	**0.62**
		24	0.55	0.10	**0.85**	0.49	0.08	**0.74**	0.43	0.08	**0.67**	0.38	0.09	**0.65**
		25	0.58	0.10	**0.89**	0.52	0.09	**0.80**	0.46	0.08	**0.69**	0.43	0.08	**0.67**
		26	0.39	0.12	**0.73**	0.39	0.11	**0.72**	0.38	0.11	**0.71**	0.39	0.10	**0.70**
		27	0.51	0.11	**0.83**	0.53	0.10	**0.81**	0.48	0.09	**0.74**	0.48	0.08	**0.73**
	西側步道	28	0.40	0.14	**0.81**	0.51	0.11	**0.85**	0.46	0.10	**0.76**	0.45	0.09	**0.73**
		29	0.31	0.10	**0.62**	0.36	0.09	**0.62**	0.32	0.09	**0.59**	0.34	0.09	**0.60**
		30	0.32	0.13	**0.71**	0.31	0.14	**0.74**	0.30	0.15	**0.76**	0.26	0.14	**0.67**
		31	0.27	0.10	**0.56**	0.25	0.09	**0.52**	0.23	0.09	**0.50**	0.26	0.10	**0.57**
		32	0.33	0.11	**0.66**	0.31	0.11	**0.64**	0.29	0.11	**0.61**	0.28	0.10	**0.58**
		33	0.23	0.10	**0.51**	0.22	0.10	**0.51**	0.22	0.10	**0.53**	0.21	0.09	**0.48**
		34	0.23	0.11	**0.55**	0.22	0.09	**0.51**	0.23	0.09	**0.51**	0.25	0.10	**0.56**
	2F露臺與空橋	68	0.22	0.07	**0.43**	0.19	0.06	**0.38**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.36**
		69	0.18	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.35**	0.18	0.06	**0.35**	0.18	0.06	**0.35**
		70	0.40	0.10	**0.71**	0.37	0.10	**0.67**	0.38	0.11	**0.70**	0.31	0.10	**0.60**
	3F露臺	71	0.32	0.08	**0.57**	0.28	0.09	**0.55**	0.20	0.08	**0.45**	0.18	0.08	**0.41**
		72	0.27	0.09	**0.55**	0.25	0.09	**0.52**	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.42**
		73	0.21	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.44**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.08	**0.41**
	屋頂（R1）露臺	74	0.21	0.10	**0.50**	0.29	0.13	**0.67**	0.32	0.13	**0.70**	0.30	0.13	**0.70**
		75	0.28	0.08	**0.51**	0.30	0.14	**0.72**	0.37	0.16	**0.87**	0.37	0.17	**0.89**
		76	0.22	0.09	**0.51**	0.34	0.13	**0.72**	0.39	0.15	**0.84**	0.36	0.17	**0.88**
	屋頂（R2）露臺	77	0.20	0.09	**0.46**	0.21	0.09	**0.46**	0.23	0.11	**0.55**	0.26	0.12	**0.62**
基地外	基地東北側	35	0.27	0.12	**0.63**	0.26	0.11	**0.60**	0.24	0.12	**0.59**	0.18	0.09	**0.45**
		36	0.30	0.08	**0.54**	0.29	0.09	**0.56**	0.29	0.10	**0.58**	0.25	0.09	**0.51**
		37	0.22	0.06	**0.41**	0.20	0.05	**0.34**	0.20	0.06	**0.38**	0.23	0.07	**0.42**
		38	0.25	0.10	**0.54**	0.22	0.09	**0.49**	0.20	0.09	**0.46**	0.18	0.08	**0.42**
		39	0.32	0.12	**0.67**	0.26	0.11	**0.58**	0.18	0.08	**0.41**	0.20	0.09	**0.46**
		40	0.18	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.07	**0.36**	0.17	0.07	**0.37**
		41	0.20	0.09	**0.46**	0.25	0.10	**0.54**	0.32	0.10	**0.61**	0.28	0.10	**0.58**
		42	0.20	0.10	**0.50**	0.19	0.09	**0.47**	0.14	0.07	**0.35**	0.14	0.07	**0.36**
	基地東南側	43	0.31	0.09	**0.56**	0.30	0.10	**0.61**	0.28	0.11	**0.60**	0.23	0.09	**0.51**
		44	0.31	0.12	**0.68**	0.20	0.09	**0.48**	0.17	0.08	**0.43**	0.19	0.09	**0.47**
		45	0.24	0.09	**0.52**	0.26	0.10	**0.57**	0.26	0.11	**0.61**	0.23	0.10	**0.52**
		46	0.20	0.06	**0.39**	0.25	0.09	**0.50**	0.41	0.10	**0.72**	0.44	0.10	**0.73**
	基地西南側	47	0.55	0.16	**1.04**	0.41	0.13	**0.80**	0.38	0.10	**0.69**	0.40	0.09	**0.67**
		48	0.42	0.16	**0.90**	0.32	0.13	**0.70**	0.26	0.12	**0.61**	0.24	0.10	**0.54**
		49	0.20	0.09	**0.45**	0.29	0.12	**0.64**	0.29	0.11	**0.63**	0.32	0.11	**0.64**
		50	0.14	0.08	**0.37**	0.15	0.08	**0.39**	0.15	0.08	**0.39**	0.16	0.09	**0.41**
		51	0.28	0.10	**0.59**	0.29	0.10	**0.60**	0.26	0.10	**0.55**	0.27	0.11	**0.59**
		52	0.34	0.11	**0.66**	0.31	0.09	**0.58**	0.25	0.09	**0.53**	0.24	0.09	**0.50**
		53	0.25	0.11	**0.57**	0.22	0.10	**0.51**	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.42**
	基地西北側	54	0.27	0.11	**0.60**	0.30	0.11	**0.62**	0.26	0.11	**0.57**	0.25	0.10	**0.55**
		55	0.24	0.09	**0.52**	0.25	0.09	**0.53**	0.21	0.08	**0.45**	0.19	0.07	**0.40**
		56	0.35	0.14	**0.77**	0.34	0.14	**0.76**	0.30	0.12	**0.66**	0.25	0.10	**0.56**
		57	0.26	0.12	**0.61**	0.24	0.10	**0.55**	0.22	0.09	**0.50**	0.20	0.08	**0.45**
		58	0.25	0.10	**0.54**	0.22	0.09	**0.48**	0.19	0.07	**0.42**	0.18	0.07	**0.38**
		59	0.24	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.50**	0.23	0.08	**0.48**	0.23	0.08	**0.46**
		60	0.23	0.08	**0.48**	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.45**	0.23	0.09	**0.51**
		61	0.32	0.13	**0.70**	0.24	0.11	**0.57**	0.33	0.12	**0.68**	0.36	0.12	**0.72**
		62	0.19	0.08	**0.43**	0.21	0.09	**0.48**	0.20	0.09	**0.46**	0.19	0.08	**0.42**
		63	0.21	0.10	**0.50**	0.20	0.09	**0.47**	0.26	0.12	**0.62**	0.21	0.09	**0.48**
		64	0.35	0.10	**0.66**	0.29	0.10	**0.58**	0.25	0.10	**0.54**	0.24	0.09	**0.52**
		65	0.39	0.11	**0.72**	0.32	0.11	**0.64**	0.35	0.12	**0.71**	0.31	0.10	**0.60**
		66	0.35	0.10	**0.67**	0.30	0.09	**0.59**	0.29	0.09	**0.56**	0.21	0.08	**0.44**
		67	0.34	0.16	**0.81**	0.38	0.16	**0.87**	0.38	0.16	**0.85**	0.30	0.12	**0.66**

表 2-2-3 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(3)（風向：90 度風至 120 度風）

興建後無植栽—無因次化陣風風速(3)

	測點分類	測點	90度(9)			100度(10)			110度(11)			120度(12)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.17	0.08	**0.41**	0.18	0.08	**0.41**	0.20	0.08	**0.46**	0.22	0.10	**0.51**
		2	0.19	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.45**	0.23	0.09	**0.51**	0.27	0.12	**0.62**
		3	0.15	0.06	**0.33**	0.18	0.07	**0.39**	0.24	0.10	**0.54**	0.35	0.14	**0.76**
		4	0.18	0.09	**0.45**	0.20	0.11	**0.52**	0.19	0.09	**0.46**	0.20	0.10	**0.49**
		5	0.23	0.11	**0.54**	0.20	0.10	**0.50**	0.22	0.11	**0.55**	0.25	0.11	**0.59**
		6	0.23	0.09	**0.49**	0.31	0.12	**0.68**	0.41	0.13	**0.79**	0.34	0.13	**0.74**
	北側步道	7	0.39	0.09	**0.67**	0.55	0.11	**0.87**	0.64	0.11	**0.96**	0.56	0.13	**0.95**
		8	0.25	0.10	**0.56**	0.31	0.12	**0.68**	0.33	0.13	**0.71**	0.32	0.12	**0.68**
		9	0.33	0.09	**0.60**	0.43	0.10	**0.73**	0.48	0.11	**0.80**	0.39	0.12	**0.76**
		10	0.39	0.10	**0.70**	0.50	0.12	**0.86**	0.54	0.12	**0.91**	0.50	0.13	**0.88**
		11	0.34	0.10	**0.64**	0.45	0.11	**0.77**	0.48	0.11	**0.80**	0.45	0.09	**0.73**
		12	0.22	0.09	**0.48**	0.30	0.10	**0.61**	0.31	0.10	**0.60**	0.30	0.09	**0.56**
		13	0.23	0.07	**0.45**	0.26	0.08	**0.51**	0.27	0.09	**0.54**	0.25	0.08	**0.48**
		14	0.21	0.09	**0.49**	0.26	0.12	**0.63**	0.25	0.12	**0.61**	0.29	0.14	**0.71**
	東側步道	15	0.23	0.08	**0.48**	0.23	0.08	**0.46**	0.31	0.07	**0.52**	0.33	0.07	**0.55**
		16	0.19	0.07	**0.42**	0.23	0.09	**0.50**	0.27	0.10	**0.56**	0.23	0.09	**0.50**
		17	0.22	0.08	**0.46**	0.27	0.10	**0.56**	0.26	0.10	**0.55**	0.33	0.10	**0.64**
		18	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.44**	0.21	0.09	**0.47**
		19	0.22	0.07	**0.43**	0.21	0.07	**0.42**	0.21	0.07	**0.42**	0.22	0.07	**0.44**
		20	0.35	0.09	**0.63**	0.35	0.09	**0.63**	0.36	0.10	**0.66**	0.33	0.11	**0.65**
	南側步道	21	0.27	0.09	**0.53**	0.27	0.09	**0.54**	0.28	0.09	**0.56**	0.28	0.09	**0.56**
		22	0.31	0.11	**0.63**	0.31	0.11	**0.63**	0.38	0.10	**0.69**	0.34	0.11	**0.67**
		23	0.37	0.09	**0.63**	0.39	0.09	**0.66**	0.41	0.09	**0.69**	0.40	0.09	**0.67**
		24	0.33	0.11	**0.67**	0.34	0.12	**0.69**	0.41	0.12	**0.76**	0.35	0.11	**0.69**
		25	0.39	0.08	**0.64**	0.40	0.09	**0.67**	0.45	0.10	**0.75**	0.41	0.09	**0.68**
		26	0.40	0.10	**0.70**	0.45	0.10	**0.74**	0.51	0.09	**0.79**	0.51	0.09	**0.78**
		27	0.47	0.08	**0.72**	0.51	0.09	**0.77**	0.55	0.09	**0.82**	0.51	0.08	**0.77**
	西側步道	28	0.46	0.09	**0.72**	0.50	0.08	**0.75**	0.54	0.09	**0.79**	0.49	0.08	**0.74**
		29	0.37	0.08	**0.60**	0.42	0.08	**0.66**	0.47	0.08	**0.72**	0.44	0.07	**0.67**
		30	0.21	0.11	**0.54**	0.22	0.11	**0.55**	0.27	0.13	**0.67**	0.31	0.14	**0.73**
		31	0.23	0.09	**0.51**	0.25	0.10	**0.55**	0.27	0.11	**0.61**	0.31	0.13	**0.70**
		32	0.25	0.09	**0.53**	0.33	0.13	**0.73**	0.42	0.14	**0.83**	0.38	0.11	**0.72**
		33	0.19	0.08	**0.43**	0.22	0.10	**0.51**	0.33	0.17	**0.83**	0.44	0.20	**1.03**
		34	0.29	0.11	**0.62**	0.36	0.12	**0.73**	0.36	0.13	**0.74**	0.33	0.13	**0.71**
	2F露臺與空橋	68	0.19	0.06	**0.37**	0.21	0.06	**0.39**	0.25	0.06	**0.43**	0.26	0.06	**0.43**
		69	0.16	0.05	**0.33**	0.16	0.05	**0.33**	0.19	0.06	**0.36**	0.20	0.06	**0.39**
		70	0.24	0.08	**0.48**	0.22	0.07	**0.45**	0.28	0.08	**0.51**	0.26	0.08	**0.51**
	3F露臺	71	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.08	**0.41**
		72	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.41**	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.08	**0.44**
		73	0.20	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.46**	0.21	0.08	**0.46**	0.22	0.09	**0.48**
	屋頂（R1）露臺	74	0.15	0.07	**0.37**	0.13	0.05	**0.29**	0.13	0.05	**0.29**	0.14	0.06	**0.31**
		75	0.24	0.09	**0.50**	0.24	0.08	**0.47**	0.26	0.07	**0.47**	0.27	0.06	**0.46**
		76	0.22	0.10	**0.52**	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.42**	0.24	0.12	**0.60**
	屋頂（R2）露臺	77	0.18	0.08	**0.41**	0.17	0.07	**0.37**	0.18	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.35**
基地外	基地東北側	35	0.20	0.11	**0.52**	0.28	0.11	**0.60**	0.45	0.11	**0.78**	0.49	0.10	**0.80**
		36	0.18	0.09	**0.46**	0.19	0.10	**0.48**	0.22	0.11	**0.54**	0.19	0.10	**0.49**
		37	0.24	0.07	**0.46**	0.28	0.08	**0.53**	0.26	0.07	**0.47**	0.27	0.07	**0.49**
		38	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.43**	0.23	0.09	**0.51**	0.26	0.11	**0.58**
		39	0.22	0.10	**0.51**	0.23	0.10	**0.52**	0.18	0.08	**0.42**	0.19	0.08	**0.43**
		40	0.18	0.07	**0.39**	0.20	0.08	**0.42**	0.23	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.50**
		41	0.19	0.09	**0.47**	0.30	0.11	**0.62**	0.40	0.10	**0.69**	0.40	0.10	**0.70**
		42	0.16	0.09	**0.43**	0.18	0.10	**0.47**	0.16	0.08	**0.41**	0.18	0.10	**0.48**
	基地東南側	43	0.29	0.09	**0.56**	0.42	0.09	**0.67**	0.47	0.09	**0.73**	0.44	0.10	**0.75**
		44	0.34	0.10	**0.64**	0.33	0.11	**0.65**	0.25	0.12	**0.60**	0.30	0.12	**0.66**
		45	0.22	0.09	**0.50**	0.25	0.10	**0.57**	0.29	0.12	**0.64**	0.24	0.10	**0.55**
		46	0.34	0.10	**0.63**	0.24	0.08	**0.46**	0.19	0.06	**0.36**	0.19	0.05	**0.35**
	基地西南側	47	0.36	0.09	**0.64**	0.27	0.09	**0.55**	0.23	0.09	**0.51**	0.16	0.06	**0.34**
		48	0.20	0.09	**0.45**	0.18	0.08	**0.42**	0.19	0.08	**0.44**	0.16	0.07	**0.36**
		49	0.35	0.09	**0.63**	0.38	0.09	**0.67**	0.40	0.11	**0.72**	0.31	0.10	**0.61**
		50	0.16	0.09	**0.42**	0.15	0.08	**0.41**	0.15	0.08	**0.38**	0.15	0.08	**0.38**
		51	0.27	0.11	**0.59**	0.26	0.11	**0.60**	0.30	0.13	**0.69**	0.42	0.11	**0.76**
		52	0.23	0.09	**0.49**	0.24	0.09	**0.52**	0.28	0.09	**0.57**	0.28	0.10	**0.58**
		53	0.19	0.08	**0.42**	0.21	0.09	**0.47**	0.26	0.10	**0.57**	0.22	0.09	**0.48**
	基地西北側	54	0.25	0.11	**0.57**	0.32	0.13	**0.71**	0.29	0.13	**0.68**	0.24	0.11	**0.56**
		55	0.19	0.07	**0.39**	0.20	0.07	**0.42**	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.45**
		56	0.22	0.08	**0.46**	0.23	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.50**	0.23	0.08	**0.48**
		57	0.22	0.09	**0.49**	0.27	0.12	**0.62**	0.26	0.11	**0.59**	0.26	0.12	**0.62**
		58	0.19	0.07	**0.39**	0.21	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.43**
		59	0.26	0.10	**0.55**	0.40	0.13	**0.78**	0.50	0.14	**0.92**	0.35	0.13	**0.74**
		60	0.29	0.13	**0.67**	0.34	0.15	**0.80**	0.29	0.15	**0.73**	0.30	0.15	**0.75**
		61	0.35	0.11	**0.69**	0.39	0.10	**0.69**	0.45	0.09	**0.73**	0.45	0.11	**0.78**
		62	0.19	0.08	**0.44**	0.19	0.08	**0.42**	0.21	0.09	**0.47**	0.23	0.10	**0.55**
		63	0.16	0.07	**0.38**	0.18	0.08	**0.42**	0.18	0.08	**0.43**	0.20	0.09	**0.46**
		64	0.24	0.09	**0.51**	0.30	0.10	**0.61**	0.37	0.10	**0.67**	0.38	0.12	**0.73**
		65	0.31	0.10	**0.61**	0.28	0.10	**0.58**	0.42	0.11	**0.74**	0.40	0.10	**0.71**
		66	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.22	0.08	**0.46**	0.22	0.08	**0.46**
		67	0.27	0.12	**0.62**	0.29	0.14	**0.70**	0.51	0.16	**0.98**	0.42	0.15	**0.88**

表 2-2-4 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(4)（風向：130 度風至 160 度風）

興建後無植栽—無因次化陣風風速(4)

	測點分類	測點	130度(13)			140度(14)			150度(15)			160度(16)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.18	0.08	**0.42**	0.20	0.10	**0.50**	0.25	0.13	**0.64**	0.34	0.11	**0.66**
		2	0.27	0.12	**0.64**	0.27	0.11	**0.61**	0.18	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.45**
		3	0.31	0.12	**0.67**	0.20	0.09	**0.48**	0.18	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.38**
		4	0.17	0.08	**0.42**	0.13	0.06	**0.33**	0.14	0.07	**0.33**	0.14	0.07	**0.33**
		5	0.19	0.09	**0.46**	0.16	0.07	**0.38**	0.16	0.07	**0.38**	0.17	0.08	**0.39**
		6	0.24	0.10	**0.55**	0.16	0.07	**0.36**	0.15	0.06	**0.31**	0.15	0.05	**0.31**
	北側步道	7	0.42	0.12	**0.78**	0.28	0.11	**0.60**	0.24	0.10	**0.54**	0.17	0.07	**0.38**
		8	0.31	0.11	**0.64**	0.26	0.10	**0.57**	0.28	0.11	**0.61**	0.24	0.08	**0.48**
		9	0.30	0.10	**0.62**	0.23	0.09	**0.50**	0.21	0.09	**0.47**	0.22	0.06	**0.40**
		10	0.41	0.12	**0.76**	0.33	0.11	**0.67**	0.34	0.10	**0.66**	0.31	0.08	**0.56**
		11	0.35	0.11	**0.68**	0.28	0.11	**0.61**	0.29	0.11	**0.60**	0.25	0.09	**0.51**
		12	0.30	0.10	**0.60**	0.29	0.09	**0.57**	0.31	0.09	**0.59**	0.31	0.07	**0.53**
		13	0.22	0.07	**0.42**	0.22	0.06	**0.41**	0.24	0.07	**0.45**	0.25	0.06	**0.43**
		14	0.36	0.13	**0.74**	0.36	0.12	**0.73**	0.43	0.13	**0.81**	0.48	0.10	**0.79**
	東側步道	15	0.20	0.08	**0.44**	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.46**	0.20	0.08	**0.44**
		16	0.24	0.09	**0.51**	0.21	0.08	**0.45**	0.17	0.07	**0.37**	0.15	0.05	**0.32**
		17	0.35	0.09	**0.62**	0.27	0.09	**0.53**	0.24	0.08	**0.49**	0.21	0.07	**0.43**
		18	0.20	0.08	**0.43**	0.18	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.37**
		19	0.21	0.07	**0.42**	0.22	0.07	**0.43**	0.23	0.07	**0.43**	0.21	0.07	**0.40**
		20	0.28	0.09	**0.56**	0.20	0.07	**0.43**	0.19	0.07	**0.41**	0.25	0.10	**0.55**
	南側步道	21	0.23	0.08	**0.47**	0.20	0.09	**0.46**	0.19	0.09	**0.46**	0.24	0.11	**0.58**
		22	0.24	0.10	**0.53**	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.38**	0.22	0.10	**0.50**
		23	0.30	0.09	**0.57**	0.22	0.09	**0.48**	0.24	0.09	**0.51**	0.29	0.11	**0.61**
		24	0.25	0.10	**0.54**	0.21	0.08	**0.46**	0.20	0.08	**0.44**	0.24	0.09	**0.51**
		25	0.31	0.09	**0.57**	0.26	0.10	**0.56**	0.25	0.10	**0.54**	0.34	0.12	**0.69**
		26	0.42	0.09	**0.69**	0.37	0.11	**0.69**	0.34	0.11	**0.67**	0.29	0.12	**0.65**
		27	0.40	0.09	**0.66**	0.32	0.10	**0.63**	0.32	0.10	**0.62**	0.31	0.11	**0.64**
	西側步道	28	0.39	0.08	**0.64**	0.33	0.10	**0.63**	0.33	0.11	**0.67**	0.50	0.12	**0.86**
		29	0.35	0.07	**0.56**	0.28	0.08	**0.53**	0.27	0.09	**0.55**	0.41	0.09	**0.69**
		30	0.32	0.12	**0.69**	0.36	0.11	**0.68**	0.35	0.11	**0.69**	0.36	0.11	**0.69**
		31	0.31	0.13	**0.69**	0.34	0.11	**0.66**	0.35	0.12	**0.70**	0.36	0.10	**0.65**
		32	0.29	0.10	**0.59**	0.20	0.08	**0.43**	0.24	0.10	**0.55**	0.28	0.09	**0.56**
		33	0.29	0.14	**0.72**	0.18	0.08	**0.42**	0.17	0.06	**0.36**	0.18	0.07	**0.38**
		34	0.30	0.12	**0.65**	0.26	0.11	**0.59**	0.27	0.12	**0.62**	0.20	0.08	**0.45**
	2F露臺與空橋	68	0.23	0.06	**0.40**	0.24	0.06	**0.43**	0.25	0.06	**0.43**	0.20	0.06	**0.37**
		69	0.17	0.06	**0.35**	0.14	0.05	**0.29**	0.15	0.05	**0.30**	0.14	0.05	**0.28**
		70	0.16	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.33**	0.20	0.08	**0.43**	0.22	0.08	**0.46**
	3F露臺	71	0.17	0.07	**0.37**	0.16	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.36**	0.18	0.07	**0.39**
		72	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**	0.20	0.07	**0.42**	0.20	0.08	**0.44**
		73	0.20	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.41**
	屋頂（R1）露臺	74	0.15	0.07	**0.35**	0.15	0.07	**0.35**	0.15	0.06	**0.33**	0.18	0.07	**0.39**
		75	0.25	0.12	**0.63**	0.37	0.14	**0.79**	0.34	0.13	**0.72**	0.32	0.11	**0.64**
		76	0.44	0.14	**0.87**	0.43	0.14	**0.84**	0.31	0.12	**0.68**	0.24	0.10	**0.55**
	屋頂（R2）露臺	77	0.15	0.07	**0.35**	0.16	0.07	**0.35**	0.22	0.08	**0.46**	0.26	0.07	**0.47**
基地外	基地東北側	35	0.41	0.10	**0.71**	0.30	0.11	**0.64**	0.34	0.14	**0.76**	0.36	0.16	**0.83**
		36	0.31	0.11	**0.66**	0.26	0.11	**0.59**	0.24	0.11	**0.57**	0.30	0.12	**0.66**
		37	0.32	0.07	**0.54**	0.24	0.07	**0.46**	0.19	0.05	**0.33**	0.18	0.04	**0.30**
		38	0.32	0.09	**0.60**	0.23	0.09	**0.49**	0.22	0.08	**0.47**	0.29	0.08	**0.54**
		39	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.45**	0.24	0.09	**0.51**
		40	0.17	0.07	**0.39**	0.14	0.06	**0.32**	0.18	0.07	**0.39**	0.20	0.07	**0.40**
		41	0.33	0.11	**0.65**	0.16	0.07	**0.38**	0.13	0.05	**0.29**	0.14	0.06	**0.31**
		42	0.18	0.09	**0.45**	0.14	0.07	**0.35**	0.13	0.07	**0.32**	0.12	0.07	**0.32**
	基地東南側	43	0.27	0.12	**0.62**	0.17	0.09	**0.43**	0.20	0.10	**0.49**	0.17	0.08	**0.40**
		44	0.28	0.10	**0.58**	0.21	0.10	**0.51**	0.14	0.07	**0.35**	0.15	0.07	**0.37**
		45	0.22	0.09	**0.48**	0.24	0.11	**0.57**	0.24	0.11	**0.57**	0.23	0.09	**0.51**
		46	0.18	0.05	**0.34**	0.19	0.06	**0.37**	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.40**
	基地西南側	47	0.14	0.05	**0.31**	0.16	0.07	**0.36**	0.17	0.07	**0.39**	0.21	0.08	**0.44**
		48	0.14	0.06	**0.32**	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.35**	0.20	0.08	**0.43**
		49	0.25	0.08	**0.50**	0.26	0.09	**0.52**	0.27	0.09	**0.53**	0.35	0.09	**0.61**
		50	0.15	0.08	**0.37**	0.15	0.08	**0.37**	0.15	0.08	**0.38**	0.16	0.09	**0.42**
		51	0.32	0.10	**0.61**	0.24	0.08	**0.49**	0.21	0.07	**0.44**	0.19	0.07	**0.39**
		52	0.22	0.09	**0.47**	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.26	0.09	**0.54**
		53	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.44**	0.18	0.07	**0.40**
	基地西北側	54	0.21	0.09	**0.49**	0.19	0.08	**0.44**	0.19	0.08	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**
		55	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**
		56	0.22	0.08	**0.47**	0.23	0.08	**0.47**	0.23	0.08	**0.47**	0.23	0.08	**0.48**
		57	0.24	0.11	**0.56**	0.23	0.10	**0.53**	0.22	0.09	**0.49**	0.20	0.08	**0.43**
		58	0.20	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.45**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.41**
		59	0.33	0.12	**0.69**	0.28	0.10	**0.59**	0.34	0.11	**0.68**	0.24	0.09	**0.51**
		60	0.26	0.12	**0.63**	0.26	0.11	**0.60**	0.24	0.10	**0.54**	0.25	0.09	**0.51**
		61	0.50	0.09	**0.79**	0.58	0.10	**0.87**	0.47	0.10	**0.77**	0.40	0.08	**0.66**
		62	0.23	0.09	**0.51**	0.25	0.10	**0.56**	0.18	0.07	**0.40**	0.17	0.07	**0.37**
		63	0.19	0.08	**0.44**	0.21	0.09	**0.48**	0.22	0.11	**0.54**	0.29	0.12	**0.64**
		64	0.34	0.11	**0.68**	0.40	0.13	**0.78**	0.47	0.14	**0.88**	0.41	0.14	**0.83**
		65	0.40	0.10	**0.69**	0.43	0.11	**0.77**	0.44	0.10	**0.74**	0.43	0.09	**0.72**
		66	0.21	0.08	**0.43**	0.29	0.09	**0.56**	0.31	0.09	**0.58**	0.32	0.09	**0.60**
		67	0.39	0.14	**0.82**	0.35	0.17	**0.86**	0.22	0.12	**0.58**	0.19	0.09	**0.47**

表 2-2-5 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(5)（風向：170 度風至 200 度風）

興建後無植栽—無因次化陣風風速（5）

	測點分類	測點	170度(17) 無因次化平均風速	170度(17) 無因次化均方根速度	170度(17) 無因次化陣風風速	180度(18) 無因次化平均風速	180度(18) 無因次化均方根速度	180度(18) 無因次化陣風風速	190度(19) 無因次化平均風速	190度(19) 無因次化均方根速度	190度(19) 無因次化陣風風速	200度(20) 無因次化平均風速	200度(20) 無因次化均方根速度	200度(20) 無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.34	0.08	**0.58**	0.32	0.08	**0.57**	0.21	0.10	**0.50**	0.14	0.07	**0.34**
		2	0.25	0.07	**0.45**	0.25	0.07	**0.45**	0.18	0.07	**0.39**	0.14	0.05	**0.30**
		3	0.20	0.06	**0.39**	0.21	0.07	**0.41**	0.17	0.06	**0.36**	0.15	0.06	**0.32**
		4	0.16	0.07	**0.36**	0.18	0.07	**0.39**	0.15	0.07	**0.35**	0.14	0.07	**0.34**
		5	0.20	0.08	**0.44**	0.24	0.09	**0.50**	0.20	0.09	**0.46**	0.21	0.09	**0.47**
		6	0.18	0.06	**0.36**	0.24	0.06	**0.44**	0.20	0.07	**0.42**	0.28	0.07	**0.48**
	北側步道	7	0.16	0.06	**0.33**	0.23	0.08	**0.47**	0.26	0.09	**0.52**	0.45	0.09	**0.73**
		8	0.19	0.06	**0.38**	0.26	0.08	**0.50**	0.23	0.09	**0.50**	0.31	0.09	**0.58**
		9	0.20	0.05	**0.37**	0.22	0.07	**0.41**	0.17	0.07	**0.39**	0.28	0.12	**0.66**
		10	0.30	0.08	**0.52**	0.23	0.08	**0.47**	0.18	0.08	**0.43**	0.36	0.13	**0.76**
		11	0.21	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.08	**0.40**	0.23	0.12	**0.58**
		12	0.29	0.07	**0.49**	0.25	0.07	**0.47**	0.18	0.08	**0.41**	0.25	0.10	**0.56**
		13	0.22	0.06	**0.39**	0.20	0.05	**0.36**	0.20	0.06	**0.38**	0.29	0.09	**0.57**
		14	0.46	0.10	**0.75**	0.38	0.11	**0.71**	0.27	0.12	**0.62**	0.24	0.10	**0.54**
	東側步道	15	0.17	0.07	**0.38**	0.31	0.10	**0.62**	0.30	0.11	**0.64**	0.24	0.10	**0.53**
		16	0.15	0.05	**0.30**	0.17	0.07	**0.36**	0.17	0.07	**0.37**	0.16	0.06	**0.34**
		17	0.18	0.06	**0.36**	0.21	0.08	**0.44**	0.26	0.11	**0.58**	0.31	0.12	**0.66**
		18	0.17	0.06	**0.35**	0.20	0.08	**0.42**	0.19	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.40**
		19	0.22	0.07	**0.42**	0.21	0.07	**0.42**	0.22	0.07	**0.44**	0.21	0.07	**0.42**
		20	0.44	0.10	**0.75**	0.52	0.11	**0.84**	0.45	0.11	**0.79**	0.40	0.10	**0.70**
	南側步道	21	0.43	0.09	**0.70**	0.50	0.08	**0.75**	0.44	0.10	**0.74**	0.41	0.10	**0.71**
		22	0.41	0.10	**0.71**	0.48	0.09	**0.75**	0.42	0.10	**0.71**	0.39	0.09	**0.67**
		23	0.33	0.12	**0.69**	0.33	0.13	**0.73**	0.26	0.11	**0.60**	0.24	0.09	**0.51**
		24	0.25	0.09	**0.53**	0.28	0.10	**0.58**	0.32	0.10	**0.63**	0.31	0.09	**0.59**
		25	0.37	0.13	**0.75**	0.46	0.12	**0.80**	0.41	0.13	**0.79**	0.37	0.13	**0.75**
		26	0.27	0.11	**0.60**	0.26	0.11	**0.59**	0.20	0.10	**0.50**	0.18	0.09	**0.45**
		27	0.29	0.11	**0.61**	0.33	0.10	**0.63**	0.29	0.11	**0.61**	0.24	0.10	**0.52**
	西側步道	28	0.44	0.11	**0.78**	0.44	0.12	**0.81**	0.36	0.13	**0.76**	0.27	0.10	**0.57**
		29	0.36	0.09	**0.63**	0.33	0.10	**0.63**	0.28	0.10	**0.59**	0.22	0.09	**0.48**
		30	0.32	0.10	**0.62**	0.32	0.11	**0.63**	0.23	0.11	**0.55**	0.19	0.10	**0.48**
		31	0.35	0.08	**0.58**	0.35	0.08	**0.59**	0.24	0.09	**0.52**	0.21	0.08	**0.46**
		32	0.32	0.08	**0.55**	0.34	0.08	**0.59**	0.26	0.09	**0.53**	0.24	0.09	**0.50**
		33	0.21	0.07	**0.41**	0.24	0.07	**0.46**	0.21	0.07	**0.42**	0.25	0.08	**0.50**
		34	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.43**	0.28	0.10	**0.59**
	2F露臺與空橋	68	0.20	0.06	**0.37**	0.17	0.06	**0.34**	0.14	0.05	**0.30**	0.14	0.05	**0.31**
		69	0.13	0.04	**0.27**	0.13	0.04	**0.27**	0.14	0.05	**0.28**	0.14	0.05	**0.28**
		70	0.17	0.06	**0.36**	0.18	0.07	**0.39**	0.23	0.09	**0.51**	0.22	0.09	**0.47**
	3F露臺	71	0.20	0.08	**0.45**	0.25	0.10	**0.54**	0.25	0.10	**0.55**	0.26	0.10	**0.56**
		72	0.27	0.09	**0.55**	0.41	0.13	**0.81**	0.38	0.14	**0.81**	0.33	0.13	**0.72**
		73	0.22	0.08	**0.47**	0.32	0.11	**0.65**	0.27	0.11	**0.61**	0.24	0.10	**0.54**
	屋頂（R1）露臺	74	0.20	0.07	**0.41**	0.22	0.08	**0.47**	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.37**
		75	0.25	0.11	**0.58**	0.21	0.10	**0.52**	0.37	0.10	**0.67**	0.39	0.08	**0.65**
		76	0.22	0.09	**0.51**	0.26	0.12	**0.62**	0.51	0.11	**0.84**	0.58	0.08	**0.81**
	屋頂（R2）露臺	77	0.23	0.08	**0.47**	0.22	0.09	**0.49**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**
基地外	基地東北側	35	0.37	0.14	**0.80**	0.35	0.13	**0.74**	0.25	0.11	**0.58**	0.31	0.10	**0.62**
		36	0.40	0.12	**0.76**	0.41	0.12	**0.76**	0.31	0.15	**0.76**	0.14	0.09	**0.41**
		37	0.18	0.04	**0.29**	0.18	0.04	**0.31**	0.20	0.05	**0.34**	0.20	0.05	**0.35**
		38	0.26	0.09	**0.54**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.08	**0.42**	0.17	0.07	**0.37**
		39	0.26	0.09	**0.52**	0.32	0.10	**0.61**	0.40	0.11	**0.74**	0.44	0.10	**0.74**
		40	0.15	0.06	**0.31**	0.13	0.05	**0.30**	0.13	0.05	**0.29**	0.20	0.07	**0.40**
		41	0.14	0.06	**0.31**	0.12	0.05	**0.27**	0.13	0.05	**0.28**	0.13	0.06	**0.30**
		42	0.18	0.09	**0.45**	0.37	0.12	**0.72**	0.37	0.11	**0.71**	0.35	0.10	**0.65**
	基地東南側	43	0.14	0.07	**0.33**	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.39**	0.22	0.07	**0.43**
		44	0.44	0.11	**0.78**	0.60	0.11	**0.94**	0.51	0.14	**0.93**	0.40	0.12	**0.77**
		45	0.23	0.10	**0.52**	0.27	0.11	**0.60**	0.27	0.11	**0.60**	0.28	0.11	**0.61**
		46	0.21	0.06	**0.40**	0.28	0.06	**0.47**	0.26	0.07	**0.47**	0.26	0.07	**0.46**
	基地西南側	47	0.28	0.07	**0.50**	0.33	0.07	**0.53**	0.31	0.08	**0.55**	0.38	0.07	**0.59**
		48	0.17	0.07	**0.38**	0.15	0.06	**0.34**	0.14	0.06	**0.32**	0.15	0.06	**0.32**
		49	0.24	0.09	**0.50**	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.07	**0.41**	0.14	0.06	**0.31**
		50	0.16	0.09	**0.42**	0.15	0.08	**0.40**	0.21	0.09	**0.49**	0.32	0.11	**0.65**
		51	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.37**	0.19	0.06	**0.37**	0.20	0.07	**0.41**
		52	0.26	0.08	**0.52**	0.26	0.08	**0.51**	0.24	0.08	**0.49**	0.22	0.08	**0.47**
		53	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**
	基地西北側	54	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.08	**0.41**	0.21	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.44**
		55	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**	0.22	0.08	**0.45**	0.27	0.10	**0.56**
		56	0.22	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.46**	0.24	0.09	**0.50**	0.30	0.11	**0.64**
		57	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.46**	0.31	0.13	**0.68**
		58	0.21	0.08	**0.45**	0.23	0.10	**0.52**	0.23	0.10	**0.53**	0.35	0.16	**0.83**
		59	0.21	0.07	**0.42**	0.23	0.08	**0.46**	0.21	0.07	**0.43**	0.25	0.08	**0.50**
		60	0.27	0.09	**0.53**	0.24	0.09	**0.51**	0.24	0.09	**0.51**	0.30	0.10	**0.59**
		61	0.35	0.09	**0.61**	0.30	0.09	**0.58**	0.30	0.11	**0.62**	0.33	0.12	**0.67**
		62	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.08	**0.43**
		63	0.29	0.10	**0.60**	0.32	0.10	**0.61**	0.27	0.10	**0.56**	0.26	0.11	**0.58**
		64	0.29	0.10	**0.59**	0.30	0.10	**0.61**	0.34	0.11	**0.68**	0.49	0.14	**0.90**
		65	0.37	0.10	**0.67**	0.34	0.10	**0.65**	0.30	0.12	**0.66**	0.40	0.14	**0.81**
		66	0.33	0.09	**0.61**	0.31	0.09	**0.59**	0.30	0.09	**0.58**	0.46	0.09	**0.74**
		67	0.19	0.08	**0.43**	0.18	0.08	**0.43**	0.24	0.11	**0.58**	0.25	0.13	**0.65**

表 2-2-6 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(6)（風向：210 度風至 240 度風）

興建後無植栽—無因次化陣風風速（6）

	測點分類	測點	210度(21) 無因次化平均風速	210度(21) 無因次化均方根速度	210度(21) 無因次化陣風風速	220度(22) 無因次化平均風速	220度(22) 無因次化均方根速度	220度(22) 無因次化陣風風速	230度(23) 無因次化平均風速	230度(23) 無因次化均方根速度	230度(23) 無因次化陣風風速	240度(24) 無因次化平均風速	240度(24) 無因次化均方根速度	240度(24) 無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.17	0.08	**0.41**	0.15	0.08	**0.39**	0.15	0.07	**0.36**	0.19	0.09	**0.47**
		2	0.17	0.07	**0.38**	0.16	0.06	**0.36**	0.15	0.05	**0.31**	0.16	0.06	**0.34**
		3	0.19	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.44**	0.17	0.07	**0.36**	0.18	0.07	**0.39**
		4	0.20	0.09	**0.47**	0.25	0.08	**0.49**	0.19	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.48**
		5	0.33	0.11	**0.66**	0.39	0.09	**0.67**	0.32	0.10	**0.62**	0.38	0.10	**0.68**
		6	0.39	0.08	**0.64**	0.45	0.07	**0.65**	0.38	0.07	**0.59**	0.47	0.07	**0.68**
	北側步道	7	0.63	0.10	**0.94**	0.70	0.09	**0.95**	0.62	0.08	**0.86**	0.73	0.09	**1.01**
		8	0.43	0.13	**0.81**	0.50	0.13	**0.88**	0.38	0.10	**0.69**	0.43	0.13	**0.83**
		9	0.29	0.16	**0.75**	0.24	0.10	**0.54**	0.30	0.13	**0.70**	0.26	0.12	**0.61**
		10	0.48	0.18	**1.03**	0.48	0.18	**1.01**	0.49	0.14	**0.91**	0.48	0.17	**0.99**
		11	0.25	0.14	**0.67**	0.25	0.12	**0.62**	0.25	0.12	**0.61**	0.24	0.12	**0.60**
		12	0.33	0.14	**0.75**	0.38	0.14	**0.81**	0.36	0.11	**0.69**	0.39	0.13	**0.79**
		13	0.40	0.12	**0.74**	0.47	0.10	**0.78**	0.34	0.11	**0.66**	0.41	0.11	**0.74**
		14	0.36	0.13	**0.76**	0.40	0.13	**0.80**	0.34	0.11	**0.66**	0.42	0.13	**0.79**
	東側步道	15	0.38	0.13	**0.76**	0.41	0.14	**0.82**	0.25	0.11	**0.56**	0.32	0.13	**0.71**
		16	0.21	0.08	**0.46**	0.24	0.09	**0.52**	0.20	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.44**
		17	0.48	0.14	**0.90**	0.60	0.14	**1.01**	0.51	0.14	**0.93**	0.56	0.11	**0.88**
		18	0.23	0.09	**0.50**	0.28	0.10	**0.59**	0.23	0.09	**0.49**	0.25	0.09	**0.52**
		19	0.22	0.08	**0.45**	0.24	0.09	**0.51**	0.23	0.08	**0.46**	0.27	0.08	**0.51**
		20	0.43	0.10	**0.72**	0.47	0.09	**0.73**	0.44	0.08	**0.69**	0.49	0.09	**0.75**
	南側步道	21	0.41	0.10	**0.71**	0.42	0.10	**0.71**	0.38	0.08	**0.62**	0.49	0.09	**0.76**
		22	0.39	0.09	**0.66**	0.42	0.08	**0.66**	0.39	0.08	**0.62**	0.43	0.09	**0.69**
		23	0.25	0.09	**0.53**	0.32	0.11	**0.64**	0.40	0.10	**0.69**	0.58	0.12	**0.94**
		24	0.34	0.09	**0.62**	0.39	0.09	**0.66**	0.43	0.09	**0.70**	0.57	0.11	**0.89**
		25	0.35	0.10	**0.65**	0.38	0.08	**0.64**	0.41	0.09	**0.67**	0.57	0.10	**0.86**
		26	0.20	0.10	**0.50**	0.24	0.11	**0.57**	0.29	0.12	**0.65**	0.47	0.12	**0.84**
		27	0.25	0.09	**0.53**	0.31	0.10	**0.59**	0.37	0.10	**0.67**	0.58	0.10	**0.88**
	西側步道	28	0.34	0.11	**0.68**	0.35	0.11	**0.69**	0.34	0.11	**0.67**	0.52	0.12	**0.87**
		29	0.32	0.10	**0.63**	0.36	0.10	**0.67**	0.35	0.10	**0.65**	0.50	0.11	**0.82**
		30	0.28	0.13	**0.67**	0.35	0.14	**0.77**	0.33	0.14	**0.76**	0.42	0.18	**0.95**
		31	0.27	0.11	**0.60**	0.34	0.12	**0.69**	0.30	0.12	**0.66**	0.29	0.14	**0.72**
		32	0.32	0.11	**0.64**	0.41	0.10	**0.71**	0.35	0.11	**0.68**	0.37	0.11	**0.71**
		33	0.35	0.09	**0.62**	0.41	0.08	**0.66**	0.36	0.09	**0.62**	0.42	0.09	**0.69**
		34	0.28	0.12	**0.64**	0.28	0.11	**0.62**	0.31	0.12	**0.68**	0.27	0.12	**0.62**
	2F露臺與空橋	68	0.17	0.07	**0.37**	0.20	0.08	**0.44**	0.29	0.09	**0.56**	0.48	0.09	**0.75**
		69	0.15	0.05	**0.31**	0.16	0.06	**0.33**	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.31**
		70	0.30	0.11	**0.63**	0.35	0.11	**0.67**	0.27	0.11	**0.59**	0.31	0.11	**0.65**
	3F露臺	71	0.25	0.10	**0.56**	0.21	0.09	**0.48**	0.17	0.07	**0.38**	0.15	0.06	**0.33**
		72	0.36	0.14	**0.77**	0.31	0.11	**0.66**	0.21	0.09	**0.46**	0.17	0.06	**0.36**
		73	0.23	0.10	**0.52**	0.21	0.08	**0.46**	0.20	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.41**
	屋頂（R1）露臺	74	0.16	0.07	**0.36**	0.21	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.39**
		75	0.37	0.10	**0.67**	0.36	0.10	**0.67**	0.29	0.12	**0.64**	0.27	0.12	**0.63**
		76	0.68	0.10	**0.98**	0.76	0.10	**1.07**	0.60	0.15	**1.06**	0.49	0.15	**0.94**
	屋頂（R2）露臺	77	0.18	0.07	**0.39**	0.16	0.07	**0.36**	0.20	0.09	**0.48**	0.24	0.10	**0.54**
基地外	基地東北側	35	0.38	0.13	**0.76**	0.37	0.12	**0.74**	0.43	0.13	**0.81**	0.58	0.12	**0.95**
		36	0.18	0.10	**0.48**	0.21	0.11	**0.53**	0.12	0.07	**0.32**	0.13	0.07	**0.33**
		37	0.21	0.05	**0.38**	0.20	0.05	**0.36**	0.19	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.33**
		38	0.17	0.07	**0.38**	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.38**
		39	0.49	0.11	**0.83**	0.52	0.11	**0.86**	0.44	0.13	**0.82**	0.36	0.12	**0.73**
		40	0.25	0.08	**0.48**	0.26	0.08	**0.49**	0.20	0.07	**0.41**	0.12	0.05	**0.25**
		41	0.15	0.07	**0.35**	0.17	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.42**	0.20	0.08	**0.42**
		42	0.40	0.10	**0.71**	0.51	0.11	**0.83**	0.51	0.11	**0.83**	0.59	0.11	**0.93**
	基地東南側	43	0.23	0.08	**0.46**	0.28	0.07	**0.49**	0.22	0.07	**0.43**	0.15	0.07	**0.36**
		44	0.40	0.13	**0.80**	0.40	0.15	**0.84**	0.30	0.12	**0.66**	0.38	0.11	**0.71**
		45	0.29	0.12	**0.64**	0.28	0.11	**0.62**	0.23	0.10	**0.52**	0.22	0.09	**0.47**
		46	0.27	0.07	**0.47**	0.25	0.07	**0.46**	0.20	0.06	**0.37**	0.19	0.05	**0.35**
	基地西南側	47	0.31	0.08	**0.55**	0.36	0.08	**0.59**	0.35	0.08	**0.58**	0.37	0.07	**0.59**
		48	0.15	0.06	**0.35**	0.17	0.08	**0.40**	0.18	0.08	**0.44**	0.21	0.09	**0.49**
		49	0.20	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.42**	0.17	0.07	**0.38**	0.20	0.09	**0.46**
		50	0.26	0.11	**0.60**	0.27	0.10	**0.58**	0.28	0.11	**0.60**	0.31	0.11	**0.64**
		51	0.27	0.10	**0.58**	0.28	0.10	**0.58**	0.26	0.09	**0.53**	0.32	0.12	**0.67**
		52	0.34	0.11	**0.66**	0.40	0.09	**0.67**	0.32	0.10	**0.62**	0.40	0.11	**0.74**
		53	0.22	0.09	**0.51**	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.49**
	基地西北側	54	0.30	0.12	**0.65**	0.35	0.12	**0.72**	0.26	0.10	**0.58**	0.39	0.13	**0.77**
		55	0.33	0.09	**0.60**	0.28	0.09	**0.56**	0.34	0.14	**0.74**	0.45	0.13	**0.85**
		56	0.28	0.11	**0.60**	0.25	0.10	**0.54**	0.34	0.15	**0.78**	0.38	0.17	**0.89**
		57	0.26	0.11	**0.58**	0.25	0.10	**0.54**	0.32	0.14	**0.76**	0.40	0.14	**0.83**
		58	0.32	0.14	**0.72**	0.28	0.12	**0.63**	0.36	0.17	**0.88**	0.53	0.19	**1.10**
		59	0.25	0.09	**0.52**	0.22	0.08	**0.46**	0.28	0.09	**0.55**	0.28	0.11	**0.61**
		60	0.38	0.11	**0.73**	0.40	0.12	**0.76**	0.39	0.10	**0.69**	0.40	0.10	**0.72**
		61	0.31	0.11	**0.63**	0.31	0.11	**0.62**	0.25	0.11	**0.57**	0.31	0.14	**0.74**
		62	0.20	0.08	**0.46**	0.21	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.49**	0.23	0.09	**0.52**
		63	0.31	0.13	**0.70**	0.36	0.14	**0.79**	0.33	0.14	**0.75**	0.29	0.12	**0.65**
		64	0.31	0.13	**0.71**	0.30	0.13	**0.69**	0.36	0.14	**0.79**	0.44	0.16	**0.92**
		65	0.30	0.12	**0.65**	0.51	0.17	**1.03**	0.52	0.19	**1.08**	0.38	0.14	**0.80**
		66	0.39	0.08	**0.64**	0.39	0.10	**0.68**	0.36	0.10	**0.65**	0.35	0.09	**0.63**
		67	0.33	0.17	**0.85**	0.55	0.20	**1.16**	0.30	0.18	**0.85**	0.29	0.15	**0.73**

表 2-2-7 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(7)（風向：250 度風至 280 度風）

興建後無植栽—無因次化陣風風速(7)

	測點分類	測點	250度(25) 無因次化平均風速	250度(25) 無因次化均方根速度	250度(25) 無因次化陣風風速	260度(26) 無因次化平均風速	260度(26) 無因次化均方根速度	260度(26) 無因次化陣風風速	270度(27) 無因次化平均風速	270度(27) 無因次化均方根速度	270度(27) 無因次化陣風風速	280度(28) 無因次化平均風速	280度(28) 無因次化均方根速度	280度(28) 無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.17	0.08	**0.42**	0.18	0.09	**0.45**	0.31	0.11	**0.65**	0.38	0.12	**0.73**
		2	0.16	0.06	**0.34**	0.19	0.08	**0.43**	0.24	0.09	**0.52**	0.28	0.09	**0.56**
		3	0.20	0.08	**0.43**	0.23	0.10	**0.53**	0.25	0.10	**0.55**	0.27	0.11	**0.59**
		4	0.29	0.09	**0.55**	0.24	0.12	**0.62**	0.18	0.09	**0.45**	0.19	0.09	**0.46**
		5	0.47	0.10	**0.78**	0.32	0.16	**0.81**	0.21	0.10	**0.51**	0.21	0.10	**0.52**
		6	0.50	0.08	**0.74**	0.32	0.14	**0.74**	0.20	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.47**
	北側步道	7	0.74	0.12	**1.10**	0.43	0.20	**1.02**	0.27	0.11	**0.59**	0.27	0.10	**0.58**
		8	0.55	0.13	**0.95**	0.37	0.15	**0.84**	0.31	0.12	**0.67**	0.29	0.12	**0.64**
		9	0.20	0.09	**0.48**	0.31	0.14	**0.72**	0.28	0.09	**0.56**	0.26	0.09	**0.53**
		10	0.32	0.18	**0.87**	0.39	0.15	**0.84**	0.38	0.12	**0.74**	0.35	0.11	**0.68**
		11	0.22	0.13	**0.61**	0.28	0.12	**0.65**	0.30	0.10	**0.60**	0.29	0.09	**0.57**
		12	0.29	0.15	**0.74**	0.27	0.10	**0.56**	0.29	0.08	**0.53**	0.30	0.07	**0.52**
		13	0.43	0.13	**0.81**	0.31	0.11	**0.64**	0.28	0.08	**0.51**	0.26	0.08	**0.49**
		14	0.48	0.16	**0.96**	0.33	0.13	**0.73**	0.35	0.13	**0.73**	0.35	0.13	**0.73**
	東側步道	15	0.43	0.17	**0.92**	0.36	0.11	**0.68**	0.38	0.09	**0.65**	0.41	0.10	**0.69**
		16	0.21	0.07	**0.43**	0.17	0.06	**0.36**	0.23	0.08	**0.48**	0.26	0.09	**0.54**
		17	0.54	0.14	**0.95**	0.28	0.11	**0.62**	0.29	0.11	**0.62**	0.37	0.12	**0.73**
		18	0.26	0.09	**0.54**	0.23	0.09	**0.50**	0.24	0.10	**0.54**	0.29	0.11	**0.63**
		19	0.28	0.08	**0.53**	0.26	0.08	**0.51**	0.25	0.09	**0.53**	0.28	0.11	**0.60**
		20	0.51	0.09	**0.77**	0.42	0.11	**0.77**	0.27	0.11	**0.60**	0.27	0.11	**0.61**
	南側步道	21	0.50	0.09	**0.77**	0.35	0.11	**0.68**	0.28	0.12	**0.62**	0.33	0.13	**0.72**
		22	0.45	0.09	**0.71**	0.36	0.12	**0.72**	0.21	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.50**
		23	0.62	0.12	**0.97**	0.42	0.14	**0.86**	0.25	0.12	**0.61**	0.27	0.12	**0.65**
		24	0.59	0.11	**0.91**	0.42	0.13	**0.80**	0.29	0.12	**0.65**	0.33	0.14	**0.74**
		25	0.58	0.10	**0.87**	0.41	0.11	**0.73**	0.37	0.12	**0.75**	0.45	0.13	**0.84**
		26	0.47	0.13	**0.87**	0.31	0.13	**0.70**	0.43	0.12	**0.78**	0.51	0.12	**0.87**
		27	0.60	0.10	**0.90**	0.40	0.11	**0.74**	0.42	0.13	**0.81**	0.52	0.13	**0.90**
	西側步道	28	0.54	0.13	**0.92**	0.36	0.11	**0.70**	0.40	0.11	**0.72**	0.50	0.14	**0.91**
		29	0.52	0.12	**0.87**	0.32	0.14	**0.75**	0.34	0.12	**0.69**	0.45	0.12	**0.82**
		30	0.41	0.19	**0.97**	0.38	0.19	**0.94**	0.34	0.13	**0.74**	0.40	0.14	**0.83**
		31	0.31	0.15	**0.76**	0.37	0.17	**0.88**	0.29	0.11	**0.63**	0.30	0.12	**0.65**
		32	0.46	0.11	**0.80**	0.38	0.17	**0.90**	0.25	0.10	**0.56**	0.26	0.10	**0.55**
		33	0.45	0.09	**0.73**	0.32	0.14	**0.74**	0.22	0.09	**0.50**	0.26	0.11	**0.58**
		34	0.33	0.14	**0.76**	0.30	0.14	**0.72**	0.26	0.11	**0.60**	0.27	0.11	**0.61**
	2F露臺與空橋	68	0.48	0.10	**0.77**	0.31	0.10	**0.61**	0.35	0.07	**0.57**	0.40	0.07	**0.61**
		69	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.05	**0.32**	0.18	0.06	**0.36**	0.19	0.06	**0.37**
		70	0.32	0.11	**0.66**	0.29	0.11	**0.63**	0.30	0.11	**0.64**	0.32	0.12	**0.68**
	3F露臺	71	0.16	0.06	**0.34**	0.17	0.07	**0.37**	0.19	0.08	**0.42**	0.22	0.09	**0.50**
		72	0.17	0.07	**0.37**	0.24	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.50**	0.23	0.09	**0.48**
		73	0.18	0.07	**0.40**	0.24	0.09	**0.51**	0.21	0.08	**0.46**	0.21	0.08	**0.44**
	屋頂（R1）露臺	74	0.16	0.07	**0.36**	0.18	0.08	**0.40**	0.20	0.10	**0.49**	0.19	0.08	**0.43**
		75	0.26	0.12	**0.62**	0.25	0.12	**0.60**	0.26	0.11	**0.59**	0.26	0.13	**0.63**
		76	0.50	0.15	**0.96**	0.42	0.18	**0.96**	0.37	0.16	**0.86**	0.52	0.19	**1.10**
	屋頂（R2）露臺	77	0.23	0.09	**0.51**	0.23	0.09	**0.51**	0.23	0.10	**0.53**	0.28	0.12	**0.63**
基地外	基地東北側	35	0.49	0.15	**0.95**	0.33	0.13	**0.74**	0.32	0.13	**0.70**	0.38	0.13	**0.75**
		36	0.15	0.08	**0.38**	0.16	0.08	**0.41**	0.20	0.08	**0.44**	0.25	0.09	**0.52**
		37	0.19	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.34**	0.20	0.05	**0.35**
		38	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.45**	0.30	0.14	**0.71**	0.42	0.16	**0.89**
		39	0.36	0.12	**0.74**	0.25	0.11	**0.58**	0.24	0.10	**0.55**	0.28	0.12	**0.64**
		40	0.11	0.04	**0.24**	0.11	0.04	**0.23**	0.11	0.04	**0.23**	0.13	0.05	**0.28**
		41	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.07	**0.38**
		42	0.65	0.12	**1.01**	0.48	0.16	**0.98**	0.25	0.15	**0.69**	0.23	0.13	**0.63**
	基地東南側	43	0.14	0.07	**0.36**	0.12	0.06	**0.29**	0.10	0.05	**0.26**	0.11	0.05	**0.27**
		44	0.39	0.11	**0.72**	0.26	0.11	**0.60**	0.23	0.11	**0.55**	0.29	0.12	**0.66**
		45	0.21	0.08	**0.46**	0.21	0.08	**0.46**	0.22	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.47**
		46	0.19	0.05	**0.35**	0.20	0.06	**0.38**	0.23	0.07	**0.43**	0.25	0.07	**0.47**
	基地西南側	47	0.33	0.08	**0.56**	0.32	0.09	**0.58**	0.35	0.13	**0.74**	0.36	0.15	**0.80**
		48	0.21	0.09	**0.48**	0.26	0.09	**0.53**	0.27	0.08	**0.52**	0.27	0.09	**0.54**
		49	0.18	0.08	**0.42**	0.20	0.09	**0.46**	0.27	0.09	**0.53**	0.25	0.09	**0.52**
		50	0.28	0.11	**0.63**	0.23	0.11	**0.57**	0.19	0.10	**0.50**	0.19	0.10	**0.47**
		51	0.36	0.13	**0.75**	0.30	0.12	**0.65**	0.31	0.11	**0.64**	0.39	0.13	**0.76**
		52	0.51	0.12	**0.87**	0.39	0.14	**0.81**	0.30	0.10	**0.61**	0.35	0.11	**0.68**
		53	0.22	0.09	**0.50**	0.20	0.09	**0.46**	0.21	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.47**
	基地西北側	54	0.47	0.15	**0.93**	0.33	0.13	**0.71**	0.30	0.11	**0.62**	0.30	0.11	**0.63**
		55	0.36	0.14	**0.78**	0.24	0.09	**0.51**	0.26	0.10	**0.56**	0.26	0.10	**0.55**
		56	0.48	0.20	**1.09**	0.54	0.18	**1.07**	0.49	0.17	**1.00**	0.39	0.14	**0.81**
		57	0.42	0.15	**0.88**	0.29	0.12	**0.65**	0.28	0.10	**0.58**	0.28	0.09	**0.56**
		58	0.40	0.18	**0.93**	0.23	0.09	**0.50**	0.21	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.43**
		59	0.32	0.13	**0.70**	0.32	0.12	**0.68**	0.27	0.10	**0.55**	0.27	0.09	**0.55**
		60	0.44	0.12	**0.81**	0.38	0.14	**0.80**	0.37	0.14	**0.79**	0.36	0.13	**0.76**
		61	0.37	0.16	**0.84**	0.29	0.11	**0.62**	0.35	0.10	**0.64**	0.41	0.09	**0.70**
		62	0.21	0.09	**0.47**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**
		63	0.22	0.10	**0.52**	0.21	0.09	**0.50**	0.29	0.12	**0.65**	0.38	0.13	**0.77**
		64	0.48	0.15	**0.92**	0.50	0.13	**0.89**	0.39	0.14	**0.81**	0.29	0.12	**0.66**
		65	0.38	0.12	**0.73**	0.41	0.11	**0.73**	0.34	0.12	**0.70**	0.29	0.11	**0.61**
		66	0.29	0.10	**0.60**	0.23	0.10	**0.52**	0.18	0.08	**0.41**	0.17	0.07	**0.38**
		67	0.27	0.11	**0.59**	0.26	0.10	**0.58**	0.23	0.10	**0.53**	0.22	0.09	**0.50**

表 2-2-8 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(8)（風向：290 度風至 320 度風）

興建後無植栽—無因次化陣風風速(8)

	測點分類	測點	290度(29) 無因次化平均風速	290度(29) 無因次化均方根速度	290度(29) 無因次化陣風風速	300度(30) 無因次化平均風速	300度(30) 無因次化均方根速度	300度(30) 無因次化陣風風速	310度(31) 無因次化平均風速	310度(31) 無因次化均方根速度	310度(31) 無因次化陣風風速	320度(32) 無因次化平均風速	320度(32) 無因次化均方根速度	320度(32) 無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.48	0.13	**0.86**	0.48	0.11	**0.80**	0.49	0.10	**0.77**	0.48	0.10	**0.78**
		2	0.32	0.11	**0.66**	0.32	0.10	**0.61**	0.33	0.09	**0.59**	0.32	0.09	**0.60**
		3	0.34	0.13	**0.72**	0.34	0.11	**0.67**	0.35	0.10	**0.65**	0.34	0.11	**0.67**
		4	0.21	0.11	**0.53**	0.21	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.50**	0.22	0.10	**0.52**
		5	0.24	0.13	**0.62**	0.23	0.11	**0.56**	0.24	0.11	**0.56**	0.25	0.12	**0.60**
		6	0.21	0.10	**0.52**	0.21	0.10	**0.51**	0.23	0.11	**0.55**	0.25	0.12	**0.62**
	北側步道	7	0.24	0.12	**0.59**	0.23	0.11	**0.55**	0.22	0.11	**0.54**	0.21	0.09	**0.49**
		8	0.24	0.11	**0.58**	0.24	0.11	**0.58**	0.28	0.14	**0.71**	0.38	0.16	**0.87**
		9	0.21	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.43**
		10	0.28	0.12	**0.62**	0.30	0.11	**0.63**	0.31	0.11	**0.65**	0.33	0.12	**0.68**
		11	0.25	0.10	**0.55**	0.27	0.11	**0.59**	0.27	0.11	**0.61**	0.25	0.10	**0.55**
		12	0.27	0.09	**0.53**	0.31	0.09	**0.56**	0.32	0.09	**0.58**	0.30	0.09	**0.56**
		13	0.26	0.09	**0.53**	0.28	0.10	**0.60**	0.34	0.12	**0.72**	0.44	0.12	**0.79**
		14	0.34	0.14	**0.77**	0.42	0.15	**0.87**	0.49	0.17	**0.99**	0.57	0.16	**1.05**
	東側步道	15	0.46	0.12	**0.82**	0.54	0.12	**0.90**	0.57	0.12	**0.93**	0.54	0.11	**0.88**
		16	0.26	0.10	**0.56**	0.28	0.11	**0.60**	0.30	0.11	**0.63**	0.26	0.10	**0.57**
		17	0.50	0.11	**0.83**	0.60	0.10	**0.89**	0.64	0.10	**0.93**	0.60	0.12	**0.95**
		18	0.40	0.12	**0.76**	0.50	0.11	**0.82**	0.55	0.11	**0.90**	0.53	0.13	**0.91**
		19	0.30	0.12	**0.66**	0.33	0.12	**0.68**	0.34	0.12	**0.70**	0.32	0.13	**0.70**
		20	0.28	0.13	**0.66**	0.27	0.12	**0.62**	0.26	0.11	**0.58**	0.26	0.10	**0.57**
	南側步道	21	0.44	0.17	**0.95**	0.51	0.17	**1.03**	0.48	0.17	**0.98**	0.40	0.16	**0.90**
		22	0.24	0.11	**0.58**	0.24	0.12	**0.61**	0.24	0.12	**0.60**	0.22	0.11	**0.56**
		23	0.33	0.18	**0.89**	0.30	0.17	**0.81**	0.22	0.13	**0.60**	0.18	0.09	**0.43**
		24	0.41	0.19	**0.99**	0.44	0.20	**1.03**	0.37	0.18	**0.92**	0.28	0.15	**0.72**
		25	0.57	0.17	**1.09**	0.63	0.17	**1.13**	0.59	0.17	**1.11**	0.52	0.18	**1.06**
		26	0.61	0.15	**1.06**	0.64	0.13	**1.02**	0.64	0.11	**0.96**	0.64	0.11	**0.96**
		27	0.66	0.16	**1.14**	0.68	0.16	**1.15**	0.61	0.16	**1.09**	0.52	0.17	**1.05**
	西側步道	28	0.62	0.15	**1.06**	0.57	0.14	**1.01**	0.52	0.13	**0.91**	0.52	0.13	**0.91**
		29	0.53	0.13	**0.93**	0.50	0.13	**0.90**	0.48	0.12	**0.84**	0.48	0.12	**0.85**
		30	0.41	0.15	**0.87**	0.43	0.13	**0.83**	0.47	0.13	**0.85**	0.48	0.13	**0.87**
		31	0.26	0.11	**0.59**	0.28	0.11	**0.61**	0.33	0.11	**0.67**	0.34	0.12	**0.69**
		32	0.23	0.09	**0.50**	0.23	0.09	**0.52**	0.26	0.10	**0.57**	0.27	0.11	**0.61**
		33	0.25	0.11	**0.58**	0.22	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.47**
		34	0.26	0.12	**0.60**	0.26	0.12	**0.61**	0.28	0.12	**0.65**	0.31	0.14	**0.74**
	2F露臺與空橋	68	0.48	0.08	**0.73**	0.50	0.08	**0.73**	0.50	0.07	**0.70**	0.47	0.07	**0.67**
		69	0.20	0.06	**0.38**	0.20	0.06	**0.39**	0.21	0.06	**0.39**	0.20	0.06	**0.39**
		70	0.40	0.11	**0.72**	0.45	0.11	**0.77**	0.49	0.11	**0.82**	0.47	0.11	**0.80**
	3F露臺	71	0.23	0.09	**0.50**	0.21	0.09	**0.46**	0.20	0.08	**0.46**	0.22	0.09	**0.48**
		72	0.22	0.08	**0.45**	0.20	0.07	**0.43**	0.21	0.08	**0.45**	0.22	0.08	**0.47**
		73	0.20	0.08	**0.43**	0.19	0.07	**0.42**	0.21	0.08	**0.44**	0.24	0.09	**0.50**
	屋頂（R1）露臺	74	0.18	0.07	**0.40**	0.23	0.10	**0.55**	0.18	0.08	**0.42**	0.15	0.06	**0.33**
		75	0.37	0.17	**0.87**	0.33	0.14	**0.75**	0.26	0.12	**0.61**	0.32	0.10	**0.62**
		76	0.69	0.19	**1.26**	0.62	0.18	**1.15**	0.57	0.18	**1.10**	0.54	0.17	**1.06**
	屋頂（R2）露臺	77	0.24	0.09	**0.51**	0.24	0.11	**0.56**	0.28	0.11	**0.62**	0.27	0.10	**0.58**
基地外	基地東北側	35	0.49	0.13	**0.89**	0.58	0.13	**0.97**	0.62	0.13	**1.02**	0.61	0.13	**0.99**
		36	0.21	0.10	**0.51**	0.21	0.09	**0.50**	0.23	0.10	**0.52**	0.20	0.10	**0.49**
		37	0.20	0.05	**0.36**	0.21	0.06	**0.38**	0.21	0.06	**0.39**	0.20	0.05	**0.35**
		38	0.44	0.16	**0.93**	0.45	0.15	**0.90**	0.47	0.16	**0.94**	0.43	0.16	**0.90**
		39	0.28	0.12	**0.65**	0.29	0.12	**0.65**	0.29	0.13	**0.67**	0.27	0.12	**0.63**
		40	0.17	0.05	**0.33**	0.16	0.05	**0.33**	0.17	0.05	**0.32**	0.15	0.05	**0.30**
		41	0.15	0.06	**0.34**	0.16	0.07	**0.37**	0.14	0.06	**0.32**	0.13	0.06	**0.31**
		42	0.19	0.11	**0.51**	0.18	0.09	**0.47**	0.20	0.10	**0.49**	0.20	0.11	**0.52**
	基地東南側	43	0.12	0.06	**0.29**	0.12	0.06	**0.29**	0.13	0.06	**0.31**	0.12	0.06	**0.29**
		44	0.36	0.17	**0.86**	0.47	0.17	**0.99**	0.49	0.17	**0.99**	0.42	0.17	**0.92**
		45	0.22	0.09	**0.48**	0.21	0.08	**0.47**	0.21	0.08	**0.47**	0.21	0.09	**0.47**
		46	0.22	0.07	**0.43**	0.23	0.08	**0.47**	0.28	0.10	**0.58**	0.32	0.11	**0.64**
	基地西南側	47	0.32	0.16	**0.79**	0.29	0.14	**0.71**	0.30	0.14	**0.71**	0.37	0.15	**0.82**
		48	0.25	0.11	**0.60**	0.27	0.12	**0.62**	0.25	0.12	**0.60**	0.20	0.10	**0.51**
		49	0.16	0.08	**0.39**	0.17	0.08	**0.42**	0.19	0.09	**0.48**	0.21	0.10	**0.52**
		50	0.16	0.09	**0.44**	0.17	0.09	**0.45**	0.17	0.10	**0.46**	0.15	0.08	**0.40**
		51	0.52	0.13	**0.91**	0.51	0.13	**0.90**	0.48	0.12	**0.85**	0.47	0.13	**0.87**
		52	0.40	0.12	**0.77**	0.37	0.12	**0.72**	0.35	0.11	**0.68**	0.35	0.11	**0.69**
		53	0.25	0.12	**0.61**	0.25	0.13	**0.63**	0.24	0.11	**0.56**	0.22	0.10	**0.52**
	基地西北側	54	0.34	0.13	**0.72**	0.37	0.11	**0.71**	0.37	0.11	**0.69**	0.35	0.11	**0.70**
		55	0.21	0.08	**0.46**	0.21	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.47**	0.24	0.10	**0.53**
		56	0.35	0.14	**0.78**	0.36	0.15	**0.82**	0.40	0.15	**0.86**	0.46	0.16	**0.93**
		57	0.29	0.11	**0.63**	0.36	0.12	**0.72**	0.37	0.12	**0.72**	0.35	0.11	**0.69**
		58	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.45**
		59	0.26	0.10	**0.56**	0.30	0.12	**0.65**	0.35	0.13	**0.73**	0.37	0.12	**0.73**
		60	0.41	0.15	**0.86**	0.52	0.16	**0.99**	0.53	0.15	**0.97**	0.48	0.14	**0.91**
		61	0.48	0.10	**0.79**	0.51	0.10	**0.82**	0.50	0.10	**0.80**	0.41	0.10	**0.70**
		62	0.18	0.07	**0.39**	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.08	**0.43**	0.18	0.08	**0.42**
		63	0.35	0.14	**0.78**	0.36	0.13	**0.75**	0.34	0.12	**0.70**	0.33	0.13	**0.71**
		64	0.28	0.12	**0.64**	0.25	0.11	**0.59**	0.25	0.11	**0.58**	0.27	0.12	**0.64**
		65	0.34	0.11	**0.65**	0.36	0.11	**0.69**	0.35	0.11	**0.68**	0.31	0.11	**0.65**
		66	0.21	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.43**	0.22	0.07	**0.44**	0.20	0.07	**0.41**
		67	0.26	0.10	**0.56**	0.27	0.11	**0.58**	0.27	0.11	**0.59**	0.24	0.10	**0.55**

表 2-2-9 大樓興建後(無植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(9)（風向：330 度風至 0 度風）

興建後無植栽—無因次化陣風風速(9)														
測點分類		測點	330度(33)			340度(34)			350度(35)			0度(36)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.39	0.11	**0.73**	0.20	0.10	**0.49**	0.16	0.08	**0.40**	0.15	0.07	**0.35**
		2	0.24	0.10	**0.53**	0.15	0.06	**0.32**	0.15	0.05	**0.31**	0.14	0.05	**0.29**
		3	0.26	0.11	**0.59**	0.16	0.07	**0.36**	0.16	0.07	**0.36**	0.15	0.06	**0.33**
		4	0.17	0.09	**0.44**	0.13	0.06	**0.33**	0.14	0.07	**0.34**	0.13	0.06	**0.31**
		5	0.21	0.10	**0.51**	0.18	0.08	**0.43**	0.20	0.09	**0.48**	0.18	0.08	**0.42**
		6	0.23	0.11	**0.58**	0.27	0.11	**0.60**	0.33	0.11	**0.65**	0.29	0.10	**0.58**
	北側步道	7	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.07	**0.41**	0.21	0.08	**0.46**	0.22	0.08	**0.46**
		8	0.45	0.13	**0.83**	0.37	0.09	**0.65**	0.37	0.09	**0.65**	0.38	0.09	**0.65**
		9	0.18	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.40**	0.24	0.09	**0.52**	0.27	0.09	**0.54**
		10	0.36	0.12	**0.73**	0.36	0.11	**0.69**	0.43	0.11	**0.77**	0.46	0.12	**0.80**
		11	0.21	0.09	**0.49**	0.19	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.50**
		12	0.27	0.09	**0.54**	0.24	0.08	**0.49**	0.27	0.09	**0.54**	0.26	0.09	**0.53**
		13	0.48	0.08	**0.71**	0.39	0.06	**0.58**	0.40	0.06	**0.57**	0.40	0.06	**0.58**
		14	0.56	0.13	**0.96**	0.43	0.11	**0.77**	0.44	0.12	**0.79**	0.42	0.12	**0.79**
	東側步道	15	0.36	0.12	**0.73**	0.16	0.07	**0.36**	0.16	0.06	**0.34**	0.17	0.07	**0.38**
		16	0.20	0.08	**0.45**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.35**
		17	0.40	0.14	**0.82**	0.23	0.09	**0.50**	0.23	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.44**
		18	0.35	0.14	**0.77**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.43**	0.21	0.08	**0.45**
		19	0.26	0.09	**0.53**	0.30	0.07	**0.52**	0.28	0.08	**0.51**	0.25	0.08	**0.48**
		20	0.23	0.09	**0.52**	0.19	0.07	**0.40**	0.24	0.09	**0.50**	0.28	0.08	**0.53**
	南側步道	21	0.36	0.14	**0.79**	0.19	0.10	**0.48**	0.18	0.08	**0.42**	0.24	0.08	**0.48**
		22	0.22	0.11	**0.55**	0.18	0.08	**0.42**	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.07	**0.42**
		23	0.18	0.08	**0.43**	0.22	0.10	**0.54**	0.18	0.08	**0.40**	0.16	0.06	**0.34**
		24	0.27	0.13	**0.67**	0.21	0.09	**0.50**	0.19	0.07	**0.41**	0.23	0.08	**0.47**
		25	0.47	0.16	**0.95**	0.31	0.13	**0.70**	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.07	**0.40**
		26	0.53	0.12	**0.90**	0.32	0.12	**0.68**	0.21	0.10	**0.51**	0.16	0.08	**0.40**
		27	0.47	0.16	**0.94**	0.37	0.12	**0.71**	0.18	0.08	**0.43**	0.16	0.08	**0.40**
	西側步道	28	0.43	0.15	**0.86**	0.24	0.10	**0.54**	0.21	0.09	**0.50**	0.19	0.09	**0.45**
		29	0.38	0.15	**0.83**	0.18	0.09	**0.44**	0.18	0.09	**0.44**	0.18	0.08	**0.43**
		30	0.38	0.15	**0.82**	0.21	0.11	**0.55**	0.22	0.11	**0.55**	0.18	0.10	**0.47**
		31	0.27	0.11	**0.62**	0.21	0.09	**0.47**	0.23	0.09	**0.51**	0.20	0.08	**0.44**
		32	0.24	0.10	**0.54**	0.22	0.09	**0.47**	0.25	0.10	**0.54**	0.22	0.08	**0.46**
		33	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.39**
		34	0.34	0.13	**0.74**	0.25	0.11	**0.57**	0.20	0.09	**0.47**	0.22	0.09	**0.50**
	2F露臺與空橋	68	0.40	0.07	**0.61**	0.26	0.07	**0.48**	0.14	0.05	**0.31**	0.13	0.05	**0.27**
		69	0.19	0.06	**0.37**	0.16	0.05	**0.32**	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.31**
		70	0.33	0.11	**0.67**	0.25	0.07	**0.46**	0.26	0.07	**0.48**	0.25	0.08	**0.48**
	3F露臺	71	0.23	0.09	**0.51**	0.19	0.08	**0.41**	0.17	0.07	**0.37**	0.18	0.07	**0.40**
		72	0.23	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.45**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.40**
		73	0.23	0.09	**0.49**	0.21	0.08	**0.45**	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**
	屋頂（R1）露臺	74	0.14	0.05	**0.31**	0.15	0.06	**0.33**	0.15	0.06	**0.33**	0.17	0.07	**0.38**
		75	0.36	0.07	**0.56**	0.35	0.07	**0.57**	0.35	0.07	**0.57**	0.37	0.08	**0.59**
		76	0.45	0.12	**0.80**	0.40	0.10	**0.70**	0.37	0.11	**0.70**	0.35	0.12	**0.70**
	屋頂（R2）路	77	0.24	0.10	**0.52**	0.25	0.10	**0.56**	0.24	0.10	**0.54**	0.25	0.11	**0.57**
基地外	基地東北側	35	0.48	0.12	**0.84**	0.28	0.10	**0.58**	0.24	0.10	**0.54**	0.24	0.10	**0.54**
		36	0.12	0.06	**0.30**	0.15	0.08	**0.40**	0.18	0.09	**0.45**	0.24	0.08	**0.48**
		37	0.20	0.05	**0.36**	0.27	0.08	**0.51**	0.29	0.08	**0.54**	0.29	0.07	**0.50**
		38	0.22	0.10	**0.53**	0.29	0.12	**0.66**	0.35	0.12	**0.72**	0.35	0.10	**0.66**
		39	0.21	0.09	**0.48**	0.26	0.11	**0.60**	0.27	0.11	**0.61**	0.27	0.11	**0.59**
		40	0.17	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.34**	0.18	0.06	**0.35**	0.17	0.05	**0.31**
		41	0.14	0.06	**0.32**	0.14	0.05	**0.30**	0.14	0.06	**0.31**	0.17	0.07	**0.37**
		42	0.17	0.10	**0.46**	0.16	0.09	**0.42**	0.20	0.11	**0.53**	0.21	0.10	**0.51**
	基地東南側	43	0.16	0.07	**0.38**	0.23	0.08	**0.46**	0.23	0.08	**0.46**	0.26	0.07	**0.47**
		44	0.30	0.16	**0.77**	0.16	0.09	**0.42**	0.16	0.08	**0.40**	0.18	0.09	**0.43**
		45	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.48**	0.23	0.09	**0.51**	0.22	0.09	**0.48**
		46	0.32	0.11	**0.65**	0.25	0.08	**0.50**	0.20	0.06	**0.38**	0.19	0.05	**0.35**
	基地西南側	47	0.42	0.16	**0.89**	0.31	0.14	**0.72**	0.26	0.11	**0.59**	0.24	0.09	**0.51**
		48	0.19	0.10	**0.49**	0.29	0.13	**0.69**	0.26	0.13	**0.65**	0.25	0.10	**0.54**
		49	0.20	0.10	**0.49**	0.15	0.07	**0.37**	0.15	0.07	**0.36**	0.16	0.07	**0.36**
		50	0.14	0.08	**0.37**	0.16	0.09	**0.43**	0.16	0.09	**0.42**	0.16	0.08	**0.41**
		51	0.38	0.14	**0.81**	0.21	0.08	**0.46**	0.24	0.09	**0.51**	0.24	0.09	**0.50**
		52	0.29	0.11	**0.63**	0.22	0.08	**0.47**	0.24	0.09	**0.50**	0.27	0.08	**0.51**
		53	0.20	0.09	**0.47**	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.40**
	基地西北側	54	0.28	0.12	**0.64**	0.19	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.39**	0.19	0.08	**0.41**
		55	0.24	0.10	**0.53**	0.23	0.09	**0.51**	0.21	0.08	**0.45**	0.22	0.08	**0.46**
		56	0.44	0.15	**0.88**	0.35	0.14	**0.76**	0.30	0.11	**0.64**	0.35	0.11	**0.69**
		57	0.29	0.11	**0.61**	0.20	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.39**	0.20	0.07	**0.42**
		58	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.40**
		59	0.30	0.10	**0.61**	0.21	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.40**	0.21	0.07	**0.43**
		60	0.36	0.14	**0.78**	0.26	0.10	**0.56**	0.25	0.10	**0.54**	0.31	0.09	**0.60**
		61	0.35	0.10	**0.65**	0.46	0.12	**0.83**	0.52	0.12	**0.88**	0.52	0.11	**0.85**
		62	0.17	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.38**	0.22	0.09	**0.49**	0.22	0.08	**0.48**
		63	0.35	0.12	**0.72**	0.36	0.11	**0.68**	0.34	0.10	**0.66**	0.32	0.10	**0.60**
		64	0.24	0.11	**0.58**	0.22	0.08	**0.47**	0.22	0.09	**0.47**	0.24	0.10	**0.55**
		65	0.32	0.11	**0.65**	0.34	0.11	**0.66**	0.30	0.10	**0.59**	0.38	0.12	**0.75**
		66	0.21	0.07	**0.43**	0.26	0.10	**0.56**	0.20	0.08	**0.43**	0.23	0.10	**0.53**
		67	0.23	0.10	**0.54**	0.23	0.10	**0.55**	0.20	0.09	**0.47**	0.22	0.10	**0.53**

表 2-3-1 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(1)（風向：10 度風至 40 度風）

興建後有植栽—無因次化陣風風速(1)														
測點分類		測點	10度(1)			20度(2)			30度(3)			40度(4)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.12	0.05	**0.28**	0.12	0.05	**0.27**	0.12	0.05	**0.27**	0.13	0.06	**0.30**
		2	0.14	0.05	**0.28**	0.14	0.05	**0.27**	0.14	0.05	**0.28**	0.15	0.05	**0.31**
		3	0.15	0.05	**0.30**	0.14	0.05	**0.29**	0.14	0.05	**0.29**	0.16	0.06	**0.32**
		4	0.13	0.06	**0.30**	0.12	0.06	**0.30**	0.12	0.06	**0.30**	0.14	0.06	**0.33**
		5	0.15	0.07	**0.35**	0.15	0.07	**0.36**	0.15	0.07	**0.35**	0.16	0.07	**0.39**
		6	0.18	0.08	**0.42**	0.20	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.43**	0.21	0.09	**0.47**
	北側步道	7	0.21	0.09	**0.49**	0.25	0.10	**0.56**	0.17	0.07	**0.40**	0.20	0.08	**0.44**
		8	0.35	0.09	**0.62**	0.30	0.10	**0.61**	0.17	0.07	**0.39**	0.16	0.06	**0.35**
		9	0.22	0.09	**0.49**	0.23	0.09	**0.51**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.38**
		10	0.32	0.12	**0.69**	0.22	0.10	**0.53**	0.15	0.07	**0.36**	0.21	0.10	**0.52**
		11	0.21	0.09	**0.47**	0.19	0.08	**0.43**	0.17	0.07	**0.37**	0.18	0.08	**0.42**
		12	0.20	0.08	**0.44**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.06	**0.37**	0.19	0.07	**0.41**
		13	0.20	0.06	**0.37**	0.19	0.06	**0.36**	0.18	0.05	**0.32**	0.19	0.05	**0.34**
		14	0.23	0.10	**0.54**	0.22	0.09	**0.50**	0.33	0.12	**0.70**	0.43	0.12	**0.80**
	東側步道	15	0.17	0.07	**0.37**	0.22	0.09	**0.50**	0.33	0.11	**0.66**	0.37	0.11	**0.71**
		16	0.17	0.06	**0.34**	0.19	0.08	**0.43**	0.26	0.11	**0.60**	0.24	0.10	**0.55**
		17	0.19	0.06	**0.38**	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.37**	0.19	0.07	**0.39**
		18	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.44**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.39**
		19	0.28	0.08	**0.51**	0.25	0.08	**0.48**	0.24	0.08	**0.47**	0.24	0.08	**0.47**
		20	0.21	0.07	**0.43**	0.28	0.08	**0.54**	0.42	0.07	**0.62**	0.47	0.07	**0.69**
	南側步道	21	0.13	0.05	**0.29**	0.15	0.06	**0.33**	0.26	0.08	**0.50**	0.35	0.12	**0.70**
		22	0.17	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.35**	0.18	0.07	**0.40**	0.32	0.11	**0.64**
		23	0.16	0.05	**0.32**	0.16	0.06	**0.34**	0.20	0.07	**0.41**	0.22	0.09	**0.48**
		24	0.18	0.06	**0.38**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.39**	0.25	0.10	**0.56**
		25	0.16	0.06	**0.35**	0.25	0.08	**0.49**	0.36	0.08	**0.59**	0.43	0.11	**0.77**
		26	0.14	0.07	**0.35**	0.14	0.07	**0.35**	0.14	0.07	**0.35**	0.15	0.08	**0.38**
		27	0.13	0.05	**0.29**	0.17	0.07	**0.36**	0.24	0.09	**0.50**	0.32	0.12	**0.67**
	西側步道	28	0.14	0.06	**0.31**	0.14	0.06	**0.33**	0.21	0.09	**0.49**	0.31	0.12	**0.66**
		29	0.13	0.05	**0.28**	0.12	0.05	**0.28**	0.13	0.06	**0.31**	0.16	0.07	**0.38**
		30	0.15	0.07	**0.37**	0.14	0.07	**0.35**	0.14	0.07	**0.36**	0.16	0.08	**0.39**
		31	0.17	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.34**	0.18	0.07	**0.38**
		32	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.34**	0.18	0.06	**0.36**	0.20	0.08	**0.44**
		33	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.33**	0.18	0.07	**0.38**
		34	0.18	0.08	**0.42**	0.19	0.08	**0.43**	0.17	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.39**
	2F露臺與空橋	68	0.12	0.05	**0.26**	0.13	0.05	**0.26**	0.14	0.05	**0.28**	0.13	0.05	**0.27**
		69	0.15	0.05	**0.30**	0.15	0.05	**0.30**	0.17	0.06	**0.33**	0.18	0.06	**0.37**
		70	0.21	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.44**	0.29	0.10	**0.58**	0.40	0.11	**0.72**
	3F露臺	71	0.17	0.07	**0.37**	0.18	0.08	**0.41**	0.22	0.09	**0.48**	0.26	0.09	**0.52**
		72	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.44**	0.23	0.08	**0.47**	0.25	0.08	**0.50**
		73	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.08	**0.42**	0.21	0.08	**0.46**	0.21	0.08	**0.45**
	屋頂（R1）露臺	74	0.14	0.06	**0.32**	0.14	0.06	**0.31**	0.14	0.06	**0.31**	0.13	0.05	**0.29**
		75	0.31	0.09	**0.57**	0.29	0.07	**0.50**	0.30	0.05	**0.46**	0.32	0.04	**0.45**
		76	0.24	0.12	**0.60**	0.22	0.11	**0.53**	0.23	0.10	**0.53**	0.20	0.09	**0.47**
	屋頂（R2）路	77	0.19	0.08	**0.44**	0.18	0.08	**0.43**	0.18	0.08	**0.43**	0.16	0.07	**0.37**
基地外	基地東北側	35	0.17	0.09	**0.43**	0.15	0.08	**0.39**	0.17	0.09	**0.43**	0.23	0.12	**0.59**
		36	0.22	0.09	**0.49**	0.28	0.08	**0.53**	0.29	0.08	**0.52**	0.24	0.09	**0.50**
		37	0.28	0.08	**0.50**	0.27	0.08	**0.50**	0.24	0.07	**0.45**	0.21	0.06	**0.40**
		38	0.37	0.11	**0.69**	0.40	0.10	**0.70**	0.35	0.11	**0.67**	0.26	0.10	**0.57**
		39	0.26	0.10	**0.57**	0.29	0.11	**0.61**	0.31	0.11	**0.65**	0.27	0.11	**0.60**
		40	0.17	0.06	**0.33**	0.18	0.06	**0.35**	0.17	0.05	**0.33**	0.14	0.06	**0.32**
		41	0.16	0.07	**0.37**	0.19	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.45**	0.17	0.08	**0.40**
		42	0.22	0.11	**0.55**	0.26	0.11	**0.58**	0.26	0.10	**0.55**	0.18	0.09	**0.47**
	基地東南側	43	0.33	0.08	**0.56**	0.35	0.08	**0.57**	0.33	0.07	**0.55**	0.29	0.08	**0.54**
		44	0.20	0.10	**0.51**	0.21	0.11	**0.53**	0.17	0.09	**0.43**	0.22	0.11	**0.56**
		45	0.21	0.08	**0.46**	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.47**
		46	0.19	0.05	**0.35**	0.19	0.05	**0.35**	0.19	0.05	**0.35**	0.21	0.07	**0.42**
	基地西南側	47	0.31	0.12	**0.66**	0.42	0.12	**0.77**	0.49	0.13	**0.89**	0.61	0.15	**1.07**
		48	0.22	0.11	**0.55**	0.26	0.12	**0.61**	0.28	0.13	**0.66**	0.43	0.16	**0.91**
		49	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.07	**0.36**	0.14	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.35**
		50	0.15	0.08	**0.39**	0.15	0.08	**0.38**	0.14	0.08	**0.37**	0.15	0.08	**0.39**
		51	0.19	0.07	**0.39**	0.18	0.06	**0.37**	0.22	0.08	**0.46**	0.25	0.10	**0.55**
		52	0.20	0.08	**0.42**	0.21	0.08	**0.44**	0.23	0.09	**0.49**	0.25	0.09	**0.53**
		53	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**	0.19	0.08	**0.43**	0.21	0.09	**0.48**
	基地西北側	54	0.17	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.08	**0.43**	0.22	0.09	**0.50**
		55	0.20	0.07	**0.42**	0.21	0.08	**0.45**	0.22	0.08	**0.47**	0.23	0.09	**0.50**
		56	0.34	0.12	**0.69**	0.36	0.11	**0.71**	0.33	0.12	**0.69**	0.42	0.16	**0.91**
		57	0.18	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.50**
		58	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.39**	0.20	0.07	**0.41**	0.23	0.09	**0.50**
		59	0.21	0.07	**0.41**	0.21	0.07	**0.43**	0.20	0.07	**0.40**	0.21	0.07	**0.42**
		60	0.22	0.08	**0.47**	0.23	0.09	**0.51**	0.23	0.10	**0.51**	0.21	0.08	**0.45**
		61	0.50	0.12	**0.84**	0.46	0.11	**0.80**	0.33	0.11	**0.66**	0.31	0.12	**0.67**
		62	0.19	0.08	**0.42**	0.21	0.09	**0.46**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**
		63	0.26	0.10	**0.55**	0.23	0.09	**0.51**	0.21	0.09	**0.47**	0.19	0.09	**0.47**
		64	0.25	0.11	**0.59**	0.26	0.12	**0.64**	0.26	0.12	**0.61**	0.34	0.12	**0.69**
		65	0.44	0.12	**0.82**	0.44	0.12	**0.79**	0.42	0.10	**0.72**	0.46	0.11	**0.78**
		66	0.24	0.11	**0.57**	0.27	0.11	**0.61**	0.28	0.10	**0.59**	0.37	0.12	**0.74**
		67	0.29	0.14	**0.71**	0.29	0.15	**0.73**	0.26	0.13	**0.64**	0.33	0.18	**0.87**

表 2-3-2 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(2)（風向：50 度風至 80 度風）

興建後有植栽—無因次化陣風風速(2)																	
測點分類		測點	50度(5)			60度(6)			70度(7)			80度(8)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.13	0.06	**0.30**	0.14	0.06	**0.32**	0.15	0.07	**0.36**	0.13	0.06	**0.32**
		2	0.15	0.05	**0.31**	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.33**
		3	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.36**	0.15	0.06	**0.33**
		4	0.15	0.08	**0.39**	0.17	0.09	**0.43**	0.18	0.09	**0.45**	0.17	0.08	**0.41**
		5	0.20	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.48**	0.20	0.09	**0.47**	0.20	0.10	**0.49**
		6	0.33	0.10	**0.63**	0.33	0.08	**0.57**	0.28	0.08	**0.52**	0.25	0.08	**0.49**
	北側步道	7	0.30	0.10	**0.60**	0.36	0.09	**0.62**	0.40	0.08	**0.63**	0.37	0.08	**0.61**
		8	0.15	0.06	**0.34**	0.17	0.06	**0.35**	0.19	0.07	**0.40**	0.17	0.07	**0.37**
		9	0.21	0.09	**0.48**	0.32	0.08	**0.56**	0.35	0.07	**0.58**	0.33	0.08	**0.57**
		10	0.27	0.11	**0.60**	0.34	0.09	**0.60**	0.36	0.08	**0.60**	0.34	0.09	**0.61**
		11	0.20	0.09	**0.48**	0.26	0.11	**0.59**	0.29	0.10	**0.59**	0.33	0.10	**0.63**
		12	0.21	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.43**	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.08	**0.42**
		13	0.19	0.05	**0.36**	0.22	0.06	**0.41**	0.21	0.06	**0.40**	0.20	0.06	**0.37**
		14	0.40	0.12	**0.77**	0.37	0.11	**0.71**	0.32	0.12	**0.70**	0.23	0.10	**0.54**
	東側步道	15	0.32	0.11	**0.65**	0.35	0.09	**0.61**	0.35	0.09	**0.61**	0.31	0.09	**0.58**
		16	0.21	0.08	**0.46**	0.24	0.08	**0.49**	0.20	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**
		17	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.06	**0.39**	0.22	0.07	**0.44**	0.21	0.08	**0.44**
		18	0.19	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.38**	0.20	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.38**
		19	0.23	0.07	**0.46**	0.21	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.40**	0.22	0.07	**0.42**
		20	0.52	0.08	**0.75**	0.47	0.07	**0.68**	0.40	0.08	**0.63**	0.35	0.08	**0.59**
	南側步道	21	0.34	0.13	**0.72**	0.24	0.09	**0.52**	0.22	0.07	**0.44**	0.20	0.07	**0.41**
		22	0.35	0.12	**0.73**	0.34	0.10	**0.63**	0.24	0.10	**0.53**	0.26	0.09	**0.54**
		23	0.23	0.09	**0.50**	0.25	0.08	**0.48**	0.27	0.08	**0.51**	0.25	0.08	**0.50**
		24	0.28	0.12	**0.63**	0.31	0.10	**0.61**	0.34	0.08	**0.57**	0.31	0.08	**0.56**
		25	0.51	0.10	**0.81**	0.43	0.10	**0.72**	0.30	0.11	**0.64**	0.29	0.12	**0.64**
		26	0.16	0.08	**0.40**	0.17	0.08	**0.41**	0.16	0.08	**0.39**	0.16	0.08	**0.39**
		27	0.31	0.11	**0.65**	0.26	0.09	**0.53**	0.21	0.07	**0.43**	0.20	0.07	**0.43**
	西側步道	28	0.41	0.13	**0.79**	0.39	0.11	**0.74**	0.34	0.13	**0.71**	0.35	0.12	**0.72**
		29	0.20	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.43**	0.21	0.08	**0.45**
		30	0.15	0.08	**0.38**	0.15	0.08	**0.38**	0.16	0.08	**0.39**	0.15	0.08	**0.38**
		31	0.20	0.08	**0.45**	0.23	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.49**	0.20	0.09	**0.46**
		32	0.23	0.10	**0.51**	0.24	0.09	**0.51**	0.27	0.10	**0.56**	0.27	0.09	**0.55**
		33	0.23	0.10	**0.54**	0.22	0.10	**0.51**	0.22	0.09	**0.50**	0.19	0.07	**0.41**
		34	0.19	0.08	**0.44**	0.23	0.09	**0.50**	0.23	0.09	**0.50**	0.20	0.08	**0.45**
	2F露臺與空橋	68	0.14	0.05	**0.29**	0.13	0.05	**0.27**	0.14	0.05	**0.29**	0.13	0.05	**0.27**
		69	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.34**	0.18	0.06	**0.35**	0.18	0.06	**0.35**
		70	0.38	0.10	**0.69**	0.37	0.10	**0.65**	0.37	0.11	**0.68**	0.30	0.10	**0.60**
	3F露臺	71	0.26	0.09	**0.54**	0.27	0.09	**0.54**	0.21	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.42**
		72	0.29	0.09	**0.56**	0.25	0.09	**0.52**	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.40**
		73	0.21	0.08	**0.45**	0.20	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.41**
	屋頂（R1）露臺	74	0.21	0.10	**0.51**	0.28	0.13	**0.66**	0.33	0.13	**0.71**	0.30	0.14	**0.71**
		75	0.27	0.08	**0.51**	0.30	0.14	**0.72**	0.37	0.17	**0.87**	0.37	0.17	**0.88**
		76	0.22	0.10	**0.52**	0.33	0.13	**0.72**	0.39	0.15	**0.83**	0.36	0.17	**0.88**
	屋頂（R2）露臺	77	0.19	0.09	**0.46**	0.20	0.09	**0.46**	0.24	0.11	**0.58**	0.25	0.12	**0.61**
基地外	基地東北側	35	0.23	0.12	**0.58**	0.26	0.11	**0.60**	0.27	0.11	**0.60**	0.19	0.09	**0.47**
		36	0.23	0.09	**0.51**	0.27	0.09	**0.54**	0.30	0.09	**0.57**	0.27	0.09	**0.53**
		37	0.21	0.06	**0.39**	0.20	0.05	**0.35**	0.22	0.06	**0.41**	0.23	0.07	**0.43**
		38	0.22	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.08	**0.44**
		39	0.29	0.12	**0.65**	0.25	0.11	**0.57**	0.19	0.08	**0.43**	0.21	0.09	**0.49**
		40	0.14	0.06	**0.32**	0.16	0.06	**0.35**	0.18	0.06	**0.37**	0.16	0.07	**0.37**
		41	0.17	0.08	**0.41**	0.24	0.10	**0.53**	0.34	0.10	**0.63**	0.29	0.10	**0.59**
		42	0.18	0.10	**0.48**	0.18	0.09	**0.46**	0.14	0.07	**0.37**	0.14	0.07	**0.37**
	基地東南側	43	0.29	0.09	**0.57**	0.30	0.10	**0.61**	0.27	0.11	**0.60**	0.23	0.09	**0.51**
		44	0.26	0.12	**0.64**	0.20	0.10	**0.50**	0.22	0.09	**0.48**	0.20	0.09	**0.47**
		45	0.22	0.09	**0.47**	0.25	0.10	**0.56**	0.27	0.11	**0.61**	0.24	0.10	**0.54**
		46	0.19	0.06	**0.38**	0.24	0.08	**0.49**	0.43	0.09	**0.71**	0.44	0.10	**0.73**
	基地西南側	47	0.51	0.17	**1.03**	0.40	0.13	**0.79**	0.39	0.10	**0.69**	0.40	0.09	**0.68**
		48	0.38	0.17	**0.89**	0.32	0.12	**0.68**	0.28	0.10	**0.59**	0.25	0.10	**0.55**
		49	0.18	0.09	**0.44**	0.32	0.12	**0.70**	0.32	0.12	**0.69**	0.33	0.12	**0.69**
		50	0.14	0.07	**0.36**	0.15	0.08	**0.38**	0.16	0.09	**0.42**	0.16	0.09	**0.42**
		51	0.26	0.10	**0.58**	0.30	0.10	**0.61**	0.29	0.10	**0.60**	0.30	0.10	**0.61**
		52	0.27	0.11	**0.59**	0.30	0.09	**0.57**	0.30	0.09	**0.57**	0.27	0.09	**0.52**
		53	0.24	0.10	**0.55**	0.22	0.10	**0.51**	0.22	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.42**
	基地西北側	54	0.26	0.11	**0.59**	0.29	0.11	**0.62**	0.29	0.10	**0.60**	0.26	0.10	**0.55**
		55	0.22	0.09	**0.49**	0.25	0.09	**0.52**	0.24	0.08	**0.49**	0.20	0.07	**0.41**
		56	0.33	0.14	**0.74**	0.35	0.14	**0.77**	0.33	0.12	**0.70**	0.27	0.10	**0.57**
		57	0.23	0.10	**0.54**	0.24	0.10	**0.54**	0.24	0.10	**0.53**	0.21	0.09	**0.47**
		58	0.22	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.08	**0.47**	0.19	0.07	**0.39**
		59	0.22	0.08	**0.46**	0.24	0.09	**0.50**	0.25	0.09	**0.53**	0.23	0.08	**0.49**
		60	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.41**	0.22	0.08	**0.47**	0.23	0.09	**0.52**
		61	0.28	0.13	**0.67**	0.24	0.11	**0.56**	0.36	0.11	**0.69**	0.38	0.11	**0.72**
		62	0.18	0.07	**0.41**	0.21	0.09	**0.47**	0.22	0.09	**0.50**	0.19	0.08	**0.43**
		63	0.20	0.10	**0.49**	0.20	0.09	**0.47**	0.30	0.11	**0.64**	0.23	0.09	**0.51**
		64	0.33	0.11	**0.65**	0.29	0.09	**0.57**	0.26	0.10	**0.57**	0.25	0.10	**0.53**
		65	0.39	0.11	**0.72**	0.33	0.11	**0.65**	0.36	0.13	**0.74**	0.31	0.10	**0.61**
		66	0.34	0.11	**0.66**	0.30	0.10	**0.59**	0.29	0.09	**0.56**	0.22	0.08	**0.44**
		67	0.33	0.16	**0.81**	0.37	0.16	**0.87**	0.40	0.16	**0.88**	0.32	0.12	**0.68**

表 2-3-3 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(3)（風向：90 度風至 120 度風）

興建後有植栽—無因次化陣風風速(3)																	
測點分類		測點	90度(9)			100度(10)			110度(11)			120度(12)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.12	0.06	**0.29**	0.14	0.06	**0.33**	0.20	0.08	**0.43**	0.28	0.08	**0.53**
		2	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.06	**0.32**	0.16	0.06	**0.35**	0.21	0.09	**0.48**
		3	0.16	0.06	**0.34**	0.17	0.07	**0.39**	0.22	0.10	**0.53**	0.38	0.15	**0.83**
		4	0.15	0.07	**0.37**	0.16	0.08	**0.39**	0.18	0.09	**0.44**	0.28	0.12	**0.63**
		5	0.20	0.09	**0.48**	0.21	0.10	**0.51**	0.24	0.11	**0.58**	0.22	0.10	**0.51**
		6	0.25	0.08	**0.49**	0.32	0.10	**0.62**	0.28	0.11	**0.61**	0.21	0.09	**0.47**
	北側步道	7	0.35	0.09	**0.62**	0.46	0.10	**0.76**	0.47	0.11	**0.80**	0.28	0.11	**0.62**
		8	0.19	0.08	**0.42**	0.23	0.10	**0.54**	0.22	0.10	**0.54**	0.28	0.12	**0.65**
		9	0.30	0.10	**0.59**	0.31	0.10	**0.62**	0.33	0.11	**0.67**	0.22	0.09	**0.49**
		10	0.30	0.11	**0.61**	0.28	0.11	**0.59**	0.29	0.10	**0.60**	0.23	0.09	**0.50**
		11	0.36	0.10	**0.65**	0.41	0.10	**0.73**	0.44	0.10	**0.74**	0.38	0.09	**0.67**
		12	0.23	0.09	**0.51**	0.31	0.11	**0.64**	0.29	0.10	**0.58**	0.27	0.09	**0.55**
		13	0.20	0.06	**0.37**	0.20	0.06	**0.37**	0.21	0.06	**0.40**	0.22	0.06	**0.41**
		14	0.21	0.09	**0.50**	0.23	0.10	**0.54**	0.21	0.10	**0.50**	0.24	0.11	**0.56**
	東側步道	15	0.22	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.46**	0.28	0.08	**0.52**	0.28	0.08	**0.53**
		16	0.19	0.07	**0.41**	0.23	0.08	**0.48**	0.25	0.10	**0.54**	0.23	0.09	**0.49**
		17	0.22	0.08	**0.45**	0.25	0.09	**0.52**	0.23	0.08	**0.49**	0.27	0.09	**0.54**
		18	0.17	0.06	**0.37**	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.40**
		19	0.22	0.07	**0.43**	0.22	0.07	**0.43**	0.23	0.07	**0.44**	0.23	0.07	**0.44**
		20	0.33	0.09	**0.59**	0.34	0.09	**0.61**	0.34	0.10	**0.64**	0.30	0.10	**0.60**
	南側步道	21	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.45**	0.20	0.09	**0.46**	0.21	0.08	**0.46**
		22	0.26	0.09	**0.53**	0.26	0.09	**0.54**	0.30	0.09	**0.58**	0.26	0.10	**0.55**
		23	0.26	0.09	**0.52**	0.26	0.09	**0.52**	0.26	0.08	**0.51**	0.29	0.09	**0.57**
		24	0.27	0.09	**0.55**	0.28	0.10	**0.57**	0.33	0.11	**0.64**	0.29	0.10	**0.59**
		25	0.25	0.11	**0.59**	0.28	0.12	**0.65**	0.35	0.13	**0.73**	0.26	0.12	**0.63**
		26	0.17	0.09	**0.42**	0.16	0.08	**0.41**	0.17	0.08	**0.42**	0.18	0.09	**0.46**
		27	0.20	0.08	**0.43**	0.23	0.08	**0.47**	0.26	0.09	**0.55**	0.25	0.09	**0.51**
	西側步道	28	0.32	0.12	**0.68**	0.43	0.11	**0.75**	0.53	0.09	**0.80**	0.49	0.08	**0.74**
		29	0.24	0.08	**0.48**	0.29	0.08	**0.54**	0.36	0.08	**0.59**	0.34	0.07	**0.56**
		30	0.15	0.07	**0.36**	0.15	0.07	**0.36**	0.16	0.08	**0.38**	0.16	0.08	**0.39**
		31	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.40**	0.23	0.10	**0.51**	0.32	0.12	**0.69**
		32	0.23	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.52**	0.34	0.11	**0.66**	0.41	0.12	**0.76**
		33	0.18	0.08	**0.41**	0.20	0.09	**0.47**	0.29	0.12	**0.66**	0.25	0.11	**0.59**
		34	0.23	0.09	**0.51**	0.29	0.11	**0.62**	0.31	0.11	**0.64**	0.34	0.12	**0.71**
	2F露臺與空橋	68	0.16	0.06	**0.32**	0.18	0.06	**0.35**	0.21	0.06	**0.38**	0.24	0.06	**0.41**
		69	0.16	0.05	**0.32**	0.17	0.05	**0.33**	0.19	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.37**
		70	0.23	0.08	**0.48**	0.22	0.08	**0.44**	0.27	0.08	**0.51**	0.24	0.08	**0.48**
	3F露臺	71	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.41**	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.41**
		72	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.08	**0.43**
		73	0.20	0.08	**0.44**	0.21	0.08	**0.46**	0.22	0.08	**0.47**	0.22	0.09	**0.49**
	屋頂（R1）露臺	74	0.15	0.07	**0.37**	0.13	0.05	**0.29**	0.13	0.05	**0.28**	0.13	0.05	**0.29**
		75	0.24	0.09	**0.50**	0.24	0.08	**0.47**	0.27	0.07	**0.48**	0.27	0.06	**0.46**
		76	0.21	0.10	**0.50**	0.19	0.08	**0.44**	0.18	0.08	**0.41**	0.22	0.12	**0.57**
	屋頂（R2）露臺	77	0.17	0.08	**0.40**	0.16	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.33**
基地外	基地東北側	35	0.20	0.10	**0.51**	0.27	0.11	**0.60**	0.44	0.12	**0.79**	0.46	0.10	**0.77**
		36	0.19	0.10	**0.48**	0.18	0.10	**0.47**	0.20	0.10	**0.52**	0.17	0.09	**0.44**
		37	0.25	0.08	**0.47**	0.27	0.08	**0.52**	0.24	0.07	**0.44**	0.25	0.07	**0.46**
		38	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.43**	0.22	0.09	**0.50**	0.25	0.10	**0.56**
		39	0.23	0.10	**0.53**	0.23	0.10	**0.53**	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.44**
		40	0.17	0.07	**0.40**	0.19	0.08	**0.42**	0.21	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.49**
		41	0.20	0.09	**0.47**	0.29	0.11	**0.63**	0.38	0.10	**0.69**	0.36	0.11	**0.69**
		42	0.17	0.09	**0.45**	0.19	0.10	**0.49**	0.16	0.08	**0.40**	0.18	0.10	**0.47**
	基地東南側	43	0.29	0.09	**0.56**	0.41	0.09	**0.67**	0.46	0.09	**0.73**	0.43	0.10	**0.73**
		44	0.34	0.10	**0.62**	0.33	0.10	**0.64**	0.24	0.11	**0.58**	0.31	0.12	**0.65**
		45	0.23	0.10	**0.52**	0.23	0.09	**0.51**	0.23	0.09	**0.52**	0.22	0.09	**0.48**
		46	0.33	0.10	**0.63**	0.23	0.07	**0.46**	0.19	0.05	**0.35**	0.18	0.05	**0.34**
	基地西南側	47	0.37	0.10	**0.66**	0.26	0.10	**0.55**	0.21	0.09	**0.49**	0.15	0.06	**0.33**
		48	0.20	0.09	**0.45**	0.17	0.08	**0.40**	0.18	0.07	**0.40**	0.17	0.06	**0.36**
		49	0.36	0.10	**0.66**	0.38	0.10	**0.69**	0.40	0.11	**0.72**	0.31	0.11	**0.62**
		50	0.16	0.09	**0.43**	0.15	0.08	**0.39**	0.15	0.08	**0.38**	0.14	0.08	**0.37**
		51	0.28	0.11	**0.60**	0.30	0.12	**0.65**	0.42	0.11	**0.76**	0.39	0.11	**0.71**
		52	0.25	0.09	**0.52**	0.26	0.09	**0.54**	0.30	0.10	**0.61**	0.29	0.10	**0.60**
		53	0.20	0.08	**0.43**	0.22	0.09	**0.49**	0.26	0.11	**0.58**	0.21	0.09	**0.47**
	基地西北側	54	0.25	0.10	**0.56**	0.32	0.13	**0.70**	0.27	0.12	**0.62**	0.28	0.13	**0.65**
		55	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.43**	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.45**
		56	0.22	0.08	**0.47**	0.24	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.50**	0.23	0.09	**0.49**
		57	0.23	0.09	**0.51**	0.28	0.12	**0.64**	0.25	0.11	**0.58**	0.28	0.13	**0.68**
		58	0.19	0.07	**0.41**	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.45**
		59	0.28	0.10	**0.58**	0.41	0.13	**0.79**	0.49	0.15	**0.93**	0.35	0.13	**0.73**
		60	0.29	0.13	**0.67**	0.34	0.15	**0.78**	0.29	0.14	**0.71**	0.29	0.14	**0.72**
		61	0.36	0.11	**0.69**	0.40	0.10	**0.70**	0.46	0.09	**0.74**	0.45	0.11	**0.78**
		62	0.21	0.09	**0.48**	0.19	0.08	**0.43**	0.21	0.09	**0.49**	0.23	0.11	**0.54**
		63	0.17	0.07	**0.39**	0.18	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.44**	0.20	0.09	**0.47**
		64	0.24	0.09	**0.51**	0.32	0.10	**0.63**	0.37	0.10	**0.68**	0.38	0.12	**0.73**
		65	0.29	0.11	**0.61**	0.29	0.10	**0.59**	0.43	0.11	**0.76**	0.39	0.11	**0.71**
		66	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.43**	0.22	0.08	**0.47**	0.23	0.08	**0.47**
		67	0.27	0.12	**0.62**	0.31	0.13	**0.70**	0.53	0.15	**0.99**	0.42	0.15	**0.88**

表 2-3-4 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(4)（風向：130 度風至 160 度風）

興建後有植栽—無因次化陣風風速（4）

測點分類		測點	130度(13) 無因次化平均風速	130度(13) 無因次化均方根速度	130度(13) 無因次化陣風風速	140度(14) 無因次化平均風速	140度(14) 無因次化均方根速度	140度(14) 無因次化陣風風速	150度(15) 無因次化平均風速	150度(15) 無因次化均方根速度	150度(15) 無因次化陣風風速	160度(16) 無因次化平均風速	160度(16) 無因次化均方根速度	160度(16) 無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.27	0.07	**0.49**	0.27	0.08	**0.52**	0.32	0.08	**0.57**	0.38	0.08	**0.61**
		2	0.20	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**	0.22	0.07	**0.44**	0.27	0.07	**0.49**
		3	0.35	0.12	**0.72**	0.22	0.10	**0.52**	0.16	0.06	**0.35**	0.18	0.06	**0.38**
		4	0.25	0.11	**0.57**	0.21	0.10	**0.52**	0.15	0.07	**0.37**	0.14	0.07	**0.34**
		5	0.19	0.08	**0.44**	0.18	0.08	**0.42**	0.16	0.07	**0.38**	0.16	0.07	**0.38**
		6	0.16	0.06	**0.35**	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.31**	0.14	0.05	**0.29**
	北側步道	7	0.19	0.08	**0.44**	0.16	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.35**	0.15	0.06	**0.32**
		8	0.29	0.11	**0.61**	0.21	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.49**	0.16	0.06	**0.33**
		9	0.14	0.06	**0.32**	0.14	0.05	**0.30**	0.15	0.06	**0.31**	0.14	0.05	**0.29**
		10	0.16	0.07	**0.37**	0.13	0.06	**0.31**	0.18	0.07	**0.38**	0.15	0.06	**0.34**
		11	0.22	0.09	**0.49**	0.17	0.07	**0.39**	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.42**
		12	0.31	0.09	**0.59**	0.25	0.09	**0.51**	0.34	0.07	**0.56**	0.26	0.07	**0.46**
		13	0.21	0.06	**0.39**	0.20	0.06	**0.36**	0.22	0.06	**0.40**	0.20	0.05	**0.36**
		14	0.30	0.11	**0.63**	0.29	0.11	**0.61**	0.38	0.11	**0.72**	0.40	0.10	**0.69**
	東側步道	15	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.06	**0.37**	0.21	0.09	**0.47**	0.17	0.07	**0.37**
		16	0.20	0.08	**0.43**	0.17	0.06	**0.36**	0.18	0.06	**0.37**	0.15	0.05	**0.31**
		17	0.27	0.08	**0.52**	0.22	0.07	**0.44**	0.22	0.07	**0.44**	0.19	0.06	**0.38**
		18	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.39**	0.17	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.34**
		19	0.23	0.07	**0.44**	0.26	0.07	**0.46**	0.21	0.07	**0.41**	0.23	0.07	**0.43**
		20	0.25	0.09	**0.51**	0.19	0.06	**0.37**	0.19	0.06	**0.38**	0.23	0.09	**0.52**
	南側步道	21	0.17	0.07	**0.39**	0.14	0.06	**0.33**	0.17	0.07	**0.37**	0.23	0.10	**0.52**
		22	0.20	0.08	**0.43**	0.17	0.06	**0.36**	0.18	0.07	**0.39**	0.22	0.10	**0.50**
		23	0.24	0.09	**0.51**	0.18	0.08	**0.41**	0.24	0.08	**0.49**	0.23	0.09	**0.51**
		24	0.20	0.08	**0.44**	0.18	0.06	**0.37**	0.19	0.07	**0.40**	0.22	0.08	**0.47**
		25	0.18	0.09	**0.45**	0.16	0.06	**0.35**	0.17	0.07	**0.38**	0.27	0.10	**0.56**
		26	0.17	0.09	**0.44**	0.18	0.09	**0.46**	0.23	0.10	**0.53**	0.22	0.10	**0.53**
		27	0.20	0.07	**0.42**	0.19	0.07	**0.41**	0.21	0.09	**0.48**	0.25	0.11	**0.58**
	西側步道	28	0.39	0.07	**0.61**	0.29	0.10	**0.58**	0.26	0.09	**0.53**	0.27	0.11	**0.59**
		29	0.27	0.07	**0.47**	0.21	0.07	**0.44**	0.24	0.07	**0.45**	0.35	0.08	**0.59**
		30	0.15	0.07	**0.38**	0.16	0.08	**0.39**	0.15	0.07	**0.37**	0.14	0.07	**0.35**
		31	0.27	0.12	**0.62**	0.19	0.08	**0.43**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.36**
		32	0.35	0.11	**0.68**	0.26	0.10	**0.57**	0.22	0.08	**0.46**	0.20	0.08	**0.43**
		33	0.19	0.08	**0.42**	0.17	0.07	**0.37**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.38**
		34	0.34	0.11	**0.68**	0.25	0.11	**0.57**	0.29	0.11	**0.61**	0.19	0.08	**0.42**
	2F露臺與空橋	68	0.23	0.06	**0.40**	0.25	0.06	**0.43**	0.25	0.06	**0.42**	0.19	0.06	**0.37**
		69	0.15	0.05	**0.32**	0.14	0.05	**0.28**	0.14	0.05	**0.29**	0.14	0.05	**0.27**
		70	0.16	0.06	**0.34**	0.15	0.06	**0.33**	0.19	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.42**
	3F露臺	71	0.17	0.07	**0.36**	0.16	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.35**	0.17	0.07	**0.38**
		72	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.38**	0.20	0.08	**0.43**
		73	0.20	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.39**
	屋頂（R1）露臺	74	0.15	0.06	**0.34**	0.14	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.35**	0.17	0.07	**0.38**
		75	0.25	0.13	**0.63**	0.38	0.14	**0.80**	0.34	0.13	**0.72**	0.32	0.11	**0.65**
		76	0.44	0.15	**0.88**	0.42	0.14	**0.83**	0.31	0.12	**0.68**	0.24	0.10	**0.54**
	屋頂（R2）露臺	77	0.14	0.06	**0.32**	0.15	0.07	**0.35**	0.21	0.08	**0.46**	0.26	0.07	**0.48**
基地外	基地東北側	35	0.38	0.11	**0.70**	0.27	0.12	**0.62**	0.35	0.14	**0.77**	0.35	0.16	**0.83**
		36	0.27	0.12	**0.62**	0.21	0.11	**0.53**	0.28	0.11	**0.61**	0.29	0.12	**0.64**
		37	0.29	0.07	**0.51**	0.21	0.06	**0.41**	0.19	0.05	**0.33**	0.18	0.04	**0.30**
		38	0.30	0.10	**0.59**	0.21	0.08	**0.45**	0.26	0.08	**0.51**	0.27	0.08	**0.52**
		39	0.19	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.45**	0.23	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.50**
		40	0.16	0.07	**0.38**	0.14	0.06	**0.32**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.40**
		41	0.31	0.12	**0.66**	0.16	0.07	**0.35**	0.15	0.06	**0.33**	0.14	0.06	**0.31**
		42	0.16	0.09	**0.42**	0.13	0.07	**0.34**	0.13	0.07	**0.32**	0.12	0.06	**0.31**
	基地東南側	43	0.27	0.12	**0.63**	0.16	0.09	**0.42**	0.20	0.10	**0.49**	0.15	0.08	**0.39**
		44	0.26	0.10	**0.56**	0.18	0.09	**0.46**	0.17	0.08	**0.40**	0.14	0.06	**0.33**
		45	0.21	0.09	**0.48**	0.24	0.11	**0.56**	0.27	0.12	**0.63**	0.22	0.09	**0.50**
		46	0.18	0.05	**0.35**	0.19	0.06	**0.37**	0.21	0.07	**0.42**	0.20	0.06	**0.39**
	基地西南側	47	0.15	0.06	**0.32**	0.16	0.06	**0.35**	0.19	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.40**
		48	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.38**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**
		49	0.24	0.08	**0.49**	0.25	0.09	**0.51**	0.31	0.08	**0.54**	0.26	0.08	**0.49**
		50	0.14	0.07	**0.37**	0.15	0.08	**0.37**	0.16	0.09	**0.41**	0.17	0.09	**0.44**
		51	0.30	0.09	**0.57**	0.24	0.08	**0.49**	0.27	0.09	**0.52**	0.20	0.07	**0.41**
		52	0.22	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.44**	0.23	0.09	**0.51**	0.20	0.08	**0.44**
		53	0.19	0.08	**0.42**	0.19	0.08	**0.42**	0.21	0.08	**0.46**	0.19	0.08	**0.42**
	基地西北側	54	0.23	0.10	**0.53**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.08	**0.44**	0.18	0.07	**0.39**
		55	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.41**
		56	0.23	0.08	**0.47**	0.23	0.08	**0.48**	0.23	0.08	**0.48**	0.23	0.08	**0.48**
		57	0.25	0.12	**0.61**	0.22	0.09	**0.50**	0.23	0.10	**0.53**	0.19	0.07	**0.42**
		58	0.21	0.09	**0.47**	0.22	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.44**	0.20	0.07	**0.42**
		59	0.32	0.12	**0.68**	0.26	0.10	**0.56**	0.35	0.11	**0.68**	0.22	0.08	**0.45**
		60	0.26	0.12	**0.61**	0.24	0.10	**0.55**	0.24	0.10	**0.54**	0.23	0.08	**0.49**
		61	0.52	0.09	**0.80**	0.57	0.10	**0.87**	0.49	0.10	**0.78**	0.40	0.09	**0.66**
		62	0.23	0.09	**0.51**	0.24	0.10	**0.53**	0.19	0.08	**0.43**	0.17	0.07	**0.37**
		63	0.19	0.09	**0.45**	0.22	0.09	**0.49**	0.25	0.11	**0.56**	0.28	0.12	**0.65**
		64	0.33	0.11	**0.67**	0.41	0.13	**0.79**	0.47	0.14	**0.88**	0.42	0.14	**0.84**
		65	0.39	0.10	**0.69**	0.44	0.11	**0.78**	0.44	0.10	**0.74**	0.43	0.10	**0.72**
		66	0.19	0.08	**0.42**	0.29	0.09	**0.56**	0.31	0.09	**0.58**	0.31	0.10	**0.60**
		67	0.40	0.15	**0.83**	0.36	0.17	**0.88**	0.22	0.12	**0.57**	0.19	0.09	**0.45**

表 2-3-5 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(5)（風向：170 度風至 200 度風）

興建後有植栽—無因次化陣風風速（5）

測點分類		測點	170度(17) 無因次化平均風速	170度(17) 無因次化均方根速度	170度(17) 無因次化陣風風速	180度(18) 無因次化平均風速	180度(18) 無因次化均方根速度	180度(18) 無因次化陣風風速	190度(19) 無因次化平均風速	190度(19) 無因次化均方根速度	190度(19) 無因次化陣風風速	200度(20) 無因次化平均風速	200度(20) 無因次化均方根速度	200度(20) 無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.34	0.08	**0.58**	0.31	0.08	**0.57**	0.22	0.10	**0.50**	0.12	0.06	**0.30**
		2	0.28	0.07	**0.49**	0.26	0.07	**0.47**	0.19	0.07	**0.41**	0.14	0.05	**0.29**
		3	0.20	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.39**	0.16	0.06	**0.34**	0.14	0.05	**0.30**
		4	0.15	0.07	**0.35**	0.15	0.07	**0.35**	0.13	0.06	**0.33**	0.12	0.06	**0.30**
		5	0.18	0.08	**0.41**	0.19	0.08	**0.44**	0.17	0.08	**0.40**	0.18	0.08	**0.43**
		6	0.15	0.05	**0.31**	0.17	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.33**	0.22	0.07	**0.44**
	北側步道	7	0.18	0.07	**0.38**	0.24	0.08	**0.49**	0.21	0.09	**0.47**	0.39	0.08	**0.63**
		8	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.35**	0.20	0.08	**0.45**
		9	0.14	0.05	**0.30**	0.15	0.06	**0.33**	0.15	0.06	**0.33**	0.36	0.09	**0.62**
		10	0.15	0.06	**0.34**	0.15	0.07	**0.35**	0.14	0.06	**0.31**	0.18	0.10	**0.46**
		11	0.20	0.08	**0.43**	0.17	0.07	**0.38**	0.16	0.07	**0.36**	0.20	0.10	**0.49**
		12	0.26	0.07	**0.47**	0.20	0.07	**0.41**	0.17	0.07	**0.37**	0.15	0.05	**0.31**
		13	0.19	0.05	**0.35**	0.18	0.05	**0.32**	0.18	0.05	**0.33**	0.18	0.05	**0.34**
		14	0.42	0.09	**0.70**	0.32	0.11	**0.65**	0.24	0.11	**0.55**	0.24	0.11	**0.56**
	東側步道	15	0.18	0.07	**0.40**	0.28	0.10	**0.59**	0.30	0.11	**0.64**	0.24	0.11	**0.56**
		16	0.15	0.05	**0.32**	0.16	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.32**	0.14	0.05	**0.29**
		17	0.18	0.06	**0.37**	0.20	0.07	**0.43**	0.22	0.08	**0.47**	0.25	0.10	**0.55**
		18	0.16	0.06	**0.34**	0.17	0.06	**0.37**	0.18	0.07	**0.38**	0.17	0.06	**0.35**
		19	0.25	0.07	**0.45**	0.25	0.07	**0.46**	0.24	0.07	**0.46**	0.24	0.07	**0.45**
		20	0.45	0.10	**0.74**	0.50	0.11	**0.82**	0.44	0.11	**0.76**	0.36	0.10	**0.67**
	南側步道	21	0.34	0.09	**0.61**	0.37	0.10	**0.67**	0.32	0.11	**0.64**	0.27	0.11	**0.60**
		22	0.38	0.10	**0.66**	0.41	0.09	**0.69**	0.37	0.10	**0.66**	0.33	0.10	**0.64**
		23	0.24	0.10	**0.53**	0.26	0.11	**0.57**	0.23	0.10	**0.52**	0.21	0.08	**0.46**
		24	0.26	0.09	**0.51**	0.24	0.08	**0.49**	0.21	0.08	**0.45**	0.21	0.08	**0.45**
		25	0.34	0.11	**0.68**	0.44	0.11	**0.78**	0.40	0.12	**0.78**	0.33	0.13	**0.72**
		26	0.23	0.11	**0.55**	0.23	0.11	**0.55**	0.19	0.09	**0.47**	0.16	0.08	**0.40**
		27	0.27	0.10	**0.58**	0.29	0.10	**0.60**	0.24	0.09	**0.52**	0.18	0.07	**0.41**
	西側步道	28	0.28	0.10	**0.57**	0.30	0.10	**0.60**	0.25	0.10	**0.55**	0.17	0.07	**0.39**
		29	0.30	0.08	**0.55**	0.27	0.09	**0.53**	0.21	0.09	**0.48**	0.14	0.06	**0.32**
		30	0.14	0.07	**0.34**	0.14	0.07	**0.35**	0.14	0.07	**0.34**	0.15	0.07	**0.36**
		31	0.18	0.07	**0.37**	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.41**
		32	0.26	0.08	**0.51**	0.30	0.09	**0.56**	0.22	0.08	**0.46**	0.22	0.08	**0.47**
		33	0.21	0.07	**0.42**	0.23	0.08	**0.45**	0.19	0.07	**0.41**	0.24	0.09	**0.51**
		34	0.17	0.07	**0.38**	0.19	0.08	**0.43**	0.18	0.08	**0.41**	0.27	0.10	**0.58**
	2F露臺與空橋	68	0.18	0.06	**0.36**	0.16	0.06	**0.33**	0.15	0.06	**0.32**	0.13	0.05	**0.28**
		69	0.13	0.04	**0.27**	0.13	0.04	**0.27**	0.14	0.05	**0.28**	0.13	0.04	**0.27**
		70	0.16	0.06	**0.35**	0.17	0.07	**0.38**	0.23	0.09	**0.51**	0.22	0.09	**0.49**
	3F露臺	71	0.20	0.08	**0.44**	0.25	0.10	**0.53**	0.26	0.10	**0.56**	0.24	0.10	**0.55**
		72	0.26	0.10	**0.55**	0.42	0.13	**0.82**	0.38	0.14	**0.79**	0.32	0.13	**0.71**
		73	0.21	0.08	**0.46**	0.32	0.12	**0.66**	0.28	0.11	**0.61**	0.23	0.10	**0.52**
	屋頂（R1）露臺	74	0.19	0.07	**0.40**	0.22	0.09	**0.47**	0.18	0.07	**0.40**	0.16	0.07	**0.35**
		75	0.25	0.11	**0.58**	0.21	0.11	**0.53**	0.36	0.10	**0.65**	0.39	0.08	**0.64**
		76	0.22	0.09	**0.50**	0.27	0.12	**0.63**	0.50	0.11	**0.82**	0.59	0.08	**0.83**
	屋頂（R2）露臺	77	0.22	0.08	**0.47**	0.21	0.09	**0.48**	0.18	0.08	**0.41**	0.18	0.07	**0.40**
基地外	基地東北側	35	0.36	0.14	**0.78**	0.32	0.13	**0.71**	0.23	0.11	**0.57**	0.30	0.11	**0.63**
		36	0.41	0.12	**0.77**	0.38	0.12	**0.74**	0.31	0.15	**0.76**	0.13	0.07	**0.35**
		37	0.18	0.04	**0.30**	0.18	0.04	**0.31**	0.19	0.05	**0.33**	0.20	0.05	**0.35**
		38	0.24	0.09	**0.51**	0.17	0.07	**0.38**	0.17	0.07	**0.38**	0.16	0.06	**0.35**
		39	0.24	0.09	**0.51**	0.31	0.10	**0.62**	0.38	0.11	**0.72**	0.42	0.11	**0.74**
		40	0.14	0.05	**0.30**	0.13	0.05	**0.28**	0.13	0.05	**0.28**	0.20	0.07	**0.40**
		41	0.13	0.06	**0.30**	0.13	0.05	**0.27**	0.13	0.05	**0.28**	0.13	0.05	**0.29**
		42	0.16	0.08	**0.40**	0.35	0.12	**0.70**	0.34	0.12	**0.70**	0.33	0.11	**0.68**
	基地東南側	43	0.12	0.06	**0.31**	0.16	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.38**	0.20	0.07	**0.42**
		44	0.23	0.10	**0.52**	0.37	0.10	**0.68**	0.35	0.12	**0.71**	0.27	0.12	**0.64**
		45	0.23	0.10	**0.53**	0.26	0.11	**0.60**	0.26	0.11	**0.59**	0.26	0.11	**0.59**
		46	0.20	0.06	**0.38**	0.24	0.07	**0.44**	0.24	0.07	**0.44**	0.22	0.07	**0.41**
	基地西南側	47	0.26	0.08	**0.50**	0.31	0.07	**0.53**	0.31	0.08	**0.55**	0.36	0.07	**0.58**
		48	0.16	0.06	**0.35**	0.14	0.06	**0.32**	0.15	0.06	**0.32**	0.14	0.06	**0.31**
		49	0.22	0.08	**0.46**	0.18	0.07	**0.40**	0.14	0.06	**0.33**	0.13	0.06	**0.31**
		50	0.16	0.09	**0.42**	0.15	0.08	**0.39**	0.18	0.09	**0.46**	0.31	0.12	**0.65**
		51	0.19	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.35**	0.18	0.06	**0.36**	0.19	0.07	**0.40**
		52	0.19	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.38**	0.19	0.08	**0.43**
		53	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.39**
	基地西北側	54	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.39**	0.18	0.08	**0.41**
		55	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.39**	0.20	0.07	**0.41**	0.27	0.10	**0.56**
		56	0.23	0.08	**0.47**	0.22	0.08	**0.46**	0.23	0.08	**0.48**	0.29	0.11	**0.64**
		57	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.44**	0.19	0.08	**0.43**	0.31	0.13	**0.70**
		58	0.21	0.08	**0.46**	0.22	0.09	**0.51**	0.22	0.09	**0.49**	0.34	0.16	**0.84**
		59	0.21	0.07	**0.41**	0.21	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.40**	0.24	0.08	**0.49**
		60	0.26	0.09	**0.52**	0.23	0.09	**0.48**	0.21	0.08	**0.46**	0.27	0.10	**0.57**
		61	0.33	0.09	**0.61**	0.28	0.10	**0.58**	0.29	0.11	**0.62**	0.32	0.12	**0.69**
		62	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.41**
		63	0.28	0.10	**0.59**	0.29	0.10	**0.60**	0.25	0.10	**0.54**	0.24	0.11	**0.56**
		64	0.28	0.10	**0.58**	0.29	0.11	**0.61**	0.35	0.11	**0.68**	0.49	0.14	**0.89**
		65	0.36	0.10	**0.67**	0.31	0.11	**0.65**	0.31	0.12	**0.67**	0.37	0.14	**0.80**
		66	0.32	0.10	**0.62**	0.29	0.10	**0.58**	0.31	0.09	**0.58**	0.46	0.10	**0.74**
		67	0.18	0.08	**0.42**	0.18	0.08	**0.41**	0.22	0.10	**0.54**	0.23	0.13	**0.62**

表 2-3-6 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(6)（風向：210 度風至 240 度風）

興建後有植栽—無因次化陣風風速(6)

測點分類	測點	210度(21) 無因次化平均風速	210度(21) 無因次化均方根速度	210度(21) 無因次化陣風風速	220度(22) 無因次化平均風速	220度(22) 無因次化均方根速度	220度(22) 無因次化陣風風速	230度(23) 無因次化平均風速	230度(23) 無因次化均方根速度	230度(23) 無因次化陣風風速	240度(24) 無因次化平均風速	240度(24) 無因次化均方根速度	240度(24) 無因次化陣風風速
基地內 行人出入口	1	0.13	0.06	**0.32**	0.14	0.07	**0.34**	0.14	0.07	**0.34**	0.17	0.08	**0.40**
	2	0.15	0.06	**0.31**	0.16	0.06	**0.33**	0.15	0.05	**0.30**	0.15	0.06	**0.32**
	3	0.17	0.07	**0.39**	0.19	0.08	**0.42**	0.16	0.06	**0.35**	0.17	0.07	**0.37**
	4	0.19	0.09	**0.44**	0.25	0.08	**0.50**	0.19	0.08	**0.43**	0.20	0.08	**0.45**
	5	0.31	0.11	**0.63**	0.38	0.09	**0.67**	0.30	0.10	**0.60**	0.35	0.09	**0.63**
	6	0.34	0.08	**0.58**	0.40	0.07	**0.60**	0.34	0.07	**0.55**	0.42	0.06	**0.61**
北側步道	7	0.54	0.09	**0.81**	0.61	0.08	**0.86**	0.59	0.08	**0.82**	0.69	0.09	**0.95**
	8	0.25	0.10	**0.55**	0.26	0.10	**0.55**	0.28	0.10	**0.57**	0.29	0.09	**0.57**
	9	0.50	0.10	**0.80**	0.57	0.10	**0.86**	0.54	0.09	**0.81**	0.55	0.15	**0.99**
	10	0.28	0.13	**0.68**	0.31	0.13	**0.69**	0.23	0.11	**0.57**	0.40	0.11	**0.74**
	11	0.33	0.14	**0.75**	0.35	0.14	**0.77**	0.27	0.12	**0.63**	0.35	0.13	**0.73**
	12	0.18	0.07	**0.39**	0.20	0.07	**0.42**	0.18	0.07	**0.40**	0.27	0.09	**0.52**
	13	0.24	0.07	**0.45**	0.27	0.07	**0.49**	0.23	0.06	**0.42**	0.33	0.07	**0.53**
	14	0.38	0.15	**0.83**	0.45	0.15	**0.89**	0.32	0.11	**0.65**	0.44	0.14	**0.86**
東側步道	15	0.38	0.14	**0.81**	0.43	0.16	**0.90**	0.23	0.11	**0.55**	0.28	0.13	**0.66**
	16	0.15	0.05	**0.30**	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.30**	0.17	0.06	**0.34**
	17	0.39	0.13	**0.77**	0.51	0.12	**0.88**	0.43	0.12	**0.80**	0.44	0.10	**0.73**
	18	0.19	0.07	**0.41**	0.23	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.44**	0.23	0.08	**0.47**
	19	0.23	0.07	**0.45**	0.22	0.07	**0.45**	0.23	0.08	**0.46**	0.22	0.07	**0.43**
	20	0.40	0.11	**0.72**	0.41	0.11	**0.73**	0.30	0.08	**0.55**	0.32	0.08	**0.57**
南側步道	21	0.25	0.10	**0.57**	0.23	0.10	**0.53**	0.19	0.08	**0.43**	0.29	0.09	**0.58**
	22	0.34	0.10	**0.64**	0.34	0.10	**0.64**	0.29	0.08	**0.53**	0.36	0.08	**0.61**
	23	0.24	0.09	**0.50**	0.29	0.10	**0.60**	0.39	0.09	**0.65**	0.54	0.09	**0.80**
	24	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.42**	0.21	0.07	**0.43**	0.29	0.07	**0.49**
	25	0.28	0.13	**0.66**	0.22	0.11	**0.56**	0.14	0.05	**0.30**	0.18	0.06	**0.37**
	26	0.19	0.10	**0.49**	0.23	0.11	**0.58**	0.27	0.11	**0.60**	0.36	0.10	**0.66**
	27	0.24	0.08	**0.46**	0.27	0.07	**0.49**	0.30	0.07	**0.50**	0.39	0.07	**0.61**
西側步道	28	0.23	0.09	**0.51**	0.25	0.10	**0.55**	0.21	0.08	**0.46**	0.35	0.09	**0.62**
	29	0.19	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.49**	0.17	0.07	**0.38**	0.24	0.07	**0.46**
	30	0.21	0.10	**0.52**	0.25	0.11	**0.59**	0.25	0.11	**0.59**	0.33	0.13	**0.72**
	31	0.26	0.11	**0.58**	0.35	0.12	**0.70**	0.31	0.12	**0.65**	0.31	0.12	**0.67**
	32	0.31	0.11	**0.62**	0.40	0.11	**0.71**	0.34	0.11	**0.66**	0.37	0.11	**0.70**
	33	0.35	0.10	**0.64**	0.41	0.09	**0.67**	0.37	0.09	**0.64**	0.42	0.09	**0.69**
	34	0.30	0.13	**0.70**	0.31	0.13	**0.70**	0.32	0.12	**0.68**	0.30	0.13	**0.68**
2F露臺與空橋	68	0.17	0.07	**0.37**	0.19	0.08	**0.42**	0.29	0.09	**0.57**	0.47	0.08	**0.72**
	69	0.14	0.05	**0.28**	0.14	0.05	**0.29**	0.14	0.05	**0.28**	0.14	0.05	**0.28**
	70	0.32	0.11	**0.66**	0.36	0.11	**0.69**	0.30	0.11	**0.62**	0.34	0.11	**0.67**
3F露臺	71	0.27	0.11	**0.59**	0.23	0.10	**0.52**	0.18	0.08	**0.40**	0.16	0.06	**0.34**
	72	0.35	0.14	**0.78**	0.32	0.12	**0.67**	0.20	0.08	**0.44**	0.15	0.06	**0.33**
	73	0.23	0.10	**0.52**	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.07	**0.41**	0.16	0.06	**0.35**
屋頂（R1）露臺	74	0.16	0.07	**0.37**	0.21	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.44**	0.17	0.07	**0.38**
	75	0.37	0.10	**0.68**	0.36	0.11	**0.68**	0.28	0.12	**0.63**	0.25	0.12	**0.60**
	76	0.68	0.10	**0.97**	0.76	0.10	**1.07**	0.59	0.16	**1.06**	0.47	0.15	**0.92**
屋頂（R2）路	77	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.37**	0.20	0.09	**0.48**	0.24	0.10	**0.53**
基地外 基地東北側	35	0.37	0.13	**0.76**	0.37	0.12	**0.74**	0.44	0.13	**0.81**	0.56	0.12	**0.92**
	36	0.15	0.09	**0.41**	0.17	0.10	**0.45**	0.12	0.06	**0.29**	0.13	0.07	**0.33**
	37	0.21	0.05	**0.37**	0.20	0.05	**0.36**	0.19	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.33**
	38	0.17	0.07	**0.36**	0.18	0.07	**0.39**	0.17	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.41**
	39	0.49	0.11	**0.83**	0.54	0.11	**0.88**	0.44	0.13	**0.83**	0.34	0.11	**0.68**
	40	0.26	0.08	**0.49**	0.27	0.08	**0.50**	0.20	0.07	**0.40**	0.12	0.05	**0.25**
	41	0.15	0.07	**0.36**	0.17	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.40**	0.21	0.07	**0.43**
	42	0.40	0.11	**0.73**	0.53	0.11	**0.87**	0.53	0.11	**0.87**	0.60	0.11	**0.92**
基地東南側	43	0.22	0.08	**0.46**	0.27	0.07	**0.49**	0.21	0.07	**0.42**	0.15	0.07	**0.34**
	44	0.27	0.12	**0.64**	0.30	0.13	**0.70**	0.23	0.13	**0.62**	0.26	0.11	**0.59**
	45	0.28	0.12	**0.62**	0.27	0.11	**0.60**	0.22	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.47**
	46	0.24	0.07	**0.44**	0.24	0.07	**0.44**	0.19	0.05	**0.36**	0.19	0.05	**0.36**
基地西南側	47	0.31	0.08	**0.55**	0.36	0.08	**0.60**	0.35	0.08	**0.59**	0.38	0.07	**0.59**
	48	0.15	0.06	**0.33**	0.15	0.07	**0.36**	0.17	0.08	**0.40**	0.20	0.09	**0.47**
	49	0.15	0.07	**0.36**	0.16	0.07	**0.38**	0.14	0.06	**0.33**	0.18	0.09	**0.43**
	50	0.24	0.11	**0.58**	0.24	0.11	**0.56**	0.26	0.11	**0.59**	0.30	0.11	**0.63**
	51	0.25	0.10	**0.56**	0.26	0.11	**0.58**	0.23	0.09	**0.49**	0.31	0.12	**0.65**
	52	0.30	0.11	**0.63**	0.37	0.10	**0.67**	0.28	0.10	**0.59**	0.39	0.11	**0.73**
	53	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.09	**0.46**	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.09	**0.46**
基地西北側	54	0.28	0.12	**0.65**	0.34	0.13	**0.72**	0.23	0.10	**0.54**	0.37	0.13	**0.76**
	55	0.30	0.09	**0.59**	0.26	0.10	**0.54**	0.32	0.14	**0.74**	0.43	0.14	**0.84**
	56	0.26	0.10	**0.57**	0.24	0.09	**0.51**	0.32	0.14	**0.75**	0.36	0.17	**0.86**
	57	0.23	0.11	**0.55**	0.23	0.09	**0.51**	0.31	0.15	**0.76**	0.40	0.14	**0.83**
	58	0.30	0.13	**0.71**	0.27	0.12	**0.61**	0.34	0.17	**0.86**	0.52	0.19	**1.10**
	59	0.24	0.09	**0.50**	0.22	0.08	**0.46**	0.27	0.09	**0.55**	0.28	0.11	**0.61**
	60	0.31	0.11	**0.65**	0.31	0.11	**0.63**	0.35	0.11	**0.68**	0.38	0.11	**0.72**
	61	0.30	0.11	**0.63**	0.30	0.11	**0.62**	0.23	0.11	**0.56**	0.31	0.14	**0.74**
	62	0.21	0.09	**0.46**	0.20	0.08	**0.45**	0.21	0.09	**0.48**	0.23	0.09	**0.50**
	63	0.30	0.14	**0.71**	0.34	0.15	**0.78**	0.32	0.14	**0.75**	0.29	0.12	**0.66**
	64	0.31	0.13	**0.71**	0.28	0.12	**0.65**	0.37	0.15	**0.82**	0.43	0.16	**0.92**
	65	0.31	0.12	**0.66**	0.50	0.18	**1.03**	0.54	0.19	**1.10**	0.38	0.15	**0.82**
	66	0.40	0.08	**0.64**	0.40	0.10	**0.69**	0.37	0.10	**0.66**	0.36	0.09	**0.61**
	67	0.31	0.16	**0.79**	0.53	0.19	**1.10**	0.29	0.17	**0.80**	0.28	0.14	**0.69**

表 2-3-7 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(7)（風向：250 度風至 280 度風）

興建後有植栽—無因次化陣風風速(7)

測點分類	測點	250度(25) 無因次化平均風速	250度(25) 無因次化均方根速度	250度(25) 無因次化陣風風速	260度(26) 無因次化平均風速	260度(26) 無因次化均方根速度	260度(26) 無因次化陣風風速	270度(27) 無因次化平均風速	270度(27) 無因次化均方根速度	270度(27) 無因次化陣風風速	280度(28) 無因次化平均風速	280度(28) 無因次化均方根速度	280度(28) 無因次化陣風風速
基地內 行人出入口	1	0.16	0.08	**0.40**	0.17	0.08	**0.42**	0.25	0.10	**0.56**	0.31	0.11	**0.64**
	2	0.16	0.06	**0.33**	0.17	0.06	**0.36**	0.20	0.08	**0.43**	0.23	0.08	**0.49**
	3	0.20	0.08	**0.43**	0.22	0.09	**0.50**	0.21	0.09	**0.49**	0.25	0.10	**0.55**
	4	0.29	0.09	**0.55**	0.25	0.12	**0.60**	0.17	0.08	**0.41**	0.18	0.09	**0.44**
	5	0.45	0.10	**0.75**	0.32	0.15	**0.78**	0.20	0.09	**0.47**	0.21	0.10	**0.50**
	6	0.45	0.08	**0.68**	0.30	0.12	**0.65**	0.19	0.07	**0.42**	0.20	0.08	**0.45**
北側步道	7	0.72	0.12	**1.09**	0.39	0.19	**0.97**	0.22	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.50**
	8	0.30	0.12	**0.67**	0.30	0.13	**0.68**	0.28	0.12	**0.64**	0.28	0.12	**0.64**
	9	0.30	0.18	**0.84**	0.32	0.14	**0.75**	0.23	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.51**
	10	0.41	0.14	**0.82**	0.32	0.11	**0.66**	0.31	0.10	**0.60**	0.29	0.10	**0.58**
	11	0.27	0.13	**0.66**	0.26	0.11	**0.59**	0.25	0.09	**0.53**	0.25	0.09	**0.53**
	12	0.28	0.09	**0.55**	0.22	0.09	**0.47**	0.21	0.08	**0.44**	0.23	0.08	**0.48**
	13	0.33	0.08	**0.58**	0.26	0.09	**0.53**	0.24	0.07	**0.46**	0.23	0.07	**0.44**
	14	0.52	0.15	**0.97**	0.33	0.15	**0.78**	0.32	0.13	**0.70**	0.30	0.13	**0.69**
東側步道	15	0.34	0.16	**0.80**	0.35	0.11	**0.70**	0.35	0.10	**0.64**	0.37	0.10	**0.67**
	16	0.18	0.06	**0.37**	0.16	0.06	**0.35**	0.18	0.07	**0.40**	0.21	0.09	**0.47**
	17	0.46	0.11	**0.80**	0.27	0.11	**0.59**	0.22	0.08	**0.47**	0.26	0.11	**0.60**
	18	0.25	0.08	**0.50**	0.22	0.08	**0.47**	0.19	0.07	**0.40**	0.20	0.07	**0.42**
	19	0.22	0.08	**0.45**	0.23	0.08	**0.46**	0.26	0.08	**0.50**	0.28	0.08	**0.53**
	20	0.34	0.09	**0.59**	0.28	0.09	**0.55**	0.22	0.08	**0.47**	0.23	0.09	**0.49**
南側步道	21	0.30	0.10	**0.60**	0.26	0.10	**0.57**	0.29	0.11	**0.62**	0.32	0.12	**0.68**
	22	0.39	0.09	**0.67**	0.27	0.11	**0.60**	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.08	**0.42**
	23	0.58	0.10	**0.88**	0.38	0.13	**0.77**	0.34	0.09	**0.60**	0.40	0.09	**0.67**
	24	0.31	0.07	**0.53**	0.23	0.08	**0.48**	0.18	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.41**
	25	0.19	0.06	**0.38**	0.20	0.10	**0.50**	0.22	0.10	**0.53**	0.27	0.12	**0.61**
	26	0.39	0.10	**0.69**	0.26	0.12	**0.63**	0.19	0.10	**0.48**	0.19	0.09	**0.48**
	27	0.41	0.08	**0.65**	0.29	0.08	**0.53**	0.29	0.08	**0.53**	0.34	0.09	**0.60**
西側步道	28	0.38	0.09	**0.66**	0.30	0.09	**0.58**	0.29	0.08	**0.52**	0.28	0.08	**0.50**
	29	0.26	0.08	**0.49**	0.22	0.09	**0.49**	0.21	0.07	**0.42**	0.22	0.07	**0.44**
	30	0.36	0.14	**0.77**	0.26	0.13	**0.66**	0.23	0.11	**0.54**	0.28	0.11	**0.62**
	31	0.38	0.14	**0.78**	0.39	0.16	**0.88**	0.25	0.11	**0.56**	0.26	0.11	**0.58**
	32	0.46	0.11	**0.79**	0.38	0.17	**0.88**	0.22	0.09	**0.50**	0.24	0.09	**0.53**
	33	0.46	0.10	**0.75**	0.34	0.14	**0.76**	0.21	0.09	**0.47**	0.25	0.11	**0.57**
	34	0.34	0.13	**0.73**	0.29	0.13	**0.67**	0.25	0.11	**0.57**	0.26	0.11	**0.59**
2F露臺與空橋	68	0.47	0.09	**0.75**	0.31	0.10	**0.61**	0.34	0.07	**0.56**	0.40	0.07	**0.62**
	69	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.31**	0.16	0.06	**0.33**	0.17	0.06	**0.35**
	70	0.32	0.11	**0.66**	0.29	0.11	**0.63**	0.28	0.12	**0.63**	0.30	0.12	**0.66**
3F露臺	71	0.16	0.06	**0.34**	0.17	0.07	**0.38**	0.19	0.08	**0.43**	0.23	0.09	**0.50**
	72	0.16	0.06	**0.35**	0.21	0.08	**0.45**	0.23	0.08	**0.49**	0.21	0.08	**0.46**
	73	0.17	0.07	**0.37**	0.21	0.09	**0.47**	0.20	0.08	**0.44**	0.19	0.07	**0.42**
屋頂（R1）露臺	74	0.16	0.06	**0.35**	0.17	0.07	**0.39**	0.20	0.10	**0.49**	0.19	0.08	**0.43**
	75	0.25	0.12	**0.61**	0.25	0.11	**0.59**	0.26	0.11	**0.60**	0.26	0.13	**0.64**
	76	0.49	0.16	**0.96**	0.42	0.17	**0.95**	0.38	0.17	**0.88**	0.52	0.20	**1.11**
屋頂（R2）路	77	0.23	0.09	**0.51**	0.23	0.09	**0.50**	0.24	0.10	**0.55**	0.28	0.11	**0.62**
基地外 基地東北側	35	0.50	0.15	**0.96**	0.33	0.13	**0.73**	0.30	0.13	**0.68**	0.34	0.13	**0.74**
	36	0.14	0.07	**0.36**	0.15	0.08	**0.39**	0.16	0.08	**0.40**	0.22	0.09	**0.50**
	37	0.19	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.33**	0.20	0.05	**0.35**
	38	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.09	**0.46**	0.29	0.13	**0.69**	0.42	0.16	**0.89**
	39	0.31	0.12	**0.66**	0.23	0.10	**0.54**	0.23	0.10	**0.54**	0.28	0.12	**0.64**
	40	0.11	0.04	**0.24**	0.11	0.04	**0.23**	0.11	0.04	**0.23**	0.13	0.05	**0.28**
	41	0.21	0.07	**0.43**	0.20	0.07	**0.40**	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.07	**0.38**
	42	0.66	0.12	**1.02**	0.48	0.17	**1.00**	0.22	0.13	**0.61**	0.18	0.10	**0.50**
基地東南側	43	0.14	0.07	**0.34**	0.12	0.06	**0.29**	0.10	0.05	**0.26**	0.10	0.05	**0.26**
	44	0.28	0.12	**0.63**	0.23	0.11	**0.55**	0.21	0.10	**0.52**	0.25	0.13	**0.64**
	45	0.21	0.08	**0.47**	0.21	0.08	**0.47**	0.22	0.09	**0.48**	0.21	0.08	**0.47**
	46	0.20	0.06	**0.37**	0.20	0.06	**0.38**	0.23	0.07	**0.44**	0.25	0.08	**0.48**
基地西南側	47	0.35	0.07	**0.56**	0.33	0.09	**0.59**	0.35	0.13	**0.76**	0.35	0.16	**0.82**
	48	0.21	0.09	**0.48**	0.24	0.09	**0.51**	0.23	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.51**
	49	0.17	0.08	**0.42**	0.18	0.09	**0.43**	0.23	0.09	**0.51**	0.21	0.09	**0.49**
	50	0.28	0.11	**0.62**	0.23	0.11	**0.57**	0.18	0.10	**0.47**	0.17	0.09	**0.45**
	51	0.36	0.13	**0.75**	0.29	0.12	**0.64**	0.26	0.11	**0.58**	0.35	0.13	**0.73**
	52	0.50	0.12	**0.87**	0.37	0.14	**0.79**	0.25	0.10	**0.55**	0.32	0.12	**0.67**
	53	0.22	0.09	**0.50**	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.08	**0.42**	0.20	0.08	**0.45**
基地西北側	54	0.48	0.16	**0.95**	0.32	0.13	**0.71**	0.26	0.11	**0.58**	0.28	0.11	**0.61**
	55	0.36	0.14	**0.77**	0.23	0.09	**0.50**	0.23	0.10	**0.52**	0.23	0.10	**0.52**
	56	0.48	0.20	**1.09**	0.53	0.18	**1.07**	0.45	0.17	**0.94**	0.38	0.15	**0.81**
	57	0.43	0.16	**0.90**	0.29	0.12	**0.65**	0.25	0.10	**0.55**	0.26	0.10	**0.54**
	58	0.41	0.18	**0.94**	0.23	0.09	**0.51**	0.19	0.07	**0.41**	0.19	0.07	**0.40**
	59	0.30	0.12	**0.65**	0.31	0.12	**0.67**	0.25	0.09	**0.52**	0.25	0.09	**0.52**
	60	0.39	0.13	**0.77**	0.36	0.14	**0.77**	0.35	0.14	**0.76**	0.35	0.13	**0.74**
	61	0.36	0.16	**0.83**	0.28	0.11	**0.61**	0.33	0.10	**0.61**	0.40	0.10	**0.69**
	62	0.22	0.09	**0.48**	0.19	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.07	**0.39**
	63	0.22	0.10	**0.52**	0.21	0.09	**0.49**	0.29	0.12	**0.65**	0.37	0.14	**0.78**
	64	0.49	0.15	**0.93**	0.51	0.12	**0.88**	0.37	0.14	**0.78**	0.30	0.13	**0.67**
	65	0.37	0.12	**0.74**	0.41	0.11	**0.73**	0.32	0.12	**0.67**	0.29	0.11	**0.61**
	66	0.30	0.10	**0.61**	0.24	0.09	**0.52**	0.18	0.08	**0.42**	0.18	0.07	**0.39**
	67	0.27	0.11	**0.59**	0.26	0.10	**0.57**	0.23	0.10	**0.52**	0.22	0.10	**0.50**

表 2-3-8 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(8)（風向：290 度風至 320 度風）

興建後有植栽—無因次化陣風風速(8)

	測點分類	測點	290度(29)			300度(30)			310度(31)			320度(32)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.41	0.10	**0.70**	0.43	0.09	**0.71**	0.45	0.09	**0.72**	0.45	0.09	**0.72**
		2	0.31	0.09	**0.58**	0.29	0.08	**0.54**	0.29	0.07	**0.51**	0.29	0.08	**0.52**
		3	0.34	0.11	**0.68**	0.33	0.10	**0.63**	0.33	0.09	**0.59**	0.32	0.10	**0.61**
		4	0.24	0.10	**0.53**	0.22	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.47**	0.21	0.09	**0.48**
		5	0.27	0.12	**0.63**	0.25	0.11	**0.56**	0.24	0.10	**0.54**	0.25	0.11	**0.58**
		6	0.24	0.10	**0.53**	0.23	0.10	**0.54**	0.23	0.11	**0.57**	0.26	0.12	**0.64**
	北側步道	7	0.23	0.10	**0.52**	0.22	0.10	**0.52**	0.21	0.10	**0.50**	0.21	0.09	**0.47**
		8	0.26	0.12	**0.61**	0.25	0.12	**0.61**	0.30	0.14	**0.72**	0.41	0.16	**0.88**
		9	0.23	0.10	**0.51**	0.22	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.45**
		10	0.28	0.10	**0.57**	0.29	0.10	**0.58**	0.30	0.10	**0.61**	0.33	0.11	**0.65**
		11	0.26	0.10	**0.54**	0.27	0.10	**0.57**	0.27	0.11	**0.60**	0.25	0.10	**0.56**
		12	0.28	0.08	**0.53**	0.32	0.08	**0.56**	0.35	0.08	**0.58**	0.34	0.08	**0.57**
		13	0.23	0.07	**0.45**	0.24	0.08	**0.48**	0.30	0.10	**0.60**	0.36	0.08	**0.61**
		14	0.26	0.11	**0.60**	0.27	0.11	**0.62**	0.31	0.13	**0.71**	0.37	0.14	**0.79**
	東側步道	15	0.43	0.10	**0.72**	0.49	0.11	**0.83**	0.53	0.11	**0.87**	0.51	0.11	**0.83**
		16	0.24	0.10	**0.54**	0.25	0.10	**0.55**	0.26	0.11	**0.58**	0.25	0.11	**0.57**
		17	0.41	0.13	**0.81**	0.51	0.12	**0.86**	0.55	0.11	**0.88**	0.51	0.14	**0.93**
		18	0.22	0.09	**0.48**	0.26	0.09	**0.53**	0.28	0.09	**0.56**	0.30	0.10	**0.59**
		19	0.30	0.08	**0.55**	0.31	0.08	**0.54**	0.30	0.08	**0.53**	0.28	0.08	**0.51**
		20	0.24	0.10	**0.54**	0.26	0.10	**0.57**	0.26	0.10	**0.56**	0.24	0.09	**0.51**
	南側步道	21	0.41	0.16	**0.90**	0.50	0.16	**0.99**	0.53	0.13	**0.92**	0.50	0.12	**0.86**
		22	0.20	0.08	**0.44**	0.22	0.09	**0.50**	0.22	0.09	**0.49**	0.21	0.09	**0.48**
		23	0.42	0.11	**0.73**	0.42	0.10	**0.71**	0.42	0.09	**0.68**	0.41	0.08	**0.66**
		24	0.22	0.09	**0.48**	0.23	0.09	**0.52**	0.23	0.09	**0.49**	0.23	0.09	**0.50**
		25	0.40	0.16	**0.88**	0.50	0.16	**0.98**	0.53	0.13	**0.91**	0.50	0.12	**0.85**
		26	0.21	0.10	**0.50**	0.21	0.10	**0.49**	0.18	0.09	**0.45**	0.18	0.08	**0.43**
		27	0.35	0.08	**0.60**	0.36	0.08	**0.60**	0.35	0.07	**0.57**	0.33	0.08	**0.55**
	西側步道	28	0.29	0.09	**0.57**	0.28	0.09	**0.55**	0.27	0.08	**0.50**	0.25	0.08	**0.48**
		29	0.25	0.08	**0.50**	0.27	0.08	**0.51**	0.28	0.08	**0.51**	0.28	0.08	**0.51**
		30	0.35	0.11	**0.68**	0.34	0.10	**0.64**	0.35	0.09	**0.63**	0.35	0.10	**0.65**
		31	0.26	0.10	**0.57**	0.28	0.10	**0.59**	0.32	0.11	**0.64**	0.33	0.11	**0.65**
		32	0.24	0.09	**0.52**	0.23	0.08	**0.48**	0.25	0.09	**0.50**	0.26	0.09	**0.53**
		33	0.27	0.11	**0.62**	0.23	0.09	**0.51**	0.22	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.47**
		34	0.27	0.11	**0.59**	0.27	0.11	**0.60**	0.27	0.11	**0.61**	0.30	0.12	**0.67**
	2F露臺與空橋	68	0.46	0.08	**0.69**	0.49	0.07	**0.71**	0.49	0.07	**0.70**	0.46	0.07	**0.67**
		69	0.18	0.06	**0.36**	0.19	0.06	**0.37**	0.19	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.36**
		70	0.39	0.11	**0.72**	0.46	0.11	**0.78**	0.50	0.11	**0.83**	0.48	0.11	**0.80**
	3F露臺	71	0.23	0.09	**0.49**	0.22	0.09	**0.47**	0.20	0.08	**0.45**	0.22	0.09	**0.48**
		72	0.19	0.07	**0.42**	0.20	0.07	**0.42**	0.18	0.07	**0.39**	0.19	0.08	**0.43**
		73	0.19	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.43**	0.23	0.09	**0.49**
	屋頂（R1）露臺	74	0.17	0.07	**0.39**	0.23	0.10	**0.54**	0.18	0.08	**0.41**	0.15	0.06	**0.33**
		75	0.36	0.16	**0.85**	0.32	0.14	**0.73**	0.26	0.11	**0.60**	0.33	0.10	**0.63**
		76	0.69	0.19	**1.27**	0.62	0.18	**1.16**	0.57	0.18	**1.10**	0.54	0.17	**1.04**
	屋頂（R2）露臺	77	0.22	0.10	**0.50**	0.23	0.10	**0.55**	0.28	0.11	**0.63**	0.26	0.10	**0.57**
基地外	基地東北側	35	0.47	0.13	**0.87**	0.54	0.14	**0.95**	0.56	0.14	**0.98**	0.52	0.14	**0.92**
		36	0.25	0.09	**0.53**	0.24	0.09	**0.51**	0.26	0.09	**0.53**	0.24	0.09	**0.51**
		37	0.21	0.06	**0.38**	0.22	0.06	**0.40**	0.21	0.06	**0.40**	0.20	0.05	**0.35**
		38	0.47	0.15	**0.93**	0.46	0.15	**0.90**	0.49	0.14	**0.92**	0.45	0.14	**0.89**
		39	0.30	0.13	**0.68**	0.30	0.13	**0.68**	0.30	0.13	**0.68**	0.28	0.12	**0.64**
		40	0.16	0.06	**0.33**	0.16	0.06	**0.33**	0.17	0.05	**0.33**	0.15	0.05	**0.30**
		41	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.43**	0.17	0.07	**0.37**	0.16	0.06	**0.35**
		42	0.19	0.10	**0.50**	0.20	0.10	**0.50**	0.22	0.10	**0.52**	0.21	0.11	**0.53**
	基地東南側	43	0.11	0.06	**0.28**	0.12	0.06	**0.30**	0.14	0.06	**0.31**	0.13	0.06	**0.30**
		44	0.40	0.18	**0.94**	0.50	0.19	**1.06**	0.48	0.18	**1.01**	0.38	0.16	**0.85**
		45	0.21	0.08	**0.46**	0.21	0.08	**0.46**	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.49**
		46	0.25	0.08	**0.49**	0.25	0.09	**0.50**	0.29	0.10	**0.59**	0.32	0.11	**0.65**
	基地西南側	47	0.36	0.16	**0.86**	0.28	0.15	**0.71**	0.29	0.14	**0.71**	0.36	0.15	**0.81**
		48	0.27	0.12	**0.62**	0.29	0.12	**0.64**	0.26	0.12	**0.61**	0.21	0.10	**0.52**
		49	0.18	0.08	**0.43**	0.20	0.09	**0.48**	0.23	0.10	**0.53**	0.24	0.10	**0.55**
		50	0.17	0.10	**0.46**	0.19	0.10	**0.49**	0.17	0.09	**0.46**	0.16	0.09	**0.42**
		51	0.52	0.12	**0.87**	0.53	0.12	**0.89**	0.50	0.12	**0.85**	0.49	0.13	**0.88**
		52	0.42	0.11	**0.77**	0.39	0.11	**0.72**	0.37	0.10	**0.68**	0.37	0.11	**0.69**
		53	0.25	0.12	**0.60**	0.27	0.13	**0.66**	0.26	0.11	**0.60**	0.23	0.10	**0.54**
	基地西北側	54	0.36	0.12	**0.72**	0.40	0.11	**0.73**	0.39	0.11	**0.71**	0.36	0.11	**0.71**
		55	0.22	0.09	**0.48**	0.21	0.08	**0.47**	0.23	0.09	**0.51**	0.26	0.10	**0.57**
		56	0.37	0.14	**0.81**	0.37	0.15	**0.81**	0.41	0.16	**0.87**	0.48	0.15	**0.94**
		57	0.32	0.11	**0.64**	0.38	0.11	**0.73**	0.39	0.11	**0.73**	0.36	0.11	**0.69**
		58	0.19	0.07	**0.41**	0.21	0.08	**0.44**	0.22	0.08	**0.47**	0.23	0.08	**0.48**
		59	0.28	0.10	**0.58**	0.32	0.11	**0.66**	0.35	0.12	**0.73**	0.36	0.11	**0.71**
		60	0.43	0.15	**0.88**	0.53	0.15	**0.99**	0.52	0.15	**0.97**	0.44	0.14	**0.86**
		61	0.50	0.10	**0.79**	0.53	0.10	**0.83**	0.52	0.09	**0.80**	0.42	0.09	**0.70**
		62	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.08	**0.43**	0.21	0.09	**0.46**	0.20	0.09	**0.46**
		63	0.38	0.13	**0.78**	0.38	0.12	**0.75**	0.37	0.11	**0.71**	0.36	0.12	**0.71**
		64	0.27	0.12	**0.64**	0.25	0.11	**0.58**	0.25	0.12	**0.61**	0.27	0.13	**0.65**
		65	0.32	0.11	**0.65**	0.35	0.11	**0.67**	0.34	0.11	**0.68**	0.30	0.11	**0.65**
		66	0.19	0.07	**0.39**	0.20	0.07	**0.43**	0.22	0.07	**0.44**	0.21	0.07	**0.41**
		67	0.24	0.10	**0.54**	0.26	0.10	**0.57**	0.25	0.10	**0.57**	0.23	0.10	**0.53**

表 2-3-9 大樓興建後(有植栽)各測點在 36 個方向角之無因次化陣風風速(9)（風向：330 度風至 0 度風）

興建後有植栽—無因次化陣風風速(9)

	測點分類	測點	330度(33)			340度(34)			350度(35)			0度(36)		
			無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速	無因次化平均風速	無因次化均方根速度	無因次化陣風風速
基地內	行人出入口	1	0.36	0.10	**0.67**	0.19	0.08	**0.43**	0.17	0.07	**0.38**	0.12	0.06	**0.29**
		2	0.24	0.08	**0.48**	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.30**	0.14	0.05	**0.28**
		3	0.25	0.10	**0.54**	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.34**	0.15	0.05	**0.30**
		4	0.17	0.08	**0.41**	0.13	0.06	**0.32**	0.14	0.07	**0.34**	0.12	0.06	**0.30**
		5	0.20	0.10	**0.50**	0.19	0.09	**0.45**	0.22	0.10	**0.51**	0.16	0.07	**0.37**
		6	0.24	0.12	**0.58**	0.28	0.11	**0.59**	0.34	0.10	**0.62**	0.26	0.09	**0.54**
	北側步道	7	0.19	0.08	**0.43**	0.19	0.07	**0.41**	0.22	0.08	**0.46**	0.20	0.08	**0.44**
		8	0.48	0.12	**0.85**	0.39	0.07	**0.61**	0.40	0.08	**0.62**	0.39	0.08	**0.63**
		9	0.19	0.08	**0.42**	0.21	0.08	**0.44**	0.27	0.09	**0.54**	0.25	0.09	**0.51**
		10	0.34	0.11	**0.68**	0.37	0.09	**0.65**	0.42	0.09	**0.71**	0.42	0.10	**0.74**
		11	0.22	0.09	**0.50**	0.20	0.08	**0.44**	0.21	0.09	**0.48**	0.21	0.09	**0.49**
		12	0.30	0.08	**0.56**	0.27	0.08	**0.51**	0.28	0.09	**0.54**	0.24	0.09	**0.51**
		13	0.34	0.07	**0.56**	0.22	0.06	**0.41**	0.20	0.06	**0.37**	0.18	0.05	**0.33**
		14	0.36	0.13	**0.74**	0.29	0.10	**0.58**	0.31	0.10	**0.61**	0.29	0.11	**0.60**
	東側步道	15	0.37	0.12	**0.73**	0.17	0.07	**0.37**	0.16	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.36**
		16	0.21	0.09	**0.48**	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.34**	0.16	0.06	**0.34**
		17	0.32	0.15	**0.77**	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.40**	0.19	0.06	**0.39**
		18	0.22	0.09	**0.48**	0.18	0.07	**0.40**	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**
		19	0.30	0.07	**0.51**	0.29	0.07	**0.50**	0.27	0.08	**0.49**	0.29	0.07	**0.51**
		20	0.21	0.08	**0.43**	0.19	0.06	**0.37**	0.20	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.41**
	南側步道	21	0.41	0.12	**0.77**	0.21	0.09	**0.48**	0.17	0.07	**0.37**	0.14	0.06	**0.31**
		22	0.20	0.09	**0.45**	0.19	0.08	**0.42**	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.06	**0.35**
		23	0.35	0.09	**0.61**	0.18	0.07	**0.39**	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.31**
		24	0.21	0.08	**0.46**	0.18	0.07	**0.38**	0.18	0.06	**0.37**	0.18	0.06	**0.36**
		25	0.44	0.11	**0.77**	0.28	0.09	**0.56**	0.17	0.06	**0.36**	0.14	0.06	**0.31**
		26	0.17	0.08	**0.41**	0.16	0.08	**0.41**	0.14	0.07	**0.34**	0.14	0.07	**0.35**
		27	0.29	0.08	**0.53**	0.21	0.07	**0.43**	0.13	0.05	**0.29**	0.13	0.05	**0.29**
	西側步道	28	0.23	0.08	**0.46**	0.25	0.08	**0.48**	0.19	0.07	**0.40**	0.13	0.06	**0.30**
		29	0.23	0.08	**0.46**	0.17	0.07	**0.37**	0.14	0.06	**0.32**	0.12	0.05	**0.27**
		30	0.28	0.11	**0.61**	0.16	0.08	**0.39**	0.15	0.07	**0.37**	0.14	0.07	**0.35**
		31	0.27	0.10	**0.58**	0.19	0.07	**0.41**	0.20	0.07	**0.42**	0.17	0.06	**0.35**
		32	0.23	0.09	**0.50**	0.20	0.07	**0.41**	0.21	0.07	**0.44**	0.18	0.06	**0.36**
		33	0.19	0.08	**0.42**	0.17	0.06	**0.35**	0.17	0.06	**0.35**	0.16	0.06	**0.34**
		34	0.33	0.11	**0.67**	0.24	0.09	**0.52**	0.22	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.45**
	2F露臺與空橋	68	0.39	0.08	**0.62**	0.23	0.06	**0.43**	0.15	0.05	**0.31**	0.13	0.05	**0.26**
		69	0.17	0.06	**0.35**	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.31**	0.15	0.05	**0.30**
		70	0.34	0.12	**0.70**	0.26	0.07	**0.47**	0.26	0.07	**0.48**	0.24	0.08	**0.47**
	3F露臺	71	0.23	0.09	**0.50**	0.18	0.08	**0.41**	0.17	0.06	**0.36**	0.17	0.07	**0.36**
		72	0.20	0.08	**0.45**	0.19	0.08	**0.41**	0.16	0.07	**0.37**	0.18	0.07	**0.39**
		73	0.22	0.09	**0.48**	0.20	0.08	**0.44**	0.18	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**
	屋頂（R1）露臺	74	0.14	0.06	**0.31**	0.15	0.06	**0.32**	0.15	0.06	**0.34**	0.16	0.07	**0.37**
		75	0.37	0.07	**0.58**	0.35	0.07	**0.57**	0.36	0.07	**0.58**	0.37	0.07	**0.59**
		76	0.45	0.12	**0.80**	0.40	0.10	**0.70**	0.37	0.11	**0.70**	0.33	0.12	**0.70**
	屋頂（R2）露臺	77	0.24	0.09	**0.52**	0.26	0.10	**0.56**	0.24	0.10	**0.54**	0.24	0.11	**0.55**
基地外	基地東北側	35	0.40	0.15	**0.84**	0.29	0.09	**0.57**	0.27	0.09	**0.55**	0.21	0.10	**0.51**
		36	0.14	0.07	**0.36**	0.20	0.09	**0.45**	0.23	0.09	**0.49**	0.20	0.09	**0.46**
		37	0.20	0.05	**0.37**	0.28	0.08	**0.51**	0.30	0.08	**0.55**	0.28	0.07	**0.49**
		38	0.24	0.11	**0.57**	0.32	0.12	**0.68**	0.36	0.12	**0.72**	0.34	0.11	**0.66**
		39	0.22	0.09	**0.50**	0.28	0.11	**0.61**	0.28	0.11	**0.62**	0.26	0.11	**0.57**
		40	0.16	0.05	**0.33**	0.19	0.05	**0.34**	0.18	0.06	**0.35**	0.14	0.05	**0.30**
		41	0.15	0.07	**0.35**	0.14	0.06	**0.33**	0.15	0.07	**0.34**	0.14	0.06	**0.33**
		42	0.18	0.10	**0.48**	0.18	0.09	**0.45**	0.22	0.11	**0.56**	0.20	0.10	**0.50**
	基地東南側	43	0.17	0.07	**0.39**	0.24	0.08	**0.46**	0.24	0.07	**0.46**	0.25	0.07	**0.47**
		44	0.27	0.13	**0.67**	0.18	0.09	**0.45**	0.19	0.09	**0.47**	0.17	0.08	**0.42**
		45	0.23	0.09	**0.52**	0.23	0.09	**0.51**	0.24	0.10	**0.54**	0.22	0.08	**0.47**
		46	0.34	0.11	**0.67**	0.26	0.08	**0.51**	0.21	0.06	**0.39**	0.19	0.05	**0.34**
	基地西南側	47	0.42	0.16	**0.89**	0.32	0.13	**0.71**	0.27	0.11	**0.60**	0.22	0.10	**0.51**
		48	0.20	0.10	**0.51**	0.30	0.13	**0.68**	0.28	0.13	**0.67**	0.21	0.10	**0.51**
		49	0.23	0.10	**0.53**	0.16	0.07	**0.37**	0.16	0.07	**0.37**	0.14	0.06	**0.32**
		50	0.15	0.08	**0.38**	0.17	0.09	**0.44**	0.16	0.09	**0.43**	0.15	0.08	**0.39**
		51	0.41	0.14	**0.84**	0.23	0.09	**0.49**	0.26	0.10	**0.54**	0.21	0.08	**0.47**
		52	0.31	0.11	**0.65**	0.24	0.08	**0.49**	0.25	0.08	**0.51**	0.22	0.08	**0.46**
		53	0.22	0.10	**0.51**	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.39**
	基地西北側	54	0.30	0.12	**0.67**	0.19	0.08	**0.43**	0.18	0.07	**0.40**	0.18	0.07	**0.39**
		55	0.25	0.10	**0.56**	0.25	0.10	**0.54**	0.23	0.08	**0.48**	0.20	0.07	**0.42**
		56	0.46	0.15	**0.90**	0.36	0.14	**0.77**	0.31	0.12	**0.66**	0.33	0.12	**0.68**
		57	0.32	0.11	**0.63**	0.21	0.08	**0.45**	0.19	0.07	**0.41**	0.18	0.07	**0.39**
		58	0.21	0.08	**0.46**	0.19	0.07	**0.39**	0.19	0.07	**0.38**	0.19	0.07	**0.38**
		59	0.29	0.10	**0.61**	0.20	0.06	**0.39**	0.20	0.06	**0.39**	0.20	0.07	**0.40**
		60	0.29	0.12	**0.64**	0.27	0.10	**0.57**	0.24	0.09	**0.51**	0.23	0.08	**0.47**
		61	0.37	0.09	**0.65**	0.47	0.12	**0.83**	0.53	0.12	**0.89**	0.52	0.11	**0.85**
		62	0.18	0.07	**0.39**	0.18	0.07	**0.40**	0.24	0.09	**0.51**	0.20	0.08	**0.44**
		63	0.38	0.11	**0.72**	0.39	0.10	**0.69**	0.37	0.10	**0.66**	0.31	0.10	**0.61**
		64	0.24	0.11	**0.58**	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.09	**0.48**	0.22	0.10	**0.51**
		65	0.31	0.11	**0.64**	0.33	0.11	**0.66**	0.30	0.10	**0.59**	0.39	0.12	**0.75**
		66	0.21	0.07	**0.44**	0.27	0.10	**0.56**	0.22	0.07	**0.43**	0.21	0.10	**0.52**
		67	0.22	0.10	**0.53**	0.22	0.10	**0.52**	0.19	0.09	**0.45**	0.22	0.11	**0.54**

表 3-1 依據行人舒適性標準所得之環境風場評估（1）

測點分類			評估結果		
			大樓興建前	興建後-無植栽	興建後-有植栽
基地內	行人出入口	1	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		2	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		3	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		4	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		5	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		6	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	北側步道	7	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		8	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		9	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		10	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		11	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		12	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		13	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		14	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	東側步道	15	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		16	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		17	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		18	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		19	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		20	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	南側步道	21	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		22	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		23	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		24	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		25	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		26	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		27	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
	西側步道	28	長時間站坐	短時間站坐	長時間站坐
		29	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		30	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		31	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		32	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		33	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		34	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	2F露臺與空橋	68	-	長時間站坐	長時間站坐
		69	-	長時間站坐	長時間站坐
		70	-	長時間站坐	長時間站坐
	3F露臺	71	-	長時間站坐	長時間站坐
		72	-	長時間站坐	長時間站坐
		73	-	長時間站坐	長時間站坐
	屋頂（R1）露臺	74	-	長時間站坐	長時間站坐
		75	-	長時間站坐	長時間站坐
		76	-	短時間站坐	短時間站坐
	屋頂（R2）露臺	77	-	長時間站坐	長時間站坐
基地外	基地東北側	35	短時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		36	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		37	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		38	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		39	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		40	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		41	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		42	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	基地東南側	43	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		44	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		45	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		46	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	基地西南側	47	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		48	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		49	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		50	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		51	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		52	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		53	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
	基地西北側	54	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		55	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		56	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		57	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		58	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		59	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		60	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		61	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		62	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		63	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		64	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		65	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		66	長時間站坐	長時間站坐	長時間站坐
		67	短時間站坐	短時間站坐	短時間站坐

圖 1 風洞試驗主模型與周圍地形佈置情形



圖 2 風洞試驗主模型



圖 3-1 興建前評估結果與測點分佈圖
(基地內地面層)



圖 3-2 興建後無植栽評估結果與測點分佈圖
(基地內地面層)



圖 3-3 興建後有植栽評估結果與測點分佈圖
(基地內地面層)



圖 3-4 興建後(有植栽&無植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地內-2F 露臺與空橋)



圖 3-5 興建後(有植栽&無植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地內-3F 露臺)



圖 3-6 興建後(有植栽&無植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地內-屋頂 R1 露臺)



圖 3-7 興建後(有植栽&無植栽)評估結果與測點分佈圖
(基地內-屋頂 R2 露臺)



圖 4-1 興建前評估結果與測點分佈圖
(基地周圍地面層)



圖 4-2 興建後(無植栽&有植栽)估結果與測點分佈圖
(基地周圍地面層)



圖 5-1 台北氣象站各風向平均風速圖



圖 5-2 台北氣象站各風向發生機率圖