

# 環南市場改建第二期工程變更設計第二次協調會議紀錄

- 一、 時間：108年12月18日（星期三）下午2時0分
- 二、 地點：臺北市市場處6樓簡報室
- 三、 主持人：臺北市政府 王參議夢龍(湯股長順明代理)

紀錄：洪佳宜

四、 出席單位及人員：如簽到表

五、 結論：

- (一) 環南市場二期工程地下1樓冰櫃降板深度經研議為25公分，並於每一冰櫃攤設置冷擬水落水孔及於冰櫃前設置地排落水孔。
- (二) 有關環南市場二期水、電箱設置位置原則，另案邀集臺北自來水事業處研議設置可行性。
- (三) 有關環南市場二期1樓到2樓綠地露臺設置電扶梯乙節，請啟達聯合建築師事務所提供原評估不設置電扶梯之資料予市場處。
- (四) 有關食品衛生安全相關規定，請啟達聯合建築師事務所在不影響都市設計審議及二期設計規劃情況下專章檢討評估環南市場二期是否符合 GHP 及 HACCP 規範，並請市場處提供環南市場改建規劃符合食品良好衛生規範(GHP)之初步評估報告供啟達聯合建築師事務所參考。
- (五) 基於市府刻正辦理汰換 T5 照明燈具，請啟達聯合建築師事務所評估二期使用 LED 之可行性。
- (六) 請啟達聯合建築師事務所檢討增設梯間照明設備及公共區域開關設備。
- (七) 基於未來環南市場為空調開放場所，請啟達聯合建築師事務所檢討二期卸貨平台增設冷氣阻隔設施之可行性。

(八) 考量一期部分公共區域設置水龍頭卻未設置排水系統，請啟達

聯合建築師事務所檢討評估於有設置水龍頭區域設置排水系統。

六、 散會(下午4時0分)。