

109 年度節約能源措施及成效情形

項次	109 年節約能源措施項目	成效 (約節電度數/年) (約節水噸數/年)	備註
1	市政大樓南區空調更新工程	134,280 度	更換後南區每間空調機房將由現行 2 臺空調箱 1 臺回風機配置，改為 1 臺空調箱，預估每年可節省約 134,280 度電，節省電費 508,921 元。
2	照明智慧化及更新為 LED	145,395 度	汰換市政大樓燈具智慧化及更新為 LED，預估每年可節省約 145,395 度電，節省電費 551,047 元。
合計		279,675 度	

註：每度電/\$3.79 元計算