

108 年度節約能源措施及成效情形

項次	108 年節約能源措施項目	成效 (約節電度數/年) (約節水噸數/年)	備註
1	市政大樓南區空調更新工程	119,360 度	更換後南區每間空調機房將由現行 2 臺空調箱 1 臺回風機配置，改為 1 臺空調箱，每年可節省約 119,360 度電，節省電費 452,374 元。
2	照明智慧化及更新為 LED	338,205 度	汰換市政大樓燈具智慧化及更新為 LED，每年可節省約 338,205 度電，節省電費 1,281,797 元。
3	遮光隔熱設施	35,926 度	汰換市政大樓遮光隔熱設施，每年可節省約 35,926 度電，節省電費 136,160 元。
合計		493,491 度	

註：每度電/\$3.79 元計算