114 年度節約能源措施及成效情形

項 次	114 年節約能源措施項目	成效(約節電度數/年)(約節水噸數/年)	備註
1	市政大樓空調設備更新	86,846 度	預估更新後可節省約 86,846 度電，節省電費 401,230 元。
2	市政大樓機電設備更新-高壓變壓器更新	224,484 度	預估更新後可節省約 224,484 度電，節省電費 1,037,116 元。
合計		311,330 度	