

# 臺北市停車管理工程處委託經營停車場

## 勞工安全衛生管理承諾書

|                                                                                                                |  |    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|-------|
| 停車場名稱                                                                                                          |  |    |       |
| 承攬商                                                                                                            |  | 日期 | 年 月 日 |
| 本廠商承諾遵守下列事項，若有違反，依規定辦理。                                                                                        |  |    |       |
| 1、勞工作業前施以勤前教育，並詳載於作業日誌備查。                                                                                      |  |    |       |
| 2、做好機具及人員進場管制；人員非正確佩帶合格之安全帽，中央主管機關指定之危險性機械或設備非具檢查合格證，不得進入工地。                                                   |  |    |       |
| 3、勞工安全衛生人員會實施巡視、定期檢查及作業環境測定等，並留備紀錄。                                                                            |  |    |       |
| 4、再承攬作業前具體告知有關工作環境、危害因素及安全衛生應採取措施。                                                                             |  |    |       |
| 5、與再承攬商分別僱用勞工共同作業時，採取(1)設協議組織並指定工作場所負責人，擔任指揮及協調工作。(2)工作之連繫與調整。(3)工作場所之巡視。(4)下包之安全衛生教育之指導與協助。(5)其他為防止職業災害之必要事項。 |  |    |       |
| 6、高度 2 公尺以上之屋頂、鋼樑、開口部分、階梯、坡道、工作台等場所，設置合格之護欄、護蓋或安全網等防護設備。                                                       |  |    |       |
| 7、高差超過 1.5 公尺以上之作業場所，設置能使勞工安全上下之設備。                                                                            |  |    |       |
| 8、高度 2 公尺以上之處進行作業，勞工有墜落之虞，以架設施工架或其他方法設置工作台。                                                                    |  |    |       |
| 9、2 公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞，確實監督其使用安全帶(帽)等必要之防護具。                                                                    |  |    |       |
| 10、臨時用電設置具有高敏感度、高速型，且能確實動作之防止感電用漏電斷路器。                                                                         |  |    |       |
| 11、使用符合國家標準規格之電氣器材及電線。                                                                                         |  |    |       |
| 12、勞工於作業中或通行時，有接觸絕緣被覆配線或移動電線或電氣機具設備之虞，採取防止絕緣破壞或老化等致引起感電危害之設施。                                                  |  |    |       |
| 14、使勞工於鄰近邊坡或構造物之工作場所作業，有防止邊坡或構造物倒塌、崩塌之設施。                                                                      |  |    |       |
| 15、5 公尺以上施工架之構築，依結構力學原理妥為設計，並將計算書妥存備查。                                                                         |  |    |       |
| 16、施工架在垂直方向每 5.5 公尺以內，水平方向每 7.5 公尺以內與構造物妥接，或以斜撐作適當而充分之支撐。                                                      |  |    |       |
| 17、以可調鋼管支柱為模板支撐之支柱，高度超過 3.5 公尺時，於每 2 公尺內設足夠強度縱、橫向水平繫條，妥善固定以防止支柱移動，並禁止以鋼筋替代插銷。                                  |  |    |       |
| 18、工作場所暴露之鋼筋、鋼材、鐵件、鋁件及其他材料等易生職業災害者，採取彎曲尖端、加蓋或加裝護套等設施。                                                          |  |    |       |

說明：承攬商應填寫本承諾書，並送機關業務承辦單位備查。

承攬商勞工安全衛生人員簽名：

承攬商暨負責人簽章：